



Installation Guide

Indoor Heating Applications & Pipe Tracing

Mats and cables

Intelligent solutions
with lasting effect

Visit devi.com

DEVI®

Installation Guide

GB

Ръководство за инсталация

BG

Instalační příručka

CZ

Installationsanleitung

DE

Installationsvejledning

DK

Paigaldusjuhend

EE

Asennusopas

FI

Guide d'installation

FR

Vodič za postavljanje

HR

Telepítési útmutató

HU

Орнату нұсқаулығы

KK

Montavimo instrukcija

LT

Uzstādišanas rokasgrāmata

LV

Installasjonsveiledning

NO

Instrukcja obsługi

PL

Ghid de instalare

RO

Руководство по установке

RU

Installationsguide

SE

Navodila za namestitev

SI

Návod na inštaláciu

SK

Vodič za instalaciju

SR

Kurulum Kilavuzu

TR

Інструкція з монтажу

UA

Table of Contents

1	Introduction	5
1.1	Safety Instructions	5
1.2	Installation guidelines	7
1.3	System overview.	7
2	Installation step by step	8
2.1	Calculating C-C distance for heating cables.	8
2.2	Planning the installation.	9
2.3	Preparing the installation area	9
3	Installing elements	9
3.1	Installing heating elements	10
3.2	Sensor Installation.	10
4	Indoor applications	11
4.1	Floor heating in thin beddings (< 3 cm)	12
4.2	Floor heating in joist floor constructions	13
4.3	Floor heating with DEVIflex™ Dry	14
4.4	Floor heating in concrete floors (> 3 cm)	15
4.5	Frost protection of pipe systems.	16
5	Optional settings	19

1 Introduction

In this installation manual, the word "element" refers to both heating cables and heating mats.

If the words "heating cable" or "heating mat" are used, the instruction in question applies only to this type of element.

All dimensioning, product selection, installation and commissioning of any given application are the responsibility of an authorized installer.

Any application using heating elements or thermostats purchased by end user must be approved by an authorized electrician prior to commissioning.


- Including type, size, installation and connection of the heating element.
- Including type, size, connection and settings of the thermostat controlling the heating element.
- Children shall not play with the heating element.
- This heating element can be used by children aged from 8 years and above and

persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The intended use of the heating elements covered by this installation manual is floor heating, only.

- According to IEC 60335 the mats may not be installed in a metallic floor or storage heating application.
- Mats shall be fully embedded in at least 5 mm concrete, screed, tile adhesive or similar incl. tiles



1.1 Safety Instructions



Never cut or shorten the heating element

- Cutting the heating element will void the warranty.
- Cold leads can be shortened to suit requirements.





Elements must always be installed according to local building regulations and wiring rules as well as the guidelines in this installation manual.

- Any other installation may hamper element functionality or constitute a safety risk, and will void the warranty.

Elements must always be connected by an authorised electrician using a fixed connection.

- De-energize all power circuits before installation and service.
- Each heating element screen must be earthed in accordance with local electricity regulations and connected to a residual current device (RCD).
- RCD trip rating is max. 30 mA.
- Heating elements must be connected via a switch providing all pole disconnection.
- The element must be equipped with a correctly sized fuse or circuit breaker according to local regulations.



The presence of a heating mat must

- be made evident by affixing caution signs or markings at the power connection fittings and/or frequently along the circuit line where clearly visible
- be stated in any electrical documentation following the installation.

Never exceed the maximum heat density (W/m^2) for the actual application.


1.2 Installation guidelines




Prepare the installation site properly by removing sharp objects, dirt, etc.




Regularly measure ohmic resistance and insulation resistance before and during installation




Do not lay heating elements under walls and fixed obstacles. Min. 6 cm air is required



Keep elements clear of insulation material, other heating sources and expansion joints



Elements may not touch or cross themselves or other elements and must be evenly distributed on areas.




The elements and especially the connection must be protected from stress and strain.



The elements and sensors shall be installed minimum 30 mm away from conductive parts of the building, e.g. water pipes.



A floor sensor is mandatory and must be connected to a thermostat limiting the floor temperature to maximum 35°C.



The element should be temperature controlled and not operate at ambient temperature higher than 10°C in outdoor applications.

- Caution! Do not use M1 classified elements in areas subject to high mechanical loads or impact, see section 1.3 for classification.

- Store in a dry, warm place at temperatures between +5 °C to +30 °C.

1.3 System overview

Standards	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIaquा™ (DTIV)
60800:2009 (cable)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (mat)	+	-	-	+	+	-

M1

For use in applications with **low risk of mechanical damage**, e.g. installed on even surfaces and embedded in screeds with no sharp objects.

M2

For use in applications with **high risk of mechanical damage**.

Floor heating in:	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIaqua™ (DTIV)
Thin Beddings (< 3 cm)	+	+	-	+	+	-
Joist Floor Constructions	+	-	+	-	-	-
DEVIcell™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
Concrete Floors (> 3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Frost protection of pipes	-	(+)	+	-	-	+

2 Installation step by step

2.1 Calculating C-C distance for heating cables

The C-C distance is the distance in centimetres from the centre of one cable to the centre of the next.

For heating of pipes, please refer to the number of cables per metre, see section 4.5.

$$C - C [cm] = \frac{\text{Area} [m^2]}{\text{Cable length} [m]} \times 100 \text{ cm}$$


or

$$C - C [cm] = \frac{\text{Cable output} [W/m]}{\text{Heat density} [W/m^2]} \times 100 \text{ cm}$$

Max. C-C distance

Thin beddings (< 3 cm)	10 cm
Joist floor constructions	20 cm
DEVIcell™ Dry	20 cm
Concrete floors (> 3 cm)	15 cm

- Heating cable bending diameter must be at least 6 times cable diameter.
- The actual cable length may vary +/- 2 %.




230V/400V				
C-C [cm]	W/m² @ 6 W/m	W/m² @ 10 W/m	W/m² @ 18 W/m	W/m² @ 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Planning the installation

Draw a sketch of the installation showing


- element layout
- cold leads and connections
- junction box/cable well (if applicable)
- sensor
- connection box
- thermostat



Save the sketch

- Knowing the exact location of these components makes subsequent troubleshooting and repair of faulty elements easier.

2.3 Preparing the installation area



Please the following:

- Observe all guidelines - see section 1.2 .
- Observe correct C-C distance (heating cables only) - see section 2.1.
- Observe required installation depth and possible mechanical protection of cold leads according to local regulations.
- When installing more than one element, never wire elements in series but route all cold leads in parallel to the connection box.
- Two or more elements may be installed in the same room but a single element is not to be installed across two or more rooms.
- All heating elements in the same room must have the same heat density (W/m^2) unless they are connected to separate floor sensors and thermostats.
- For single conductor cables, both cold leads must be connected to the connection box.

3 Installing elements

It is not recommended to install elements at temperatures below -5°C .

At low temperatures, heating cables can become rigid. After rolling out the element, briefly connect

- Remove all traces of old installations, if applicable.
- Ensure that the installation surface is even, stable, smooth, dry and clean.
 - If necessary, fill out gaps around pipes, drains and walls.
- There must be no sharp edges, dirt or foreign objects.

it to the mains supply to soften the cable before fastening.


Measuring Resistance

Measure, verify and record element resistance during installation.

- After unpacking
- After fastening the elements
- After the installation is finalized

If ohmic resistance and insulation resistance are not as labelled, the element must be replaced.

- The ohmic resistance must be within -5 to +10 % of the value labelled.
- The insulation resistance should read >20 MΩ after one minute at min. 500V DC.




3.1 Installing heating elements

Observe all instructions and guidelines in section 1.1 and 1.2.

Heating elements

- Position the heating element so that it is at least half the C-C distance from obstacles.
- Elements must always be in good contact with the heat distributor (e.g. concrete), see section 4 for details.



3.2 Sensor Installation

- Mandatory under wooden floors and on wooden sub floors.
- The floor sensor should be mounted in an insulating conduit, sealed at the floor end, for easy replacement of the sensor if required.
- The floor sensor must be considered a LIVE cable; therefore any extension made to the sensor wiring should be treated in the same way as normal mains voltage cabling.


Heating mats

- Always roll out heating mats with the heating cables facing up.
- When the heating mat reaches the area boundary, cut the liner/net and turn the mat before rolling it back.

Extending cold leads

- Avoid extending cold leads if possible. Wire cold leads to e.g. junction boxes or cable wells.
- Be aware of power loss in the cable according to local regulations.

- The sensor can be extended up to a total of 50 m using 1.5 mm² installation cable.
- The minimum bending radius for the pipe is 50 mm (1).
- The sensor cable must be placed between two loops of the heating cable (2).
- To avoid cracks in the concrete floor do not switch on the heat until the floor has completely hardened.



- Shall be placed in an appropriate place, where not exposed to sunlight or draft from door openings.
- The conduit should be flush with the sub floor.
- Route the conduit to the connection box.

4 Indoor applications

Sub floor	Thin beddings* (<<3 cm)	Joist floor constructions	DEVICell™ Dry	Concrete floors* (>3 cm)
Wood	-	Max. 10 W/m and 80 W/m ²	Max. 10 W/m and 100 W/m ²	-
Concrete	Max. 200 W/m ²	-	Max. 10 W/m and 100 W/m ²	Max. 20 W/m and 225 W/m ²
Floor type				
Wood, parquet, laminate	Max. 100 W/m ²	Max. 80 W/m ²	Max. 100 W/m ²	Max. 150 W/m ²
Carpet, vinyl, linoleum, etc.	Max. 100 W/m ²	-	-	Max. 150 W/m ²
Tiled floors in <ul style="list-style-type: none"> • bathrooms • conservatories • cellars, etc. 	100 - 200 W/m ²	-	-	100 - 200 W/m ²
Tiled floors in <ul style="list-style-type: none"> • kitchens • living rooms • halls, etc. 	100 - 150 W/m ²	-	-	100 - 150 W/m ²

* May be up to 225 W/m² in rim zones e.g. under large windows.

- On concrete sub floors and under tiles, only.
- If connected to a separate floor sensor and thermostat.

Wooden floor coverings


Wood shrinks and swells naturally depending on the relative humidity (RH) in the room.

- Avoid beech and maple in multilayered floor coverings unless press dried.

- Install a vapour barrier for sub floors <95% RH and a damp proof membrane >95%.
- Ensure 100% contact between the element and the embedding material above (no air pockets).
- Install the heating system in the whole floor area at 15°C surface temperature.
- Always install a floor sensor to limit the max. floor temperature.


4.1 Floor heating in thin beddings (< 3 cm)

New tiles on existing tiles, concrete floors or wooden floors



1. New tiles.
2. Tile adhesive.
3. Vapour barrier.
4. Self-levelling compound.
5. Heating element.
6. Primer (on concrete) or screed (on wood).
7. Existing tiles, concrete or wooden floor.

New floor covering on existing tiles, concrete floors or wooden floors



1. Wooden floor, laminate or carpet.
2. Noise absorption mat.
3. Vapour barrier.
4. Self-levelling compound.
5. Heating mat or heating cable.
6. Primer (on concrete) or screed (on wood).
7. Existing tiles, concrete or wooden floor.

Wooden sub floors must be properly anchored

- Apply screed before laying the heating element.

Vapour barrier

- Apply only if not already installed in existing floor.
- In wet rooms apply only above the heating elements.

Tile adhesive or self-levelling compound


- Prime the sub floor as specified by the supplier.
- The heating element should be securely fastened before applying.
- The heating element must be fully embedded and at least 5 mm.

Installation summary


Cut out a wall groove and fix cable ducts and connection box. Chisel off a groove for the sensor conduit and cold cable. Fix the sensor conduit e.g. with a glue gun.



Roll out the element. Attach it to the sub floor. Cut and turn the mat mesh when meeting walls or obstacles. Do NOT cut the heating elements.



Apply flexible self-levelling compound, vapour barrier, and tile adhesive, depending on the floor finish.

4.2 Floor heating in joist floor constructions**Wooden floor on joist constructions**

1. Wooden floor covering.
2. Floor joists.
3. Heating Cable.
4. Mesh (reinforced or fine) or aluminium foil.
5. Insulation.
6. Vapour barrier.
7. Sub floor construction.

The sub floor construction must be well insulated

- Insulate thermal bridges and close vents, e.g. between the floor construction and walls/roofs.


The heating cables may not touch the insulation or woodwork

- Fine mesh or foil can be laid directly onto the insulation, reinforced mesh should be raised 10 mm from the insulation (e.g. use fillets).
- The distance between the heating cable and the joists should be at least 30 mm.


- The optimal distance between the heating cables and the underside of the floor covering is 3-5 cm.
- The heating cable must be fastened to the mesh or foil at ma. 25 cm intervals.

Heating cables may cross a joist


- Through a 30 mm x 60 mm (h x w) recess lined with aluminium tape.
- Make sure the cable is never in contact with bare wood.
- Only one cable in each recess.

Installation summary


Apply mesh or similar onto the insulation.




Cut a 30 mm x 60 mm recess and cover with aluminium tape where cables cross a joist.



Attach the cable and sensor properly.

4.3 Floor heating with DEVICell™ Dry**On Concrete floors**

1. Wooden floor, parquet or laminate.
2. Noise absorption mat / rag felt.
3. Heating cable.
4. DEVICell™ Dry.
5. Vapour barrier.
6. Existing floor construction (e.g. concrete, gypsum, polystyrene)

On existing wooden floors

1. Linoleum or vinyl or carpet.
2. Pressure distribution board, min. 5 mm.
3. Noise absorption mat / rag felt.
4. Heating cable.
5. DEVICell™ Dry .
6. Vapour barrier.
7. Existing wooden floor construction.

Installation under carpets, linoleum or vinyl

- Must be separated from cables by at least 5 mm of pressure distribution board.

- Observe the total insulation value above the pressure distribution board.
- $R < 0.10 \text{ m}^2\text{K/W}$ corresponding 1 Tog or a thin carpet.


Installation summary

Cut out a hole for the connection and the floor sensor conduit and remove any sharp edges. Fix the conduit to the sub floor e.g. with glue.



Install the heating cable. Make sure that the cable, end termination, and connection are in contact with the aluminium plate or surrounded by aluminium.

See the installation manual for the DEVICell™ product for further information.

4.4 Floor heating in concrete floors (> 3 cm)**Wooden floors (example with concrete slab)**

1. Top flooring.
2. Noise absorption mat/rag felt, tile adhesive depending on top flooring.
3. Vapour barrier.
4. Concrete.
5. Heating cable.
6. Concrete slab or reinforced mesh.
7. Insulation.
8. Capillary-breaking layer, concrete, etc..

Other combinations of floor covering and existing floor construction are also possible.


The heating cables may not touch the insulation

- The heating cable must be separated by reinforced mesh or concrete slab.


Embedding in concrete or screed

- The bedding must not contain sharp stones.
- Must be sufficiently wet, homogeneous, free of air voids.
- Pour at a moderate delivery speed to avoid displacement of the element

- Avoid damaging the cable with any tools.
- The heating element must be fully embedded and at least 5 mm
- Allow a drying time of approximately 30 days for concrete and 7 days for moulding compounds.

Installation summary


Apply reinforced mesh or concrete slab onto the insulation.




Roll out the cable and attach it to the sub floor or mesh reinforcement by means of DEVIclip™ fastening accessories or similar.




Pour at a moderate delivery speed to avoid displacement of the element.

4.5 Frost protection of pipe systems**Pipe tracing**

1. Sensor.
2. Heating cable.
3. Insulation.
4. Fitting.
5. Valve.

In-pipe frost protection

1. Insulation.
2. Heating cable.
3. Sensor (not shown).
4. Fitting.

Subsurface pipe tracing

1. Concrete breeze block (optional) and / or insulation (optional).
2. Heating cable.
3. Sand bed.
4. Soil.
5. Sensor (not shown).

λ	W/mK	Thermal conductivity for insulation ≈ 0.04 used in table
Δt	K	Temp. diff. between media/surroundings
D	mm	Outer insulation diameter
d	mm	Outer pipe diameter

The number of cables n

- Relation between required output and cable output.
- Number of cables per metre in the length direction.
- Min. 2 for DN125-200.
- Integer = straight cables (easier installation).
- Decimal = wrapped around pipe.

- Apply aluminium tape below and on top on the whole length of the cable.

$$n = \frac{Q_{\text{pipe}}}{Q_{\text{cable}}}$$

Observe the following heat densities (W/m^2) for the actual application.

$$Q_{\text{pipe}} = 1.3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

For plastic pipes:

- Cable output max. 10 W/m .


For in-pipe installation:

- Do not pull cable through valves.
- The heating cable may in exceptional cases be cut max 10 % and reworked outside the pipe and next to the compression gland.


Never switch on power, before the pipe is filled.

Δt [K]	Insulation [mm]	Pipe diameter DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32


Installation summary



Cables wrapped around pipes are attached as shown for every 20-30 cm of pipe with aluminium tape. Straight cables must be fitted as shown at 5 or 7 o'clock. In-pipe cables are fitted directly in the pipe with compression gland.



Apply aluminium tape below (mandatory for plastic pipes) and on top of pipe for the whole length of cable.




Extend cold leads/terminate cables, and place connections in a dry place. Mount connection box on or close to pipe, and install thermostat next to pipe.

5 Optional settings

If the element is connected to a thermostat such as a DEVIreg™, configure basic settings according to the table below and as described in the thermostat installation manual.

If applicable, adjust the temperature limit in accordance with the manufacturer's recommendations in order to prevent damage to e.g. the floor or the pipe.

			
Thermostat	Max. load	Floor heating in general	Frost protection of pipe systems
DEVIreg™ 13x	16A	Room temp. 20-22° C.	-
DEVIreg™ 330	16A		On < +5° C
DEVIreg™ 53x	15A		-
DEVIreg™ 610	10A		On < +5° C
DEVIreg™ Touch	16A		-
DEVIIlink™ CC	15A (FT)		-

Съдържание

1	Въведение	20
1.1	Инструкции за безопасност.21
1.2	Указания за монтаж22
1.3	Преглед на системата.22
2	Инсталация стъпка по стъпка	23
2.1	Изчисляване на С-С разстоянието за нагревателни кабели.23
2.2	Планиране на инсталацията24
2.3	Подготвяне на площта за инсталация24
3	Инсталиране на елементи.	24
3.1	Инсталиране на нагревателни елементи25
3.2	Инсталация на сензора.25
4	Вътрешни приложения	26
4.1	Подово отопление на тънки подови настилки (< 3 см).27
4.2	Подово отопление в гредови подови конструкции27
4.3	Подово отопление с DEVIcell™ Dry28
4.4	Подово отопление в бетонни подове (> 3 см).29
4.5	Зашита от заскрежаване на тръби29
5	Допълнителни настройки.	31

1 Въведение

В това Ръководство за монтаж думата „елемент“ се използва както вместо нагревателен кабел, така и вместо нагревателна рогозка.

Ако са използвани думите „нагревателен кабел“ или „нагревателна рогозка“, то въпросните инструкции важат само за този тип елемент.

Снемането на размери, изборът на продукт, инсталацията и пускането в експлоатация на дадено приложение са отговорност на упълномощен техник инсталатор.

Всяко приложение, използващо нагревателни елементи или термостати, закупени от крайния потребител, трябва да е одобрено от упълномощен техник преди пускане в експлоатация.

- Включително типа, мощността и начина на свързване на нагревателния елемент.
- Включително типа, допустимия товар, свързването и настройките на термостата, управляващ нагревателния елемент.
- Забранено е деца да играят с нагревателния елемент.
- Този нагревателен елемент може да се използва от деца на възраст над 8 години и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако им бъде осигурен надзор или инструктаж по отношение на използването на уреда по безопасен начин и ако те разбират свързаните с него опасности.
- Почистването и поддръжката от потребителя не бива да се извършва от деца без надзор.


Ръководство за монтаж

Приложения за вътрешно отопление и отопление на тръби

Предназначенietо на нагревателните елементи, за които се отнася това ръководство, е само и единствено подово отопление.

- Съгласно IEC 60335 рогозките не могат да бъдат инсталирани в метален под или използвани за акумулаторно отопление.
- Рогозките трябва да бъдат напълно покрити с поне 5 mm бетон, замазка,

лепило за плочки или подобно, вкл. плочки.



1.1 Инструкции за безопасност

Никога не режете и не скъсвайте нагревателния елемент


- Срязването на нагревателния елемент ще направи гаранцията невалидна.
- Студените краища могат да бъдат скъсвани, за да отговарят на изискванията.

Елементите трябва винаги да бъдат инсталирани според местните наредби в строителството и правилата за окабеляване, както и указанията в това ръководство за монтаж.

- Всяка друга инсталация може да възпрепятства функционалността на елементите или да представлява рисък за безопасността и ще направи гаранцията невалидна.

Елементите трябва винаги да се свързват от правоспособен електротехник чрез постоянни муфи.

- Изключвайте всички захранващи вериги, преди да започнете инсталация или сервисни дейности.
- Екранировката на всеки нагревателен елемент трябва да бъде заземена в съответствие с местните норми за вътрешни ел. инсталации и да е свързана към дефектнотокова защита (ДТЗ).
- Токът на утечка за ДТЗ е макс. 30 mA.
- Нагревателните елементи трябва да са свързани посредством реле, което да осигурява изключване на всички полюси.
- Елементът трябва да е оборудван с правилния размер стопяем или автоматичен предпазител, в съответствие с местното законодателство.



Ръководство за монтаж

Приложения за вътрешно отопление и отопление на тръби

Наличието на нагревателна рогозка трябва

- да е ясно обозначено с предупредителни знаци или маркировка на свръзките и/или на къси разстояния по захранващата верига, където да са ясно видими;

- да се отрази във всички електрически документации след инсталацията.

Никога не превишавайте максималното разпределение на нагряването (W/m^2 или W/m) за конкретното приложение.

1.2 Указания за монтаж

Подгответе внимателно мястото за инсталацията, като премахнете остри обекти, мръсотия и т.н.

Измервайте периодично съпротивлението на нагревателните елементи и изолационното им съпротивление преди и по време на инсталацията.

Не полагайте нагревателни елементи под стени и фиксирани препятствия. Необходима е мин. 6 см въздушна междина.

Монтирайте нагревателните елементи далеч от изолационни материали, други източници на отопление и дилатационни фуги.

Нагревателните елементи не трябва да се допират или пресичат сами със себе си или с други нагревателни елементи и трябва да са равномерно разпределени по цялата площ.

Нагревателните елементи и особено муфите трябва да са защитени от натиск и опън.

Нагревателните елементи и сензори винаги трябва да бъдат инсталирани на минимум 30 mm от токопроводими части на сградата, например водопроводни тръби.

Задължително е да се използва подов сензор свързан към термостат, ограничаващ температурата на пода до максимум 35 °C.

Елементът трябва да бъде контролиран от температурата и да не работи при температура на околната среда, по-висока от 10°C за външни приложения.

- Внимание! Не използвайте класифицирани елементи M1 в области, които са предмет на високо механично натоварване или удар, вижте раздел 1.3 за класификацията.
- Съхранявайте на сухо, топло място при температури между +5 °C и +30 °C.

1.3 Преглед на системата

Стандарти	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIqua™ (DTIV)
60800:2009 (кабел)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (рогозка)	+	-	-	+	+	-

M1

За използване в приложения с **нисък рисков от механични повреди**, напр. инсталиране върху равни повърхности и вграждане в замазки без остри обекти.

M2

За използване в приложения с **висок рисков от механични повреди**.


Ръководство за монтаж**Приложения за вътрешно отопление
и отопление на тръби**

Подово отопление в:	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVImat™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIaqua™ (DTIV)
Тънки подове (< 3 cm)	+	+	-	+	+	-
Гредови подови конструкции	+	-	+	-	-	-
DEVIcell™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
Бетонни подове (> 3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Заштита от заскрежаване на тръби	-	(+)	+	-	-	+

2 Инсталация стъпка по стъпка**2.1 Изчисляване на С-С разстоянието за нагревателни кабели**

С-С представлява разстоянието в сантиметри от центъра на една кабелна дължина до центъра на съседната.

За отопляване на тръби, моля, за справка броя на кабели на метър, вижте раздел 4.5.



$$C-C [cm] = \frac{\text{Площ} [m^2]}{\text{Дължина на кабела} [m]} \times 100 \text{ см}$$

или

$$C-C [cm] = \frac{\text{Линейна мощност на} \\ \text{кабелите} [W/m]}{\text{Разпределение на} \\ \text{nагряването} [W/m^2]} \times 100 \text{ см}$$

Макс. С-С разстояние

Тънки подове (< 3 cm)	10 cm
Гредови подови конструкции	20 cm
DEVIcell™ Dry	20 cm
Бетонни подове (> 3 cm)	15 cm

- Диаметърът на огъване на нагревателния кабел трябва да бъде поне 6 пъти диаметъра на кабела.
- Действителната дължина на кабела може да варира +/-2%.

230 V/400 V

C-C [cm]	W/m ² @ 6 W/m	W/m ² @ 10 W/m	W/m ² @ 18 W/m	W/m ² @ 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200

230 V/400 V				
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Планиране на инсталацията

Начертайте скица на инсталацията, която да показва

- разположението на нагревателните елементи
- студените краища и муфите
- електроразпределителна кутия/кабелна кутия (ако има такива)
- сензор
- електроразпределителна кутия
- термостат

Запазете скицата

- Ако знаете точното местоположение на тези компоненти, отстраняването на проблеми или поправянето на неизправни нагревателни елементи след това ще е по-лесно.

Моля, имайте предвид следното:

- Спазвайте всички указания - вижте раздел 1.2.
- Спазвайте правилното С-С разстояние (само при нагревателни кабели) - вижте раздел 2.1

- Спазвайте необходимата дълбочина за инсталация и възможната механична защита на студени краища, съгласно местното законодателство.
- Когато инсталирате повече от един елемент, никога не свързвайте последователно елементите. Свържете всички студени краища паралелно към разпределителната кутия.
- Два или повече нагревателни елементи могат да бъдат инсталирани в една стая, но не може един нагревателен елемент да се монтира в две или повече стаи.
- Всички нагревателни елементи в една стая трябва да имат еднакво разпределение на нагряването (W/m^2), освен ако не са свързани към отделни подови сензори и термостати.
- За еднопроводни нагревателни кабели и двата студени края трябва да се свържат към една и съща съединителна кутия.

2.3 Подготвяне на площа за инсталация

- Премахнете всички стари инсталации, ако има такива.
- Проверете дали подът е равен, стабилен, гладък, сух и чист.

- Ако е необходимо, запълнете дупките около тръбите, каналите и стените.
- Не бива да има остри ръбове, мръсотия или други предмети.

3 Инсталране на елементи

Не се препоръчва инсталацията на нагревателни елементи при температури под -5°C .

При ниски температури нагревателните кабели могат да станат непластични. След като разгънете елемента, свържете го за кратко към захранващата мрежа, за да омекне кабелът, преди да го фиксирате.

Измерване на съпротивлението

Измерете, проверете и запишете стойността на съпротивлението на нагревателния елемент по време на инсталацията.

- След разопаковане
- След закрепване на елементите

Ръководство за монтаж

Приложения за вътрешно отопление и отопление на тръби

- След като инсталацията приключи

Ако омичното и изолационното съпротивление не са както е обозначено, элементът трябва да бъде подменен.

- Омичното съпротивление трябва да е между -5 и +10% от указаната стойност.
- Изолационното съпротивление трябва да е > 20 MΩ след една минута при мин. 500 V DC.

3.1 Инсталиране на нагревателни елементи

Спазвайте всички инструкции и указания в раздел 1.1 и 1.2.

Нагревателни елементи

- Поставете нагревателния елемент, така че да е поне на половината на С-С разстоянието от възможни препятствия.
- Нагревателните елементи винаги трябва да са в добър контакт с топлопроводимия материал (напр. бетон), вижте раздел 4 за подробности.

Нагревателни рогозки

- Винаги полагайте нагревателните рогозки, така че нагревателните кабели да са от горната страна.


- Когато нагревателната рогозка достигне препятствие, срежете мрежата и завъртете рогозката, преди да я развиете в обратна посока.

Удължаване на студените краища

- При възможност избегвайте удължаването на студените краища. Свързвайте студените краища към електроразпределителните кутии или електро конзоли.
- Имайте предвид загубата на мощност в кабела според местното законодателство.

3.2 Инсталация на сензора

- Задължителен под дървени подове и върху дървени подови основи.
- Подовият сензор трябва да бъде монтиран в изолиращ проводник, уплътнен в края откъм пода, за лесна подмяна на сензора, ако е необходимо.
- Подовият сензор трябва да се счита за кабел С ПРЕМИНАВАЩ ПО НЕГО ТОК; затова всякакви удължения на кабелите на сензора следва да се третират по същия начин, както нормалните кабели с електрическо напрежение.
- Сензорът може да бъде удължен до общо 50 m с 1,5 mm² инсталационен кабел.
- Минималният радиус на огъване за тръбата е 50 mm (1).
- Кабелът на сензора трябва да бъде поставен между две навивки на нагревателния кабел (2).
- За да избегнете напуквания в бетонния под, не включвате отоплението, докато подът не се втвърди напълно.



- Трябва да е поставен на подходящо място, където да не е изложен на слънчева светлина или течение от отваряне на врати.
- Гофрираната тръба трябва да е наравно с подовата основа.
- Прекарайте гофрираната тръба до електро-разпределителната кутия.

4 Вътрешни приложения

Подова основа	Тънки подове* (< 3 см)	Гредови подови конструкции	DEVIcell™ Dry	Бетонни подове* (> 3 см)
Дърво	-	Макс. 10 W/m и 80 W/m ²	Макс. 10 W/m и 100 W/m ²	-
Бетон	Макс. 200 W/m ²	-	Макс. 10 W/m и 100 W/m ²	Макс. 20 W/m и 225 W/m ²
Тип под				
Дърво, паркет, ламинат	Макс. 100 W/m ²	Макс. 80 W/m ²	Макс. 100 W/m ²	Макс. 150 W/m ²
Килим, винил, линолеум и други	Макс. 100 W/m ²	-	-	Макс. 150 W/m ²
Теракот в • бани • парници • мазета и т. н.	100 - 200 W/m ²	-	-	100 - 200 W/m ²
Теракот в • кухни • холове • коридори и т. н.	100 - 150 W/m ²	-	-	100 - 150 W/m ²

* Може да е до 225 W/m² в най-външните зони,
напр. под големи прозорци.

- Само при бетонни подови основи и под
плочки.
- Ако е свързан към отделен подов сензор
и термостат.

- Избягвайте бук и клен в многопластови
подови покрития, освен ако не са
обработени със сухо пресоване.
- Инсталирайте пароизолация за подови
основи при < 95% RH и хидроизолационна
мембрана при > 95%.
- Осигурете 100% контакт между елемента
и материала за вграждане отгоре (без
въздушни джобове).
- Инсталирайте отопителната система в
цялата подова площ при температура на
повърхността 15 °C.
- Винаги инсталдрайте подов сензор, за да
ограничите максималната температура
на пода.

Дървени подови покрития

Дървеният материал се свива и издува в
зависимост от относителната влажност (RH) в
помещението.

Ръководство за монтаж**Приложения за вътрешно отопление
и отопление на тръби****4.1 Подово отопление на тънки подови настилки (< 3 см)**

**Нови плочки върху съществуващи плочки,
бетонни или дървени подове**



Вижте фиг.

1. Нови плочки.
2. Лепило за плочки.
3. Пароизолация.
4. Саморазливна замазка.
5. Нагревателен елемент.
6. Грунд (на бетон) или замазка (на дърво).
7. Съществуващи плочки, бетонен или дървен под.

**Нов под, покриващ съществуващи плочки,
бетонни подове или дървени подове**



Вижте фиг.

1. Дървен под, ламинат или килим.
2. Шумопогъщаща рогозка.
3. Пароизолация.
4. Саморазливна замазка.
5. Нагревателна рогозка или нагревателен кабел.
6. Грунд (на бетон) или замазка (на дърво).
7. Съществуващи плочки, бетонен или дървен под.

**Дървените подови основи трябва да бъдат
правилно закрепени**

- Положете изравнителна летва, преди да поставите нагревателния елемент.

4.2 Подово отопление в гредови подови конструкции

Дървен под в гредови конструкции



Вижте фиг.

1. Дървено подово покритие.
2. Подови напречни греди.
3. Нагревателен кабел.
4. Мрежа (подсилена или фина) или алуминиево фолио.

Пароизолация

- Използвайте само ако все още не е монтирана върху съществуващия под.
- В мокри помещения полагайте само над нагревателните елементи.

Лепило за плочки или саморазливна замазка

- Грундирайте подовата основа, както е указано от доставчика.
- Нагревателният елемент трябва да бъде здраво закрепен преди полагане.
- Нагревателният елемент трябва да бъде напълно покрит на поне 5 mm под повърхността.

Обобщение на инсталацията

Направете улей в стената и поставете кабелните канали и електроразпределителната кутия. Направете улей за гофрираната тръба на сензора и студения захранващ край. Фиксирайте гофрираната тръба за сензора, напр. с пистолет за топъл силикон.

Развийте елемента. Закрепете го към подовата основа. Изрежете и завъртете мрежата на рогозката, ако стигнете до стена или препятствие. НЕ режете нагревателните елементи.

Поставете саморазливна замазка, бариера за изпарения и лепило за плочки (теракол) в зависимост от подовото покритие.

5. Изолация.**6. Пароизолация.****7. Подова конструкция с междинна настилка.****Подовата конструкция с междинна настилка трябва да е добре изолирана**

- Изолирайте топлинните мостове и затворете вентилационните отвори, напр.

Ръководство за монтаж

Приложения за вътрешно отопление и отопление на тръби

между подовата конструкция и стените/таваните.

Нагревателните кабели не бива да се докосват до изолацията или дървените части

- В изолацията трябва да бъде поставена финна мрежа или фолио, подсилената мрежа трябва да бъде повдигната на 10 mm от изолацията (напр. използвайте опори).
- Разстоянието между нагревателния кабел и напречните греди трябва да е поне 30 mm.
- Оптималното разстояние между нагревателните кабели и долната част на подовото покритие е 3 - 5 cm.
- Нагревателният кабел трябва да бъде закрепен за мрежата или фолиото на интервали от макс. 25 cm.

4.3 Подово отопление с DEVIcell™ Dry

При бетонни подове



- Вижте фиг. 4
- Дървен под, паркет или ламинат.
 - Шумопогъщаща рогозка/строителна вата.
 - Нагревателен кабел.
 - DEVIcell™ Dry.
 - Пароизолация.
 - Съществуваща подова конструкция (напр. бетон, гипс, полистирен)

При съществуващи дървени подове



- Вижте фиг. 5

- Линолеум, винил или килим.
- Електроразпределително табло, мин 5 mm.
- Шумопогъщаща рогозка/строителна вата.
- Нагревателен кабел.
- DEVIcell™ Dry.
- Пароизолация.
- Съществуваща дървена подова конструкция.

Нагревателните кабели може да пресичат напречна греда

- През 30 mm x 60 mm (в x ш) жлеб, покрит с алуминиева лента.
- Уверете се, че кабелът никъде не е в контакт с голото дърво.
- Трябва да има само по един кабел на жлеб.

Обобщение на инсталацията

Поставете мрежа или подобно в изолацията.

Изрежете 30 mm x 60 mm жлеб и покрайте с алуминиева лента там, където кабелите пресичат напречна греда.

Закрепете кабела и сензора правилно.

Инсталация под килими, линолеум или винил

- Трябва да е отделена от кабелите на поне 5 mm от електроразпределителното табло.
- Спазвайте общата изолационна стойност над електроразпределителното табло.
- $R < 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ отговарящо на 1 Tog или тънък килим.

Обобщение на инсталацията

Изрежете отвор за съединението и проводника на подовия сензор и отстранете острите ръбове. Закрепете шлауха към междинната настилка, напр. с лепило.

Монтирайте нагревателния кабел. Уверете се, че кабелът, края и съединението са в контакт с алуминиевата пластина или са обградени от алуминий.

За повече информация вижте ръководството за монтаж за продукта DEVIcell™.

Ръководство за монтаж

Приложения за вътрешно отопление и отопление на тръби

4.4 Подово отопление в бетонни подове (> 3 см)

Дървени подове (пример с бетонна плоча)

6

Вижте фиг.

1. Горна подова настилка.
2. Шумопоглъщаща рогозка/строителна вата, лепило за плочки, в зависимост от горната подова настилка.
3. Пароизолация.
4. Бетон.
5. Нагревателен кабел.
6. Бетонна плоча или подсиленна мрежа.
7. Изолация.
8. Анти-капилярен слой, бетон и т. н.

Възможни са също и други комбинации на подови конструкции и налична подова конструкция.

Нагревателните кабели не трябва да се допират до изолацията

- Нагревателният кабел трябва да бъде отделен с подсиленна мрежа или бетонна плоча.

Вграждане в бетон или замазка

- Основата не бива да съдържа остри камъни.
- Трябва да е достатъчно влажна, хомогенна и без въздушни джобове.
- Изливайте с бавна скорост, за да избегнете разместване на нагревателните елементи
- Избягвайте повреда на кабела с инструменти.
- Нагревателният елемент трябва да бъде напълно покрит на поне 5 mm под повърхността
- Оставете време за съхнене около 30 дни за бетон и 7 дни за формовъчни смеси.

Обобщение на инсталацията

Полагайте подсиленна мрежа или замазка върху изолацията.

Развийте кабела и го прикрепете към междинната настилка или мрежестата арматура с пристигащи елементи DEVIclip™ или подобни.

Изливайте бавно, за да избегнете разместване на нагревателните елементи.

4.5 Защита от заскрежаване на тръби

Отопление на тръби

7

Вижте фиг.

1. Сензор.
2. Нагревателен кабел.
3. Изолация.
4. Фитинги.
5. Вентил.

Защита от замръзване в тръбите

8

Вижте фиг.

1. Изолация.
2. Нагревателен кабел.
3. Сензор (не е показан).
4. Фитинги.

Ръководство за монтаж**Приложения за вътрешно отопление и отопление на тръби****Отопление на тръби под повърхността**

Вижте фиг.

1. Тухла от сгуробетон (по избор) и/или изолация (по избор).

2. Нагревателен кабел.
3. Пясъчно легло.
4. Почва.
5. Сензор (не е показан).

λ	W/mK	Топлопроводимостта за изолация $\approx 0,04$, използвана в таблицата
Δt	K	Темп. разл. между средата/околностите
D	mm	Външен изолационен диаметър
d	mm	Външен диаметър на тръбата

Броя на кабелите n

- Отношение между изискваната мощност и кабелната мощност.
- Брой кабели на метър по дължина.
- Мин. 2 за DN125-200.
- Цяло число = прави кабели (по-лесна инсталация).
- Десетично число = огънати около тръбата.

$$n = \frac{Q_{тръба}}{Q_{кабел}}$$

Спазвайте следните разпределения на нагряването (W/m^2) за действителното приложение.

$$Q_{тръба} = 1.3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{Bxod \frac{D}{d}}$$

За пластмасови тръби:

- Мощност на кабела макс. 10 W/m.
- Поставете алуминиева лента под и върху цялата дължина на кабела.

За инсталация в тръби:

- Не издърпвайте кабела през клапани.
- Нагревателят кабел в изключителни случаи да бъде отрязан с макс. 10% и да бъде прекаран извън тръбата и до свиваемото уплътнение.
- Никога не включвате захранването, преди да напълните тръбата.

Δt [K]	Изолация [mm]	Диаметър на тръбата DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16

Δt [K]	Изолация [mm]	Диаметър на тръбата DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Обобщение на инсталацията

Кабелите, които се поставят около тръби, се закрепват, както е показано, за всеки 20 - 30 см тръба с алюминиева лента. Правите кабели трябва да бъдат поставени както е показано, на 5 или 7 часа. Кабелите в тръби се поставят директно в тръбата със свиваемо уплътнение.

Поставете алюминиева лента под (задължително за пластмасови тръби) и върху тръбата по цялата дължина на кабела.

Удължете студени свързвачи проводници/ограничете кабелите и поставете съединенията на сухо място. Монтирайте съединителната кутия върху или близо до тръбата и инсталирайте термостат до тръбата.

5 Допълнителни настройки

Ако елементът е свързан към термостат, като DEVIreg™, направете основните настройки в съответствие с таблицата по-долу и както е описано в Ръководството за монтаж на термостата.

Ако е възможно, регулирайте максималната температура в съответствие с препоръките на производителя, за да предотвратите щети, например на пода или тръбата.

Термостат	Макс. товар	Подово отопление (общи данни)	Зашита от заскряжаване на тръби
DEVIreg™ 13x	16 A	Стайна темп. 20 - 22 °C.	-
DEVIreg™ 330	16 A		Вкл. < +5 °C
DEVIreg™ 53x	15 A		-
DEVIreg™ 610	10 A		Вкл. < +5 °C
DEVIreg™ Touch	16 A		-
DEVIlink™ CC	15 A (FT)		-

Obsah

1	Úvod	32
1.1	Bezpečnostní pokyny	33
1.2	Pokyny k instalaci	34
1.3	Přehled systému	34
2	Instalace krok za krokem	35
2.1	Výpočet vzdálenosti mezi topnými kabely	35
2.2	Plánování instalace	35
2.3	Příprava prostoru instalace	36
3	Instalace topných prvků	36
3.1	Instalace topných prvků	36
3.2	Instalace čidla	36
4	Vnitřní aplikace	37
4.1	Podlahové vytápění v tenkých podložích (< 3 cm)	38
4.2	Podlahové vytápění v trámové podlaze	39
4.3	Podlahové vytápění s DEVIcell™ Dry	39
4.4	Podlahové vytápění v betonových podlahách (> 3 cm)	40
4.5	Ochrana potrubních systémů proti mrazu	40
5	Volitelná nastavení	42

1 Úvod

V této instalační příručce se slovo „topný prvek“ používá jak pro topné kabely, tak pro topné rohože.

Pokud jsou použita slova „topný kabel“ nebo „topná rohož“, příslušné informace se týkají pouze uvedeného typu topného prvku.

Za dimenzování, výběr výrobků, instalaci a uvedení do provozu konkrétní aplikace odpovídá autorizovaná montážní firma.


Systémy využívající topné prvky nebo termostaty zakoupené koncovým uživatelem musí být před uvedením do provozu schváleny autorizovaným elektrikářem.

- Schválení zahrnuje typ, rozměry, instalaci a připojení topného prvku.

- Schválení zahrnuje typ, rozměry, připojení a nastavení termostatu, který řídí topný prvek.
- Dbejte na to, aby děti nemanipulovaly s topným prvkem.
- Tento topný prvek mohou používat děti od 8 let a starší. Dále osoby tělesně postižené, osoby se sníženým smyslovým vnímáním, mentálně postižené osoby a osoby s nedostatkem zkušeností či znalostí jej mohou používat pouze pod dozorem nebo po důkladném předvedení bezpečného používání a za předpokladu, že jsou schopné rozpoznat hrozící nebezpečí.
- Čištění a běžnou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.

V této instalační příručce je popsáno pouze použití topných prvků v systémech podlahového vytápění.

- Podle normy IEC 60335 se rohože nesmí instalovat do kovové podlahy nebo akumulačních kamen.
- Rohože musí být plně zapuštěny minimálně do hloubky 5 mm v případě betonu, potěru, lepidla na dlaždice či v podobných případech včetně dlaždic.



1.1 Bezpečnostní pokyny

Topný prvek nikdy neřežte ani nezkracujte.



- Přeříznutím topného prvku je zrušena záruka.
- Zkrátit lze v případě potřeby pouze studené vedení.

Instalace prvků musí být vždy provedena ve shodě s místními stavebními předpisy a s pravidly pro elektroinstalace, a také musí být dodrženy pokyny uvedené v této příručce.

- Jakékoli jiný způsob instalace může narušit funkčnost topného prvku nebo může dojít ke vzniku bezpečnostního rizika a zneplatnění záruky.

Topné prvky musí vždy zapojovat autorizovaný elektrikář s pomocí pevného připojení.

- Před instalací a prováděním servisu musí být odpojeno napájení všech el. obvodů.
- Veškerá stínění topných prvků musí být uzemněna ve shodě s místními předpisy pro elektroinstalace a připojena k proudovému chrániči.
- Lze použít proudový chránič max. 30 mA.
- Topné prvky musí být připojeny prostřednictvím spínače, který odpojuje všechny póly.
- Topný prvek musí být vybaven správně dimenzovanou pojistkou nebo jističem podle místních předpisů.



- Topný kabel
- Termostat
- Čidlo
- Displej
- Proudový chránič
- Pólový přepínač
- Pojistka

Připojení

- Fáze – hnědý
- Nulový vodič – modrý
- Ochranný vodič (stínění) – zeleno-žlutý

Přítomnost topné rohože musí být

- označena připevněním výstražných nápisů nebo označení u el. spojů nebo často a zřetelně podél vedení;

- po instalaci uvedena ve veškeré dokumentaci k elektroinstalaci.

Nikdy nepřekračujte maximální tepelnou hustotu (W/m² nebo W/m) pro danou aplikaci.

1.2 Pokyny k instalaci

Pečlivě připravte místo instalace, tj. odstraňte ostré předměty, nečistoty a podobně.

Měřte ohmický odpor a izolační odpor před instalací a pravidelně během instalace.

Neukládejte topné prvky pod zdi a pevné překážky. Potřebná vzdálenost je min. 6 cm.

Na topné prvky nepokládejte izolační materiál, jiné zdroje tepla a dilatační spoje.

Topné prvky se nesmí vzájemně dotýkat a křížit a nesmí se dotýkat a křížit s jinými topnými prvky. Musí být po ploše rozmístěny rovnoměrně.

Topné prvky – a zejména jejich připojení – musí být chráněny před namáháním a příslušným napnutím.

Topné prvky a čidla musí být instalovány ve vzdálenosti min. 30 mm od vodivých částí budovy, např. vodovodních trubek.

Podlahové čidlo je povinné a musí být připojeno k termostatu omezujícímu teplotu podlahy na max. hodnotu 35 °C.

Je třeba kontrolovat teplotu topného prvku a prvek ve venkovních aplikacích neprovozovat při teplotě okolí vyšší než 10 °C.

- Pozor! Nepoužívejte prvky s klasifikací M1 v místech vystavených vysokému mechanickému zatížení nebo nárazům, klasifikace viz část 1.3.
- Skladujte na suchém, teplém místě při teplotách v rozmezí +5 °C až +30 °C.

1.3 Přehled systému

Normy	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVIimat™ (DTIF)	DEVIqua™ (DTIV)
60800:2009 (kabel)	-	+ (M1)	+ (M2)	-	-	+ (M1)
60335-2-96 (rohož)	+	-	-	+	+	-

M1

Pro aplikace s **malým rizikem mechanického poškození**, např. instalace na rovných površích a zapuštěné do poterů bez ostrých předmětů.

M2

Pro aplikace s **vysokým rizikem mechanického poškození**.


Podlahové vytápění:	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVIimat™ (DTIF)	DEVIqua™ (DTIV)
Tenká podloží (< 3 cm)	+	+	-	+	+	-
Trámové podlahy	+	-	+	-	-	-
DEVIcell™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
Betonové podlahy (> 3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Ochrana proti zamrznutí trubek	-	(+)	+	-	-	+

2 Instalace krok za krokem

2.1 Výpočet vzdálenosti mezi topnými kably

Vzdálenost mezi kably je vzdálenost v centimetrech od středu jednoho kabelu ke středu dalšího kabelu.

U vytápění trubek se podívejte na počet kabelů na metr, viz část 4.5.



$$C-C [\text{cm}] = \frac{\text{Plocha} [\text{m}^2]}{\text{Délka kabelů} [\text{m}]} \times 100 \text{ cm}$$

nebo

$$C-C [\text{cm}] = \frac{\text{Výkon kabelů} [\text{W/m}]}{\text{Tepelná hustota} [\text{W/m}^2]} \times 100 \text{ cm}$$

Max. vzdálenost mezi kably

Tenká podloží (< 3 cm)	10 cm
Trámové podlahy	20 cm
DEVIcell™ Dry	20 cm
Betonové podlahy (> 3 cm)	15 cm

- Průměr ohybu topného kabelu musí činit alespoň šestinásobek průměru kabelu.
- Skutečná délka kabelu se může lišit o +/- 2 %.

230 V/400 V				
C-C [cm]	W/m ² při 6 W/m	W/m ² při 10 W/m	W/m ² při 18 W/m	W/m ² při 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Plánování instalace

Nakreslete si náčrtek instalace s následujícími položkami:

- rozmístění topných prvků
- studené vedení a připojení
- rozvodná krabice/kabelová spojka (je-li použita)
- čidlo
- spojovací krabice
- termostat

Náčrtek si uložte.

- Znalost přesné polohy těchto komponent usnadní následné odstraňování potíží a opravy vadných prvků.

Dodržujte následující pravidla:

- Dodržujte všechna pravidla – viz část 1.2.
- Dodržujte správnou vzdálenost mezi kably (platí pouze pro topné kably) – viz část 2.1.
- Dodržujte požadovanou hloubku instalace a nezapomeňte na případnou mechanickou ochranu studeného vedení podle místních předpisů.
- Pokud instalujete více topných prvků, nikdy nezapojujte vodiče do série, ale veděte veškerá studená vedení do spojovací krabice paralelně.
- Dva nebo více topných prvků lze nainstalovat do jedné místnosti, ale není možné

nainstalovat jeden topný prvek přes dvě nebo více místností.

- Všechny topné prvky v jedné místnosti musí mít stejnou tepelnou hustotu (W/m²)

pokud nejsou připojeny k různým podlahovým čidlům a termostatům.

- U jednovodičových kabelů musí být obě studená vedení zapojena do spojovací krabice.

2.3 Příprava prostoru instalace

- Pokud je to zapotřebí, odstraňte veškeré pozůstatky po starých instalacích.
- Zajistěte, aby byl instalací povrch rovný, stabilní, hladký, suchý a čistý.

- V případě potřeby vyplňte mezery kolem trubek, odtoků a stěn.

- Nesmí být přítomny žádné ostré hrany, nečistoty nebo cizí předměty.

3 Instalace topných prvků

Nedoporučujeme provádět instalaci topných prvků při teplotách pod -5 °C.

- po vybalení
- po připevnění topných prvků
- po dokončení instalace

Při nízkých teplotách mohou topné kabely ztuhnout. Po rozbalení topného prvku ho krátce připojte k síťovému napájení, aby kabel před připevněním zmékнул.

Pokud ohmický odporník nebo izolační odporník neodpovídá uvedeným hodnotám, topný prvek je nutno vyměnit.

Měření odporu

Během instalace měřte, kontrolujte a zaznamenávejte odpor topného prvku.

- Ohmický odporník musí být z intervalu -5 až +10 % uvedené hodnoty.
- Izolační odporník musí být > 20 MΩ po jedné minutě při min. 500 V DC.

3.1 Instalace topných prvků

Dodržujte všechny pokyny a pravidla uvedené v částech 1.1 a 1.2.

Topné rohože

- Topné rohože vždy rozbalujte tak, aby topné kabely byly otočené směrem nahoru.
- Když topná rohož dosáhne k hranici oblasti, uřízněte síťovinu a rohož otočte předtím, než ji rozvinete zpět.

Topné prvky

- Umístěte topný prvek do vzdálenosti minimálně poloviny vzdálenosti mezi kably od překážek.
- Topné prvky musí být vždy v dobrém kontaktu se zalévací hmotou (např. betonem). Podrobné informace viz část 4.

Prodloužení studeného vedení


- Pokud je to možné, studené vedení neprodlužujte. Zapojte studené vedení do rozvodné krabice nebo kabelové spojky.
- Nezapomeňte na ztráty výkonu v kabelech podle místních předpisů.

3.2 Instalace čidla

- Čidla jsou povinná pod dřevěnými podlahami a v dřevěných podkladech podlahy.

- Podlahové čidlo musí být nainstalováno do izolačního potrubí, na konci podlahy utěsněného, aby bylo možné v případě potřeby čidlo snadno vyměnit.

- Podlahové čidlo je nutno považovat za kabel POD NAPĚTÍM. Proto je třeba postupovat při jakémkoli prodloužení vodičů čidla stejně jako u normálních kabelů se sítovým napětím.



- Kabel čidla lze prodloužit až do vzdálenosti 50 m pomocí 1,5 mm² instalacního kabelu.
- Poloměr ohybu trubky musí být min. 50 mm (1).
- Kabel čidla musí být umístěn mezi dvě smyčky topného kabelu (2).
- Aby betonová podlaha nepopraskala, nezapínejte vytápění, dokud podlaha úplně neztrvdne.
- Umístěte podlahové čidlo na vhodné místo, kde nebude vystaveno slunečnímu světlu nebo průvanu z otevřených dveří.
- Do vedení, které musí být zarovnáno s podkladem podlahy.
- Dotáhněte vedení do spojovací krabice.

4 Vnitřní aplikace

Podklad podlahy	Tenká podloží* (< 3 cm)	Trámové podlahy	DEVICell™ Dry	Betonové podlahy* (> 3 cm)
Dřevo	-	Max. 10 W/m a 80 W/m ²	Max. 10 W/m a 100 W/m ²	-
Beton	Max. 200 W/m ²	-	Max. 10 W/m a 100 W/m ²	Max. 20 W/m a 225 W/m ²
Typ podlahy				
Dřevěná, parkety, laminátová	Max. 100 W/m ²	Max. 80 W/m ²	Max. 100 W/m ²	Max. 150 W/m ²
Koberec, vinyl, linoleum a podobné	Max. 100 W/m ²	-	-	Max. 150 W/m ²
Dlaždice v <ul style="list-style-type: none"> koupelnách zimních zahradách sklepech a podobně 	100–200 W/m ²	-	-	100–200 W/m ²
Dlaždice v <ul style="list-style-type: none"> kuchyních obývacích pokojích chodbách a podobně 	100–150 W/m ²	-	-	100–150 W/m ²

* Může být až 225 W/m² v okrajových zónách, např. pod velkými okny.

- Pouze u betonových podkladů podlahy a pod dlažbou.
- Při připojení k samostatnému podlahovému čidlu a termostatu.

Dřevěná podlahová krytina

Dřevo se přirozeně smrštěuje a roztahuje v závislosti na relativní vlhkosti v místnosti.

- Vyhýbejte se buku a javoru ve vícevrstvých podlahových krytinách, pokud nejsou tlakově vysoušené.
- Nainstalujte parotěsnou zábranu u podkladů podlahy s < 95% RV a hydroizolační fólii při > 95% RV.

- Zajistěte 100% kontakt mezi topným prvkem a podlahovým materiélem nad ním (nesmí vyskytovat vzduchové kapsy).
- Nainstalujte topný systém v celé ploše podlahy při povrchové teplotě 15 °C.
- Vždy nainstalujte podlahové čidlo, aby byla omezena max. teploty podlahy.

4.1 Podlahové vytápění v tenkých podložích (< 3 cm)**Nové dlaždice na stávajících dlaždicích, betonových podlahách nebo dřevěných podlahách**

①

Viz obr.

1. Nová dlažba.
2. Lepidlo na dlaždice.
3. Parotěsná zábrana.
4. Samonivelační složka.
5. Topný prvek.
6. Podkladový nátěr (na betonu) nebo potér (na dřevě).
7. Stávající dlažba, betonová nebo dřevěná podlaha.

Nová podlahová krytina na stávajících dlaždicích, betonových podlahách nebo dřevěných podlahách

②

Viz obr.

1. Dřevěná podlaha, laminátová podlaha nebo koberec.
2. Zvukotěsná rohož.
3. Parotěsná zábrana.
4. Samonivelační složka.
5. Topná rohož nebo topný kabel.
6. Podkladový nátěr (na betonu) nebo potér (na dřevě).
7. Stávající dlažba, betonová nebo dřevěná podlaha.

Dřevěné podklady podlah musí být řádně ukotveny.

- Před položením topného prvku použijte potér.

Parotěsná zábrana

- Použijte ji pouze tehdy, pokud již není instalována ve stávající podlaze.
- Ve vlhkých místnostech se pokládá pouze nad topné kably.

Lepidlo na dlaždice nebo samonivelační složka

- Natřete podklad podlahy dle pokynů dodavatele.
- Topný prvek musí být bezpečně přichycen předem.
- Topný prvek musí být úplně zapuštěný do hloubky minimálně 5 mm.

Postup instalace

Vyřízněte do stěny drážku a upevněte kabelové vedení a spojovací krabici. Vydlabejte drážku pro kanál čidla a studené vedení. Připevněte kanál čidla např. pistolí na lepidlo.

Rozbalte topný prvek. Upevněte ho k podkladu podlahy. U stěn či překážek uřízněte a odstraňte síťovinu rohože. Topné prvky nikdy NEŘEŽTE.

Podle typu povrchu podlahy použijte pružnou, samonivelační složku, parotěsnou zábranu a lepidlo na dlaždice.

4.2 Podlahové vytápění v trámové podlaze

Dřevěná podlaha na trámové konstrukci

3

Viz obr.

1. Dřevěná podlahová krytina
2. Podlahové trámy
3. Topný kabel
4. Síťovina (vyztužená nebo jemná) nebo hliníková fólie.
5. Izolace.
6. Parotěsná zábrana.
7. Konstrukce podkladu podlahy.

Podklad podlahy musí být dobře izolován.

- Izolujte tepelné můstky a utěsněte otvory, např. mezi konstrukcí podlahy a stěnami nebo střechou.

Topné kabely se nesmí dotýkat izolace nebo dřevěných produktů.

- Jemnou síťovinu nebo fólii je možné položit přímo na izolaci, vyztuženou síťovinou je nutno zvednout 10 mm nad izolaci (např. pomocí lišt).

4.3 Podlahové vytápění s DEVIcell™ Dry

V betonových podlahách

4

Viz obr.

1. Dřevěná podlaha, parkety nebo laminátová podlaha.
2. Zvukotěsná izolace/hadrovná lepenka.
3. Topný kabel.
4. DEVIcell™ Dry.
5. Parotěsná zábrana.
6. Stávající konstrukce podlahy (např. beton, sádra, polystyren)

- Vzdálenost mezi topným kabelem a podlahovými trámy musí být alespoň 30 mm.
- Optimální vzdálenost mezi topnými kably a spodní stranou podlahové krytiny je 3–5 cm.
- Topný kabel musí být připevněn k síťovině nebo fólii max. v 25cm intervalech.

Topné kabely mohou být vedeny přes podlahový trám.

- V drážce 30 x 60 mm (v x š) lemované hliníkovou páskou.
- Kabel nesmí být nikde v kontaktu s obnaženým dřevem.
- V jedné drážce smí být pouze jeden kabel.

Postup instalace

Na izolaci položte síťovinu nebo podobný materiál.

Vyřízněte drážku 30 x 60 mm a v místech, kde kabely přecházejí přes trám, ji zakryjte hliníkovou páskou.

Kabel a čidlo řádně upevněte.

Ve stávajících dřevěných podlahách

5

Viz obr.

1. Linoleum nebo vinyl nebo koberec.
2. Lisovaná deska, min. 5 mm.
3. Zvukotěsná izolace/hadrovná lepenka.
4. Topný kabel.
5. DEVIcell™ Dry.
6. Parotěsná zábrana.
7. Stávající dřevěná podlaha.

Instalace pod koberci, linoleem nebo vinylovou krytinou

- Musí být oddělena od kabelů nejméně 5mm vrstvou lisované desky.
- Dodržte celkovou hodnotu izolace nad lisovanou deskou.
- $R < 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ odpovídá hodnotě 1 Tog nebo tenkému koberci.

Postup instalace

Vyřízněte otvor pro připojení a kanál podlahového čidla a odstraňte všechny ostré hrany. Upevněte vedení k podkladu podlahy např. lepidlem.

Nainstalujte topný kabel. Ujistěte se, že kabel, zakončení a připojení jsou v kontaktu s hliníkovou deskou nebo jsou obklopeny hliníkem.

Další informace naleznete v instalacní příručce k výrobku DEVIcell™.

4.4 Podlahové vytápění v betonových podlahách (> 3 cm)**Dřevěné podlahy (příklad s betonovou deskou)**

Viz obr.

- Vrchní vrstva podlahy
- Zvukotěsná izolace/hadrová lepenka, lepidlo na dlaždice podle vrchní vrstvy podlahy.
- Parotěsná zábrana.
- Beton.
- Topný kabel.
- Betonová deska nebo vyztužená síťovina.
- Izolace.
- Krycí vrstva, beton a podobně.

Jsou možné také jiné kombinace podlahové krytiny a stávající podlahové konstrukce.

Topné kabely se nesmí dotýkat izolace.

- Topný kabel musí být oddělen vyztuženou síťovinou nebo betonovou deskou.

Zabudování do betonu nebo potěru

- Podklad nesmí obsahovat ostré kameny.
- Musí být dostatečně vlhký, homogenní a nesmí obsahovat vzduchové kapsy.
- Zalévejte středně rychle, aby nedošlo k přemístění topného prvku.
- Nepoškoďte kabel nástroji.
- Topný prvek musí být úplně zapuštěný do hloubky minimálně 5 mm.
- Nechte schnout v případě betonu přibližně 30 dní a u lisovacích směsí přibližně 7 dní.

Postup instalace

Na izolaci položte vyztuženou síťovinu nebo betonovou desku.

Rozmotejte kabel a připevněte ho k podkladu podlahy nebo k vyztužené síťovině pomocí upevňovacího příslušenství DEVIclip™ nebo podobným způsobem.

Zalévejte středně rychle, aby nedošlo k přemístění topného prvku.

4.5 Ochrana potrubních systémů proti mrazu**Ochrana trubek proti zamrznutí**

Viz obr.

- Čidlo

- Topný kabel.

- Izolace.

- Upevňovací prvky

- Ventil.

Ochrana proti zamrznutí uvnitř potrubí**8**

Viz obr.

1. Izolace.
2. Topný kabel.
3. Čidlo (není zobrazeno).
4. Upevňovací prvky

Sledování trubek pod povrchem**9**

Viz obr.

1. Škvárobetonová tvárnice (nepovinně) nebo izolace (nepovinně).
2. Topný kabel.
3. Pískové lože.
4. Půda.
5. Čidlo (není zobrazeno).

CZ

λ	W/mK	Tepelná vodivost izolace $\approx 0,04$ použito v tabulce
Δt	K	Teplotní rozdíl mezi médiem a okolním prostředím
D	mm	Vnější průměr izolace
d	mm	Vnější průměr potrubí

Počet kabelů n

- Vztah mezi požadovaným výkonem a výkonom kabelů.
- Počet kabelů na metr ve směru délky.
- Min. 2 pro DN125-200.
- Celé číslo = rovné kably (snadnější instalace).
- Desetinné číslo = zakroucené kolem trubky.

- Po celé délce kabelu umístěte pod a nad něj hliníkovou pásku.

$$n = \frac{q_{trubka}}{q_{kabel}}$$

U skutečných aplikací dodržujte následující tepelné hustoty (W/m²).

$$q_{trubka} = \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{1,3 * \ln \frac{D}{d}}$$

Plastová potrubí:

- Max. výkon kabelů 10 W/m.

Instalace dovnitř trubky:

- Neprotahujte kabel ventily.
- Topný kabel je možné ve výjimečných případech zkrátit max. o 10 % a upravit vně potrubí a vedle tlakové ucpávky.
- Nikdy nezapínajte proud před naplněním potrubí.

Δt [K]	Izolace [mm]	Průměr potrubí DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16

Δt [K]	Izolace [mm]	Průměr potrubí DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Postup instalace

Kabely omotané kolem potrubí se přichytňou každých 20–30 cm hliníkovou páskou. Rovné kabely musí být uloženy (viz obrázek) ve směru 5 nebo 7 hodin. Kabely v potrubí se připevňují přímo na trubku tlakovou ucpávkou.

Po celé délce kabelu umístěte pod (povinně u plastových trubek) a nad potrubí hliníkovou pásku.

Protáhněte studené vedení či koncové kably a umístěte konektory na suché místo. Na potrubí nebo do jeho blízkosti namontujte spojovací krabici a nainstalujte termostat vedle potrubí.

5 Volitelná nastavení

Pokud je topný prvek připojen k termostatu, např. DEVIreg™, nakonfigurujte základní nastavení podle následující tabulky a podle popisu v návodu k instalaci termostatu.

Pokud je to váš případ, nastavte mezní hodnotu teploty podle doporučení výrobce, aby nedošlo k poškození např. podlahy nebo potrubí.

Termostat	Max. zatížení	Podlahové vytápění obecně	Ochrana potrubních systémů proti mrazu
DEVIreg™ 13x	16 A	Teplota v místnosti 20–22 °C.	-
DEVIreg™ 330	16 A		Zapnuto < +5 °C
DEVIreg™ 53x	15 A		-
DEVIreg™ 610	10 A		Zapnuto < +5 °C
DEVIreg™ Touch	16 A		-
DEVIlink™ CC	15 A (FT)		-

Inhalt

1	Einführung	43
1.1	Sicherheitshinweise	44
1.2	Installationsrichtlinien	45
1.3	Systemüberblick	45
2	Installation - Schritt für Schritt	46
2.1	Berechnung des C-C-Abstands für Heizleitungen	46
2.2	Planen der Installation	47
2.3	Vorbereiten der Installationsfläche	47
3	Installieren von Elementen	47
3.1	Installieren von Heizelementen	48
3.2	Fühlerinstallation	48
4	Anwendungen im Innenbereichen	49
4.1	Fußbodenheizung in Dünnbettböden (<3 cm)	50
4.2	Fußbodenheizungen in Balkendeckenkonstruktionen	50
4.3	Fußbodenheizung mit DEVIfcell™ Dry	51
4.4	Fußbodenheizung in Betonböden (> 3 cm)	52
4.5	Frostschutz von Rohrsystemen	52
5	Optionale Einstellungen	54

1 Einführung

In dieser Installationsanleitung bezieht sich das Wort „Element“ sowohl auf Heizleitungen als auch auf Heizmatte.

Wenn die Begriffe „Heizleitung“ oder „Heizmatte“ verwendet werden, gilt die betreffende Anweisung nur für diese Art von Element.

Dimensionierung, Produktauswahl, Installation und Inbetriebnahme einer gegebenen Anwendung obliegen einem autorisierten Installateur.


Jede Anwendung, die Heizelemente oder Thermostate nutzt, die vom Endkunden gekauft wurden, muss vor der Inbetriebnahme von einem autorisierten Elektroinstallateur geprüft und zugelassen werden.

- Einschließlich Typ, Größe, Installation und Anschluss des Heizelements.
- Einschließlich Typ, Größe, Anschluss und Einstellungen des Thermostats zur Regelung des Heizelements.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Heizelement spielen.
- Dieses Heizelement kann von Kindern ab acht Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung bzw. fehlendem Wissen bedient werden, falls diese beaufsichtigt werden oder Anweisungen für die sichere Nutzung erhalten haben und die verbundenen Gefahren verstehen.
- Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

Der bestimmungsgemäße Verwendungszweck der Heizelemente, die in dieser Installationsanleitung beschrieben wird, ist ausschließlich Fußbodenheizung.

- Gemäß IEC 60335 dürfen die Matten nicht in einem metallischen Fußboden oder in einer Speicherheizanwendung installiert werden.
- Matten müssen vollständig eingebettet in mindestens 5 mm Beton, Estrich, Fliesen-

kleber oder Ähnlichem verlegt werden, einschließlich Fliesen.



1.1 Sicherheitshinweise

Heizelement niemals zuschneiden oder kürzen.


- Bei Zuschniden des Heizelements erlischt die Garantie.
- Nur Kaltleiter können entsprechend gekürzt werden.

Elemente müssen immer gemäß lokalen Bauvorschriften und Elektroinstallationsrichtlinien sowie den Richtlinien in dieser Installationsanleitung installiert werden.

- Jede andere Installation kann die Funktionalität des Heizelements beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen und führt zu einem Erlöschen der Garantie.

Heizelemente müssen stets von einem autorisierten Elektriker unter Verwendung eines festen Anschlusses angeschlossen werden.

- Alle Stromkreise vor Installation und Wartung abschalten.
- Jedes Heizelementgeflecht muss unter Einhaltung der örtlichen Elektrizitätsvorschriften geerdet und mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) verbunden sein.
- Die RCD-Auslöseleistung beträgt max. 30 mA.
- Heizelemente müssen über einen Schalter angeschlossen werden, der ein allpoliges Abschalten ermöglicht.
- Das Heizelement muss gemäß lokaler Vorschriften mit einer korrekt ausgelegten Sicherung oder einem Leistungsschalter versehen sein.



1. Heizleitung
2. Thermostat
3. Fühler
4. Display
5. RCD (Fehlerstromschutzschalter)
6. Allpoliger Schalter
7. Sicherung

Ansschlüsse

- Phase - Braun
- Neutral - Blau
- Erde - Abschirmung

Das Vorhandensein einer Heizmatte muss

- nach der Verlegung durch Warnschilder oder Zeichen an den Stromanschlüssen und/oder mehrfach entlang der Stromleitung kenntlich gemacht werden

- in jeder elektrischen Dokumentation, die zur Installation gehört, angegeben werden.

Überschreiten Sie niemals die maximale Wärmedichte (W/m^2 oder W/m) für die tatsächliche Anwendung.

DE

1.2 Installationsrichtlinien

Den Einbauort sorgfältig vorbereiten und scharfe Gegenstände, Schmutz usw. entfernen.

Regelmäßig den ohmschen Widerstand und den Isolationswiderstand vor und während der Installation messen.

Heizelemente nicht unter Wände und feste Hindernisse verlegen. Min. 6 cm Abstand ist erforderlich.

Heizelemente frei von Dämmungsmaterial, anderen Heizquellen und Dehnungsfugen halten.

Heizelemente dürfen sich oder andere Heizelemente nicht berühren oder kreuzen und müssen gleichmäßig auf Flächen verteilt sein.

Die Heizelemente und vor allem der Anschluss müssen vor mechanischen Beanspruchungen und Belastungen geschützt werden.

Die Elemente und Fühler müssen mit mindestens 30 mm Abstand von leitfähigen Gebäudeteilen, z. B. Wasserrohren, installiert werden.

Ein Bodenfühler ist obligatorisch und muss an einen Thermostat angeschlossen werden, der die Bodentemperatur auf maximal 35 °C begrenzt.

Das Heizelement sollte temperaturregesteuert sein und im Außenbereich nicht bei Umgebungstemperaturen über 10 °C betrieben werden.

- Achtung! Verwenden Sie keine nach M1 klassifizierten Elemente in Bereichen mit hoher mechanischer Belastung oder Beanspruchung, zur Klassifikation siehe Abschnitt 1.3.
- An einem trockenen, warmen Ort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C aufbewahren.

1.3 Systemüberblick

Standards	DEVIconfort™ (DTIR)	DEVIBasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIqua™ (DTIV)
60800:2009 (Kabel)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (Matte)	+	-	-	+	+	-

M1

Zum Einsatz in Anwendungen mit **geringer Gefahr mechanischer Beschädigung**, z. B. Installation auf ebenen Oberflächen und eingebettet in Estrichen ohne scharfe Gegenstände.

M2

Zum Einsatz in Anwendungen mit **höherer Gefahr mechanischer Beschädigung**.


Fußbodenheizung in:	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIaqua™ (DTIV)
Dünnbettböden (<3 cm)	+	+	-	+	+	-
Balkendeckenkonstruktionen	+	-	+	-	-	-
DEVIcell™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
Betonböden (>3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Frostschutz für Rohre	-	(+)	+	-	-	+

2 Installation - Schritt für Schritt

2.1 Berechnung des C-C-Abstands für Heizleitungen

Der C-C-Abstand ist der Abstand in Zentimetern von der Mitte einer Leitung bis zur Mitte der nächsten.

Beziehen Sie sich zum Beheizen von Fallrohren bitte auf die Anzahl von Leitungen pro Meter, siehe Abschnitt 4.5.



$$C-C \text{ [cm]} = \frac{\text{Fläche} \text{ [m}^2\text{]}}{\text{Leitungslänge} \text{ [m]}} \times 100 \text{ cm}$$

oder

$$C-C \text{ [cm]} = \frac{\text{Leistungsleistung} \text{ [W/m]}}{\text{Wärmedichte} \text{ [W/m}^2\text{]}} \times 100 \text{ cm}$$

Max. C-C-Abstand

Dünnbettböden (<3 cm)	10 cm
Balkendeckenkonstruktionen	20 cm
DEVIcell™ Dry	20 cm
Betonböden (>3 cm)	15 cm

- Der Biegedurchmesser der Heizleitung muss mindestens dem 6-fachen Leitungsdurchmesser entsprechen.
- Die tatsächliche Leitungslänge darf +/- 2 % abweichen.

230 V/400 V

C-C [cm]	W/m ² @ 6 W/m	W/m ² @ 10 W/m	W/m ² @ 18 W/m	W/m ² @ 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Planen der Installation

Fertigen Sie eine Zeichnung der Installation an, die Folgendes zeigt:

- Verlegung des Heizelements
- Kaltleiter und Anschlüsse
- Verteilerdose/Kabelschacht (wenn zutreffend)
- Fühler
- Anschlussdose
- Thermostat

Speichern Sie die Zeichnung.

- Eine Kenntnis über die exakte Platzierung dieser Komponenten erleichtert eine spätere Fehlersuche und die Reparatur von eventuell defekten Elementen.

Beachten Sie Folgendes:

- Beachten Sie alle Richtlinien - siehe Abschnitt 1.2.
- Beachten Sie den korrekten C-C-Abstand (nur Heizleitungen) - siehe Abschnitt 2.1.

2.3 Vorbereiten der Installationsfläche

- Entfernen Sie gegebenenfalls alle Spuren alter Installationen.
- Sorgen Sie dafür, dass die Installationsoberfläche eben, stabil, glatt, trocken und sauber ist.

- Beachten Sie die erforderliche Installationstiefe und den möglichen mechanischen Schutz von Kaltleitern gemäß lokaler Vorschriften.
- Wenn Sie mehrere Heizelemente installieren, verdrahten Sie diese niemals in Reihe, sondern führen Sie alle Kaltleiter parallel zur Anschlussdose.
- Zwei oder mehr Elemente können im gleichen Raum installiert werden, ein einzelnes Element darf nicht in zwei oder mehr Räumen gleichzeitig verlegt werden.
- Alle Heizelemente im gleichen Raum müssen die gleiche Wärmedichte haben (W/m^2), sofern sie nicht an getrennte Bodenfühler und Thermostate angeschlossen werden.
- Bei Einleiterkabeln müssen beide Kaltleiter an der Anschlussdose angeschlossen werden.

- Falls notwendig, füllen Sie Löcher um Rohre, Abflüsse oder Wände.
- Es dürfen keine scharfen Kanten, Schmutz oder fremde Objekte vorhanden sein.

3 Installieren von Elementen

Heizelemente nicht bei Temperaturen unter -5 °C installieren.

Bei niedrigen Temperaturen können Heizleitungen starr werden. Schließen Sie das Element nach dem Ausrollen kurz an das Netz an, um die Leitung vor dem Befestigen weich zu machen.

Messen von Widerstand

Messen und überprüfen Sie den Widerstand des Elements während der Installation und zeichnen Sie diesen auf.

- Nach dem Auspacken

- Nach dem Befestigen der Elemente
- Nach dem Abschluss der Installation

Wenn der ohmsche Widerstand und der Isolationswiderstand nicht den angegebenen Werten entsprechen, muss das Heizelement ausgetauscht werden.

- Der ohmsche Widerstand muss im Bereich von -5 bis +10 % vom angegebenen Wert liegen.
- Der Isolationswiderstand sollte >20 MΩ bei min. 500 V DC betragen.

3.1 Installieren von Heizelementen

Beachten Sie alle Anweisungen und Richtlinien in den Abschnitten 1.1 und 1.2.

Heizelemente


- Das Heizelement so anbringen, dass es mindestens den halben C-C-Abstand von Hindernissen entfernt ist.
- Heizelemente müssen immer guten Kontakt zum Wärmeverteiler (z. B. Beton) haben, für Details siehe Abschnitt 4.

Heizmatten

- Rollen Sie Heizmatten immer so aus, dass die Heizleitungen nach oben zeigen.

3.2 Fühlerinstallation

- Unter Holzböden oder bei hölzernen Unterböden erforderlich.
- Der Bodenfühler sollte sich in einem isolierten Leerrohr befinden und am Ende versiegelt sein, sodass ein einfacher Austausch bei Bedarf möglich ist.



- Der Bodenfühler ist wie eine unter Spannung stehende Leitung zu betrachten; jegliche

- Wenn die Heizmatte den Rand der Fläche erreicht, schneiden Sie die Befestigungsstreifen/das Netz ab und drehen Sie die Matte vor dem Zurückrollen um.

Verlängern von Kaltleitern

- Vermeiden Sie es, wenn möglich, Kaltleiter zu verlängern. Schließen Sie Kaltleiter z. B. an Verteilerdosen oder Kabelschächte an.
- Beachten Sie den Spannungsverlust im Kabel laut lokaler Vorschriften.

Verlängerung der Fühlerverdrahtung muss in der gleichen Art und Weise erfolgen wie eine normale Netzzspannungsverkabelung.

- Der Fühler kann mithilfe des Installationskabels (Durchmesser 1,5 mm²²) auf bis zu 50 m verlängert werden.
- Der Mindestbiegeradius für das Rohr beträgt 50 mm (1).
- Der Fühler muss zwischen zwei Schleifen an der Heizleitung (2) positioniert werden.
- Zur Vermeidung von Rissen im Betonboden schalten Sie die Heizung erst ein, wenn der Boden vollständig durchgetrocknet ist.
- Platzierung an einer passenden Stelle, wo der Fühler nicht dem direkten Sonnenlicht oder der Zugluft im Türbereich ausgesetzt ist.
- Das Leerrohr muss bündig mit dem Untergrund sein.
- Führen Sie das Leerrohr bis zur Anschlussdose.

4 Anwendungen im Innenbereichen

Untergrund	Dünnbettböden* (<3 cm)	Balkendeckenkonstruktionen	DEVICell™ Dry	Betonböden* (>3 cm)
Holz	-	Max. 10 W/m und 80 W/m ²	Max. 10 W/m und 100 W/m ²	-
Beton	Max. 200 W/m ²	-	Max. 10 W/m und 100 W/m ²	Max. 20 W/m und 225 W/m ²
Bodenart				
Holz, Parkett, Laminat	Max. 100 W/m ²	Max. 80 W/m ²	Max. 100 W/m ²	Max. 150 W/m ²
Teppich, Vinyl, Linoleum usw.	Max. 100 W/m ²	-	-	Max. 150 W/m ²
Fliesenböden in <ul style="list-style-type: none"> • Badezimmern • Wintergärten • Kellern usw. 	100 - 200 W/m ²	-	-	100 - 200 W/m ²
Fliesenböden in <ul style="list-style-type: none"> • Küchen • Wohnzimmern • Fluren usw. 	100 - 150 W/m ²	-	-	100 - 150 W/m ²

* Bis zu 225 W/m² in Randbereichen, z. B. unter großen Fenstern möglich.

- nur auf Betonunterböden und unter Fliesen.
- bei Anschluss an einen getrennten Bodenfühler und Thermostat.

Holzbodenbeläge

In Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit (rF) im Raum zieht sich Holz natürlicherweise zusammen oder dehnt sich aus.

- Vermeiden Sie die Verwendung von Buche und Ahorn in mehrschichtigen Oberbodenbelägen, sofern nicht pressgetrocknet.

- Installieren Sie eine Dampfsperre für Unterböden <95 % rF und eine feuchtigkeitsbeständige Membran >95 %.
- Stellen Sie einen 100-prozentigen Kontakt zwischen dem Element und darüber eingebetteten Materialien sicher (keine Luftzwischenräume).
- Installieren Sie das Heizungssystem im gesamten Bodenbereich bei 15 °C Oberflächentemperatur.
- Installieren Sie immer einen Bodenfühler zur Begrenzung der max. Bodentemperatur.

4.1 Fußbodenheizung in Dünnbettböden (<3 cm)

Neue Fliesen auf vorhandenen Fliesen, Beton- oder Holzböden

Siehe Abbildung ①

1. Neue Fliesen
2. Fliesenkleber
3. Dampfsperre
4. Leicht verlaufende Masse.
5. Heizelement.
6. Grundierung (auf Beton) oder Estrich (auf Holz).
7. Vorhandener Fliesen-, Beton- oder Holzboden.

Neuer Oberbodenbelag auf vorhandenen Fliesen-, Beton- oder Holzböden

Siehe Abbildung ②

1. Holzboden, Laminat oder Teppich
2. Schalldämmung.
3. Dampfsperre
4. Leicht verlaufende Masse.
5. Heizmatte oder Heizleitung.
6. Grundierung (auf Beton) oder Estrich (auf Holz).
7. Vorhandener Fliesen-, Beton- oder Holzboden.

Hölzerne Unterböden müssen richtig verankert werden.

- Vor Verlegen des Heizelements Estrich einbringen.

Dampfsperre

- Nur auftragen, wenn nicht bereits im vorhandenen Boden installiert.
- In feuchten Räumen nur über den Heizelementen verwenden.

Fliesenkleber oder leicht verlaufende Masse

- Untergrund nach Vorgabe des Lieferanten vorbereiten.
- Das Heizelement muss vor dem Auftragen sicher befestigt sein.
- Das Heizelement muss voll eingebettet und mindestens 5 mm bedeckt sein.

Installationszusammenfassung

Schneiden Sie eine Mauernut aus und befestigen Sie die Kabelführungen und die Anschlussdose. Meißeln Sie eine Nut für das Führerleerrohr und den Kaltleiter heraus. Befestigen Sie das Führerleerrohr, z. B. mit einer Klebepistole.

Rollen Sie das Element aus. Befestigen Sie es am Untergrund. Schneiden und drehen Sie die Drahtmatte, sobald Sie auf Wände oder Hindernisse stoßen. Das Heizelement NICHT zuschneiden.

Tragen Sie je nach Bodenoberfläche flexible, leicht verlaufende Masse, Dampfsperre und Fliesenkleber auf.

4.2 Fußbodenheizungen in Balkendeckenkonstruktionen

Holzboden auf Balkenkonstruktionen

Siehe Abbildung ③

1. Holzbodenbelag.
2. Bodenbalken
3. Heizleitung.
4. Drahtmatte (verstärkt oder feinmaschig) oder Aluminiumfolie.

5. Dämmung

6. Dampfsperre

7. Unterbodenkonstruktion.

Die Unterbodenkonstruktion muss gut isoliert sein:

- Wärmebrücken isolieren und Belüftungsöffnungen, z. B. zwischen Bodenkonstruktion und Wänden/Dächern, schließen.

Die Heizleitungen dürfen die Dämmung oder das Holz nicht berühren:

- Feinmaschige Drahtmatte oder Folie kann direkt auf der Dämmung verlegt werden, verstärkte Drahtmatte Netz muss 10 mm von der Dämmung (z. B. mit Leisten) angebracht werden.
- Der Abstand zwischen Heizleitung und Balken muss mindestens 30 mm betragen.
- Der optimale Abstand zwischen den Heizleitungen und dem Unterbodenbelag ist 3-5 cm.
- Die Heizleitung muss an die Drahtmatte oder Folie in max. 25 cm Abständen befestigt werden.

Heizleitungen dürfen über einen Balken verlaufen:

- Mithilfe einer 30 mm x 60 mm (H x B) Aussparung ausgekleidet mit Aluminiumklebeband.

4.3 Fußbodenheizung mit DEVIcell™ Dry

Auf Betonböden

4

Siehe Abbildung

1. Holzboden, Parkett oder Laminat.
2. Dämmematte/Stofffilz
3. Heizleitung.
4. DEVIcell™ Dry.
5. Dampfsperre
6. Vorhandene Bodenkonstruktion (z. B. Beton, Gips, Polystyrol)

Auf vorhandenen Holzböden.

5

Siehe Abbildung

1. Linoleum oder Vinyl oder Teppichboden.
2. Platte zur Druckverteilung, 5 mm.
3. Dämmematte/Stofffilz
4. Heizleitung.
5. DEVIcell™ Dry .
6. Dampfsperre
7. Vorhandene Holzbodenkonstruktion.

- Sorgen Sie dafür, dass das Kabel niemals mit dem blanken Holz in Berührung kommt.
- Nur ein Kabel in jeder Aussparung.

Installationszusammenfassung

Drahtmatte oder Ähnliches oben auf die Dämmung legen.

Eine 30 mm x 60 mm Aussparung schneiden und an den Stellen, an denen Leitungen über einen Balken gehen, mit Aluminiumklebeband abdecken.

Befestigen Sie das Kabel und den Fühler ordnungsgemäß.

Installation unter Teppich, Linoleum oder Vinyl

- Muss von Leitungen durch mindestens 5 mm Platten zur Druckverteilung getrennt sein.
- Den gesamten Isolationswert über der Platte zur Druckverteilung beachten.
- $R < 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ entsprechend 1 Tog oder einem dünnen Teppich.

Installationszusammenfassung

Ein Loch für den Anschluss und das Bodenfühlerrohr ausschneiden und scharfe Kanten entfernen. Rohr mittels Kleber am Untergrund befestigen.

Installieren der Heizleitung. Darauf achten, dass Leitung, Terminierung und Anschluss die Aluminiumplatte bzw. das Aluminium durchgängig berühren.

Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung zum Produkt DEVIcell™.

4.4 Fußbodenheizung in Betonböden (> 3 cm)

Holzböden (Beispiel mit Betondecke)

Siehe Abbildung 

1. Fußbodenbelag.
2. Dämmmatte/Stofffilz, Fliesenkleber abhängig vom Fußbodenbelag.
3. Dampfsperre
4. Beton
5. Heizleitung.
6. Betondecke oder verstärkte Drahtmatte.
7. Dämmung
8. Kapillarbrechende Schicht, Beton usw.

Weitere Kombinationen von Oberbodenbelägen und vorhandenen Bodenkonstruktionen sind möglich.

Die Heizleitungen dürfen die Dämmung nicht berühren.

- Die Heizleitung muss durch eine verstärkte Drahtmatte oder eine Betondecke getrennt sein.

Eingelassen in Beton oder Estrich

- Das Verlegebett darf keine scharfen Steine enthalten.
- Muss ausreichend feucht, homogen und frei von Luftporen sein.
- Mit geringer Geschwindigkeit eingießen, um ein Verschieben des Elements zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Schäden an der Leitung durch Werkzeuge.
- Das Heizelement muss voll eingebettet und mindestens 5 mm bedeckt sein.
- Die Trocknungszeit beträgt etwa 30 Tage bei Beton und 7 Tage bei Formmassen.

Installationszusammenfassung

Verwenden Sie auf der Dämmung verstärktes Netz oder eine Betondecke.

Rollen Sie die Leitung aus und befestigen Sie sie am Untergrund oder der Bewehrungsmatte mittels DEViclip™ Befestigungszubehör oder Ähnlichem.

Mit moderater Geschwindigkeit eingießen, um ein Verschieben des Elements zu vermeiden.

4.5 Frostschutz von Rohrsystemen

Rohrbegleitheizung

Siehe Abbildung 

1. Fühler
2. Heizleitung.
3. Dämmung
4. Fitting
5. Ventil.

Frostschutz im Rohr

Siehe Abbildung 

1. Dämmung
2. Heizleitung.
3. Fühler (nicht gezeigt)
4. Fitting

Unterirdische Rohrbegleitheizung

9

Siehe Abbildung

1. Betonsteinblock (optional) und/oder Dämmung (optional).

2. Heizleitung.

3. Sandbett

4. Erdreich

5. Fühler (nicht gezeigt)

λ	W/mK	Wärmeleitfähigkeit für Dämmung $\approx 0,04$ verwendet in Tabelle
Δt	K	Temperaturdifferenz zwischen Medien/Umwelt
D	mm	Außendurchmesser Isolierung
d	mm	Außendurchmesser Rohr

Die Anzahl von Leitungen n

- Verhältnis zwischen erforderlicher Leistung und Leistungsleistung.
- Anzahl der Leitungen pro Meter in Längsrichtung.
- Min. 2 für DN125-200.
- Ganzzahliger Wert = gerade Leitungen (einfachere Installation).
- Dezimal = gewickelt um das Rohr.

- Bringen Sie Aluminiumklebeband unterhalb und oberhalb der gesamten Länge des Kabels an.

$$n = \frac{Q_{Rohr}}{Q_{Leitung}}$$

Beachten Sie folgende Wärmedichten (W/m^2) für die tatsächliche Anwendung.

$$Q_{Rohr} = 1,3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

Bei Kunststoffrohren:

- Leistungsleistung max. 10 W/m.

Für Verlegung im Rohr:

- Führen Sie die Leitung nicht durch Ventile.
- Die Heizleitung darf in Ausnahmefällen um max. 10 % abgeschnitten und außerhalb des Rohres und in der Nähe der Stopfbuchse umgearbeitet werden.
- Schalten Sie niemals den Strom an, bevor das Rohr gefüllt ist.

Δt [K]	Dämmung [mm]	Rohrdurchmesser DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16

Δt [K]	Dämmung [mm]	Rohrdurchmesser DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Installationszusammenfassung

Leitungen, die um Rohre gewickelt sind, werden wie gezeigt alle 20-30 cm am Rohr mit Aluminiumklebeband befestigt. Gerade Kabel müssen wie abgebildet auf 5 oder 7 Uhr befestigt werden. Im Rohr verlegte Leitungen werden direkt im Rohr mit einer Stopfbuchse befestigt.

Bringen Sie Aluminiumklebeband unterhalb (bei Kunststoffrohren unverzichtbar) und oberhalb der gesamten Länge des Kabels an.

Kaltleiter verlängern/Leitungen terminieren und die Anschlüsse an einem trockenen Ort platzieren. Anschlussdose auf dem oder in der Nähe des Rohrs und das Thermostat neben dem Rohr befestigen.

5 Optionale Einstellungen

Wenn das Element an einen Thermostat wie DEVIreg™ angeschlossen ist, müssen die Grundeinstellungen gemäß unten stehender Tabelle und wie in der Installationsanleitung für den Thermostat beschrieben konfiguriert werden.

Gegebenenfalls muss der Temperaturgrenzwert gemäß den Empfehlungen des Herstellers eingestellt werden, um eine Beschädigung z. B. des Bodens oder des Rohrs zu vermeiden.

Thermostat	Max. Last	Fußbodenheizung allgemein	Frostschutz von Rohrsystemen
DEVIreg™ 13x	16A	Raumtemp. 20-22 ° C.	-
DEVIreg™ 330	16A		On < +5° C
DEVIreg™ 53x	15A		-
DEVIreg™ 610	10A		On < +5° C
DEVIreg™ Touch	16A		-
DEVIlink™ CC	15 A (BT)		-

Indholdsfortegnelse

1	Introduktion	55
1.1	Sikkerhedsinstruktioner	56
1.2	Installationsvejledning	57
1.3	Systemoversigt	57
2	Installation, trin for trin	58
2.1	Beregning af den indbyrdes kabelafstand for varmekabler	58
2.2	Planlægning af installationen	58
2.3	Klargøring af installationsstedet	59
3	Installation af elementer	59
3.1	Installation af varmeelementer	59
3.2	Følerinstallations	59
4	Indendørs anvendelser	60
4.1	Gulvvarme i tynde gule (< 3 cm)	61
4.2	Gulvvarme i konstruktioner med gulvstrøer	61
4.3	Gulvvarme med DEVICell™ Dry	62
4.4	Gulvvarme i betongulve (> 3 cm)	63
4.5	Frostsikring af slangesystemer	63
5	Valgfrie indstillinger	65

1 Introduktion

I denne installationsmanual dækker ordet "element" både varmekabler og varmemåtter.

Hvis ordene "varmekabel" eller "varmemåtte" anvendes, gælder den pågældende anvisning kun for denne elementtype.

Al dimensionering, produktnavn, installation og ibrugtagning af et hvilket som helst system skal udføres af en autoriseret installatør.


Enhver anvendelse, der omfatter varmeelementer eller termostater købt af slutbrugeren, skal godkendes af en autoriseret elektriker før ibrugtagning.

- Inklusive type, størrelse, installation og varmeelementets stik.

- Inklusive type, størrelse, stik og indstillinger for den termostat, der styrer varmeelementet.
- Børn må ikke lege med varmeelementet.
- Dette varmeelement kan anvendes af børn i alderen 8 år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, mentale eller føleevner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de farer, som anvendelse af apparatet indebærer.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn på egen hånd.

De varmeelementer, som denne installationsmanual omhandler, må kun anvendes til gulvvarme.

- I henhold til IEC 60335 må møtterne ikke installeres i metalgulve eller opbevaringsvarmesystemer.
- Møtter skal indstøbes fuldstændigt i mindst 5 mm beton, afretningslag, flisekæk eller lignende, inkl. fliser



1.1 Sikkerhedsinstruktioner

Varmeelementet må aldrig skæres over eller afkortes


- Hvis varmeelementet skæres over, bortfalder garantien.
- Kolde tilledninger kan afkortes for at opfylde kravene.

Elementerne skal altid installeres i henhold til de lokale bygningsregulativer og regler om kabelføring samt retningslinjerne i denne installationsmanual.

- Enhver anden form for installation kan forringe elementets funktionsdygtighed eller udgøre en sikkerhedsrisiko, hvorfra garantien bortfalder.

Elementerne skal altid tilsluttes af en autoriseret elektriker vha. et fast stik.

- Frakobl alle strømkredse før installation og service.
- Hver varmeelementskærm skal jordes i henhold til de lokale regulativer på elområdet og forbides til en fejlstrømsafbryder (RCD).
- RCD trip-klassificering er maks. 30 mA.
- Varmeelementerne skal forbides ved hjælp af en flerolet afbryder.
- Elementet skal forsynes med en korrekt dimensioneret sikring eller strømafxbryder i henhold til lokale regulativer.



Tilstedeværelsen af en varmemåtte

- skal synliggøres ved hjælp af skiltning eller markeringer ved strømtilslutningsfittings og/eller løbende langs med kredsens ledning på let synlige steder

- skal fremgå i al elektrisk dokumentation efter installationen.

Den maksimale varmeeffekt (W/m^2 eller W/m) for den faktiske anvendelse må ikke overskrides.

1.2 Installationsvejledning

Forbered installationsstedet på passende vis ved at fjerne skarpe genstande, snavs osv.

Mål ohmmodstanden og isolationsmodstanden regelmæssigt før og under installation.

Anbring ikke varmeelementer under vægge og faste forhindringer. Min. 6 cm luft er påkrævet.

Hold elementerne væk fra isoleringsmateriale, andre varmekilder og ekspansionsfuger.

Elementerne må ikke berøre eller krydse hinanden eller andre elementer, og de skal være jævnt distribueret over områderne.

Elementerne og især stikket skal beskyttes mod belastning.

Elementerne og følerne skal installeres mindst 30 mm væk fra ledende dele af bygningen, e.g. vandrør.

En gulvføler er obligatorisk, og skal forbindes til en termostat, der begrænser gulvtemperaturen til højst 35 °C.

Elementet skal have temperaturstyring og må ikke kunne fungere ved en omgivelsestemperatur på over 10 °C ved udendørs anvendelser.

- Forsigtig! Undlad at bruge M1-klassificerede elementer i områder med høje mekaniske belastninger eller påvirkninger, se afsnit 1.3 for klassificering.
- Skal opbevares på et tørt, varmt sted ved temperaturer på mellem +5 °C og +30 °C.

1.3 Systemoversigt

Standarder	DEVIconfort™ (DTIR)	DEVIBasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIlaqua™ (DTIV)
60800:2009 (kabel)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (måtte)	+	-	-	+	+	-

M1

Til anvendelse i systemer med **lav risiko for mekaniske skader**, f.eks. installeret på jævne flader og indbygget i afretningslag uden skarpe genstande.

M2

Til anvendelse i systemer med **høj risiko for mekaniske skader**.


Gulvvarme i:	DEVIconfort™ (DTIR)	DEVIBasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIlaqua™ (DTIV)
Tyne gulve (< 3 cm)	+	+	-	+	+	-
Konstruktioner med gulvstrøer	+	-	+	-	-	-
DEVICell™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
Beton gulve (> 3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Frostsikring af slanger	-	(+)	+	-	-	+

2 Installation, trin for trin

2.1 Beregning af den indbyrdes kabelafstand for varmekabler

Den indbyrdes kabelafstand (C-C) er lig med afstanden i centimeter fra midten af et kabel til midten af det næste.

Hvad angår opvarmning af rør, henvises der til antallet af kabler pr. meter, se afsnit 4.5.



$$C - C \text{ [cm]} = \frac{\text{Område} \text{ [m}^2\text{]}}{\text{Kabellængde} \text{ [m]}} \times 100 \text{ cm}$$

eller

$$C - C \text{ [cm]} = \frac{\text{Kabeleffekt} \text{ [W/m]}}{\text{Varmeeffekt} \text{ [W/m}^2\text{]}} \times 100 \text{ cm}$$

Maks. indbyrdes kabelafstand

Tyne gulve (<3 cm)	10 cm
Konstruktioner med gulvstrøer	20 cm
DEVICell™ Dry	20 cm
Betongulve (>3 cm)	15 cm

- Varmekablets bukkediameter skal være mindst 6 gange kablets diameter.
- Den faktiske kabellængde kan variere +/- 2 %.

230V/400V				
C-C [cm]	W/m ² ved 6 W/m	W/m ² ved 10 W/m	W/m ² ved 18 W/m	W/m ² ved 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Planlægning af installationen

Tegn en skitse af installationen, som viser

- elementlayout
- kolde tilledninger og stik
- forgreningsdåse/kabelkasse (hvis aktuelt)
- føler
- tilslutningsboks
- termostat

Gem skitser

- Hvis man kender den præcise placering af disse komponenter,lettes senere fejlfinding og udbedring af defekte elementer.

Bemærk følgende:

- Følg alle retningslinjer - se afsnit 1.2.
- Overhold den korrekte indbyrdes kabelafstand (kun varmekabler) - se afsnit 2.1.
- Overhold den påkrævede installationsdybde og mulige mekaniske beskyttelse af kolde tilledninger i henhold til lokale regulativer.
- Når der installeres mere end ét element, må elementerne under ingen omstændigheder serieforbindes, men alle kolde tilledninger skal føres平行t til tilslutningsboksen.
- To eller flere elementer kan installeres i det samme rum, men der må ikke

installeres et enkelt element i to eller flere rum.

- Alle varmeelementer i et rum skal have samme varmeeffekt (W/m^2), medmindre

de forbides til særskilte gulvfølere og termostater.

- Ved enledekabler skal begge kolde tilledninger forbides til tilslutningsboksen.

2.3 Klargøring af installationsstedet

- Fjern alle rester af gamle installationer, hvis dette er aktuelt.
- Sørg for, at installationens overflade er jævn, stabil, glat, tør og ren.

- Fyld om nødvendigt mellemrum rundt om slanger, afløb og vægge.
- Der må ikke være nogen skarpe kanter, blade, snavs eller fremmedlegemer.

3 Installation af elementer

Det frarådes at installere elementer ved temperaturer på under $-5^\circ C$.

Varmekablerne kan blive stive ved lave temperaturer. Efter udrulning af elementet forbides det til netstrømmen i kort tid for at blødgøre kablet, før det fastgøres.

Måling af modstand

Mål, kontrollér og notér elementets modstand under installationen.

- Efter udpakning
- Efter fastgørelse af elementerne
- Efter afslutning af installationen

Hvis ohmmodstanden og isolationsmodstanden ikke svarer til mærkningen, skal elementet udskiftes.

- Ohmmodstanden skal ligge mellem -5 og $+10\%$ af den angivne værdi.
- Isolationsmodstanden skal udgøre $>20 M\Omega$ efter et minut ved min. $500 V DC$.

3.1 Installation af varmeelementer

Overhold alle anvisninger og retningslinjer i afsnit 1.1 og 1.2.

Varmeelementer

- Placer varmeelementet således, at det befinder sig mindst halvdelen af den indbyrdes kabelafstand fra forhindringer.
- Elementerne skal altid være i god kontakt med varmelederen (e.g. beton), se afsnit 4 for oplysninger.

Varmemåtter

- Ved udrulning af varmemåtterne skal varmekablerne altid vende opad.
- Når varmemåtten når områdets grænse, skal beklædningen/nettet skæres over og måtten vendes, før den rulles.


Forlængelse af kolde tilledninger

- Undgå forlængelse af kolde tilledninger, hvis det er muligt. Forbind f.eks. kolde tilledninger til forgreningsdåser eller kabelkasser.
- Vær opmærksom på effekttab i kablet i henhold til lokale regulative.

3.2 Følerinstallation

- Obligatorisk under trægulve og på undergulve af træ.

- Gulvføleren skal monteres i et isolerende rør og lukkes ved gulvenden for nem udskifting af føleren, hvis det bliver nødvendigt.



- Gulvføleren skal behandles som et STRØMFØRENDE kabel. Derfor skal alle forlængelser af følerens kabelføring behandles på samme

måde, som man behandler et almindeligt kabel med netstrøm.

- Føleren kan forlænges op til i alt 50 m med et 1,5 mm² installationskabel.
- Slangens mindste bukkeradius er 50 mm (1).
- Følerkablet skal placeres mellem to sløjfer af varmekablet (2).
- Undgå at få sprækker i betongulvet ved ikke at tænde for varmen, før gulvet er helt hærdet.
- Skal placeres et passende sted, hvor den ikke udsættes for sollys eller træk fra døråbninger.
- Røret skal fluge med undergulvet.
- Røret føres til tilslutningsboksen.

4 Indendørs anvendelser

Undergulv	Tynde gulve* (<3 cm)	Konstruktioner med gulvstrøer	DEVICell™ Dry	Betongulve* (>3 cm)
Træ	-	Maks. 10 W/m og 80 W/m ²	Maks. 10 W/m og 100 W/m ²	-
Beton	Maks. 200 W/m ²	-	Maks. 10 W/m og 100 W/m ²	Maks. 20 W/m og 225 W/m ²
Gulvtype				
Træ, parket, laminat	Maks. 100 W/m ²	Maks. 80 W/m ²	Maks. 100 W/m ²	Maks. 150 W/m ²
Tæppe, vinyl, linoleum o.l.	Maks. 100 W/m ²	-	-	Maks. 150 W/m ²
Flisegulve i • badeværelser • vinterhave • kældre og lign.	100 - 200 W/m ²	-	-	100 - 200 W/m ²
Flisegulve i • køkkener • stuer • entreer og lign.	100 - 150 W/m ²	-	-	100 - 150 W/m ²

* Kan være op til 225 W/m² i randzoner, f.eks. under store vinduer

- Kun på undergulve i beton og under fliser.
- Hvis forbundet til en særligt gulvføler og termostat.

Trægulvbelaegning

Træ trækker sig sammen og udvider sig under påvirkning af rummets relative luftfugtighed (RH).

- Brug ikke bøg eller ahorn i gulvbelaegninger i flere lag, medmindre det er ovntørret.
- Installer en fugtbarriere til undergulve <95 % RH og en dampspærre >95 %.

- Sørg for 100 % kontakt mellem elementet og det indstøbte materiale (ingen luftgab).
- Installer varmesystemet på hele gulvarealet ved en overfladetemperatur på 15 °C.

- Installer altid en gulvføler for at begrænse den maksimale gulvtemperatur.

4.1 Gulvarme i tynde gule (< 3 cm)

Nye fliser på eksisterende fliser, betongulve eller trægulve

1

Se fig.

1. Nye fliser.
2. Fliseklæb.
3. Dampspærre.
4. Selvnivellerende middel.
5. Varmeelement.
6. Primer (på beton) eller afretningslag (på træ).
7. Eksisterende fliser, beton eller trægulv.

Dampspærre

- Påføres kun, hvis ikke allerede installeret i eksisterende gulv.
- I vådrum påføres kun over varmeelementerne.

Fliseklæb eller selvnivellerende middel

- Undergulvet primes efter leverandørens anvisninger.
- Varmeelementet skal fastgøres sikkert før påføring.
- Varmeelementet skal indstøbes fuldstændigt og mindst 5 mm.

Ny gulvbelægning på eksisterende fliser, betongulve eller trægulve

2

Se fig.

1. Trægulv, laminat eller tæppe
2. Støjabsorberende måtte.
3. Dampspærre.
4. Selvnivellerende middel.
5. Varmemåtte eller varmekabel.
6. Primer (på beton) eller afretningslag (på træ).
7. Eksisterende fliser, beton eller trægulv.

Installationsgennemgang

Udskær en vægrille, og fastgør kabelkanaler og tilslutningsboks. Med mejslen laves en rille til følerkredsen og koldkablet. Fastgør følerkredsen med f.eks. en limpistol.

Rul elementet ud. Fastgør det til undergulvet. Ved vægge eller forhindringer skæres og vendes måttens net. Skær IKKE varmeelementerne.

Påfør fleksibelt selv-nivelleringsmiddel, dampspærre og fliseklæb afhængigt af gulvbelægningen.

Undergulv i træ skal forankres korrekt

- Påfør afretningslag, før varmeelementet lægges.

3. Varmekabel.

4. Net (forstærket eller fint) eller alufolie.

5. Isolering.

6. Dampspærre.

7. Undergulvkonstruktion.

4.2 Gulvarme i konstruktioner med gulvstrøer

Trægulv på konstruktioner med gulvstrøer

3

Se fig.

1. Trægulvbelægning.
2. Golvstrøer.

Undergulvkonstruktionen skal være velisoleret

- Isolér kuldebroer, og luk aftræk og lign. mellem gulvkonstruktionen og vægge/tag.

Varmekablerne må ikke være i kontakt med isoleringen eller træet

- Fint net eller folie kan lægges direkte på isoleringen. Forstærket net skal hæves 10 mm fra isolering (brug f.eks. lister).
- Afstanden mellem varmekablet og strøer skal være mindst 30 mm.
- Den optimale afstand mellem varmekablerne og undersiden af gulvbelægningen er 3-5 cm.
- Varmekablet skal være fastgjort til net eller folie med maks. 25 cm. intervaller.

4.3 Gulvvarme med DEVICELL™ Dry**På betongulve****4**

Se fig.

1. Trægulv, parket- eller laminatgulv.
2. Støjabsorberende måtte/stoffilt.
3. varmekabel.
4. DEVICELL™ Dry.
5. Dampspærre.
6. Eksisterende gulvkonstruktion (f.eks. beton, gips, polystyren)

På eksisterende trægulve**5**

Se fig.

1. Linoleum, vinyl eller tæppe.
2. Trykfordelingsplade, min. 5 mm.
3. Støjabsorberende måtte/stoffilt.
4. varmekabel.
5. DEVICELL™ Dry.

Varmekablerne kan krydse en gulvstrø

- Gennem en 30 mm x 60 mm (h x b) fordybning foret med aluminiumstape.
- Sørg for, at kablet aldrig kommer i kontakt med selve træet.
- Kun ét kabel i hver fordybning.

Installationsgenemgang

Påfør net eller lign. på isoleringen.

Skær en 30 mm x 60 mm fordybning, og dæk den med aluminiumstape, hvor kabler krydser en strø.

Fastgør kabel og føler grundigt.

6. Dampspærre.

7. Eksisterende trægulvkonstruktion.

Installation under tæpper, linoleum eller vinyl

- Skal separeres fra kablerne med mindst 5 mm trykfordelingsplade.
- Overhold den samlede isoleringsværdi over trykfordelingspladen.
 - $R < 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ svarende til 1 Tog eller et tyndt tæppe.

Installationsgenemgang

Skær et hul til stikket og rørret til gulvfølerkredsen, og fjern alle skarpe kanter. Fastgør røret til undergulvet, f.eks. med lim.

Installer varmekablet. Sørg for, at kablet, endetermineringen og stikket er i kontakt med aluminiumspladen eller omgivet af aluminium.

Se i installationsmanualen til Devicell™-produktet for at få flere oplysninger.

4.4 Gulvvarme i betongulve (> 3 cm)

Trægulve (eksempel med betonelement)

6

Se fig.

1. Gulv.
2. Støjabsorberende måtte/stoffilt, fliseklæb afhængigt af øverste gulvlag.
3. Dampspærre.
4. Beton.
5. varmekabel.
6. Betonelement eller forstærket net.
7. Isolering.
8. Kapillarbrydende lag, beton, m.v.

Andre kombinationer af gulvbelægning og eksisterende gulvkonstruktioner er også mulige.

Varmekablerne må ikke røre isoleringen.

- Varmekablet skal være adskilt af netforstærkning eller betonelementer.

Indstøbning i beton eller afretningslag

- Indstøbningen må ikke indeholde skarpe sten.

4.5 Frostesikring af slangesystemer

Rørsporing

7

Se fig.

1. Føler.
2. varmekabel.
3. Isolering.
4. Montage.
5. Ventil.

Frostesikring inde i slange

8

Se fig.

1. Isolering.
2. varmekabel.
3. Føler (ikke vist).
4. Montage.

- Skal være tilstrækkeligt våd, ensartet, fri for lufthuller.
 - Hæld med en moderat hastighed for at undgå, at elementet forskydes.
 - Undgå at beskadige kablet med værktojet.
- Varmeelementet skal indstøbes fuldstændigt og mindst 5 mm.
- Beton skal have lov at tørre i ca. 30 dage, mens støbemasser skal tørre i 7 dage.

Installationsgennemgang

Påfør netforstærkning eller betonelementer på isoleringen.

Rul kablet ud, og fastgør det til undergulvet eller netforstærkningen ved hjælp af DEViclip™-fastgørelsesudstyr el. lign.

Hæld med en moderat hastighed for at undgå, at elementet forskydes.

Rørsporing under terræn

9

Se fig.

1. Sokkelsten (valgfri) og/eller isolering (valgfri).
2. varmekabel.
3. Sandlag.
4. Jordbund.
5. Føler (ikke vist).

λ	W/mK	Termisk ledeevne for isolering $\approx 0,04$ benyttet i tabel
Δt	K	Temp. forsk. mellem medier/omgivelserne
D	mm	Yderdiameter af isolering
d	mm	Ydre slangediameter

Antallet af kabler n

- Forhold mellem anbefalet effekt og kabeleffekt.
- Antal kabler pr. meter i længderetningen.
- Min. 2 for DN125-200.
- Heltal = lige kabler (nemmere installation).
- Decimaltal = viklet rundt om slange.

$$n = \frac{Q_{slange}}{Q_{kabel}}$$

Overhold følgende varmeeffektværdier (W/m²) for det faktiske anvendelsesområde.

$$Q_{slange} = 1.3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

Ved plasticrør:

- Kabeleffekt maks. 10 W/m.
- Påfør aluminiumstape under og på toppen af kablet i dets fulde længde.

Til installation inde i slange:

- Undlad at trække kablet igennem ventiler.
- Man kan i undtagelsesstilfælde skære maks. 10 % af varmekablet, som så bearbejdes på ny uden for slangen og ved siden af påkdašen.
- Tilslut aldrig strømforsyningen, før slangen er fyldt.

Δt [K]	Isolering [mm]	Slangediameter DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24

Δt [K]	Isolering [mm]	Slangediameter DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Installationsgennemgang

Kabler, der er viklet rundt om slanger, fastgøres som vist for hver 20-30 cm rør ved hjælp af aluminiumstape. Lige kabler skal monteres som vist ved kl. 5 eller 7. Kabler inde i slanger monteres direkte i slangens med pakdåsen.

Påfør aluminiumstape under (obligatorisk for plasticslanger) og på toppen af røret i hele kællængden.

Forlæng kolde tilledninger/afslutningskabler, og anbring samlingerne på et tørt sted. Monter tilslutningsboksen på eller tæt på røret, og installer termostaten ved siden af slangens.

5 Valgfrie indstillinger

Hvis elementet forbindes til en termostat som f.eks. en DEVIreg™, skal de grundlæggende indstillinger konfigureres ifølge den nedenstående tabel og som beskrevet i termostatens installationsmanual.

I relevant omfang indstilles temperaturbegrænsningen i overensstemmelse med producentens anbefalinger for at undgå beskadigelse af f.eks. gulvet eller slangens.

Termostat	Maks. belastning	Gulvvarme generelt	Frostsikring af slangesystemer
DEVIreg™ 13x	16 A	Rumtemperatur: 20-22 °C.	-
DEVIreg™ 330	16 A		På < +5 °C
DEVIreg™ 53x	15 A		-
DEVIreg™ 610	10 A		På < +5 °C
DEVIreg™ Touch	16 A		-
DEVIflink™ CC	15 A (FT)		-

Sisukord

1	Sissejuhatus	66
1.1	Ohutusjuhised	.67
1.2	Paigaldusjuhised.	.68
1.3	Süsteemi ülevaade	.68
2	Paigaldus samm sammalt	69
2.1	Küttekaablite loogetevahelise kauguse arvutamine	.69
2.2	Paigalduse planeerimine	.69
2.3	Paigalduspiirkonna ettevalmistamine	.70
3	Elementide paigaldamine	70
3.1	Kütteelementide paigaldamine	.70
3.2	Anduri paigaldus	.70
4	Siserakendused	71
4.1	Põrandaküte õhukestes põrandates (<3 cm)	.72
4.2	Põrandaküte laagidele toetuvates põrandakonstruktsioonides	.73
4.3	Põrandaküte Devicell™ Dry süsteemiga	.73
4.4	Põrandaküte betoonpõrandates (>3 cm)	.74
4.5	Torusüsteemide külmumiskaitse	.74
5	Valikulised seaded	76

1 Sissejuhatus

Selles paigaldusjuhendis tähistab sõna „element“ nii küttekaableid kui ka küttematte.

Üksnes sõna „küttekaabel“ või „küttematt“ kasutamisel puudutab juhis ainult nimetatud elemenditüipi.

Kõik konkreetse rakenduse mõõtmete määramine, toote valimine, paigaldus ja kasutuselevõtt on volitatud paigaldaja ülesanne.

Kõik löppkasutaja ostetavad seadmed, mis kasutavad küttelemente või termostaate, tuleb enne kasutuselevõttu volitatud elektriku poolt heaks kiita.


- Sh kütteelemendi tüüp, suurus, paigaldus ja ühendamine.
- Sh kütteelementi juhtiva termostaadi tüüp, suurus, ühendus ja sätted.
- Lapsed ei tohi kütteelemendiga mängida.
- Seda kütteelementi võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsilise, aistin-gulise või vaimse puudega või ebapiisava kogemuse ja teadmistega isikud üksnes siis, kui neid valvatakse või juhendatakse seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad kaasnevaid ohte.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

Selles paigaldusjuhendis kirjeldatud kütteelementide otstarve on üksnes põrandaküte.

Paigaldusjuhend

Siseruumide kütterakendused ja temperatuuri hoidmine torustikus

- Vastavalt standardile IEC 60335 ei tohi elemente paigaldada metallpõrandasse ega salvestava kütte rakendusse.
- Matid tuleb täielikult süvistada ning katta vähemalt 5 mm paksuse betooni, põrandasegu, plaadiliimi vms materjaliga. tellised



1.1 Ohutusjuhised

Ärge lõigake ega lühendage kütteelementi

- Kütteelemendi lõikamine muudab garantii kehtetuks.
- Toitekaableid võib lühendada, kui selleks tekib vajadus.


Elemendid tuleb alati paigaldada vastavalt kohalikele ehitus- ja kaabelduseeskirjadele ning vastavalt käesolevale paigaldusjuhendile.

- Igasugune muu paigaldusviis võib kujutada endast ohutusriski ja tühistab garantii.

Elemendid peab alati ühendama vastavat pädevust omav elektrik, kasutades fikseeritud ühendust.

- Enne paigaldus- ja hooldustöid tuleb kõik toiteahelad pinge alt vabastada.
- Kütteelemendi varjestus tuleb maandada vastavalt kohalikele elektriseeskirjadale ning ühendada rikkevoolukaitsega (RCD).
- Rikkevoolukaitse maksimaalne rakendumisvool on 30 mA.
- Kütteelemendid tuleb ühendada lülitit abil, millel saab välja lülitada kõik poolused.
- Element peab olema varustatud õige suurusega kaitsme või kaitselülitiga vastavalt kohalikele eeskirjadele.

EE



1. Küttekaabel
2. Termostaat
3. Andur
4. Ekraan
5. RCD
6. Mitmepooluse-line lülitி
7. Kaitse

Ühendused

- Faas - pruun
- Neutraal - sinine
- Maandus - varjestus

Küttemati olemasolu tuleb

- teha selgelt arusaadavaks, paigaldades toiteühendustarvikutele ja/või piki ahelat hästinähtavatesse kohtadesse hoiatussildid või märgistused

- märkida pärast paigaldamist kõigisse elektri dokumentidesse.

Ärge ületage olemasoleva rakenduse maksimaalset erivõimsust (W/m^2).

Paigaldusjuhend

Siseruumide kütterakendused ja temperatuuri hoidmine torustikus

1.2 Paigaldusjuhised

Valmistage paigalduskoht korralikult ette, eemal-dades teravad esemed, mustuse jne.

Mõõtke aktiivtakistust ja isolatsioonitakistust regulaarselt enne paigaldust ja paigalduse ajal.

Ärge asetage kütteelemente seinte ja pörandale tihedalt toetuvate takistuste alla. Vajalik on min 6 cm öhuvahe.

Hoidke elemendid isolatsioonimaterjalist, muudest kütteallikatest ja paisuvuukidest eemal.

Elemendid ei tohi kokku puutuda üksteise ega muude elementidega ning peavad olema küttega alal ühtlaselt jaotunud.

Elemente ja eriti ühenduskohti tuleb kaitsta mehaanilise koormuse ja mehaanilise pinge eest.

Elemendid ja andurid tuleb paigaldada vähemalt 30 mm kaugusele hoone voolujuhtivatest osadest, nt veetoruudest.

Pörandaandur on kohustuslik ning see tuleb ühendada termostaadiga, mis piiriks pörandatemperatuuri maksimaalselt 35 °C-ni.

Element peab olema juhitav vastavalt temperatuurile ning välialade korral ei tohi sisse lülituda üle 10 °C välistemperatuuri korral.

- Ettevaatust! Ärge kasutage M1 klassi elemente piirkondades, kus tekib suur mehaaniline koormus või löök, klasside kohta vt jaotist 1.3.
- Hoida kuivas, soojas kohas temperatuuril +5 °C kuni +30 °C.

1.3 Süsteemi ülevaade

Standardid	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIqua™ (DTIV)
60800:2009 (kaabel)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (matt)	+	-	-	+	+	-

M1

Kasutamiseks rakendustes, millel on madal mehaanilise kahjustuse risk, nt ühtlastel pindadel ja teravate esemeteta pörandamassi süvistatuna.

M2

Kasutamiseks rakendustes, kus on suurem mehaanilise kahjustuse risk.


Pörandaküte:	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIqua™ (DTIV)
Õhukesed pörandid (<3 cm)	+	+	-	+	+	-
Pöranda talakonstruktsioonid	+	-	+	-	-	-
DEVIcell™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
Betoonpörandid (>3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Torude kül-mumiskaitse	-	(+)	+	-	-	+

2 Paigaldus samm samm

2.1 Küttekaablite loogetevahelise kauguse arvutamine

Loogetevaheline kaugus sentimeetrites ühe kaabli keskosast kuni järgmise kaabli keskosani.

Vihmaveerennide ja torude soojendamiseks tuleb lähtuda kaablite arvust meetri kohta, vt jaotist 4.5.



$$\text{Loogete vahed C-C [cm]} = \frac{\text{Köetava ala pindala [m}^2\text{]}}{\text{Kaabli pikkus [m]}} \times 100 \text{ cm}$$

või

$$\text{Loogete vahed C-C [cm]} = \frac{\text{Kaabli võimsus [W/m]}}{\text{Soojustihedus [W/m}^2\text{]}} \times 100 \text{ cm}$$

EE

Maks loogetevaheline kaugus

Öhukesed põrandad (<3 cm)	10 cm
Palkpõrandad	20 cm
DEVICell™ Dry	20 cm
Betonipõrandad (>3 cm)	15 cm

- Küttekaabli painutusläbimõõt peab olema vähemalt kuuekordne kaabli läbimõõt.
- Kaabli tegelik pikkus võib kõikuda +/- 2 %.

230 V / 400 V				
C-C [cm]	W/m ² @ 6 W/m	W/m ² @ 10 W/m	W/m ² @ 18 W/m	W/m ² @ 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Paigalduse planeerimine

Koostage paigaldusjoonis, millel on näha

- kütteelementide paigutus
- toitekaablid ja ühendused
- harutoos (kui on olemas)
- andur
- ühenduskarp
- termostaat

Salvestage paigaldusjoonis

- Nende komponentide täpsse asukoha teadmine muudab vigastate kütteelementide veaotsingu ja remondi lihtsamaks.

Arvestage alljärgnevaga.

- Järgige kõiki juhiseid - vt jaotist 1.2.
- Järgige õiget loogete vahekauge (ainult küttekaablid) - vt jaotist 2.1.
- Järgige toitekaablite nõutavat paigaldussügavust ja võimalikku mehaanilist kaitset vastavalt kohalikele eeskirjadale.
- Rohkem kui ühe kütteelemendi paigaldamisel ärge ühendage neid kunagi jadapaigaldusena, vaid ühendage kõik toitejuhtmed harutoosis paralleelselt.
- Samasse ruumi võib paigaldada kaks või enam küttelementi, kuid ühte küt-

Paigaldusjuhend

Siseruumide kütterakendused ja temperatuuri hoidmine torustikus

teelementi ei tohi paigaldada kahte või enamasse ruumi.

- Kõigi samas ruumis olevate küttelementide erivõimsus peab olema sama (W/m^2), välja arvatud juhul, kui need on

ühendatud eraldi põrandaanduritega ja termostaatidega.

- Ühesooneliste küttekaablite korral peavad mõlemad toitekaablid jõudma ühenduskarpi.

2.3 Paigalduspiirkonna ettevalmistamine

- Eemaldage vajadusel vanade paigaldiste jäädigid.
- Jälgige, et paigaldise pind on ühtlane, stabiilne, sile, kuiv ja puhas.

- Vajadusel täitke torude, ärvavolude või seinte ümber olevad öönsused.
- Teravaid servi, mustust ega võörkehi ei tohi olla.

3 Elementide paigaldamine

Kütteelemente pole soovitatav paigaldada temperatuuridel alla $-5^\circ C$.

Madalatel temperatuuridel võivad küttekaablid muutuda jäigaks. Pärast kütteelemendi lahtirullimist ühendage see veidikeseks ajaks toitevõrku, et kaabel muutuks enne kinnitamist pehmeks.

Takistuse mõõtmine

Paigaldamise ajal mõõtke, kontrollige ja salvestage kütteelemendi takistus.

- Pärast lahtipakkimist
- Pärast elementide kinnitamist
- Pärast paigalduse lõpetamist

Kui aktiivtakistus ega isolatsioonitakistus ei vasta sildil märgitudule, tuleb element välja vahetada.

- Aktiivtakistus peab olema vahemikus -5 kuni +10% märgitud väärustusest.
- Isolatsioonitakistus peab olema ühe minuti pärast $>20\text{ M}\Omega$ pingel vähemalt 500 V.

3.1 Kütteelementide paigaldamine

Järgige kõiki juhiseid ja suuniseid jaotistes 1.1 ja 1.2..

Kütteelemendid

- Asetage kütteelement selliselt, et see on takistustest vähemalt poolt loogetevahelisel kaugusele.
- Kütteelemendid peavad alati olema heas kontaktis küttejaotriga (nt betoon), üksikasjus vt jaotist 4.

Küttematid

- Rullige küttematid alati nii lahti, et küttekaablid on üleval.
- Kui küttemat jõuab ala servani, lõigake maitivõrk lahti ja pöörake matt õigesse suunda enne selle tagasi kerimist.

Toitekaablite pikendamine

- Vältige võimalusel toitekaablite pikendamist. Juhtige toitekaablid nt harutooside või kaablikarpide ni.
- Arvestage kaabli võimsuskaoga vastavalt kohalikele eeskirjadele.


3.2 Anduri paigaldus

- Kohustuslik puitpõrandatel ja puidust aluspõrandatel.

- Põrandaandur tuleb vahetamise lihtsustamiseks vajadusel paigaldada isolatsioonikarbi kusse, põrandapoolses otsas isoleerida.

Paigaldusjuhend**Siseruumide kütterakendused ja temperatuuri hoidmine torustikus**

- Põrandaandur on pingestatud kaabel; seetõttu tulen anduri pikendamisel alati toimida samamoodi nagu tavalise elektri kaabliga.



- Andurikaablit saab pikendada 1.5 mm^2 paigalduskaabliga kuni 50 m.
- Toru minimaalne painutusraadius on 50 mm (1).
- Andurikaabel tuleb asetada küttekaabli (2) kahe ahela vahele
- Mõrade vältimiseks betoonpõrandas ärge lülitage kütteseadet sisse enne, kui põrand on täielikult kuivanud.
- Tuleb paigaldada sobivasse kohta, kus see ei puutu kokku otsese päikesevalguse ega ukseavade tuleva tuuletõmbega.
- Anduritoru ei tohi jäädä kaablile valatud segukihist välja.
- Anduritoru peab joudma ühenduskarpi.

EE

4 Siserakendused

Aluspõrand	Öhukesed põrandad* ($<3 \text{ cm}$)	Laagidele toetuvad põrandakonstruktsioonid	DEVICell™ Dry	Betoonpõrandad* ($>3 \text{ cm}$)
Puit	-	Maks. 10 W/m ja 80 W/m^2	Max. 10 W/m ja 100 W/m^2	-
Betoon	Maks. 200 W/m ²	-	Max. 10 W/m ja 100 W/m^2	Max 20 W/m ja 225 W/m^2
Põranda tüüp				
Puit, parkett, laminaat	Max 100 W/m ²	Max. 80 W/m ²	Max 100 W/m ²	Max 150 W/m ²
Vaip, vinüüt, linoleum jne.	Max 100 W/m ²	-	-	Max 150 W/m ²
Plaaditud põrandad • vannitubades • talveaedades • keldrites jne.	100 - 200 W/m ²	-	-	100 - 200 W/m ²
Plaaditud põrandad • köökides • elutubades • hallides jne.	100 - 150 W/m ²	-	-	100 - 150 W/m ²

* Vöib olla kuni 225 W/m^2 ääretsoonides, nt suurte akende all.

- Kui on ühendatud eraldi põrandaanduri ja termostaadiga.

- Üksnes betoonist aluspõrandatel ja keraamiliste plaatide all.

Puitpõrandakatted

Puit tömbub kokku ja paisub loomulikult sõltuvalt ruumi suhtelisest õhuniiskusest (SN).

Paigaldusjuhend**Siseruumide kütterakendused ja temperatuuri hoidmine torustikus**

- Vältige mitmekihilistes põrandakatetes pööki ja vahtrapuud, välja arvatud juhul, kui need on survekuivatatud.
- Paigaldage aurutöke aluspõrandatele, mille suhteline niiskus on <95% ning niiskuskindel kiht põrandatele, mille SN on >95%.

- Tagage 100% kontakt elemendi ja sellele valatud materjali vahel (õhutaskuteta).
- Paigaldage küttesüsteem põrandapinnale, mille pinnatemperatuur on 15 °C.
- Paigaldage põrandatemperatuuri piiramiseks alati põrandaandur.

4.1 Põrandaküte õhukestes põrandates (<3 cm)**Uued plaadid vanade plaatide peal, betoon- ja puitpõrandad****1**

Vt joon.

1. Uued plaadid.
2. Plaadiliim.
3. Aurutöke.
4. isetasanduv segu.
5. Kütteelement.
6. Aluskiht (betoonil) või põrandasegu (pudul).
7. Olemasolevad plaadid, betoon- või puitpõrand.

Uus põrandakate olemasolevatel plaatidel, betoon- ja puitpõrandatel**2**

Vt joon.

1. Puitpõrand, laminaat või vaip.
2. Mürasummutusmatt.
3. Aurutöke.
4. isetasanduv segu.
5. Küttematt või küttekaabel.
6. Aluskiht (betoonil) või põrandasegu (pudul).
7. Olemasolevad plaadid, betoon- või puitpõrand.

Puidust aluspõrand peab olema õigesti kinditatud

- Paigaldage põrandasegu enne kütteelementi paigaldamist.

Aurutöke

- Kasutage üksnes siis, kui need pole juba olemasolevasse põrandasse paigaldatud.
- Kasutage märgades ruumides kütteelementide kohal.

Plaadiliim või isetasanduv segu

- Kruntige aluspõrand nii, nagu tarnija on ette näinud.
- Kütteelement tuleb enne segu valamist korralikult kinnitada.
- Kütteelement peab olema täielikult seguga kaetud ning vähemalt 5 mm sügavusel.

Paigalduse kokkuvõte

Löögake seina vajalikud sooned, kinnitage kaablitorud ja ühenduskarp. Meiseldage anduritoru ja toitekaabli süvend. Kinnitage anduritoru nt liimipüstoliga.

Rullige element lahti. Kinnitage aluspõrandale. Löögake ja pöörake mati vörku seina või takistuse ni jõudes. ÄRGE löögake kütteelemente.

Paigaldage elastne isetasanduv segu, aurutöke ja plaadiliim sõltuvalt põrandaviimistlustest.

Paigaldusjuhend

Siseruumide kütterakendused ja temperatuuri hoidmine torustikus

4.2 Põrandaküte laagidele toetuvates põrandakonstruktsioonides

Laagidele toetuv puitpõrand

3

Vt joon.

1. Puitpõrandakate.
2. Põrandalaigid.
3. Küttekaabel.
4. Vök (armeeritud või õhuke) või alumiinium-foolium.
5. Isolatsioon.
6. Aurutöke.
7. Aluspõranda ehitus.

Aluspõrand peab olema korralikult isoleeritud

- Isoleerige soojasillad ja sulgege õhuavad, nt põrandakonstruktsiooni ja seinte/katuse vahelised.

Küttekaablid ei tohi isolatsiooni ega puitkonstruktsiooni puudutada

- Õhukese vörigu või fooliumi võib paigaldada otse isolatsioonile, armatuurvörku tuleb isolatsioonist 10 mm tösta (nt kasutada liiste).

- Küttekaabli ja laagide vaheline kaugus peaks olema vähemalt 30 mm.
- Optimaalne kaugus küttekaablite ja põrandakattematerjali aluspinna vahel on 3–5 cm.
- Küttekaabel tuleb kinnitada võrgule/fooliu-mile iga 25 cm järel.

Küttekaablid võivad minna üle laagi

- Läbi 30 mm x 60 mm (k x l) alumiiniumteibi-ga kaetud süvendi.
- Jälgige, et kaabel poleks kuskil puiduga kontaktis.
- Vaid üks kaabel süvendi kohta.

Paigalduse kokkuvõte

Paigaldage vörk vms isolatsioonile.

Löögake 30 mm x 60 mm süvend ja katke alumiini-umteibiga kohtades, kus kaablid lähevad teisele poole laagi.

Kinnitage kaabel ja andur korralikult.

4.3 Põrandaküte Devicell™ Dry süsteemiga

Ainult betoonpõrandad

4

Vt joon.

1. Puitpõrand, parkett või laminaat.
2. Mürasummutusmatt/vilt.
3. Küttekaabel.
4. DEVIcell™ Dry.
5. Aurutöke.
6. Olemasolev põrandakonstruktsioon (nt betoon, kips, polüstüreen)

3. Mürasummutusmatt/vilt.

4. Küttekaabel.

5. DEVIcell™ Dry.

6. Aurutöke.

7. Olemasolev puidust põrandakonstruktsioon.

Paigaldus vaipade, linoleumi või vinüüli alla

- Tuleb eraldada kaabilitest vähemalt 5 mm survehajutusplaadi abil.
- Jälgige isolatsiooni väärust survehajutusplaadi kohal.
- $R < 0,10 \text{ mm}^2\text{K/W}$ vastab 1 togile või õhukesele vaibale.

Paigalduse kokkuvõte

Löögake ühendusele ja põrandaanduri torule ava ja viiluge teravad servad siledaks. Kinnitage kaablikarbi aluspõrandale, nt liimiga.

Olemasolevatel puitpõrandatel

5

Vt joon.

1. Linoleum, vinüül või vaip.
2. Surve hajutusplaat, min 5 mm.

Paigaldusjuhend**Siseruumide kütterakendused ja temperatuuri hoidmine torustikus**

Paigaldage küttekaabel. Jälgige, et kaabel, lõpuots ja ühendus oleksid kogu ulatuses kokkupuuutes alumiiiniumplaadi või -teibiga.

Lisateavet vaadake DEVicell™-i paigaldusjuhidist.

4.4 Põrandaküte betoonpõrandates (>3 cm)**Puitpõrandad (näiteks betoonplaadiga)****6**

Vt joon.

1. Pealmine põrandamaterjal.
2. Mürasummutusmatt/vilt, plaadilium vastavalt pealmisele põrandamaterjalile.
3. Aurutöke.
4. Betoon.
5. Küttekaabel.
6. Betoonplaat või armatuurvõrk.
7. Isolatsioon.
8. Kapillaare purustav kiht, betoon jne.

Muud põrandakatte ja olemasoleva põranda ehituse kombinatsioonid on samuti võimalikud.

Küttekaablid ei tohi isolatsiooni puudutada

- Küttekaabel tuleb isolatsioonist eemale hoida armatuurvõrgu või betoonikihiga.

Betooni või põrandasegsesse paigaldamine

- Segu ei tohi sisaldaada teravaid kive.
- Peab olema ühtlaselt märg, ühtlane, õhumullideta.
- Valage möödukal kiirusel, et vältida elementide paigast nihkumist
- Vältige kaabli kahjustamist tööriistadega.
- Kütteelement peab olema täielikult seguga kaetud ning vähemalt 5 mm sügavusel
- Laske betoonil kuivada umbes 30 päeva ja valusegedul 7 päeva.

Paigalduse kokkuvõte

Paigaldage armatuurvõrk või betoonplaat isolatsioonile.

Kerige kaabel lahti ja kinnitage aluspõrandale või armatuurvõrgule, kasutades DEViclip™-i kinnitustarvikuid vms.

Valage möödukal kiirusel, et vältida elementide paigast nihkumist.

4.5 Torusüsteemide külmumiskaitse**Torusisolatsioon****7**

Vt joon.

1. Andur.
2. Küttekaabel.
3. Isolatsioon.
4. Liitmik.
5. Ventiil.

2. Küttekaabel.

3. Andur (pole näidatud).

4. Liitmik.

Torusisene külmumiskaitse**8**

Vt joon.

1. Isolatsioon.

Pinnases paikneva toru küte

Vt joon.

1. Kergbetoonplokk (lisavarustus) ja/või isolatsioon (isolatsioon).
2. Küttekaabel.
3. Liivaalus.
4. Pinnas.
5. Andur (pole näidatud).

Paigaldusjuhend**Siseruumide kütterakendused ja temperatuuri hoidmine torustikus**

λ	W/mK	Isolatsiooni soojusuhtivus $\approx 0,04$ tabelis
Δt	K	Kandaine/ümbritseva temperatuuri erinevus
D	mm	Isolatsiooni välisdiaameeter
d	mm	Toru välisläbimõõt

Kaablite arv n

- Vajaliku väljundvõimsuse ja kaabli võimsuse vahel.
- Kaablite arv meetri kohta pikisuunas.
- Min 2 standardi DN125-200 nöörete täitmiseks.
- Täisarv = sirged kaablid (lihtsam paigaldus).
- Kümnendmurd = ümber toru keritud.

- Paigaldage alumiiniumteip kogu pikkuses kaabli alla ja peale.

$$n = \frac{Q_{toru}}{Q_{toru}}$$

$$Q_{toru} = 1,3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

Plasttorud:

- kaabli võimsus max 10 W/m.

Järgige konkreetse rakenduse puhul küttetihedusi (W/m^2).

Torusisene paigaldus:

- Ärge tömmake kaablit läbi ventiilide.
- Seda tüüpi küttekaablit võib erandjuhul lõigata kuni 10% ja/või jäätta ülejäändud osa väljapoole toru sisseviigu körvale.
- Ärge kunagi lülitage voolu sisse enne, kui toru on veega täidetud.

Δt [K]	Isolatsioon [mm]	Toru läbimõõt DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24

Paigaldusjuhend**Siseruumide kütterakendused ja temperatuuri hoidmine torustikus**

Δt [K]	Isolatsioon [mm]	Toru läbimõõt DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Paigalduse kokkuvõte

Ümber torude keritud kaablid kinnitatakse näidatud viisil iga 20–30 cm järel torule alumiiniumteibiga. Sirged kaablid tuleb paigaldada nii, nagu on näidatud, kella 5 või 7 suunas. Torusisesed kaablid paigaldatakse otse torusse survepuksi abil.

Paigaldage alumiiniumteip torule kaabli alla (plasttorude puhul kohustuslik) ja peale kogu kaabli ulatuses.

Pikendage toitejuhtmeid / tehke lõpuots ja paigutage ühendused kuiva kohta. Montereige ühenduskarp torule või selle läheodusse ja paigaldaage termostaat toru kõrvale.

5 Valikulised seaded

Kui elemendid on ühendatud termostaadiga, nt DEVIreg™-iga, konfigureerige põhiseadete vastavalt allolevale tabelile ja nagu on kirjeldatud termostaadi paigaldusjuhendis.

Vajadusel reguleerige temperatuuriiraja vastavalt tootja soovitustele, et vältida kahjustusi, nt pörandal või torul.

Termostaat	Max koormus	Põrandakütttest üldiselt	Torusüsteemide külmumiskaitse
DEVIreg™ 13x	16 A	Ruumi temperatuur 20-22 °C.	-
DEVIreg™ 330	16 A		Sees < + 5°C
DEVIreg™ 53x	15 A		-
DEVIreg™ 610	10 A		Sees < + 5°C
DEVIreg™ Touch	16 A		-
DEVIflink™ CC	15A (FT)		-

Sisällysluettelo

1	Johdanto	77
1.1	Turvaohjeet	78
1.2	Asennusohjeet	79
1.3	Järjestelmän kuvaus	79
2	Asennus vaihe vaiheelta	80
2.1	C-C-asennusväljin laskeminen lämmityskaapeleille	80
2.2	Asennuksen suunnittelu	80
2.3	Asennusalueen valmistelu	81
3	Elementtien asennus	81
3.1	Lämmityselementtien asentaminen	81
3.2	Anturin asennus	82
4	Sisäsovellukset	82
4.1	Lattialämmitys ohuissa tasoiteasennuksissa (<3 cm)	83
4.2	Lattialämmitys palkkilattiarakenteille	84
4.3	DEVICell™ Dry -lattialämmitys	84
4.4	Lattialämmitys betonilattioissa (>3 cm)	85
4.5	Putkien jäätymissuojaus	85
5	Vaihtoehtoiset asetukset	87

1 Johdanto

Tässä asennusohjeessa sanalla "elementti" tarkoitetaan sekä lämmityskaapeleita että -matoja.

Jos käytetään sanaa "lämmityskaapeli" tai "lämmitysmatto", kyseinen ohje koskee ainoastaan mainittua elementtityyppiä.


Kunkin sovelluksen mitoitus, tuotteiden valinta, asennus ja käyttöönotto ovat valtuutetun asentajan vastuulla.

Kaikki sovellukset, joissa käytetään loppukäyttäjän hankkimia lämmityselementtejä tai termostateja, on hyväksytettävä valtuutetulla sähköasentajalla ennen käyttöönottoa.

- Mukaan lukien lämmityselementin tyyppi, koko, asennus ja kytkentä.
- Mukaan lukien lämmityselementtiä säätellevän termostaatin tyyppi, koko, kytkentä ja asetukset.
- Lapset eivät saa leikkiä lämmityselementeillä.
- Yli 8-vuotiaat lapset tai fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä kyyviltään rajoittuneet henkilöt tai asiaan perheitymättömät saavat käyttää tästä lämmityselementtiä vain, jos he ovat saaneet opastusta tai ohjeet sen turvalliseen käyttöön ja ymmärtävät tähän liittyvät riskit.
- Lasten ei pidä puhdistaa laitetta tai tehdä laitteen ylläpitotoimia ilman valvontaa.

Tässä asennusohjeessa tarkoitettujen lämmityselementtien ainoa käyttötarkoitus on lattialämmitys.

- IEC 60335 -standardin mukaan mattoja ei saa asentaa metalliseen lattiaan tai varaston lämmitysjärjestelmään.
- Matot tulee upottaa kokonaan ja ainakin 5 mm:n syvyyteen betoniin, tasoituslaastiin, laatan kiinnityslaastiin tai vastavaaan, ml. laatat.



1.1 Turvaohjeet

Älä leikkaa tai lyhennä lämmityselementtiä.


- Lämmittyselementin leikkaaminen aiheuttaa takuun raukeamisen.
- Liitoskaapeleita voidaan lyhentää tarpeen mukaan.

Elementit on aina asennettava paikallisten sähkö- ja rakennusmääräysten sekä tämän asennusohjeen ohjeiden mukaisesti.

- Tästä poikkeava asennus saattaa heikentää elementtien toimintaa tai muodostaa turvalisuuksikin, jolloin takuu raukeaa.

Elementtien kytkentä on aina annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi.

- Kytke virta pois ennen asennus- ja huoltotöitä.
- Jokainen lämmityselementti on maadoitettava paikallisten sähkömääräysten mukaisesti ja kytkettävä vikavirtasuojaan (RCD).
- RCD:n laukaisuvirta on enintään 30 mA.
- Lämmittyselementit on kytkettävä kytkimen kautta, joka mahdollistaa molempien napojen irtitykemisen.
- Elementti on varustettava sopivan kokoisella sulakkeella tai katkaisimella paikallisten määräysten mukaisesti.



Lämmitymatosta on

- ilmoitettava selkeästi varoitusmerkein tai kytkenän liitoskohtiin ja/tai säännöllisesti virtapiiriin linjaan sijoitetuin merkinnöin.

- ilmoitettava kaikissa asennukseen liittyvissä sähködokumenteissa.

Älä ylitä kulloisenkin sovelluksen maksimilämpötiheyttä (W/m^2 tai W/m).

1.2 Asennusohjeet

Valmistele asennuskohde asianmukaisesti poistamalla terävätkin esineet, lika jne.

Mittaa säännöllisesti ohminen vastus ja eristysvastus ennen asennusta ja sen aikana.

Älä asenna lämmityselementtejä seinien tai kiinteiden rakenteiden alle. Jätä vähintään 6 cm ilmatilaan.

Älä asenna elementtien päälle eristysmateriaaleja, muita lämmönlähteitä tai jatkoliitoksia.

Elementit eivät saa koskea toisiaan tai mennä ristikkinä toisten elementtien kanssa, ja niiden on jakauduttava alueille tasaisesti.

Elementit ja erityisesti liitokset on suojaattava vedolta ja rasitukselta.

Elementit ja anturit on asennettava vähintään 30 mm:n pähän rakennuksen johtavista osista, esim. vesiputkista.

Lattia-anturi on pakollinen ja se on kytkevä termostaatti, joka rajoittaa lattian lämpötilaksi enintään 35 °C.

Elementin lämpötilaa pitää valvoa, eikä sitä saa käyttää ulkosovelluksissa yli 10 °C:n lämpötilassa.

FI

- **Huomautus:** Älä käytä M1-luokiteltuja elementtejä alueilla, joihin kohdistuu suurta mekaanista kuormitusta tai iskuja, lue kohta 1.3 luokituksesta.
- Säilytä kuivassa ja lämpimässä paikassa +5 ... +30 °C:n lämpötilassa.

1.3 Järjestelmän kuvaus

Standardit	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVIimat™ (DTIF)	DEVIqua™ (DTIV)
60800:2009 (kaapeli)	-	+ (M1)	+ (M2)	-	-	+ (M1)
60335-2-96 (matto)	+	-	-	+	+	-

M1

Käytettäväksi sovelluksissa, joissa on pieni mekaanisten vaurioiden riski, esim. asennuksiin tasaisille pinnoille ja upotuksiin tasoituslaasteihin, joissa ei ole terävätkin esineitä.

M2

Käytettäväksi sovelluksissa, joissa on suurempi mekaanisten vaurioiden riski.


Lattialämmitys:	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVIimat™ (DTIF)	DEVIqua™ (DTIV)
Ohuet tasoiteasennukset (< 3 cm)	+	+	-	+	+	-
Palkkilattiarakenteet	+	-	+	-	-	-
DEVIcell™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
Betonilattiat (> 3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Putkien jäätymissuojaus	-	(+)	+	-	-	+

2 Asennus vaihe vaiheelta

2.1 C-C-asennusvälin laskeminen lämmityskaapeleille

C-C-asennusväli on matka yhden kaapelin keskikohdasta toisen kaapelin keskikohtaan senttimetreinä.

Putkien lämmittämisessä käytetään kaapeleiden määrää metrillä, lue kohta 4.5



$$C - C \text{ (cm)} = \frac{\text{Alue (m}^2\text{)}}{\text{Kaapelin pituus (m)}} \times 100 \text{ cm}$$

tai

$$C - C(\text{cm}) = \frac{\text{Kaapelin teho (W/m)}}{\text{Lämpötiheys (W/m}^2\text{)}} \times 100 \text{ cm}$$

Maks. C-C-asennusväli

Ohuet tasoiteasennukset (< 3 cm)

10 cm

Palkkilattiarakenteet 20 cm

DEVICell™ Dry 20 cm

Betonilattiat (> 3 cm) 15 cm

- Lämmityskaapelin taivutussäteen on oltava vähintään 6 kertaa kaapelin halkaisija.
- Kaapelin todellinen pituus voi vaihdella +/- 2 %.

230 V/400 V				
C-C-asennusväli (cm)	W/m ² @ 6 W/m	W/m ² @ 10 W/m	W/m ² @ 18 W/m	W/m ² @ 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Asennuksen suunnittelu

Piirrä asennuksesta luonnos, josta käy ilmi

- elementtien sijoittelu
- liitoskaapelit ja kytkennät
- (mahdollinen) kytkentärasia
- anturi
- kytkentärasia
- termostaatti

Säästä luonnos.

- Kun näiden komponenttien tarkka sijainti on tiedossa, myöhempä vianmääritys ja viallisten elementtien korjaaminen sujuu helpommin.

Huomioi myös seuraavat seikat:

- Noudata kaikkia ohjeita, lue kohta 1.2.
- Määritä oikea C-C-asennusväli (vain lämmityskaapelit), lue kohta 2.1.
- Noudata vaadittua asennussyytyyttä ja huolehdi liitoskaapeleiden mahdollisesta mekaanisesta suojauksesta paikallisten määräysten mukaan.
- Jos asennat useamman kuin yhden elementin, älä koskaan kytke elementtejä sarjaan vaan reititä kaikki liitoskaapelit rinnakkain kytkentärasiaan.

- Samaan huoneeseen voidaan asentaa kaksi tai useampia elementtejä, mutta yhtä yksittäistä elementtiä ei saa jakaa kahden tai useamman huoneen kesken.
- Kaikilla samaan huoneeseen asennettuilla lämmityselementeillä on oltava sama lämpötiheys (W/m^2), ellei niitä ole kytketty erillisiin lattia-antureihin ja termostaatteihin.
- Yksijohtimisissa kaapeleissa molemmat liitoskaapelit on kytkettävä kytkentärasiaan.

2.3 Asennusalueen valmistelu

- Poista kaikki jäljet mahdollisista vanhoista asennuksista.
- Varmista, että asennuspinta on suora, tukeva, tasainen, kuiva ja puhdas.

- Täytä tarvittaessa putkien, viemäreiden tai seinien vieressä olevat raot.
- Asennusalueella ei saa olla teräviä reunuja, likaa tai vieraita esineitä.

3 Elementtien asennus

Emme suosittele asentamaan elementtejä alle -5 °C:n lämpötilassa.

Alhaisissa lämpötiloissa lämmityskaapelit jääkistyvät. Kun elementti on rullattu auki, kytke se hetkeksi sähköverkkoon notkistaaksesi sitä ennen kiinnitystä.

Vastuksen mittaus

Mittaa, tarkista ja kirja lämmityskaapelin vastusarvot.

- Pakkauksesta purkamisen jälkeen
- Elementtien kiinnityksen jälkeen
- Kun asennus on valmis

Jos kaapelin ohminen vastus ja eristysvastus poikkeavat merkinnoistä, elementti on vaihdettava.

- Ohminen vastus saa poiketa kaapeliin merkitystä arvosta -5 ... +10 %.
- Eristysvastuksen tulee olla $>20\ M\Omega$ ja jännitteenvähintään 500 V DC yhden minuutin kuluttua.

3.1 Lämmityselementtien asentaminen

Noudata kaikkia kohdissa 1.1, ja 1.2 annettuja ohjeita.

Lämmityselementtit

- Sijoita lämmityselementti siten, että etäisyys-tä kiinteisiin rakenteisiin on vähintään puolet C-C-asennusvälistä.
- Elementtien on oltava aina asianmukaisessa kontaktissa lämpöä johtavaan materiaaliin (esim. betoniin), lue kohta 4.

Lämmitysmatot


- Pura lämmitysmatot rullalta aina niin, että lämmityskaapelit jäävät yläpuolelle.
- Kun lämmitysmatto ulottuu alueen päähän, leikkaa verkko ja käännä matto ennen sen rullaamista takaisin.

Liitoskaapeleiden jatkaminen

- Vältä liitoskaapelien jatkamista mahdollisuksien mukaan. Johda liitoskaapelit esim. kytkentärasioihin tai kaapelikaivoihin.
- Huomioi kaapelin virtakatkot paikallisten määräysten mukaan.

3.2 Anturin asennus

- Pakollisia puulattioiden alla tai puissa aluslattioissa.
- Lattia-anturi on asennettava eristävään suojaputkeen, joka on suljettu lattian päästä. Tämä helpottaa anturia vaihtoa tarvittaessa.



- Lattia-anturia on pidettävä JÄNNITTEISENÄ kaapelina. Siksi anturi johdotuksen mahdollista jatkoja on käsiteltävä samaan tapaan kuin normaalilla sähköverkkokaapelilla.
- Anturikaapelin voi jatkaa enintään 50 metrin pituiseksi $1,5 \text{ mm}^2$:n asennuskaapelilla.
- Putken minimitaivutussäde on 50 mm (1).
- Anturikaapeli on asetettava lämmityskaapelin kahden silmukan väliin (2).
- Jotta betonilattian murtumat vältetään, älä kytke lämpöä päälle ennen kuin lattia on täysin kovettunut.
- Asetetaan sopivaan paikkaan, jossa se ei joudu alittiaksi auringonvalolle tai oviaukosta tulevalle vedolle.
- Suojaputken tulee olla aluslattian tasalla.
- Vie putki kytktentärasiaan.

4 Sisäsovellukset

Aluslattia	Ohuet tasoi-teasennukset* ($< 3 \text{ cm}$)	Palkkilattiara-kenteet	DEVICell™ Dry	Betonilattiat* ($> 3 \text{ cm}$)
Puu	-	Maks. 10 W/m ja 80 W/m^2	Maks. 10 W/m ja 100 W/m^2	-
Betoni	Maks. 200 W/m^2	-	Maks. 10 W/m ja 100 W/m^2	Maks. 20 W/m ja 225 W/m^2
Lattiatyppi				
Puu, parketti, laminaatti	Maks. 100 W/m^2	Maks. 80 W/m^2	Maks. 100 W/m^2	Maks. 150 W/m^2
Matto, vinyili, linoleumi jne.	Maks. 100 W/m^2	-	-	Maks. 150 W/m^2
Laatalattiat • kylpyhuoneissa • kasvihuoneissa • kellareissa jne.	$100 - 200 \text{ W/m}^2$	-	-	$100 - 200 \text{ W/m}^2$
Laatalattiat • keittiöissä • olohuoneissa • eteistiloissa jne.	$100 - 150 \text{ W/m}^2$	-	-	$100 - 150 \text{ W/m}^2$

*Voi olla enintään 225 W/m² reuna-alueilla, esim. suurten ikkunoiden alla.

- Vain betonialuslattioille ja laattojen alle.
- Jos kytetty erilliseen lattia-anturiin ja termostaattiin.

Puiset lattiapinnat

Puu kutistuu ja turpoaa luonnostaan huoneen suhteellisesta kosteudesta johtuen.

- Vältä pyökkii ja vaahteraa monikerroksissa lattiapinnoissa, ellei niitä ole painekuivattu.

- Asenna höyrysulkku aluslattioihin, joiden kosteus on <95 % ja vedenpitävä kalvo, jos kosteus on >95 %.
- Varmista 100 %:nen kontakti elementin ja edellä mainittujen upotusmateriaalien vällille (ei ilmataskuja).
- Asenna lämmitysjärjestelmä koko lattian alueelle siten, ettei pinnan lämpötila mistään kohdista laske alle 15 °C.
- Asenna aina lattia-anturi lattian maksimilämpötilan rajoittamiseksi.

FI

4.1 Lattialämmyts ohuissa tasoiteasennuksissa (<3 cm)

Uudet laatat olemassa oleville laatoille, betonilattiat tai puulattiat



Katso kuva

1. Uusi laatoitus
2. Laatan kiinnityslaasti
3. Höyrysulkku
4. Itsetasoittuva tasoitusyhdiste
5. Lämmityselementti
6. Pohjuste (betonille) tai tasoituslaasti (puulle)
7. Nykyinen laatta-, betoni- tai puulattia

Uusi lattiapinta olemassa oleville laatoille, betonilattialle tai puulattialle



Katso kuva

1. Puulattia, laminaatti tai matto
2. Äänenvaimennusmatto
3. Höyrysulkku
4. Itsetasoittuva tasoitusyhdiste
5. Lämmitysmatto tai lämmityskaapeli
6. Pohjuste (betonille) tai tasoituslaasti (puulle)
7. Nykyinen laatta-, betoni- tai puulattia

Puiset aluslattiat on kiinnitettävä asianmukaisesti.

- Levitä tasoituslaasti ennen lämmityselementin asettamista.

Höyrysulkku

- Levitä ainoastaan, jos sitä ei ole jo asennettu nykyiseen lattiaan.
- Levitä märkätiloissa vain lämmityskaapeleiden yläpuolelle.

Laatan kiinnityslaasti tai itsetasoittuva tasoitusyhdiste.

- Pohjusta aluslattia tavarantoimittajan ohjeiden mukaan.
- Lämmityselementti tulee kiinnittää tukevasti ennen käyttöä.
- Lämmityselementti on upotettava kokonaan vähintään 5 mm:n syvyyteen.

Asennusyhteenveto

Leikkaa seinään ura ja asenna kaapelikourut ja kytkentärasia. Kaiverra ura anturin suojaputkelle ja liitoskaapelille. Kiinnitä anturin suojaputki esim. liimapistoolilla.

Rulla elementti auki. Kiinnitä se aluslattiaan. Leikkaa ja käännä mattoverkko kohdatelessasi seinän tai esteen. ÄLÄ LEIKKAA lämmityselementtejä.

Levitä joustava, itsetasoittuva tasoitusyhdiste, höyrysulkku ja laatan kiinnityslaasti lattiapäällysteestä riippuen.

4.2 Lattialämmitys palkkilattiarakenteille

Puulattia palkkilattiarakenteelle

Katso kuva **3**

1. Puiset lattiapinnat
2. Lattian välipohjan palkit
3. Lämmityskaapeli
4. Verkko (vahvistettu tai hienojakoinen) tai alumiinifolio
5. Eristys
6. Höyrysulkku
7. Aluslattiarakenne

Aluslattiarakenne on eristettävä hyvin.

- Eristä lämpösillat ja sulje ilmanottoaukot esim. lattiarakenteen ja seinien/kattojen välistä.

Lämmityskaapeli ei saa koskea eristeeseen tai puurakenteeseen

- Hienojakoinen verkko tai folio voidaan asentaa suoraan eristyksen päälle, vahvistettu verkko on nostettava 10 mm eristyksen yläpuolelle (käytä esim. seläkkeitä).

4.3 DEVIcell™ Dry -lattialämmitys

Betonilattioilla

4

Katso kuva

1. Puulattia, parketti tai laminaatti
2. Äänenvaimennusmatto / trasseli
3. Lämmityskaapeli
4. DEVIcell™ Dry
5. Höyrysulkku
6. Olemassa oleva lattiarakenne (esim. betoni, kipsi, polystyreeni)

Olemassa olevalle puulattiale

5

Katso kuva

1. Linoleumi, vinyili tai matto
2. Painoa jakava levy, min. 5 mm.

- Lämmityskaapelin ja välipohjan palkkien väisen etäisyyden tulee olla vähintään 30 mm.
- Lämmityskaapelien ja lattiapinnan alapuolen välinen optimaalinen etäisyys on 3 - 5 cm.
- Lämmityskaapeli on kiinnitettävä verkkoon tai folioon maks. 25 cm:n pituisin välein.

Lämmityskaapeli saa kulkea välipohjan palkin poikki.

- 30 mm x 60 mm (K x S) syvennyksen läpi, joka on peitetty alumiinitipillä
- Varmista, ettei kaapeli koskaan osu paljaaseen puuhun.
- Vain yksi kaapeli per syvennys

Asennusyhteenveto

Asenna eristyksen päälle verkko tai vastaava.

Leikkaa 30 mm x 60 mm syvennys ja peitä alumiinitipillä kohdasta, jossa kaapelit kulkevat välipohjan palkin poikki.

Kiinnitä kaapeli ja anturi kunnolla.

3. Äänenvaimennusmatto / trasseli
4. Lämmityskaapeli
5. DEVIcell™ Dry
6. Höyrysulkku
7. Olemassa oleva puinen lattiarakenne

Asennus maton, linoleumin tai vinylin alle

- Eerotettava kaapeleista vähintään 5 mm: painoa jakavalla levyllä.
- Huomioi kokonaiseristysarvo painoa jakavan levyn päällä.
- $R < 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ vastaa 1 huopaa tai ohutta mattoa.

Asennusyhteenveto

Leikkaa reikä kytkennälle ja lattia-anturin suo-japutkelle ja poista mahdolliset terävät reunat. Kiinnitä suojaaputki aluslattiaan esim. liimalla.

Asenna lämmityskaapeli. Varmista, että kaapeli, päätyliitos ja kytikentä ovat kontaktissa alumiini-levyyn tai että niitä ympäröi alumiini.

Katso lisätiedot DEVICell™-asennusohjeesta.

4.4 Lattialämmitys betonilattoissa (>3 cm)

Puulattiat (esimerkissä betonilaatta)

6

Katso kuva

1. Lattiapinnoite
2. Äänenvaimennusmatto / trasseli ja laatan kiinilityslaasti lattiapinnoitteen mukaan.
3. Höyrysulkku
4. Betoni
5. Lämmityskaapeli
6. Betonilaatta tai vahvistettu verkko
7. Eristys
8. Kapillaarikerros, betoni jne.

Muut lattiapintayhdistelmät ja vanha lattiarakenne ovat myös mahdollisia.

Lämmityskaapelit eivät saa koskettaa eristykkeen.

- Lämmityskaapeli on erotettava eristeestä vahvistetulla verkolla tai betonilaatalta.

Upottaminen betoniin tai tasoituslaastiin

- Upotusalustassa ei saa olla teräviä kiviä.
- Sen on oltava riittävän märkä ja tasalaatuinen eikä siinä saa olla ilmakuplia.
- Kaada kohtuullisella nopeudella, ettei elementti siirry.
- Vältä vaurioittamasta kaapelia millään työkalulla.
- Lämmityselementti on upotettava kokonaan vähintään 5 mm:n syvyyteen.
- Jätä kuivumisaikaan noin 30 päivää betonille ja 7 päivää valuyhdisteille.

FI

Asennusyhteenveto

Aseta eristeen päälle vahvistettu verkko tai betonilaatta.

Rulla kaapeli auki ja kiinnitä se alaslattiaan tai verkkoon DEVIClip™-kiinnikkeillä tai vastaavilla.

Kaada kohtuullisella nopeudella, ettei elementti siirry.

4.5 Putkien jäätymissuojaus

Putkien seuranta

7

Katso kuva

1. Anturi
2. Lämmityskaapeli
3. Eristys
4. Kiinnitys
5. Venttiili

2. Lämmityskaapeli

3. Anturi (ei kuvassa)

4. Kiinnitys

Maanalainen putkien seuranta

Katso kuva **9**

1. Kevytharkko (valinnainen) ja/tai eristys (valinnainen).
2. Lämmityskaapeli
3. Hiekka-alusta
4. Maaperä
5. Anturi (ei kuvassa)

Putken sisäinen jäätymissuojaus

8

Katso kuva

1. Eristys

λ	W/mK	Lämmönjohtavuus eristeessä $\approx 0,04$ käytetty taulukossa
Δt	K	Lämpötilaero aineen/ympäristön välillä
D	mm	Ulkoisen eristeen halkaisija
d	mm	Putken ulkohalkaisija

Kaapeleiden määrä n

- Vaadittavan tehon ja kaapelin tehon välinen suhde
- Kaapelien lukumäärä per metri pituussuunnassa
- Min. 2 / DN125-200.
- Kokonaisluku = suorat kaapelit (helpompi asennus)
- Desimaaliluku = kierretty putken ympärille.

- Käytä alumiiniteippiä alla ja päällä kaapelin koko pituudelta.

$$n = \frac{Q_{\text{putki}}}{Q_{\text{kaapeli}}}$$

Noudata seuraavia lämpötiheyksiä (W/m²) käytännön sovelluksissa.

$$Q_{\text{putki}} = \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{1,3 * \ln \frac{D}{d}}$$

Muoviputket:

- Kaapelin teho max. 10 W/m.

Putken sisään asennus:

- Älä vedä kaapelia venttiilien läpi.
- Poikkeustapauksessa lämmityskaapelia voidaan leikata enintään 10 % ja työstää putken ulkopuolella ja lähellä kiinnityssovitetta.
- Älä koskaan kytke virtaa päälle ennen kuin putki on täynnä.

Δt [K]	Eristepaksuus (mm)	Putken halkaisija DN (mm)											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24

Δt [K]	Eristepaksuus (mm)	Putken halkaisija DN (mm)											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Asennusyhteenveto

Putkien ympäri kierrettävät kaapelit kiinnitetään kuvan mukaan 20 - 30 cm:n välein alumiiniteipillä. Suorat kaapelit kiinnitetään kuvan mukaan asentoon klo 17 tai 19. Putken sisällä olevat kaapelit kytketään putkeen kiinnityssoviteella.

Käytä alumiiniteippiä putken alla (pakollista muoviputkien kohdalla) ja päällä kaapelin koko pituudelta.

Jatka liitoskaapelit/päättoskaapelit ja aseta liitokset kuivaan paikkaan. Asenna kytkentärasia putken päälle tai lähelle sitä ja asenna termostaatti putken viereen.

5 Vaihtoehtoiset asetukset

Jos elementti on kytketty termostaattiin, kuten DEVIreg™, määritä perusasetukset alla olevan taulukon ja termostaatin asennusohjeen mukaan.

Jos mahdollista, säädä lämpötilaraja valmistajan suositusten mukaan esim. lattian tai putken vaurioitumisen välttämiseksi.

Termostaatti	Enimmäiskuormitus	Lattialämmitys yleensä	Putken jäätymissuojaus
DEVIreg™ 13x	16 A	Huoneen lämpötila 20 - 22 °C.	-
DEVIreg™ 330	16 A		< +5 °C
DEVIreg™ 53x	15 A		-
DEVIreg™ 610	10 A		< +5 °C
DEVIreg™ Touch	16 A		-
DEVIflink™ CC	15 A (FT)		-

Table des matières

1	Introduction	88
1.1	Instructions de sécurité	89
1.2	Directives d'installation	90
1.3	Présentation du système.	90
2	Installation pas à pas	91
2.1	Calcul de la distance C-C pour des câbles chauffants.	91
2.2	Planification de l'installation	92
2.3	Préparation de la zone d'installation	92
3	Installation des éléments	92
3.1	Installation des éléments chauffants	93
3.2	Installation de la sonde	93
4	Applications en intérieur	94
4.1	Chauffage par le sol dans les couches fines (< 3 cm)	95
4.2	Chauffage par le sol pour les constructions sur solives en bois	95
4.3	Chauffage par le sol avec DEVICell™ Dry	96
4.4	Chauffage par le sol dans les sols en béton (> 3 cm)	97
4.5	Protection de tuyauterie contre le gel.	97
5	Réglages facultatifs.	99

1 Introduction

Dans ce manuel d'installation, le mot « élément » fait référence aux câbles chauffants, mais également aux trames chauffantes.

Si les mots « câble chauffant » ou « trame chauffante » sont utilisés, l'instruction s'applique seulement à ce type d'élément.

Le dimensionnement, la sélection de produit, l'installation et la mise en service d'une application donnée incombe à un installateur agréé.

Tout application utilisant des éléments chauffants ou des thermostats achetés par l'utilisateur final doit être approuvée par un électricien agréé avant la mise en service.


- Y compris le type, la dimension, l'installation et le raccordement de l'élément chauffant.

- Y compris le type, la dimension, le raccordement et les réglages du thermostat contrôlant l'élément chauffant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'élément chauffant.
- Cet élément chauffant peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à condition que celles-ci soient sous surveillance ou aient reçu les instructions d'utilisation de l'appareil en toute sécurité, dans la compréhension des risques encourus.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les éléments chauffants traités dans ce manuel d'installation doivent être utilisés uniquement dans le cadre de chauffage par le sol.

- Conformément à la norme CEI 60335, les trames ne peuvent pas être installées dans un plancher métallique ou pour une application de chauffage par accumulation.
- Les trames doivent être entièrement intégrées dans au moins 5 mm d'épaisseur

d'une chape, de béton, de colle à carrelage ou de tout produit similaire, notamment des carrelages.



1.1 Instructions de sécurité

Ne découpez et ne raccourcissez jamais l'élément chauffant.


- Toute découpe de l'élément chauffant annule la garantie.
- Les fils de la liaison froide peuvent être raccourcis en fonction des besoins.

Les éléments doivent toujours être installés conformément aux règles locales de construction et aux règles de câblage ainsi qu'aux directives du présent manuel d'installation.

- Toute autre manière de procéder peut entraîner le bon fonctionnement de l'élément ou créer un risque et annule la garantie.

Les éléments doivent toujours être raccordés par un électricien agréé à partir d'un raccordement fixe.

- Mettez hors tension tous les circuits d'alimentation avant l'installation et toute opération de maintenance.
- Chaque blindage d'élément chauffant doit être mis à la terre conformément aux règlements locaux en matière d'électricité et doit être raccordé à un dispositif différentiel.
- Le seuil de déclenchement du dispositif différentiel doit être de max. 30 mA.
- Les éléments chauffants doivent être raccordés via un interrupteur permettant de déconnecter tous les pôles.
- L'élément doit être muni d'un fusible ou d'un disjoncteur de taille adaptée conformément aux règlements locaux.



- Câble chauffant
- Thermostat
- Sonde
- Écran
- Disjoncteur différentiel
- Interrupteur multipolaire
- Fusible

Raccordements

- Phase – marron
- Neutre – bleu
- Terre – blindage

La présence d'une trame chauffante doit :

- être mise en évidence par des panneaux ou des mentions d'avertissement au niveau des raccords d'alimentation et/ou, très souvent, à l'endroit le plus visible le long du circuit de chauffage ;

- être déclarée dans toute documentation électrique à la suite de l'installation.

Ne dépasser jamais la densité thermique maximale (W/m^2 ou W/m) pour l'application correspondante.

1.2 Directives d'installation

Préparez correctement le site d'installation en éliminant les objets tranchants, la poussière, etc.

Mesurez régulièrement la résistance ohmique et la résistance d'isolation avant et pendant l'installation.

Ne disposez pas les éléments chauffants sous des murs ou sous des éléments posés au sol. Un minimum de 6 cm d'air est requis.

Éloignez les éléments de tout matériau isolant, des autres sources de chaleur et des joints de dilatation.

Les éléments ne doivent ni être en contact les uns avec les autres ou avec d'autres éléments, ni se croiser ou croiser d'autres éléments. Ils doivent être répartis de manière homogène sur les surfaces.

Les éléments et en particulier le raccordement doivent être protégés contre toute contrainte ou déformation.

Les éléments et les sondes doivent être installés à une distance minimale de 30 mm des pièces conductrices du bâtiment, p. ex. tuyaux d'eau.

Une sonde de dalle est obligatoire et doit être raccordée à un thermostat limitant la température du plancher à 35 °C maximum.

L'élément doit être réglé en température et ne doit pas fonctionner à une température ambiante supérieure à 10 °C pour des applications extérieures.

- Attention ! N'utilisez pas des éléments classifiés M1 dans des endroits soumis à de fortes charges mécaniques ou des impacts, voir section 1.3 pour plus de précisions sur la classification.
- Stockez le produit à l'abri du froid et de l'humidité à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C.

1.3 Présentation du système

Normes	DEVIconfort™ (DTIR)	DEVIBasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIlaqua™ (DTIV)
60800:2009 (câble)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (trame)	+	-	-	+	+	-

M1

Pour une utilisation dans des applications à **faible risque de dommages mécaniques**, p. ex. installation sur des surfaces régulières et intégration dans des chapes sans objets tranchants.

M2

Pour une utilisation dans des applications présentant un **risque plus élevé de dommages mécaniques**.

Chauffage par le sol dans :	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIaqua™ (DTIV)
Couches fines (< 3 cm)	+	+	-	+	+	-
Constructions de solives en bois	+	-	+	-	-	-
DEVIcell™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
Sols en béton (> 3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Protection de tuyauterie contre le gel	-	(+)	+	-	-	+

2 Installation pas à pas

2.1 Calcul de la distance C-C pour des câbles chauffants

La distance C-C est la distance en centimètres entre le centre d'un câble et le centre du câble suivant.

Pour le chauffage de tuyaux, veuillez vous référer au nombre de câbles par mètre, voir section 4.5.

$$C - C [cm] = \frac{\text{Surface [m}^2\text{]}}{\text{Longueur de câble [m]}} \times 100 \text{ cm}$$


ou

$$C - C [cm] = \frac{\text{Puissance de câble [W/m]}}{\text{Densité thermique [W/m}^2\text{]}} \times 100 \text{ cm}$$

Distance C-C max.

Couches fines (< 3 cm)	10 cm
Constructions sur solives en bois	20 cm
DEVIcell™ Dry	20 cm
Sols en béton (> 3 cm)	15 cm

- Le diamètre de courbure du câble chauffant doit être d'au moins 6 fois le diamètre du câble.
- La longueur réelle du câble peut varier de +/- 2 %.



230 V / 400 V				
C-C [cm]	W/m² @ 6 W/m	W/m² @ 10 W/m	W/m² @ 18 W/m	W/m² @ 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Planification de l'installation

Dessinez un schéma de l'installation indiquant :

- la disposition de l'élément ;
- les liaisons froides et les raccordements ;
- le boîtier de raccordement/chemin de câbles (le cas échéant) ;
- la sonde ;
- le boîtier de raccordement ;
- le thermostat.

Conservez le schéma.

- Si vous connaissez l'emplacement exact de ces composants, il sera plus simple pour vous d'effectuer les dépannages et réparations des éléments défectueux par la suite.

Tenez compte également des points suivants :

- Respectez toutes les directives - voir section 1.2.
- Respectez scrupuleusement la distance C-C (câbles chauffants uniquement) - voir section 2.1.

- Respectez la profondeur d'installation requise et l'éventuelle protection mécanique des liaisons froides conformément aux règlements locaux.
- En cas d'installation de plusieurs éléments, ne câblez jamais des éléments en série, mais connectez en parallèle toutes les liaisons froides au boîtier de raccordement
- Plusieurs éléments peuvent être installés dans la même pièce, mais un même élément ne doit pas être installé à travers plusieurs pièces.
- Tous les éléments chauffants de la même pièce doivent fournir la même densité thermique (W/m^2), sauf s'ils sont raccordés à des sondes de dalle et thermostats séparés.
- Pour les câbles monoconducteurs, les deux fils de la liaison froide doivent être connectés au boîtier de raccordement.

2.3 Préparation de la zone d'installation

- Éliminez toute trace d'anciennes installations, le cas échéant.
- Assurez-vous que la surface d'installation est plane, ferme, lisse, sèche et propre.

- Si nécessaire, comblez les trous autour des canalisations, des évacuations et des murs.
- Il ne doit pas rester de bords tranchants, de poussière ou de corps étrangers.

3 Installation des éléments

Il n'est pas recommandé d'installer les éléments à des températures inférieures à -5 °C.

À basses températures, les câbles chauffants deviennent rigides. Après avoir déroulé l'élément, branchez-le brièvement sur l'alimentation secteur afin d'assouplir le câble avant de le fixer.

Mesure de la résistance

Mesurez, vérifiez et notez la résistance de l'élément pendant l'installation :

- après l'avoir déballé ;

- après avoir fixé les éléments ;
- après avoir achevé l'installation.

Si la résistance ohmique et la résistance d'isolation ne correspondent pas à ce qui est indiqué sur les étiquettes, il faut remplacer l'élément.

- La résistance ohmique doit être comprise entre -5 et +10 % de la valeur indiquée sur l'étiquette.
- La résistance d'isolation doit être > 20 MΩ après 1 minute à 500 Vcc minimum.

3.1 Installation des éléments chauffants

Respectez toutes les instructions et directives de la section 1.1 et 1.2.

Éléments chauffants


- Placez l'élément chauffant de sorte que la distance jusqu'aux obstacles soit au moins égale à la moitié de la distance C-C.
- Les éléments doivent toujours être en contact parfait avec le diffuseur de chaleur (p. ex. béton), voir section 4 pour plus de détails.

Trames chauffantes

- Déroulez toujours les trames chauffantes avec les câbles chauffants orientés vers le haut.

3.2 Installation de la sonde

- Sa présence est obligatoire sous des planchers en bois et avec des faux planchers en bois.
- La sonde de dalle doit être montée dans un conduit isolant, obturé à l'extrémité, afin de faciliter son remplacement si nécessaire.



- La sonde de dalle doit être considérée comme un câble sous tension. C'est pour-

- Lorsque la trame chauffante atteint une limite, coupez le support/le treillis et tournez la trame avant de la dérouler dans l'autre sens.

Rallongement de la liaison froide.

- Évitez si possible de rallonger la liaison froide. Raccordez les fils de la liaison froide aux boîtiers de raccordement ou aux chambres de câbles.
- Vérifiez que les pertes de puissance dans le câble restent conformes aux règlements locaux.

FR

quoi toute extension du câblage de la sonde doit être effectuée de la même façon que pour un câble normal de tension secteur.

- Le câble de la sonde peut être rallongé jusqu'à 50 m au total avec le câble d'installation de $1,5 \text{ mm}^2$ de section.
- Le rayon de courbure du conduit doit être d'au moins 50 mm (1).
- Le câble de la sonde doit être placé entre deux boucles du câble chauffant (2).
- Pour éviter la formation de fissures dans le sol en béton, n'activez pas le chauffage tant que la dalle n'a pas complètement durci.
- Placez la sonde à un endroit adapté, non exposé à la lumière du soleil et aux courants d'air causés par l'ouverture de portes.
- Le conduit doit affleurer le faux plancher.
- Acheminez le conduit jusqu'au boîtier de raccordement.

4 Applications en intérieur

Faux plancher	Couches fines* (< 3 cm)	Constructions sur solives en bois	DEVICell™ Dry	Sols en béton* (> 3 cm)
Bois	-	Max. 10 W/m et 80 W/m ²	Max. 10 W/m et 100 W/m ²	-
Béton	Max. 200 W/m ²	-	Max. 10 W/m et 100 W/m ²	Max. 20 W/m et 225 W/m ²
Type de sol				
Bois, parquet, stratifié	Max. 100 W/m ²	Max. 80 W/m ²	Max. 100 W/m ²	Max. 150 W/m ²
Moquette, vinyle, linoléum, etc.	Max. 100 W/m ²	-	-	Max. 150 W/m ²
Carrelages dans <ul style="list-style-type: none"> • les salles de bain, • les vérandas, • les caves, etc. 	100 - 200 W/m ²	-	-	100 - 200 W/m ²
Carrelages dans <ul style="list-style-type: none"> • les cuisines, • les séjours, • les entrées, etc. 	100 - 150 W/m ²	-	-	100 - 150 W/m ²

* Peut aller jusqu'à 225 W/m² au niveau des zones périphériques, comme sous de grandes baies vitrées.

- Sur les sols en béton et sous le carrelage uniquement.
- Si l'élément est raccordé à une sonde de dalle et à un thermostat séparés.

Revêtements de sol en bois

Le bois se rétracte et gonfle naturellement en fonction de l'humidité relative (HR) dans la pièce.

- Évitez le hêtre et l'érable comme revêtements de sol multicouches, sauf s'ils ont été séchés sous presse.
- Installez une barrière de vapeur pour les faux plafonds si HR < 95 % et une membrane étanche si HR > 95 %.
- Assurez-vous que l'élément est en contact parfait avec les matériaux de revêtement de sol (aucune poche d'air).
- Installez le système de chauffage sur toute la surface de sol à une température de surface de 15 °C.
- Installez toujours une sonde de dalle afin de limiter la température maximale du plancher.

4.1 Chauffage par le sol dans les couches fines (< 3 cm)

Nouveau carrelage sur carrelage, sol en béton ou plancher en bois existant.

1

Voir fig.

1. Nouveau carrelage
2. Colle à carrelage
3. Barrière de vapeur
4. Composé autonivelant.
5. Élément chauffant.
6. Apprêt (sur béton) ou chape (sur bois).
7. Carrelage, sol en béton ou plancher en bois existant.

Nouveau revêtement de sol sur carrelage, sol en béton ou plancher en bois existant.

2

Voir fig.

1. Plancher en bois, stratifié ou moquette
2. Couche d'isolation phonique.
3. Barrière de vapeur
4. Composé autonivelant.
5. Trame chauffante ou câble chauffant.
6. Apprêt (sur béton) ou chape (sur bois).
7. Carrelage, sol en béton ou plancher en bois existant.

Les faux planchers en bois doivent être solidement ancrés.

- Réalisez une chape avant de disposer l'élément chauffant.

4.2 Chauffage par le sol pour les constructions sur solives en bois

Plancher en bois sur constructions de solives

3

Voir fig.

1. Revêtement de sol en bois
2. Solives
3. Câble chauffant.
4. Treillis (fin ou renforcé) ou film d'aluminium.

Barrière de vapeur

- A appliquer seulement si le sol existant n'en comporte pas.
- Dans les pièces humides, ne l'appliquez qu'au-dessus des éléments chauffants.

Colle à carrelage ou composé autonivelant

- Apprêtez le plancher support comme spécifié par le fournisseur.
- L'élément chauffant doit être solidement fixé avant l'application.
- L'élément chauffant doit être entièrement noyé dans au moins 5 mm d'épaisseur.

Résumé d'installation

Découpez une rainure dans le mur et fixez les gaines de câble et le boîtier de raccordement.

Ciselez une rainure pour le conduit de la sonde et pour la liaison froide. Fixez le conduit de la sonde, par exemple avec un pistolet à colle.

Déroulez l'élément. Attachez-le au sol. Coupez et tournez la maille de la trame lorsque vous rencontrez des murs ou des obstacles. NE découpez PAS les éléments chauffants.

Appliquez du composé autonivelant souple, une barrière de vapeur et de la colle à carrelage en fonction de la finition du sol.

5. Isolation
6. Barrière de vapeur
7. Faux plancher

Le faux plancher doit être isolé de manière adéquate.

- Isolez les ponts thermiques et fermez les bouches d'aération, notamment entre le sol et les murs/toits.

Les câbles chauffants ne doivent pas entrer en contact avec l'isolation ou les menuiseries.

- Le treillis fin ou le film peut être posé directement sur l'isolation. Le treillis renforcé doit être surélevé de 10 mm par rapport à l'isolation (utiliser par exemple des congés).
- La distance entre le câble chauffant et les solives doit être d'au moins 30 mm.
- La distance optimale entre les câbles chauffants et la face inférieure du revêtement de sol est de 3 à 5 cm.
- Le câble chauffant doit être fixé sur le treillis ou le film à des intervalles de 25 cm max.

Les câbles chauffants peuvent croiser une solive à condition que :

- il y ait un renforcement de 30 mm x 60 mm (H x L) recouvert d'une bande d'aluminium,
- le câble n'entre jamais en contact avec le bois nu,
- il n'y ait qu'un seul câble par renforcement.

Résumé d'installation

Appliquez un treillis ou un support identique sur l'isolation.

Découpez un renforcement de 30 mm x 60 mm et recouvrez d'une bande d'aluminium les endroits où les câbles croisent une solive.

Fixez correctement le câble et la sonde.

4.3 Chauffage par le sol avec DEVICell™ Dry

Sur sols en béton

4

Voir fig.

1. Plancher en bois, parquet ou stratifié.
2. Couche d'isolation phonique/feutre de chiffon
3. Câble chauffant.
4. DEVICell™ Dry.
5. Barrière de vapeur
6. Construction de sol existant (béton, plâtre, polystyrène par exemple)

6. Barrière de vapeur

7. Plancher en bois existant

Installation sous de la moquette, du linoléum ou du vinyle

- Elle doit être séparée des câbles par au moins 5 mm de panneau de répartition de la pression.
- Vérifiez la valeur d'isolation totale au-dessus du panneau de répartition de la pression.
- $R < 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ correspondant à 1 Tog ou à une moquette fine.

Sur planchers en bois existants

5

Voir fig.

1. Linoléum, vinyle ou moquette.
2. Panneau de répartition de la pression, min. 5 mm.
3. Couche d'isolation phonique/feutre de chiffon
4. Câble chauffant.
5. DEVICell™ Dry .

Résumé d'installation

Découpez un trou pour le raccordement et pour le conduit de la sonde de dalle, puis éliminez tous les bords tranchants. Fixez le conduit dans le faux plancher avec de la colle par exemple.

Installez le câble chauffant. Assurez-vous que le câble, la terminaison d'extrémité et le raccordement sont en contact avec la plaque d'aluminium ou sont entourés d'aluminium.

Veuillez vous référer au manuel d'installation du produit DEVICell™ pour plus d'informations.

4.4 Chauffage par le sol dans les sols en béton (> 3 cm)

Planchers en bois (exemple avec dalle de béton)

6

Voir fig.

1. Revêtement.
2. Couche d'isolation phonique/feutre de chiffon, colle à carrelage en fonction du revêtement.
3. Barrière de vapeur
4. Béton
5. Câble chauffant.
6. Dalle de béton ou treillis renforcé.
7. Isolation
8. Couche anti-capillarité, béton, etc.

D'autres combinaisons de revêtement de sol et de construction existante sont possibles.

Les câbles chauffants ne doivent pas entrer en contact avec l'isolation.

- Le câble chauffant doit être séparé par un treillis renforcé ou une dalle de béton.

Intégration dans du béton ou une chape

- La couche ne doit pas comporter de pierres tranchantes.
- Elle doit être suffisamment humide, homogène et exempte de bulles d'air.
- Versez avec un débit moyen afin d'éviter de déplacer l'élément.
- Evitez d'abîmer le câble avec des outils.
- L'élément chauffant doit être entièrement intégré dans au moins 5 mm d'épaisseur.
- Laissez sécher pendant environ 30 jours pour du béton et 7 jours pour des mélanges à mouler.

Résumé d'installation

Appliquez un treillis renforcé ou une dalle de béton sur l'isolation.

Déroulez le câble et fixez-le sur le faux plancher ou sur l'armature en treillis à l'aide d'accessoires de fixation DEVclip™ ou de tout autre produit similaire.

Versez avec un débit moyen afin d'éviter de déplacer l'élément.

4.5 Protection de tuyauterie contre le gel

Traçage de tubes

7

Voir fig.

1. Sonde
2. Câble chauffant
3. Isolation
4. Fixation
5. Vanne

Protection contre le gel intégrée aux tuyaux

8

Voir fig.

1. Isolation
2. Câble chauffant.
3. Sonde (non illustrée)
4. Fixation

Traçage de tubes souterrains**9**

Voir fig.

1. Parpaing (facultatif) et/ou isolation (facultative)

2. Câble chauffant.
3. Couche de sable
4. Sol
5. Sonde (non illustrée)

λ	W/mK	conductivité thermique de l'isolation $\approx 0,04$ utilisée dans le tableau
Δt	K	différence de température milieu/environnement
D	mm	diamètre externe de l'isolation
d	mm	diamètre externe du tuyau

Nombre de câbles n

- Relation entre la puissance requise et la puissance du câble.
- Nombre de câbles par mètre dans le sens de la longueur.
- Au moins 2 pour DN125-200.
- Nombre entier = câbles droits (installation plus simple).
- Nombre décimal = câble enroulé autour du tuyau.

- Appliquez une bande d'aluminium en dessous et au-dessus de toute la longueur du câble.

$$n = \frac{Q_{tuyau}}{Q_{câble}}$$

Respectez les densités thermiques suivantes (W/m²) pour l'application correspondante.

$$Q_{tuyau} = 1,3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

Pour des tubes en plastique :

- Puissance de câble max. 10 W/m

Pour installation intégrée dans le tuyau :

- Ne tirez pas le câble à travers les vannes.
- Le câble chauffant peut exceptionnellement être coupé sur max. 10 % et être repassé à l'extérieur du tuyau et à côté du presse-étoupe.
- Ne branchez jamais l'alimentation avant que le tuyau soit rempli.

Δt [K]	Isolation [mm]	Diamètre de tuyau DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16

Δt [K]	Isolation [mm]	Diamètre de tuyau DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Résumé d'installation

Les câbles enroulés autour des tuyaux sont fixés tous les 20-30 cm du tuyau à l'aide d'une bande d'aluminium, comme indiqué. Les câbles droits doivent être fixés à 5 ou 7 heures, comme indiqué. Les câbles à l'intérieur des tuyaux sont fixés directement dans le tuyau avec un presse-étoupe.

Appliquez une bande d'aluminium en dessous (obligatoire pour les tubes en plastique) et au-dessus du tuyau sur toute la longueur du câble.

Étendez les fils froids/câbles avec terminaison et placez les raccordements dans un endroit sec. Montez le boîtier de raccordement sur le tuyau ou à proximité et installez le thermostat près du tuyau.

5 Réglages facultatifs

Si l'élément est raccordé à un thermostat tel que le DEVIreg™, configuez les réglages de base d'après le tableau ci-dessous et comme décrit dans le manuel d'installation du thermostat.

Le cas échéant, adaptez la limite de température conformément aux recommandations du fabricant afin de ne pas endommager le sol ou les tuyaux par exemple.

Thermostat	Charge max.	Chauffage par le sol en général	Protection de tuyauterie contre le gel
DEVIreg™ 13x	16 A	Temp. ambiante 20-22 °C.	-
DEVIreg™ 330	16 A		Actif < +5 °C
DEVIreg™ 53x	15 A		-
DEVIreg™ 610	10 A		Actif < +5 °C
DEVIreg™ Touch	16 A		-
DEVIlink™ CC	15 A (FT)		-

Prikaz sadržaja

1	Uvod	100
1.1	Sigurnosne upute	101
1.2	Smjernice za instalaciju	102
1.3	Pregled sustava	102
2	Instalacija korak po korak.	103
2.1	Izračun C-C udaljenosti za grijajuće kable	103
2.2	Planiranje instalacije	103
2.3	Priprema područja za instalaciju.	104
3	Instalacija elemenata	104
3.1	Instalacija grijajućih elemenata.	104
3.2	Instalacija osjetnika	104
4	Grijanje unutrašnjih prostora	105
4.1	Podno grijanje kod tankih obloga (<3 cm)	106
4.2	Podno grijanje kod drvenih podnih konstrukcija	106
4.3	Podno grijanje uz pomoć DEVIcell™ Dry	107
4.4	Podno grijanje u betonskim podovima (> 3 cm).	108
4.5	Zaštita sustava cijevi od smrzavanja	108
5	Izborne postavke	110

1 Uvod

U ovim uputama za montažu riječ "element" odnosi se na grijajuće kable i grijajuće mreže.

Ako se upotrebljavaju riječi "grijajući kabel" ili "grijajuća mreža", dotična uputa odnosi se samo na tu vrstu elementa.

Svi radovi na utvrđivanju dimenzija, odabiru proizvoda, instalaciji i puštanju u pogon bilo kojeg uređaja odgovornost su ovlaštenе osobe za instalaciju.

Svaki sustav koji upotrebljava grijajuće elemente ili termostate koje je kupio krajnji korisnik mora biti odobren od strane ovlaštenog električara prije puštanja u pogon.

- Uključujući vrstu, veličinu, instalaciju i spajanje grijajućeg elementa.


- Uključujući vrstu, veličinu, instalaciju, spajanje i postavke termostata koji upravlja grijajućim elementom.
- Djeca se ne smiju igrati s grijajućim elementom.
- Ovaj grijajući element smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe umanjenih fizičkih, taktičkih ili mentalnih sposobnosti ili koje nemaju iskustvo i znanje ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi s upotrebom uređaja na siguran način te razumiju moguće opasnosti.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.

Predviđena uporaba grijajućih elementa obuhvaćena ovim uputama za montažu odnosi se samo na podno grijanje.

Priručnik za instalaciju

Sustavi za grijanje unutarnjih prostorija i grijanje cijevi

- U skladu sa standardom IEC 60335 mreže se ne smiju montirati u metalne podove ili za grijanje skladišta.
- Mreže moraju biti potpuno potpuno okružene i barem 5 mm uronjene u beton, estrih, ljeplilo za pločice ili slično. uklj. pločice



1.1 Sigurnosne upute

Nikada nemojte rezati ili skraćivati grijaci element

- Rezanjem grijaćeg elementa ukida se jamstvo.
- Hladni vodovi mogu se skratiti prema potrebi.


Elemente treba uvijek montirati u skladu s lokalnim građevinskim propisima i pravilima ožičenja, kao i sa smjernicama u ovim uputama za montažu.

- Bilo kakva druga instalacija može ugroziti funkcionalnost elementa ili predstavljati sigurnosni rizik te će poništiti jamstvo.

Elemente uvijek mora priključivati ovlašteni električar uz primjenu trajnog spoja.

- Uklonite napon sa svih strujnih krugova prije instalacije i servisiranja.
- Oplet svakog grijaćeg elementa mora biti uzemljen u skladu s lokalnim električnim odredbama i priključen na diferencijalnu sklopku (RCD).
- Vrijednost okidanja FID sklopke maksimalno je 30 mA.
- Grijajuće elemente treba spojiti putem sklopke koja razdvaja sve kontakte.
- Element mora biti opremljen pravilno dimenzioniranim osiguračem ili prekidačem u skladu s lokalnim propisima.

HR



Prisutnost grijajuće mreže mora biti

- označena znakovima upozorenja ili oznakama na spojevima napajanja i/ili često uzduž linije strujnog kruga na mjestima na kojima će to biti jasno vidljivo.

- navedena u svakoj dokumentaciji za elektroinstalacije nakon instalacije.

Maksimalna toplinska vodljivost (W/m^2 ili W/m) nikada ne smije biti veća za stvarne primjene.

Priručnik za instalaciju

Sustavi za grijanje unutarnjih prostorija i grijanje cijevi

1.2 Smjernice za instalaciju

Pavilno pripremite mjesto za instalaciju uklanjajući oštred predmeta, prljavštine itd.

Redovito mjerite omski otpor i otpor izolacije prije i tijekom instalacije.

Nemojte polagati grijaće elemente ispod zidova i fiksnih prepreka. Potrebno je min. 6 cm zraka.

Držite elemente podalje od izolacijskih materijala, drugih izvora topline i ekspanzijskih spojeva.

Elementi se ne smiju dodirivati ili križati međusobno ili s drugim elementima i moraju biti jednakomjerno raspodijeljeni u području.

Elementi, a osobito spojevi, moraju biti zaštićeni od opterećenja i povlačenja.

Elemente i osjetnike treba montirati minimalno 30 mm od vodljivih dijelova zgrade, npr. cijevi za vodu.

Podni osjetnik je obvezan i mora biti spojen s termostatom koji će ograničiti temperaturu poda na najviše 35 °C.

Element mora biti toplinski reguliran i ne smije raditi na temperaturi okoline višoj od 10 °C u vanjskim primjenama.

- Oprez! Nemojte upotrebljavati elemente klasificirane pod M1 na područjima koja su podložna visokom mehaničkom opterećenju ili utjecaju, vidi odjeljak 1.3 za klasifikaciju.
- Spremajte na suhom, toplom mjestu pri temperaturama između +5 °C i +30 °C.

1.3 Pregled sustava

Standardi	DEVlcomfort™ (DTIR)	DEVlbasic™ (DSIG)	DEVlflex™ (DTIP)	DEVlheat™ (DSVF)	DEVlmat™ (DTIF)	DEVlaqua™ (DTIV)
60800:2009 (kabel)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (mreža)	+	-	-	+	+	-

M1

Za primjene s **malom opasnošću od mehaničkih oštećenja**, npr. montaža na ravnim površinama i uronjene u estrih bez oštred predmeta.

M2

Za upotrebu u primjenama s **visokim rizikom od mehaničkog oštećenja**.


Podno grijanje u:	DEVlcomfort™ (DTIR)	DEVlbasic™ (DSIG)	DEVlflex™ (DTIP)	DEVlheat™ (DSVF)	DEVlmat™ (DTIF)	DEVlaqua™ (DTIV)
Tanke obloge (<3 cm)	+	+	-	+	+	-
Drvene podne konstrukcije	+	-	+	-	-	-
DEVlcell™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
Betonski podovi (>3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Zaštitna cijevi od smrzavanja	-	(+)	+	-	-	+

2 Instalacija korak po korak

2.1 Izračun C-C udaljenosti za grijajuće kable

C-C udaljenost je udaljenost u centimetrima od središta jednog kabela do središta drugog.

Za grijanje cijevi pogledajte broj kabela po metru, vidi odjeljak 4.5.



$$C - C [\text{cm}] = \frac{\text{Površina} [\text{m}^2]}{\text{Duljina kabela [\text{m}]}} \times 100 \text{ cm}$$

ili

$$C - C [\text{cm}] = \frac{\text{Snaga kabela} [\text{W/m}]}{\text{Toplinska vodljivost} [\text{W/m}^2]} \times 100 \text{ cm}$$

Maks. C-C udaljenost

Tanke podlove (<3 cm)	10 cm
Drvene podne konstrukcije	20 cm
DEVIfloor™ Dry	20 cm
Betoniski podovi (>3 cm)	15 cm

- Polumjer savijanja grijajućeg kabela mora iznositi najmanje promjer kabela puta 6.
- Stvarna duljina kabela može varirati za +/- 2 %.

230 V/400 V				
C-C [cm]	W/m ² @ 6 W/m	W/m ² @ 10 W/m	W/m ² @ 18 W/m	W/m ² @ 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Planiranje instalacije

Nacrtajte skicu instalacije koja prikazuje

- raspored elemenata
- hladnih vodova i spojeva
- razvodne kutije/provrte za kabele (ako je primjenjivo)
- osjetnik
- spojna kutija
- termostat

Pohranite skicu

- Poznavanje točne lokacije ovih komponenti olakšava naknadno rješavanje problema i popravak neispravnih elemenata.

Zabilježite sljedeće:

- Pridržavajte se svih uputa - vidi odjeljak 1.2.
- Pazite na pravilnu C-C udaljenost kabela (samo grijajući kabeli) - vidi odjeljak 2.1.
- Pripazite na potrebnu dubinu za instalaciju i moguće mehaničke zaštite hladnih vodova u skladu s lokalnim propisima.
- Prilikom instalacije više od jednog elementa, nikada nemojte ožičiti elemente serijski, već spojite sve hladne vodove paralelno sa spojnom kutijom.
- Dva ili više elemenata mogu se ugraditi u istu prostoriju, ali se jedan element ne smije ugraditi za dvije ili više prostorija.

Priručnik za instalaciju

Sustavi za grijanje unutarnjih prostorija i grijanje cijevi

- Svi grijaci elementi u istoj prostoriji moraju imati jednaku topinsku vodljivost (W/m^2), osim ako su priključeni na različite podne osjetnike i termostate.

- Za kable s jednim vodičem oba hladna voda moraju biti spojena u spojnu kutiju.

2.3 Priprema područja za instalaciju

- Uklonite sve tragove starih instalacija ako je moguće.
- Pobrinite se da površina za instalaciju bude ravna, stabilna, glatka, suha i čista.

- Po potrebi, ispunite praznine oko cijevi, odvoda i zidova.
- Ne smije biti oštrednih rubova, prljavštine ili stranih predmeta.

3 Instalacija elemenata

Ne preporučuje se montiranje elemenata na temperaturama ispod -5 °C.

Grijaci kabeli mogu postati kruti na nižim temperaturama. Nakon razmotavanja elementa, kratko ga spojite na mrežno napajanje za omekšavanje kabela prije pričvršćivanja.

Mjerenje otpora

Mjerite, potvrđujte i bilježite otpor elementa tijekom instalacije.

- Nakon raspakiravanja
- Nakon pričvršćivanja elemenata
- Nakon završetka instalacije

Ako omski otpor i otpor izolacije nisu u skladu s propisanim, element treba zamijeniti.

- Omski otpor mora biti unutar -5 i +10% označene vrijednosti.
- Otpor izolacije bi trebao biti $>20 \text{ M}\Omega$ nakon jedne minute pri min. 500 V DC.

3.1 Instalacija grijacičih elemenata

Poštujte sve upute i smjernice u odjeljku 1.1 i 1.2.

Grijaci elementi

- Postavite grijaci element tako da se nalazi na najmanje pola C-C razmaka od prepreka.
- Elementi moraju uvijek biti u dobrom kontaktu s razvodnikom topline (npr. beton), vidi odjeljak 4 za pojedinosti.

- Kada grijaca mreža dosegne granicu područja, odrežite oblogu/mrežu i okrenite mrežu prije nego što se zarola natrag.

Grijaciće mreže

- Grijaciće mreže uvijek razmotajte s grijacićim kabelima prema gore.

Producivanje hladnih vodova

- Ako je moguće, izbjegavajte produljivanje hladnih vodova. Ozičite hladne vodove npr. prema razvodnoj kutiji ili provrtima za kable.
- Imajte na umu gubitak napajanja u kabelu u skladu s lokalnim propisima.


3.2 Instalacija osjetnika

- Obvezni pod drvenim podovima ili u drvenim međupodovima.
- Podni osjetnik mora biti postavljen u izolacijsku kanalicu, zatvoren na podnom kraju kako bi se lako zamijenio ako je potrebno.

- Podni osjetnik mora biti uzet u obzir kao kabel POD NAPONOM; stoga svako produljenje ozičenja osjetnika treba biti provedeno jednakom kabelu i za uobičajene kabele napona mreže.

Priročnik za instalaciju**Sustavi za grijanje unutarnjih prostorija i
grijanje cijevi**

- Osjetnik se može produžiti za do 50 m uz pomoć instalacijskog kabela promjera 1,5 mm².



- Minimalni radijus savijanja za cijev jest 50 mm (1).
- Kabel osjetnika mora biti postavljen između dviju petlji grijaćeg kabela (2).
- Da biste izbjegli pukotine u betonskom podu, nemojte uključivati grijanje dok se pod potpuno ne stvrdne.
- Stavite na odgovarajuće mjesto, tamo gdje ne može biti izložen sunčevoj svjetlosti ili propuhu kad se otvore vrata.
- Kanalica mora biti poravnata s međupodom.
- Instalacijsku cijev položite u smjeru prema spojnoj kutiji.

4 Grijanje unutrašnjih prostora

Međupod	Tanke obloge* (<3 cm)	Drvene podne konstrukcije	DEVICell™ Dry	Betonski podovi* (>3 cm)
Drvo	-	Maks. 10 W/m i 80 W/m ²	Maks. 10 W/m i 100 W/m ²	-
Beton	Maks. 200 W/m ²	-	Maks. 10 W/m i 100 W/m ²	Maks. 20 W/m i 225 W/m ²
Vrsta poda				
Drvo, parket, laminat	Maks. 100 W/m ²	Maks. 80 W/m ²	Maks. 100 W/m ²	Maks. 150 W/m ²
Tepih, vinil, linoleum itd.	Maks. 100 W/m ²	-	-	Maks. 150 W/m ²
Podne pločice u <ul style="list-style-type: none"> • kupaonicama • staklenim vrtovima • podrumima itd. 	100 - 200 W/m ²	-	-	100 - 200 W/m ²
Podne pločice u <ul style="list-style-type: none"> • kuhinjama • dnevnim boravcima • hodnicima itd. 	100 - 150 W/m ²	-	-	100 - 150 W/m ²

* Može biti do 225 W/m² u rubnim zonama, npr. ispod velikih prozora.

- Na betonskim međupodovima i ispod pločica, samo.
- Ako su povezani s različitim podnim osjetnicima i termostatima.

Drveni podovi

Drvo se prirodno skuplja i širi, ovisno o relativnoj vlažnosti (RH) u prostoriji.

- Izbjegavajte bukvu i javor u višeslojnim podnim oblogama, osim ako su sušeni tlačno.

Priručnik za instalaciju**Sustavi za grijanje unutarnjih prostorija i
grijanje cijevi**

- Montirajte parnu branu za međupodove <95% RH i paronepropusnu branu >95%.
- Osigurajte 100% kontakt između elementa i položenog materijala iznad (bez zračnih džepova).

4.1 Podno grijanje kod tankih obloga (<3 cm)**Nove pločice na postojećim pločicama, betonskim podovima ili drvenim podovima**Pogledajte sliku **1**

1. Nove pločice.
2. Ljepilo za pločice.
3. Parna membrana.
4. Samonivelirajuća masa.
5. Grijaci element.
6. Temeljni premaz (na betonu) ili estrih (na drvu).
7. Postojeće pločice, betonski ili drveni pod.

Nova podna obloga na postojećim pločicama, betonskim podovima ili drvenim podovimaPogledajte sliku **2**

1. Drveni pod, laminat ili tepih.
2. Podloga za apsorpciju buke.
3. Parna membrana.
4. Samonivelirajuća masa.
5. Grijaca mreža ili grijaci kabel.
6. Temeljni premaz (na betonu) ili estrih (na drvu).
7. Postojeće pločice, betonski ili drveni pod.

Drveni međupod mora biti pravilno pričvršćen

- Po potrebi nanesite estrih prije polaganja grijacičnog elementa.

4.2 Podno grijanje kod drvenih podnih konstrukcija**Drveni pod na grednim konstrukcijama**Pogledajte sliku **3**

1. Drvena podna obloga.
2. Podne grede.

- Montirajte sustav grijanja u cijelom području poda s temperaturom površine od 15 °C.
- Uvijek montirajte podni osjetnik za ograničavanje maks. temperature poda.

Parna membrana

- Postavite samo ako već nije ugrađena u postojećem podu.
- U vlažnim prostorijama samo iznad grijacičnih elemenata.

Ljepilo za pločice ili samonivelirajuća podloga

- Pripremite međupod na način opisan od strane proizvođača.
- Grijaci element treba biti sigurno pričvršćen prije nanošenja.
- Grijaci element treba biti posve okružen na najmanje 5 mm.

Sažetak instalacije

Izdubite utor u zidu i pričvrstite odvode za kabele i spojnu kutiju. Dlijetom izdubite utor za kanalicu za osjetnik i hladni kabel. Pričvrstite kanalicu za osjetnik npr. pomoću pištolja za ljepilo.

Razmotrajte element. Pričvrstite na međupod. Odrežite i okrenite mrežu kada dosegne do zidova ili prepreka. NIKADA nemojte rezati grijacični element.

Nanесите fleksibilnu samonivelirajuću smjesu, parnu branu i ljepilo za pločice, ovisno o završnoj podnoj oblozi.

3. Grijaci kabel.
4. Mrežica (ojačana ili fina) ili aluminijска folija.
5. Izolacija.
6. Parna membrana.
7. Međupodna konstrukcija.

Priručnik za instalaciju

Sustavi za grijanje unutarnjih prostorija i grijanje cijevi

Konstrukcija međupoda mora biti dobro izolirana

- Izolirajte toplinske mostove i obližnje ventile, npr. između podne konstrukcije i zidova/krovova.

Grijaći kabeli ne smiju dodirivati izolaciju ili drvo

- Fina mrežica ili folija mogu se položiti izravno na izolaciju, ojačana mrežica može se podići 10 mm od izolacije (npr. upotrijebite trake).
- Udaljenost između grijaćeg kabela i greda treba biti najmanje 30 mm.
- Optimalna udaljenost između grijačih kabela i podnožja podne obloge jest 3-5 cm.
- Grijaći kabel mora biti pričvršćen na mrežicu ili foliju na maks. 25 cm razmaka.

Grijaći kabeli mogu prijeći gredu

- Kroz udubljenje od 30 mm x 60 mm (v x š) poravnano s aluminijskom trakom.
- Osigurajte da kabel nije nikada u kontaktu s golim drvom.
- Samo jedan kabel po udubljenju.

Sažetak instalacije

Na izolaciju postavite mrežicu ili slično.

Izrežite udubljenje od 30 mm x 60 mm i pokrijte ga aluminijskom trakom na mjestu na kojem kabeli prelaze gredu.

Pravilno pričvrstite kabel i osjetnik.

HR

4.3 Podno grijanje uz pomoć DEVIcell™ Dry

Na betonskim podovima

4

Pogledajte sliku

- Drveni pod, parket ili laminat.
- Podloga za apsorpciju buke/bitumenizirana tkanina.
- Grijaći kabel.
- DEVIcell™ Dry.
- Parna membrana.
- Postojeća podna konstrukcija. (npr. beton, gips, polistiren)

- DEVICell™ Dry .

- Parna membrana.

- Postojeća drvena podna konstrukcija.

Instalacija ispod tepiha, linoleuma ili vinila

- Mora biti odvojena od kabela najmanjem 5 mm od tlačne razvodne ploče.
- Pripazite na ukupnu vrijednost izolacije iznad tlačne razvodne ploče.
- $R < 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ odgovara 1 Tog ili tankom tepihu.

Sažetak instalacije

Izrežite rupu za spoj i kanalica za podni osjetnik te uklonite oštре rubove. Pričvrstite kanalicu na međupod npr. ljepilom.

Montirajte grijaći kabel. Osiugrajte da su kabel, završni priključak i spoj u dodiru s aluminijskom pločom ili okruženi aluminijem.

Pogledajte upute za montažu za proizvod DEVI-cell™ za dodatne informacije.

Na postojećim drvenim podovima

5

Pogledajte sliku

- Linoleum ili vinil ili tepih.
- Tlačna razvodna ploča, min. 5 mm.
- Podloga za apsorpciju buke/bitumenizirana tkanina.
- Grijaći kabel.

4.4 Podno grijanje u betonskim podovima (> 3 cm)**Drveni podovi (primjer s betonskom pločom)**Pogledajte sliku 

1. Gornje podne obloge.
2. Podloga za apsorpciju buke/bitumenizirana tkanina, ljeplilo za pločice ovisno o gornjoj podnoj oblozi.
3. Parna membrana.
4. Beton.
5. Grijaci kabel.
6. Betonske ploče ili mrežna armatura.
7. Izolacija.
8. Kapilarni sloj, beton itd.

Druge kombinacije podnih obloga i postojećih podnih konstrukcija također su moguće.

Grijaci kabeli ne smiju dodirivati izolaciju

- Grijaci kabel mora biti odvojen mrežnom armaturom ili betonskim pločama.

4.5 Zaštita sustava cijevi od smrzavanja**Grijanje cijevi**Pogledajte sliku 

1. Osjetnik.
2. Grijaci kabel.
3. Izolacija.
4. Ugradnja.
5. Ventil.

Zaštita od smrzavanja unutar cijeviPogledajte sliku 

1. Izolacija.
2. Grijaci kabel.
3. Osjetnik (nije prikazan).
4. Ugradnja.

Polaganje u beton ili estrih

- Smjesa ne smije sadržavati oštro kamenje.
- Mora biti dovoljno vlažna, homogena i bez mješurića zraka.
 - Nanosite umjerenom brzinom radi izbjegavanja pomicanja elementa
 - Izbjegavajte oštećenje kabela alatom.
- Grijaci element treba biti posve okružen na najmanje 5 mm
- Pričekajte da se osuši otprilike 30 dana za beton, odnosno 7 dana za spojeve u kalupima.

Sažetak instalacije

Postavite mrežnu armaturu ili betonske ploče na izolaciju.

Odmotajte kabel i pričvrstite na međupod ili mrežnu armaturu pomoću pribora za učvršćivanje DEVclip™ ili slično.

Nanosite umjerenom brzinom radi izbjegavanja pomicanja elementa.

Grijanje cijevi ispod površinePogledajte sliku 

1. Betonski blok (izborno) i/ili izolacija (izborno).
2. Grijaci kabel.
3. Pješčana posteljica.
4. Tlo.
5. Osjetnik (nije prikazan).

Priručnik za instalaciju**Sustavi za grijanje unutarnjih prostorija i
grijanje cijevi**

λ	W/mK	Toplinska vodljivost za izolaciju $\approx 0,04$ upotrijebljeno u tablici
Δt	K	Temp. razl. između medija/okoline
D	mm	Promjer vanjske izolacije
d	mm	Promjer vanjskih cijevi

Broj kabela u

- Odnos potrebne snage i snage kabela.
- Broj kabela po metru u smjeru duljine.
- Min. 2 za DN125-200.
- Cijeli broj = ravni kabeli (lakša instalacija).
- Decimalna =omotani oko cijevi.

$$n = \frac{Q_{cijev}}{Q_{kabel}}$$

Pripazite na sljedeće toplinske vodljivosti (W/m^2) za stvarnu primjenu.

$$Q_{cijev} = 1,3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

Za plastične cijevi:

- Snaga kabela maks. 10 W/m.
- Postavite aluminijsku traku ispod i na vrh cijele duljine kabela.

Za instalaciju unutar cijevi:

- Nemojte povlačiti kabele kroz ventile.
- Grijaći kabel može u iznimnim slučajevima biti odrezan maks. 10% i postavljen izvan cijevi te pored brtve.
- Nikada ne uključujte napajanje prije nego što se cijev ne napuni.

Δt [K]	Izolacija [mm]	Promjer cijevi DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24

Δt [K]	Izolacija [mm]	Promjer cijevi DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Sažetak instalacije

Kabeli omotani oko cijevi pričvršćuju se kao što je prikazano za svakih 20-30 cm cijevi pomoću aluminijskih traka. Ravni kabeli moraju biti opremljeni kao što je prikazano na mjestu 5 ili 7. Kabeli unutar cijevi se ugrađuju izravno u cijev s brtvom.

Postavite aluminijsku traku ispod (obvezno za plastične cijevi) i na vrh cijevi za cijelu duljinu kabela.

Produžite hladne vodove/završne kabele i postavite spojeve na suho mjesto. Montirajte spojnu kutiju na ili blizu cijevi i montirajte termostat pored cijevi.

5 Izborne postavke

Ako je element priključen na termostat kao što je DEVIreg™, konfigurirajte osnovne postavke u skladu s tablicom dolje i kao što je opisano u uputama za montažu termostata.

Ako je moguće, prilagodite ograničenje temperature prema preporukama proizvođača kako biste sprječili oštećenja npr. poda ili cijevi.

Termostat	Maks. opterećenje	Podno grijanje općenito	Zaštita sustava cijevi od smrzavanja
DEVIreg™ 13x	16 A	Sobna temp. 20-22° C.	-
DEVIreg™ 330	16 A		Na < +5° C
DEVIreg™ 53x	15 A		-
DEVIreg™ 610	10 A		Na < +5° C
DEVIreg™ Touch	16 A		-
DEVIflink™ CC	15 A (FT)		-

Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	111
1.1	Biztonsági utasítások	112
1.2	Telepítési útmutató	113
1.3	A rendszer áttekintése	113
2	Telepítés lépésről lépésre	114
2.1	C-C távolság kiszámítása fűtőkábelek esetén	114
2.2	A telepítés megtervezése	114
2.3	A telepítési terület előkészítése	115
3	Az elemek telepítése	115
3.1	A fűtőelemek telepítése	115
3.2	Az érzékelő telepítése	115
4	Beltéri alkalmazások	116
4.1	Padlófűtés vékony ágyazatban (<3 cm)	117
4.2	Padlófűtés párnafás padlószerkezetekben	118
4.3	Padlófűtés DEVIcell™ Dry-jal	118
4.4	Padlófűtés betonpadlóban (>3 cm)	119
4.5	Csőrendszer fagyvédelme	119
5	Opcionális beállítások	121

1 Bevezetés

A jelen telepítési útmutatóban az „elem” kifejezés egyaránt vonatkozik a fűtőkábelekre és a fűtőszönyegekre.

Ha a „fűtőkábel” vagy „fűtőszönyeg” kifejezés szerepel a leírásban, akkor az adott utasítás csak a megjelölt típusú elemre vonatkozik.

Az adott alkalmazással kapcsolatos minden méretezés, termékválasztás, telepítés és üzembe helyezés a szakképzett szerelő felelőssége.

A fűtőelemeket vagy termosztákokat használó alkalmazásokat villamos szakembernek ellenőriznie kell az üzembe helyezés előtt.


- Beleérte a fűtőelem típusát, méretét, telepítését és csatlakoztatását.

- Beleérte a fűtőelemet szabályozó termosztát típusát, méretét, telepítését, csatlakoztatását és beállításait.
- Gyerekek nem játszhatnak a fűtőelemekkel.
- 8 éves és annál idősebb gyerekek, valamint csökkent fizikai, szellemi és érzékelőképességű, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező felnőtt személyek csak felügyelet mellett, vagy akkor használhatják ezt a fűtőelemet, ha útmutatást kaptak biztonságos használatáról, és azt megrégették.
- Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetik a készülék tisztítását és felhasználói karbantartását.

A jelen telepítési útmutatóban bemutatott fűtőelemek kizárolag padlófűtés céljára használhatók.

HU

- Az IEC 60335 szerint a szőnyegeket nem szabad fémfödémbe vagy hőtároló alkalmazásba telepíteni.
- A szőnyegnek teljesen, legalább 5 mm-re be kell ágyazódnia a betonba, esztrichbe, csemperagasztóba vagy hasonlóba.



1.1 Biztonsági utasítások

Soha ne vágja vagy rövidítse le a fűtőelemet


- A fűtőelem elvágása esetén a garancia érvénytelenné válik.
- A hidegvezetők szükség esetén rövidíthetők.

Az elemeket mindenig a helyi építési előírásoknak és huzalozási szabályoknak, valamint a jelen telepítési útmutató előírásainak megfelelően kell telepíteni.

- Az ezeknek nem megfelelő telepítés akadályozhatja az elem működését, vagy biztonsági kockázatot jelenthet, és érvénytelenné teszi a garanciát.

Az elemeket csak hivatásos villanyszerelő kötheti be, fix csatlakoztatással.

- Telepítés és szervizelés előtt minden áramkör ellátását kapcsolja le.
- Minden fűtőelem-árnyékolást földelni kell a helyi villamossági előírásoknak megfelelően, és FI-reléhez (RCD) kell óket csatlakoztatni.
- A FI-relé lekapcsolási áram max. 30 mA.
- A fűtőelemeket olyan kapcsolón keresztül kell csatlakoztatni, amely valamennyi pólusán lehetővé teszi a lekapcsolást.
- Az elemet megfelelő értékű biztosítékkal vagy megszakítóval kell ellátni a helyi szabályozásoknak megfelelően.



- Fűtőkábel
- Termosztát
- Érzékelő
- Árnyékolás
- FI-relé
- Omnipoláris kapcsoló
- Biztosíték

Csatlakozások

- Fázis - barna
- Nulla - kék
- Föld - árnyékolás

A fűtőszőnyeg jelenlétét

- Egyértelművé kell tenni figyelmeztető jelzések elhelyezésével a tápcsatlakozó szerelvényeinél és/vagy az áramkör nyomvonala mentén.

- a telepítés valamennyi villamossági dokumentációjában fel kell tüntetni.

Soha ne lépje túl az adott alkalmazás maximális hőszűrűségét (W/m^2 vagy W/m).

Telepítési útmutató

Beltéri fűtőrendszerek és csőfűtés

1.2 Telepítési útmutató

Megfelelően készítse elő a telepítési helyet az éles tárgyak, szennyeződés stb. eltávolításával.

A telepítés előtt és közben rendszeresen mérje meg az ohmos és a szigetelési ellenállást.

Ne fektesse a fűtőelemeket falak vagy rögzített tárgyak alá. Legalább 6 cm-es légrás szükséges.

Az elemek ne kerüljenek kapcsolatba szigetelőanyaggal, egyéb hőforrásokkal és kompenzátorokkal.

Az elemek nem érinthetik vagy kereszthetik önmagukat vagy más elemeket, és egyenletesen kell őket elrendezni a területen.

Az elemeket, és különösen a csatlakozásokat óvni kell a feszüléstől és a deformációtól.

Az elemeket legalább 30 mm-es távolságra kell telepíteni az épület vezető részeitől, például a vízcsoportoktól.

A padlóérzékelő használata kötelező, és maximum 35 °C-os padlóhőmérsékletet engedélyező termosztáthoz kell csatlakoztatni.

Biztosítani kell az elemek hőmérséklet-szabályozását és azt, hogy ne működjön 10°C-nál magasabb hőmérsékleten kültéri alkalmazásokban.

- Vigyázz! Ne használjon M1 besorolású elemeket nagy mechanikus terhelésnek vagy ütéseknek kitett helyeken, az osztályozáshoz lásd 1.3.
- Száraz, meleg helyen tartandó, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten.

1.3 A rendszer áttekintése

Szabványok	DEVIflex™ (DTIP)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVImat™ (DTIF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)
60800:2009 (kábel)	-	+	(M1)	+(M2)	-	-	+ (M1)	
60335-2-96 (szőnyeg)	+	-	-	-	+	+	-	-

M1

Kis mechanikai sérülésveszélyt jelentő alkalmazásokhoz, pl. egyenletes felületre telepítve, esztrich betonba ágyazva, éles tárgyak nélkül.

M2

Nagyobb mechanikai sérülésveszélyt jelentő alkalmazásokhoz.


Padlófűtés és	DEVIflex™ (DTIP)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVImat™ (DTIF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)
Vékony ágyazat (<3 cm)	+	+	-	+	+	-	-	-
Párnafás padlószerkezetek	+	-	+	-	-	-	-	-
DEVIflex™ Dry	(+)	-	+	-	-	-	-	-
Betonpadló (>3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-	-	-
Csövek fagyvédelme	-	(+)	+	-	-	-	-	+

2 Telepítés lépésről lépésre

2.1 C-C távolság kiszámítása fűtőkábelek esetén

A C-C távolság az egyik kábel közepétől a másik közepéig számított távolság, centiméterben megadva.

Csövek fűtéséhez állapítsa meg a kábelek számát méter szerint, lásd 4.5.



$$C - C [\text{cm}] = \frac{\text{Terület} [\text{m}^2]}{\text{Kábelhossz} [\text{m}]} \times 100 \text{ cm}$$

vagy

$$C - C [\text{cm}] = \frac{\text{Kábelteljesítmény} [\text{W/m}]}{\text{Hősűrűség} [\text{W/m}^2]} \times 100 \text{ cm}$$

Maximális C-C távolság

Vékony ágyazat (<3 cm)	10 cm
Párnafás padlószerkezetek	20 cm
DEVICell™ Dry	20 cm
Betonpadlók (>3 cm)	15 cm

- A fűtőkábel hajlítási átmérője nem lehet kisebb a kábelátmérő 6-szorosánál.
- A kábel tényleges hossza +/- 2%-kal eltérhet.

230V/400V				
C-C [cm]	W/m ² @ 6 W/m	W/m ² @ 10 W/m	W/m ² @ 18 W/m	W/m ² @ 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 A telepítés megtervezése

Készítse el a telepítés rajzát úgy, hogy azon szerepeljenek a következők:

- az elemek elrendezése
- hidegvezetők és csatlakozások
- elágazódoboz/kábelakna (ha van)
- érzékelő
- csatlakozódoboz
- termosztát

Örizze meg a rajzot

- A komponensek helyének pontos ismerete megkönnyíti a későbbi hibaelhárítást és a hibás egységek javítását.

Kérjük, vegye figyelembe a következőket:

- Tartsa be az összes előírást - lásd 1.2 .
- Ügyeljen a megfelelő C-C távolságra (csak a fűtőkábeleknel) - lásd 2.1.
- Biztosítsa a hidegvezetők szükséges telepítési mélységét és az esetleges mechanikai védelmeket.
- Több elem telepítése esetén soha ne kapcsolja azokat sorba, hanem minden hidegvezetőt párhuzamosan vezessen a csatlakozódobozba.
- Egy helyiségből több elem is telepíthető, egyazon elem azonban nem telepíthető több helyiségre.

- Az ugyanabba a helyiségebe telepített valamennyi fűtőelemnek azonos hősűrűséggel (W/m^2) kell rendelkeznie,

hacsak nem külön padlóérzékelőhöz és termosztáthoz csatlakoznak.

- Egyes kábel esetén minden két hidegvezetőt csatlakoztatni kell a csatlakozódobozhoz.

2.3 A telepítési terület előkészítése

- Távolítsa el a régebbi telepítések nyomait, ha vannak ilyenek.
- Gondoskodjon róla, hogy a telepítési felület egyenes, stabil, sima, száraz és tiszta legyen.

- Szükség esetén töltse ki a részeket a csövek, elvezetések és falak mellett.
- A területen nem maradhatnak éles szélek, szennyeződés és idegen tárgyak.

3 Az elemek telepítése

Nem ajánlott az elemeket $-5^\circ C$ -nál alacsonyabb hőmérsékleten telepíteni.

Hidegben a fűtőkábelek merevvé válhatnak.
Miután kigöngyölte az elemet, csatlakoztassa azt rövid időre a hálózati tápra, hogy rögzítéskor ne legyenek merevek a kábelek.

Ellenállás mérése

A telepítés során mérje meg, ellenőrizze és jegyezze fel az elem ellenállását.

- Kicsomagolás után
- Az elemek rögzítését követően
- A telepítés végén

Hu Ha az ohmos vagy a szigetelési ellenállás nem felel meg a címkén szereplő értéknek, akkor ki kell cserálni az elemet.

- Az ohmos ellenállás $-5 + 10\%$ -kal térhet el a címkén szereplő értéktől.
- A szigetelési ellenállásnak $20 M\Omega$ felett kell lennie minimum $500 V$ DC mellett.

3.1 A fűtőelemek telepítése

Tartsa be az 1.1 és az 1.2 pontban olvasható valamennyi utasítást és előírást.

Fűtőelemek

- Úgy helyezze el a fűtőelemeket, hogy legalább a C-C távolság felének megfelelő távolságra kerüljenek az akadályoktól.
- Az elemeknek minden jól kell érintkezniük a hőleadóval (pl. beton), lásd 4 a részletekhez.

- Amikor a fűtőszőnyeg eléri a a fűtődő terület végét, vágja el az anyagot/hálót, és fordítsa meg a szönyeget, mielőtt visszafelé göngyölne azt.

Hidegvezetők toldása

- Lehetőleg kerülje a hidegvezetők toldását. Vezesse a hidegvezetőket pl. kötődobozba vagy kábelaknába.
- Vegye figyelembe a kábel teljesítményvesztéségét a helyi szabályozások szerint.

Fűtőszőnyegek

- Mindig úgy göngyölje szét a fűtőszőnyegeket, hogy a fűtőkábelek felfelé nézzenek.

3.2 Az érzékelő telepítése


- Fapadló vagy fából készült aljzat esetén kötelező.

- A padlóérzékelőt szigetelő védőcsőbe kell helyezni, a padló végén lezárva, az érzékelő könnyű cseréjéhez, ha szükséges.

Telepítési útmutató

Beltéri fűtőrendszerek és csőfútés

- A padlóérzékelőt FESZÜLTSÉG ALATT LÉVŐ kábelnek kell tekinteni; ezért az érzékelőkábel meghosszabbítását a normál tápkábelekhez hasonlóan kell kezelni
- Az érzékelő kábele 50 méterig hosszabítható $1,5 \text{ mm}^2$ keresztmetszetű kábellel.



- A védőcső hajlítási sugarának legalább 50 mm-nek kell lennie (1).
- Az érzékelőkábelt a fűtőkábel két hurka közé kell elhelyezni (2).
- A betonpadló megrepedésének elkerülésére ne kapcsolja be a fűtést, amíg a padló meg nem szilárdult teljesen.
- Helyezze a padlóérzékelőt egy védőcsőben a megfelelő helyre, ahol nincs kitéve közvetlen napfény vagy az ajtók nyílásából származó huzat hatásainak.
- A védőcsőnek a padlófelület síkjában kell lennie.
- Vezesse a védőcsövet a csatlakozódobozba.

4 Beltéri alkalmazások

Padlóaljzat	Vékony ág-yazat* (<3 cm)	Párnafás padlósze- rkezetek	DEVICell™ Dry	Betonpadló* (>3 cm)
Fa	-	Max. 10 W/m és 80 W/m ²	Max. 10 W/m és 100 W/m ²	-
Beton	Max. 200 W/m ²	-	Max. 10 W/m és 100 W/m ²	Max. 20 W/m és 225 W/m ²
Padló típusa				
Fa, parketta, laminált	Max. 100 W/m ²	Max. 80 W/m ²	Max. 100 W/m ²	Max. 150 W/m ²
Szőnyeg, vinil, linóleum stb.	Max. 100 W/m ²	-	-	Max. 150 W/m ²
Padlócsempe • fürdőszobában, • üvegházban, • pincében stb.	100 - 200 W/m ²	-	-	100 - 200 W/m ²
Padlócsempe • konyhában, • nappaliban, • hallban stb.	100 - 150 W/m ²	-	-	100 - 150 W/m ²

* Max. 225 W/m² lehet zónafútésnél/
szegélyfútésnél, pl. nagy ablakok alatt.

- Betonaljzaton és csak csempe alatt.
- Ha külön padlóérzékelőhöz és termosztáthoz csatlakoznak.

Fa padlóburkolatok

A fa a relatív páratartalomtól (RH) függően természetes módon zsugorodik vagy duzzad a helyiségeben.

- Többrétegű padlóburkolat esetén ne használjon bükköt vagy juhart, hacsak nem nagy nyomáson száritott fáról van szó.
- Telepítsen párazárót a padlóaljzatokhoz (<95% RH) és nedvességszigetelést (>95%).

4.1 Padlófűtés vékony ágyazatban (<3 cm)**Új csempek meglévő csempéken, betonpadlók vagy fapadlók**

Lásd a **1** ábrát.

1. Új csempe
2. Csemperagasztó
3. Párazáró
4. Önterülő aljzatkiegnyenlítő
5. Fűtőelem
6. Beágyazás (esztrich) betonba vagy vakolatba.
7. Meglévő csempe, beton- vagy fapadló.

Új padlóburkolat meglévő csempéken, beton- padlón vagy fapadlón

Lásd a **2** ábrát.

1. Fapadló, laminált vagy szőnyeg
2. Zajelnyelő szőnyeg.
3. Párazáró
4. Önterülő aljzatkiegnyenlítő
5. Fűtőszőnyeg vagy fűtőkábel.
6. Beágyazás (esztrich) betonba vagy vakolatba.
7. Meglévő csempe, beton- vagy fapadló.

A fa padlóaljzatokat megfelelően ki kell hor- gonyozni

- A fűtőelem lefektetése előtt használjon esztrichet.

- Biztosítsa, hogy az elem és a fent említett anyagok 100%-ban érintkezzenek egymással (légbuborékok nélkül).
- Telepítse a fűtőrendszert a teljes beépített alapterületre 15 °C-os felületi hőmérséklet mellett.
- Mindig telepítsen padlóérzékelőt a padlóhőmérséklet korlátozása érdekében.

Párazáró

- Csak akkor alkalmazza, ha a meglévő padlóba még nincs beépítve.
- Vizes helyiségekben használja csak a fűtőkábelek felett.

HU

Csemperagasztó vagy önterülő aljzatkiegnyenlítő

- Alapozza le a padlóaljzatot a szállító útmutata alapján.
- A beburkolás előtt a fűtőelemet stabilan rögzíteni kell.
- A fűtőelemnek teljesen be kell ágyazódnia, és legalább 5 mm-es réteg szükséges.

Telepítési összefoglaló

Vágjon falhornyot, és rögzítse a kábelcsatornákat és a csatlakozódobozt. Véssen hornyot az érzékelő védőcsöve és a hidegvezető számára. Rögzítse az érzékelő védőcsövét, pl. ragasztópisztoly segítségével.

Göngyölje ki az elemet. Rögzítse a padlóaljzathoz. Ha falhoz vagy akadályhoz ér, vágja el a szőnyeganyagot, és forduljon. Soha NE vágja a fűtőelemet.

Használjon önterülő flexibilis aljzatkiegnyenlítőt, párazárót és csemperagasztót, a padlófelülettől függően.

4.2 Padlófűtés párnafás padlószerkezetekben

Párnafás fapadló-szerkezetek

Lásd a **3** ábrát.

1. Fa padlóburkolatok
2. Párnafák
3. Fűtőkábel
4. Rács (erősített vagy finom) vagy alumínium fólia.
5. Szigetelés
6. Párazáró
7. Padlóaljzat szerkezete

Jól szigetelt aljzatszerkezet szükséges

- Szigetelje a hőhidakat, és zárja el a nyílásokat, pl. a padlószerkezet és a falak/tetők között.

A fűtőkábelek nem érintkezhetnek a szigeteléssel vagy a faelemekkel.

- A finomháló vagy fólia közvetlenül lefektethető a szigetelésre, az erősített hálót 10 mm-re el kell emelni a szigetelésről (pl. hézagolókkal).

4.3 Padlófűtés DEVicell™ Dry-jal

Betonpadlókon

Lásd a **4** ábrát.

1. Fapadló, parketta vagy laminált padló.
2. Zajelnyelő betét/kátránypapír.
3. Fűtőkábel
4. DEVicell™ Dry
5. Párazáró
6. Meglévő padlószerkezet (pl. beton, gipsz, polisztirol)

Meglévő fapadlókon

Lásd a **5** ábrát.

1. Linóleum, PVC vagy szőnyeg.
2. Nyomáselosztó deszkázat, min. 5 mm.
3. Zajelnyelő betét/kátránypapír.

- A fűtőkábel és a párnafák között legalább 30 mm-es távolság legyen.
- A fűtőkábel és a padlóburkolat alja között optimális távolság 3-5 cm.
- A fűtőkábel a hálóra vagy a fóliára max. 25 cm-es távolságoknál rögzíteni kell.

A fűtőkábelek keresztezhetik a párnafákat

- Alumíniumszalaggal burkolt 30 mm x 60 mm-es (ma x szé) vájaton keresztül.
- A kábel ne hagyja nyers fához érni.
- Csak egy kábel kerüljön egy-egy vájatba.

A telepítés összefoglalása

Helyezzen a szigetelésre hálót vagy hasonlót.

Vágjon egy 30 mm x 60 mm-es vájatot, és burkolja alumíniumszalaggal azt a részt, ahol a kábelek párnafát keresztsznek.

Rögzítse a kábelt és az érintkezőt megfelelő módon.

4. Fűtőkábel

5. DEVicell™ Dry

6. Párazáró

7. Meglévő fapadló-konstrukció.

Szőnyeg, linóleum vagy PVC alatti telepítés

- El kell választani a kábelektől legalább 5 mm-es nyomáselosztó lemez segítségével.
- Vegye figyelembe a teljes szigetelési ellenállást a nyomáselosztó lemez felett.
- $R < 0.10 \text{ m}^2\text{K/W}$, ami 1 tognak vagy egy vékony szőnyegnek felel meg.

A telepítés összefoglalása

Vágjon egy nyílást a csatlakozás és a padlóérzékelő védőcsöve számára, és részelje le az éles széleket. Rögzítse a védőcsövet a padlóaljzathoz, pl. ragasztóval.

Telepítési útmutató

Beltéri fűtőrendszerek és csőfűtés

Szerelje be a fűtőkábelt. A kábel, a véglezárás és a csatlakozás érjen az alumíniumlemezhez vagy legyen körbevéve alumíniummal.

Lásd a DEVICell™ termék telepítési útmutatóját további információkért.

4.4 Padlófűtés betonpadlóban (>3 cm)

Fapadló (példa betonhasábokkal)

Lásd a **6** ábrát.

1. Padlóburkolat.
2. Zajelnyelő betét/kátránypapír, csemperagasztó a burkolattól függően.
3. Párazáró
4. Beton
5. Fűtőkábel
6. Betonlemez vagy erősített háló
7. Szigetelés
8. Kapilláris-megszakító réteg, beton, stb.

A padlóburkolatok és meglévő padlószerkezetek egyéb kombinációi is lehetségesek.

A fűtőkábelek nem érintkezhetnek a szigeteléssel.

- A fűtőkábel el kell különíteni erősített hálóval vagy betonlemezzel.

Beágyazás betonba vagy esztrichbe

- Az ágyazat nem tartalmazhat éles, hegyes köveket.
- Kellően nedves, homogén, légbuborékmentes legyen.
 - Mérsékelt sebességgel kell önteni, hogy az elem ne mozduljon el a helyéről.
 - Ne sértsse meg a kábel szerszámokkal.
- A fűtőelemek teljesen be kell ágyazódnia, és legalább 5 mm-es réteg szükséges.
- Várja ki a kb. 30 napos száradási időt beton, illetve a 7 naposat formázómassza esetén.

A telepítés összefoglalása

Helyezzen erősített hálót vagy betonlemezt a szigetelésre.

Tekerje le a kábelt, és rögzítse a padlójázzathoz vagy az erősített hálóhoz DEVIClip™ rögzítőkkel vagy hasonlóval.

Mérsékelt sebességgel kell önteni, hogy az elem ne mozduljon el a helyéről.

4.5 Csőrendszer fagyvédelem

Csőfűtés

Lásd a **7** ábrát.

1. Érzékelő
2. Fűtőkábel
3. Szigetelés
4. Szerelvény
5. Szelep

Csövön belüli fagyvédelem

Lásd a **8** ábrát.

1. Szigetelés
2. Fűtőkábel
3. Érzékelő (nem látható az ábrán)
4. Szerelvény

Felszín alatti csőfűtés

Lásd a  ábrát.

1. Beton szellőzőblokk (nem kötelező) és/vagy szigetelés (nem kötelező)

2. Fűtőkábel

3. Homokágy

4. Talaj

5. Érzékelő (nem látható az ábrán)

λ	W/mK	Szigetelés hővezető képessége $\approx 0,04$
Δt	K	hőmérséklet-különbség a közeg és a környezet között
D	mm	Szigetelés külső átmérője
d	mm	Cső külső átmérője

A kábelek száma, n

- A teljesítménysükséglet és a kábelteljesítmény közötti összefüggés
- Kábelek száma méterenként a hosszanti irányban
- Min. 2 db DN125-200 esetén
- Egész szám = egyenes kábelek (könnynél telepítés).
- Tizedes szám = csőre tekert

- A kábel teljes hosszában használjon alumíniumszalagot a cső alatt és felett.

$$n = \frac{Q_{\text{cső}}}{Q_{\text{kábel}}}$$

Vegye figyelembe a következő hőszűrűségi értékeket (W/m^2) az aktuális alkalmazásra vonatkozóan.

$$Q_{\text{pipe}} = 1.3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

Műanyag csövek esetén:

- Max. kábelteljesítmény: 10 W/m.

Csövön belüli telepítés esetén:

- Ne húzza át a kábelt szelepeken.
- A fűtőkábel kivételes esetekben max. 10%-ban vágható és átalakítható a csövön kívül, a tömszelence mellett.
- Soha ne kapcsolja be a feszültséget, amíg a cső nincs feltöltve.

Δt [K]	Szigetelés [mm]	Csőátmérő DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16

Δt [K]	Szigetelés [mm]	Csőátmérő DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

A telepítés összefoglalása

A csőre tekert kábeleket 20–30 cm-enként alumíniumszalaggal kell rögzíteni, amint az ábrán látható. Az egyenes kábeleket 5 vagy 7 órának megfelelő szögállásban kell rögzíteni, amint az ábrán látható. A csövön belüli kábeleket közvetlenül a csőbe kell építeni tömszelence használatával.

A kábel teljes hosszában használjon alumíniumszalagot a cső alatt (műanyag csövek esetében kötelező) és felett.

Hosszabbítsa meg a hidegvezetékeket/zárja le a kábelek végét, és száraz környezetbe helyezze a csatlakozásokat. A csatlakozódoboz a csőre vagy annak közelébe szerelje, és telepítsen termosztátot a cső mellé.

5 Opcionális beállítások

Ha az elem termosztáthoz (pl. DEVIreg™) csatlakozik, akkor adjon meg az alapvető beállításokat az alábbi táblázat alapján, a termosztát telepítési útmutatójában foglaltaknak megfelelően.

Szükség esetén állítsa be a termosztát korlátját a gyártó ajánlásainak megfelelően, hogy megelőzze a padló stb. károsodását.

Termosztát	Max. terhelés	Helyiséghőmérséklet 20–22°C.	Csőrendszerek fagyvédelme
DEVIreg™ 13x	16A		-
DEVIreg™ 330	16A		Be < +5°C
DEVIreg™ 53x	15A		-
DEVIreg™ 610	10A		Be < +5°C
DEVIreg™ Touch	16A		-
DEVIlink™ CC	15A (FT)		-

Мазмұны

1	Кіріспе	122
1.1	Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар	123
1.2	Орнату бойынша нұсқаулық	124
1.3	Жүйені шолу	124
2	Қадамдық орнату	125
2.1	Жылдықтың кабельдер үшін алшақтықты есептеу	125
2.2	Орнатуды жоспарлау	126
2.3	Орнату алаңын дайындау	126
3	Элементтерді орнату	126
3.1	Жылдыту элементтерін орнату	127
3.2	Қадағаны орнату	127
4	Ішкі құрылғылар	128
4.1	Жұқа қабаттарда (<3 см) еденді жылдыту	129
4.2	Бөрнене еден құрылыштарындағы еденді жылдыту жүйесі	129
4.3	DEVIcell көмегімен еденді жылдыту™ құргақ	130
4.4	Бетон едендерін жылдыту (>3 см)	131
4.5	Құбыр жүйелерінің қатуға қарсы қорғанысы	131
5	Опциялы реттеулер	133

1 Кіріспе

Осы орнату нұсқаулығында, «элемент» сөзі жылдыту шоғырсымы және жылдыту жабынына қатысты.

Егер «жылдыту шоғырсымы» немесе «жылдыту жабыны» сөздері қолданылса, ағымдағы нұсқаулық тек қана элементтің осы түріне арналады.

Әр құрылғының өлшемін дұрыс баптау, өнімді таңдау, орнату және іске қосу уәқілетті орнатушының жауапкершілігі болып табылады.

Соңғы пайдаланушы сатып алатын кез келген жылдыту элементтері немесе термореттегіштер пайдаланылатын құрылғыны сату алдында рұқсат етілген электрик бекітуі керек.


- Жылдыту элементтің түрін, өлшемін, орнату және жалғау жұмыстарын қоса алғанда.
- Жылдыту элементтің бақылайтын термореттегіштің түрін, өлшемін, қосылысын және реттеулерін қоса алғанда.
- Балаларға жылдыту элементтімен ойнауға болмайды.
- 8 жастан үлкен балалар және физикалық, сезігіштік немесе ақыл қабілеттері аз немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар бақылауши көмегін немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау алған және пайда болуы мүмкін қауіптердің түсінген жағдайдағанда бұл жылдыту элементтің пайдалана алады.

- Балалар тазалау мен жәндеу жұмыстарын бақылаусыз орындауы тиіс.

Осы орнату нұсқаулығына сәйкес жылдыту элементтерін тек қана еден жылдыту жүйесіне қолдану керек.

- IEC 60335 стандартына сай тесемелерді металл едендерге немесе электр шоғырлау жылдыту қондырылышарына орнатуға болмайды.

- Тесемелерді кемінде 5 мм бетонға, тегіс жабынға, тақта жеңіміне немесе сол сияқты нәрсеге, соның ішінде, тақталарға, толығымен енгізу керек



1.1 Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

Жылдыту элементін ешқашан кесуге немесе қысқартуға болмайды

- Жылдыту элементін кесу кепілдіктің күшін жояды.
- Салқын үштарды тек қана талаптарға сай болу үшін кесуге немесе қысқартуға болады.


Элементтерді өркашанда электр қауіпсіздігі бойынша нормалар мен ережелер, ЭОЕ және қолданылатын ҚНжЕ құрылыш нормаларына сәйкес, сондай ақ осы орнату нұсқаулығындағы ережелерге сай орнату қажет.

- Басқа орнатулар элемент жұмысина кедергі жасап, қауіптілік тәндіріп, кепілдіктің күшін жоидыруы ықтимал.

Элементтерді тек дұрыс қосылысты орната білетін мамандырылған электрик жалғауы керек.

- Барлық құат тізбектерін орнату және қызмет көрсету алдында сәндірініз.
- Әр жылдықтың элементтің экраны жергілікті электр ережелеріне сай жерге қосылуы керек және акыратқыш қорғау құрылғысына (ҚАҚ) жалғануы керек.
- ҚАҚ қосылу деңгейі — ең кебі 30 мА.
- Жылдыту элементтерін ауыстырып-қосқыш арқылы барлық контактілерді сақтай отырып жалғау керек.
- Элемент жергілікті ережелерге сай өлшемі дұрыс сақтандырышпен немесе акыратқышпен жабдықталуы керек.

KK



- Жылдықтыш кабелі
 - Термореттеіш
 - Қадаға
 - Бейнебет
 - ҚАҚ
 - Барлық контактілерді сәндіру
 - Сақтандырыш қосылыстар
- Фаза - концы
 - Бейтарап - көк
 - Жер - бейнебет

Жылдыту элементтің орналасқанын

- қуат көзін жалғау фитинглерінде және/немесе науа бойымен көрнетін жерлерде ескерту белгілері мен таңбаларын қою арқылы білдіру керек.

- орнату алдында кез келген электр құжаттарында көрсетілуі керек.

Сол қондырығы үшін барынша көп жылу тығыздығын ешқашанда асырмаңыз (Вт/м²).

1.2 Орнату бойынша нұсқаулық

Өткір заттарды, лас жерлерді тазартып, орнату нысанын дайындаңыз.

Ом қарсыласуын және оқшаулаудың тәзімділігін орнату алдында және орнату барысында үнемі өлшеңіз.

Жылдыту элементтерін жар астына және бекітілген заттар астына тастамаңыз. Ең кемі 6 см қажет.

Элементтерді оқшау материалдарынан, басқа жылдыту көздерінен және кеңейту жалғауынан алыс ұстаңыз.

Элементтер бір-біріне немесе басқа элементтермен жана спай, қыспауы мүмкін және жерлерде біркелкі таратылып орнатылуы керек.

Элементтер және әсіресе қосылыштықтың жылдытуы және тартылмауы керек.

Элементтерді және қадағалардығимаралтық тоқ өткізетін бөліктерінен, мысалы су құбырларынан кем дегендे 30 мм алшақ орнату керек.

Еден қадағасын міндетті түрде орнату керек және еден температурасын барынша көп 35 °C дейін шектеп термореттегішке жалғау керек.

Элементтің температурасын қадағалап, сыртқы құрылғыларда 10 °C артық қоршаған орта температурасы кезінде пайдалануға болмайды.

- Назар аударызы! Жоғары механикалық жуктемелер немесе әсерлер бар аймақтарда M1 жіктелген элементтерін пайдаланбаңыз, жіктеуді бөлімін қараңыз 1.3 бөлімінен қараңыз.
- Құрғақ, температурасы +5 °C тен +30 °C дейінгі жылы жерлерде сақтаңыз.

1.3 Жүйені шолу

Стандарттар	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIaqua™ (DTIV)
60800:2009 (кабель)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (тесеме)	+	-	-	+	+	-

M1

Механикалық ақаудың төмен қаупі сақталған, мысалы, тегіс беттерде орнатылған немесе үшкір заттар жоқ, рейкада орналасқан құрылғыларда қолдану үшін.

M2

Механикалық ақаудың жоғарырақ қаупі сақталған қондырығыларда пайдалану үшін.


Еденді жылтыту:	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIaqua™ (DTIV)
Жұқа қабаттылық (<3 см)	+	+	-	+	+	-
Бөренелі еден құрылыштары	+	-	+	-	-	-
DEVIcell™ құргақ	(+)	-	+	-	-	-
Бетонды едендер (>3 см)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Құбырлардың қатуға қарсы қорғанысы	-	(+)	+	-	-	+

2 Қадамдық орнату

2.1 Жылтықш кабельдер үшін алшақтықты есептеу

Алшақтық — бір шоғырсым ортасынан келесі шоғырсымның ортасына дейінгі сантиметрдегі аралық.

Құбырларды жылтыту үшін әр метрдегі шоғырсым нөмірін қараңыз, бөлімін қараңыз 4.5 бөлімін оқыңыз.



$$\text{Алшақтық} = \frac{\text{Алан [м2]}}{\text{Шоғырсым ұзындығы [м]}} \times 100 \text{ см}$$

немесе

$$\text{Алшақтық} = \frac{\text{Шоғырсым өнімділігі [Вт/м]}}{\text{Жылу тығыздығы [Вт/м2]}} \times 100 \text{ см}$$

Барынша көп алшақтық

Жұқа қабаттылықтар (<3 см)	10 см
Бөренелі еден құрылыштары	20 см
DEVIcell™ Құргақ	20 см
Бетон едендер (>3 см)	15 см

- Жылтықш кабелінің іилу диаметрі кем дегенде кабельдің диаметрінен 6 еселенген болуы керек.
- Кабельдің нақты ұзындығы +/- 2 % әркелкі болуы мүмкін.

230B/400B

Алшақтық[см]	Вт/м ² @ 6 Вт/м	Вт/м ² @ 10 Вт/м	Вт/м ² @ 18 Вт/м	Вт/м ² @ 20 Вт/м
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Орнатуды жоспарлау

Келесі элементтердің жоспарын көрсететін орнату нобайының суретін салыңыз

- элементтер схемасы
- салың ұштар мен қосылыстар
- тарату қорабы/шоғырсым құдығы (қолданылатын болса)
- қадаға
- жанастыру қорабы
- термореттегіш

Нобайды сақтап қойыныз

- Осы құрамдас бөліктердің қай жерде орналасқанын дәл белу ақауларды қолға алып, бұзылған элементтерді оңай жөндеуге мүмкіндік береді.

Мыналады орындаңыз:

- бөлімін қараңыз 1.2 бөліміндегі барлық ережелерді сақтаңыз.

- Дұрыс алшақтықты сақтаңыз (тек жылтықтыш кабельдер) - бөлімін қараңыз 2.1.
- Жергілікті ережелерге сай салың ұштардың орнату төрөндігі мен мүмкін механикалық қорғанысын қадағаланыз.
- Бірден аса элементті орнату барысында, элементтерді сериялары бойынша емес, барлық салың ұштарды жанастыру қорабына қатарлас жинаңыз.
- Бір бөлмеде бір немесе одан да көп элемент орнатуға болады, бірақ екі немесе одан да көп бөліме арқылы бір элементті орнату мүмкін емес.
- Еден қадағалары мен термореттегіштер бөлек қосылған болмаса, барлық жылтыу элементтері бірдей жылу тығыздығына (Bt/m^2) ие болуы тиіс.
- Бір желілі өткізгіш кабельдері үшін, салың ұштардың екеуі де жанастыру қорабына жалғанып тұруы қажет.

2.3 Орнату алаңын дайындау

- Көне орнатудың барлық сызбаларын, қолданылатын болса, алып тастаңыз.
- Орнату беті тегіс, тұрақты, бутін, құрғақ және таза болуын қадағаланыз.

- Қажет болса, құбырлар, көріз және қабыргалар айналасындағы саңылауларды бітеніз.
- Үшкір жиектер, шаң немесе бөгде заттар болмауы тиіс.

3 Элементтерді орнату

Элементтерді -5°C төмен температурада орнату ұсынылмайды.

Төмен температура жағдайларында, жылтықтыш кабельдері ійлемей қалуы мүмкін. Элементті тарқатқаннан кейін, кабельді жұмсарту үшін айнымалы ток көзіне жалғаңыз.

Текеу кедергісін өлшеу

Орнату барысында элемент текеу кедергісін өлшеп, растап, жазып қойыңыз.

- Қаптаманы ашқаннан кейін
- Элементтерді бекіткеннен кейін
- Орнатып болған соң

Егер Ом қарсыласуы және оқшаулаудың төзімділігі дұрыс таңбаланбаса, элементті ауыстырыңыз.

- Ом қарсыласу таңбаланған шамадан -5 пен $+10\%$ аралықта болуы керек.
- Кемінде 500В тұрақты тоқтың бір минутынан кейін оқшаулаудың

төзімділігі кемінде >20 М Ω көрсетуі керек.

3.1 Жылтыту элементтерін орнату

1.1 және 1.2. бөлімдеріндегі барлық ережелер мен нұсқауларды сақтаңыз.

Жылтыту элементтері

- Жылтыту элементтің кедергілерден кем дегенде алшақтықтың жартысын сақтай отырып орналастырыңыз.
- Элементтер әрқашанда жылу таратқышпен жақсы жанасып түру керек (мысалы, бетон). Мәліметтерді бөлімін қараңыз 4 бөлімінен қараңыз.

Жылтықыш жабындары

- Жылтықыш жабындарын шығарғанда жылтықыш кабельдері бет жағымен шығу керек.
- Жылтықыш жабыны шетке жеткенде, қаптама/торды кесіп, жабынды қайта орау алдында аударыңыз.


Салқын ұштарды ұзарту

- Мүмкіндікке қарай, салқын ұштарды ұзартпаңыз. Салқын ұштарды тарату қорабына немесе кабель құдығына жинаңыз.
- Жергілікті ережелерге сай кабельдерін қуаттың жоғалуын біліңіз.

KK

3.2 Қадағаны орнату

- Ағаш едендері астына және ағаш ішкі едендер үшін міндетті болып саналады.
- Қажет болса, қадағаны оңай ауыстыру үшін еден қадағасын еден соңында тығыздалған оқшаулағыш өткізгіште орнату керек.



- Еден қадағасын TIP! кабель ретінде қарастыру керек; сондықтан қадаға

сымдарын кез келген ұзартуды әдettегі кернеу кабельдері сияқты қарастыру керек.

- Қадағаны 1,5 мм²орнату кабелін пайдаланып жалпы 50 м дейін ұзартуға болады.
- Құбырдың ең аз майысу радиусы — 50 мм (1).
- Қадаға кабелін жылтықыш кабельдің (2) екі түйіндерінің арасына орналастыру керек.
- Бетон еденді сынықтар болмауы үшін еден толығымен қатқанша жылуды қоспаңыз.
- Күн сөулесі түспейтін немесе есіктің өтпелі жөл әсер етпейтін тиісті жерге қою керек.
- Наяу ішкі еден бетімен бір деңгейде орнатылады.
- Науаны жанастыру қорабына дейін апарыңыз.

4 Ішкі құрылғылар

Ішкі еден	Жұқа қабаттылық* (<3 см)	Беренелі еден құрылыштары	DEVIcell™ құрғақ	Бетон едендер* (>3 см)
Ағаш	-	Ең көбі 10 Вт/м және 80 Вт/м ²	Барынша көп 10 Вт/м және 100 Вт/м ²	-
Бетон	Ең көбі 200 Вт/м ²	-	Барынша көп 10 Вт/м және 100 Вт/м ²	Ең көбі 20 Вт/м және 225 Вт/м ²
Еден түрі				
Ағаш, паркет, ламинат	Ең көбі 100 Вт/м ²	Ең көбі 80 Вт/м ²	Ең көбі 100 Вт/м ²	Ең көбі 150 Вт/м ²
Кілем, винил, линолеум, тағы басқа.	Ең көбі 100 Вт/м ²	-	-	Ең көбі 150 Вт/м ²
Тақтайша еден <ul style="list-style-type: none"> • жуыннатын бөлмелерде • жылжайларда • төлелерде, т.б. 	100 - 200 Вт/м ²	-	-	100 - 200 Вт/м ²
Тақтайша еден <ul style="list-style-type: none"> • ас үйлерде • қонақ бөлмелерінде • холлдарда, т.б. 	100 - 150 Вт/м ²	-	-	100 - 150 Вт/м ²

Шеткі аландарда, мысалы, үлкен терезелер астында 225 Вт/м² жетуі мүмкін

- Тек қана бетоннан жасалған ішкі едендер мен тақтайша астында.
- Егер бөлек еден қадағасына және термореттегішке жалғанса.

Ағаш еденінің жабындары

Ағаш бөлмедегі салыстырмалы ылғалдылық әсерінен (СыІθ) өздігінен қысқарып, ісінеді.

- Шамшат пен үйенкі қысылып кептірілмесе, көп қабатты еден

жабындарында пайдаланудан аулақ болызыз.

- Ішкі еден <95% СыІθ және судан қорғау жігі >95% үшін бу кедергісін орнатыңыз.
- Элемент пен үстіндегі енгізілетін материалдар арасының 100% жанасуын қамтамасыз етіңіз (аяу ойықтары болмауы тиіс).
- Жылдыту жүйесін барлық еден бойынша бет температурасы 15 °C болғанда орнатыңыз.
- Ең көп еден температурасын шектеуге арналған еден қадағасын міндettі түрде орнатыңыз.

4.1 Жұка қабаттарда (<3 см) еденді жылдыту

Бар тақтайшалардағы жаңа тақтайшалар, бетон едендер немесе ағаш едендер

Суретті қараныз. **1**

1. Жаңа тақтайшалар
2. Тақтайша желімі.
3. Бу кедергісі.
4. Өзі тегістелетін құрамдас.
5. Қыздыру элементі.
6. Төсеме (бетонда) немесе тегіс жбын (ағашта).
7. Бар тақтайшалар, бетон немесе ағаш еден.

Бар тақтайшаларда, бетон едендерде немесе ағаш едендерде жаңа еден жабыны

Суретті қараныз. **2**

1. Ағаш едені, ламинат немесе кілем.
2. Шу жұтатын кілем.
3. Бу кедергісі.
4. Өзі тегістелетін құрамдас.
5. Жылдыту төсемі немесе жылдықыш кабель.
6. Төсеме (бетонда) немесе тегіс жбын (ағашта).
7. Бар тақтайшалар, бетон немесе ағаш еден.

4.2 Бөрене еден құрылыштарындағы еденді жылдыту жүйесі

Бөренелі құрылыштардағы ағаш еден

Суретті қараныз. **3**

1. Ағаш еден жабыны.
2. Еден бөренелері.

Ағаштан жасалған ішкі едендер тиісті түрде жақсызап бекітілу керек

- Қыздыру элементін төсөу алдында тегіс жабынды қолданыңыз.

Бу кедергісі

- Тек қана көне еденге орналастырылмаған болса орнатыңыз.
- Ұлғалды бөлмелерде тек қыздыру элементтерінің үстінде қолданыңыз.

Тақта желім немесе өзі тегістелетін құрам

- Ишкі еденге жеткізуішінің нұсқауына сай топырақ жабыныз.
- Жылдыту элементін орнатпай тұрып каттызап бекіту керек.
- Жылдыту элементі кемінде 5 мм толығымен батырылуы керек.

Орнату жынытық мәліметтері

Қабырғада ойық жасап, кабель арналары мен жанастыру қорабын реттеңіз.

Қадағаның қаптама түтігіне және қызбайтын кабельге арнап ойық жасаңыз. Қадағаның қаптама түтігін желім атармен жapsырыңыз.

Элементті шығарыңыз. Оны ішкі еденге бекітініз. Қалтама торын жар немесе басқа кедергілерге жақындағанда кесіп, аударыңыз. Қыздыру элементтерін кеспенеңіз.

Иілгіш өзі құйылатын құрамды төсеп, тақта желімін еденнің дайын болу күйіне байланысты орнатыңыз.

3. Жылдықыш кабель.
4. Тор (қатаитылған немесе жұмсак) немесе алюминий фольгасы.
5. Оқшаулау.
6. Бу кедергісі.
7. Ишкі еден құрылышы.

Ішкі еден құрылыштарын жақсылап тежеу керек.

- Еден мен қабырға/шатыр арасындағы жылу көпірін тежеулеп, қақпақтарды жабыңыз.

Жылтыту шоғырсымдары тежеуге немесе ағаш өнімдеріне тимеу керек.

- Жұмсақ торды немесе фльганы тікелей оқшаулауға төсөуге болады, қатайтылған торды оқшаулаудан 10 мм көтеру керек (мысалы, галтельдерді пайдаланып).
- Жылтыту шоғырсымдары және бәренелер арасындағы аралық кем дегенде 30 мм болуы керек.
- Жылтықтыш кабельдер мен еден жабынының асты арасындағы оңттайлы қашықтық 3,5 см.
- Жылтықтыш кабельді торға немесе фльгага ең көбі 25 см аралықтармен бекіту керек.

4.3 DEVICell көмегімен еденді жылтытуTM құргақ

Бетон едендерде

4

Суретті қарандыз.

- Ағаш еден, паркет немесе ламинат
- Шу жұтатын кілем/маталы құрылыш картоны
- Жылтықтыш кабель.
- DEVICellTM құргақ.
- Бу кедергісі.
- Көне еден құрылышы (мысалы, бетон, гипс, полистирен)

Бар ағаш едендерде

5

Суретті қарандыз.

- Линолеум, винил немесе кілем.
- Қысым тарату блогы, ең азы 5 мм.
- Шу жұтатын кілем/маталы құрылыш картоны
- Жылтықтыш кабель.

Қыздыру шоғырсымдары бәренелерді қыып өтулеріне болады

- Алюминий лентамен жабылған 30 мм x 60 мм (б x е) ойық арқылы.
- Шоғырсымның ағашқа жанасуына ешқашан да жол берменіз.
- Әр ойықта тек қана бір шоғырсым болу керек.

Орнату туралы қысқаша ақпарат

Торды немесе сол сияқтыны оқшаулауға қолданыңыз.

30 мм x 60 мм ойық қыып, шоғырсым бәренемен қылышып тұрған жерге алюминий бауын жабыңыз.

Кабельді және қадағаны дұрыстап бекітіңіз.

5. DEVICellTM құргақ .

6. Бу кедергісі.

7. Көне ағаш еден құрылышы.

Кілем төсенішін, линолеум немесе винил орнату

- Қысым таратқыш блогы шоғырсымнан шамамен 5 мм ара қашықтықта орналасу керек.
- Қысым таратқыш блогының үстіндегі оқшаулау мәнін сақтаңыз.
- R < 0.10 m2K/W тиісінше 1 матта немесе жұқа кілем.

Орнату туралы қысқаша ақпарат

Қосылым және еден қадағасының науасы үшін ойық жасаңыз және кез келген үшкір жиектерді кетіріңіз. Науаны ішкі еденге желіммен бекітіңіз.

Жылтықтыш кабельді орнатыңыз. Кабель, қосылу ұшы және қосылым алюминий

тақтага тиіп түрғанын немесе алюминий қоршап түрғанын тексеріңіз.

4.4 Бетон едендерін жылдыту (>3 см)

Ағаш едендер (мысалы, бетон плита бар)

6

Суретті қараңыз.

1. Еденинің үсті.
2. Еден үстіне байланысты шуды бәсендеду кілемшесі/рубероид, тақтайша желімі.
3. Бу кедергісі.
4. Бетон.
5. Жылдытқыш кабель.
6. Бетон плитасы немесе қатайтылған тор.
7. Оқшаулау.
8. Капиллярлық бұзыллатын қабат, бетон, т.б.

Еден жабыныңың және көне еден құрылышының басқа да құрамдарын қолдануға болады.

Жылдытқыш кабельдері оқшауға тимеуі көрек

- Жылдытқыш кабельді қатайтылған тор немесе бетон плита арқылы бөлу көрек.

DEVIcell™ өнімі туралы қосымша ақпарат алу үшін орнату нұсқаулығын қараңыз.

Бетонда немесе тегіс жабында орнату

- Енгізу барысында тастар болмау көрек.
- Жеткілікті түрде ылғал, біркелкі, ауа көпіріктерінен бос болуы көрек.
- Элементтің жылжып кетуін болдырмас үшін жай жылдамдықпен құйыныз
- Кабельде ешбір құралдармен зақымдан алмаңыз.
- Жылдыту элементі толығымен енгізіліп, кем дегенде 5 мм кіру қажет
- Бетон кебу үшін шамамен 30 күн және формальд құрам үшін 7 күн күтіңіз.

Орнату туралы қысқаша ақпарат

Оқшаулауга қатайтылған торды немесе бетон плитаны жабыңыз.

Шоғырсымыды тарқатып, DEVIclip™ бекіту аспаптары көмегімен ішкі еденге немесе торлы арматурага бекітіңіз.

Элементтің жылжып кетуін болдырмас үшін жай жылдамдықпен құйыныз.

4.5 Құбыр жүйелерінің қатуға қарсы қорғанысы

Құбыр сызбалары

7

Суретті қараңыз.

1. Қадаға.
2. Жылдытқыш кабель.
3. Оқшаулау.
4. Фитинг.
5. Клапан.

Құбыр ішінің қатуға қарсы қорғанысы

8

Суретті қараңыз.

1. Оқшаулау.
2. Жылдытқыш кабель.
3. Қадаға (көрінбей түр).
4. Фитинг.

Үстіңгі қабат астындағы құбырлар
сызбасы

9

Суретті қараныз.

2. Жылтықыш кабель.
3. Құм қабаты.
4. Жер.
5. Қадаға (көрінбей түр).

1. Шлак бетонды блок (опциялы) және/
немесе оқшаулау (опциялы).

λ	Вт/МК	Оқшаулау үшін жылу өткізгіштік ≈ 0.04 кестеде қолданылған
Δt	К	Орта/айналада температура айырмашылығы
D	мм	Сыртқы оқшаулау диаметрі
d	мм	Сыртқы құбыр диаметрі

Кабельдер саны n

- Қажетті өнімділік пен шоғырсым өнімділігі арасындағы ара-қатынас.
- Ұзындық бағыты бойынша әр метрге кабельдер саны.
- DN125-200 үшін ең азы 2.
- Бүтін = түзу кабельдер (орнату жеңіл).
- Ондық сан = оралған құбыр.

$$n = \frac{Q_{\text{құбыр}}}{Q_{\text{кабель}}} \quad \begin{matrix} Q \\ \text{құбыр} \\ \hline Q \\ \text{кабель} \end{matrix}$$

Келесі жылу тығыздығын ($\text{Вт}/\text{м}^2$) нақты құрылғылар үшін сақтаңыз.

$$Q_{\text{құбыр}} = \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{1.3 * }$$

Пластик құбырлар үшін:

- Шоғырсым өнімділігі барынша көп 10 Вт/м.
- Шоғырсым ұзындығы бойынша үстіңгі бетіне және астына алюминий бауын жапсырыныз.

Құбыр ішілік орнату үшін:

- Шоғырсымды қақпақ арқылы тартпаңыз.
- Ерекше жағдайларда жылтыу шоғырсымы бар болғаны 10 % кесуге болады және құбыр сыртына және шарбы майға жақын қайта қалпына келтіруге болады.
- Құбыр орнатылмайынша, қуат көзін қоспаңыз.

Δt [К]	Оқшаулау [мм]	Құбыр диаметрі DN [мм]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16

Δt [K]	Оқшаулау [мм]	Құбыр диаметрі DN [мм]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Орнату туралы қысқаша ақпарат

Құбыр бойымен оралған шоғырсым алюминий бауы бар құбырдың өр 20-30 см үшін көрсетілгендей бекітілген. Түзу шоғырсым сағат тілі 5 немесе 7 көрсетіп тұрандай орнатылу керек. Құбыр шіндегі шоғырсым тікелей құбырға іш маймен бірге орнатылады.

Алюминий бауды шоғырсымның барлық үзындығы бойынша құбыр үстіне және астына (пластик құбырлар үшін міндетті болып табылады) орнатыңыз.

Көрек беретін сымдарды ұзартыңыз/ шоғырсымдарды жалғаңыз және құрғақ жерлерге қойыңыз. Жалғау жөшігін құбыр үстіне немесе қасына қондырып, термореттегішті құбыр қасына орнатыңыз.

5 Опциялы реттеулер

Егер элемент DEVIreg™ сияқты термореттегішке жалғанса, негізгі баптауларды тәмендегі кестеге сәйкес және термореттегішті орнату нұсқаулығына сай конфигурацияланызы.

Мүмкін болса, құбырлар немесе еденге зақым келмеу үшін температура шегін өндіруші ұсыныстарына сәйкес реттеңіз.

Термореттегіш	Барынша көп жүктеме	Жалпы еденді жылдыту	Құбыр жүйелерінің қатуға қарсы қорғанысы
DEVIreg™ 13x	16A	Бөлме температурасы 20-22° C.	-
DEVIreg™ 330	16A		On < +5° C
DEVIreg™ 53x	15A		-
DEVIreg™ 610	10A		On < +5° C
DEVIreg™ Touch	16A		-
DEVIIlink™ CC	15A (FT)		-

Turinys

1	 žanga	134
1.1	Saugumo instrukcijos	135
1.2	Montavimo nurodymai	136
1.3	Sistemos apžvalga	136
2	Montavimas papunkčiu	137
2.1	C-C atstumo skaičiavimas šildymo kabeliams	137
2.2	Montavimo planavimas	137
2.3	Montavimo vietas paruošimas	138
3	Elementų montavimas	138
3.1	Šildymo elementų montavimas	138
3.2	Jutiklių montavimas	139
4	Vidaus instaliacijos	139
4.1	Grindų šildymas plonasluoksnėje grindyse (< 3 cm)	140
4.2	Grindų šildymas pakelčių grindų konstrukcijoje	141
4.3	Grindų šildymas su „DEVICell™ Dry“	142
4.4	Grindų šildymas betoninėje grindyse (>3 cm)	142
4.5	Vamzdžių sistemų apsauga nuo šalčio	143
5	Papildomi nustatymai	144

1 |žanga

Šioje montavimo instrukcijoje terminas „elementas“ reiškia tiek šildymo kabelius, tiek šildymo kilimėlius.

Jei naudojami terminai „šildymo kabelis“ arba „šildymo kilimėlis“, pateikti nurodymai taikomi tiktais to tipo elementui.


Kiekvieno projekto išmatavimai, produkty parinkimas, montavimas ir derinimas yra įgalioto montuotojo atsakomybė.

Bet kokius galutinio vartotojo įsigytus įrenginius, kuriuose naudojami šildymo elementai ar termostatai, prieš naudojimą turi patvirtinti įgaliotas elektrikas.

- Įskaitant šildymo elemento tipą, dydį, montavimą ir jungimą.
- Įskaitant termostato, valdančio šildymo elementą, tipą, dydį, jungtis ir nustatymus.
- Neleiskite vaikams žaisti su šildymo elementais.
- Vaikai nuo 8 metų ir fizinę, sensorinę ar psichinę negalią turintys asmenys, ar asmenys neturintys pakankamai patirties ir žinių, naudoti šį šildymo elementą gali tik su priežiūra arba gavus nurodymus dėl saugaus įrangos naudojimo ir jei jie suvokia su tuo susijusius pavojus.
- Įrangos valymą ir priežiūros darbus vaikams galima vykdyti tik su priežiūra.

Šioje montavimo instrukcijoje aptariamu šildymo elementų paskirtis yra tik grindų šildymas.

- Pagal IEC 60335 kilimėlių negalima montuoti metalinėse grindyse ar sandėliams šildyti.
- Kilimėliai turi būti visiškai įmontuoti ir bent 5 mm panardinti į betoną, mišinį, plytelų klijus ar pan., išskaitant plytelės



1.1 Saugumo instrukcijos

Niekuomet nenupjaukite ir netrumpinkite šildymo elemento

- Nupjovus šildymo elementą garantija nebegalios.
- Elektros maitinimo kabelius sutrumpinti, kad jie atitiktų reikalavimus.


Elementai visuomet turi būti montuojami pagal vietinius statybos įstatymus ir laidų vedžiojimo taisykles bei atsižvelgiant į šioje instrukcijoje pateikiamus nurodymus.

- Naudojant elementus kitais tikslais galima pakenkti jų funkcionalumui, sukelti pavojų saugumui bei prarasti garantiją.

Elementų sujungimą, naudojant jungtis, visuomet turi vykdyti igaliotasis elektrikas.

- Prieš montavimą ir aptarnavimą išjunkite visas elektros grandines.
- Kiekvieno šildymo elemento ekranas turi būti įžemintas, laikantis vietinių elektros taisyklių ir prijungtas prie nuotekio relės (RCD).
- Srovės nuotekio relės aktyvinimo maks. slenktis 30 mA.
- Šildymo elementai turi būti sujungti kirtikliu, galinčiu atjungti visus polius.
- Elementuose turi būti tinkamo dydžio pagal vietinius įstatymus saugikliai arba automatiniai išjungikliai.

LT



- Šildymo kabelis
- Termostatas
- Jutiklis
- Ekranas
- RCD (srovės nuotekio relė)
- Kirtiklis
- Saugiklis

Jungtys

- Fazė - rudas
- Neutralė – mėlynas
- Įžeminimas – ekranas

Apie sumontuotą šildymo kilimėlių būtiną

- informuoti aplinkinius, prie elektros jungčių tvirtinimų ir (arba) palei grandinę pritvirtinant įspėjamuosius ženklus ar žymėjimus taip, kad ženklai būtų aiškiai matomi.

- informuoti vartotojus, apie tai nurodant bet kokioje elektrinės dalies dokumentacijoje.

Niekuomet esamoje sistemoje neviršykite didžiausios leistinos šilumos galios (W/m^2 arba W/m).

1.2 Montavimo nurodymai

Tinkamai paruoškite montavimo vietą, pašalinkite ašturius daiktus, purvą ir t. t.

Prieš montavimą ir jo metu reguliariai matuokite elemento ir izoliacijos varžas.

Neklokite šildymo elementų po sienomis ar stacionaria įranga. Reikalingas mažiausiai 6 cm oro tarpas.

Elementus laikykite atokiau nuo izoliacinių medžiagų, kitų šildymo šaltinių ir temperatūrinių siūlių.

Elementai turi nesiliesti ir nepersidengti vienas per kitą ar per kitus elementus, jie turi būti paskirstyti tolygiai.

Elementai ir ypač jungtys turi būti gerai apsaugoti nuo tempimo ir spaudimo.

Elementai ir jutikliai turi būti montuojami mažiausiai 30 mm nuo laidžių pastato dalių, pvz., vandens vamzdžių.

Grindų jutikliai yra privalomi, juos reikia prijungti prie termostato, ribojančio grindų temperatūrą iki daugiausiai 35 °C.

Elementų temperatūra turi būti kontroliuojama, jie negali veikti lauko įrenginiuose, jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė nei 10°C.

- Dėmesio! Nenaudokite M1 klasės elementų vietose, kur galimos didelės mechaninės apkrovos ar smūgiai, daugiau informacijos apie klasifikaciją žr. skyrių 1.3.
- Laikykite sausoje šiltose vietoje, nuo +5 iki +30 °C temperatūroje.

1.3 Sistemos apžvalga

Standartai	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVlaqua™ (DTIV)
60800:2009 (kabelis)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (kilimėlis)	+	-	-	+	+	-

M1

Naudoti ten, kur maža mechaninių pažeidimų rizika, pvz., montuojant ant lygių paviršių arba įdedant į pagrindą, kuriame nėra ašturių daiktų.

M2

Naudoti ten, kur didelė mechaninio pavojaus rizika.

Grindų šildymas:	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVlaqua™ (DTIV)
Plonasluoksnės grindys (<3 cm)	+	+	-	+	+	-
Pakeltos grindų konstrukcijos	+	-	+	-	-	-
„DEVImat™ Dry“	(+)	-	+	-	-	-


Grindų šildymas:	DEVIconfort™ (DTIR)	DEVIBasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIlaqua™ (DTIV)
Betoninės grindys (>3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
vamzdžių apsauga nuo šalčio	-	(+)	+	-	-	+

2 Montavimas papunkčiu

2.1 C-C atstumo skaičiavimas šildymo kabeliams

C-C atstumas yra centimetrais nurodomas atstumas nuo vieno kabelio centro iki kito.

Vamzdžių šildymui reikia: žr. laidų skaičių metrui, žr. skyrių 4.5.



$$C - C [cm] = \frac{\text{Plotas (m}^2\text{)}}{\text{Kabelio ilgis (m)}} \times 100 \text{ cm}$$

arba

$$C - C [cm] = \frac{\text{Kabelio galia (W/m)}}{\text{Šilumos galia (W / m}^2\text{)}} \times 100 \text{ cm}$$

Didžiausias C-C atstumas

Plonaslouksnės grindys (<3 cm)	10 cm
Pakeltos grindų konstrukcijos	20 cm
„DEVIcell™ Dry“	20 cm
Betono grindys (>3 cm)	15 cm

- Šildymo kabelio lenkimo skersmuo turi būti bent 6 kartus didesnis už kabelio skersmenį.
- Tikras kabelio ilgis gali kisti + / - 2 %.

230V/400V				
C-C [cm]	W/m ² @ 6 W/m	W/m ² @ 10 W/m	W/m ² @ 18 W/m	W/m ² @ 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Montavimo planavimas

Nusibraižykite brėžinį, kuriame būtų pažymėta

- elementų išdėstymas
- elektros maitinimo kabeliai ir jungtys
- montavimo dėžutės / kabelių vamzdeliai (jei yra)

- jutiklis
- jungčių dėžutė
- termostatas

Išsaugokite brėžinį

- Jei žinosite tikslias šių elementų vietas, galėsite lengvai nustatyti jų gedimus ir juos suremontuoti.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad:

- Laikykites visų nurodymų žr. skyrių 1.2.
- Išlaikykite tinkamą C-C atstumą (tik šildymo laidams) žr. skyrių 2.1.
- Laikykites reikiamo montavimo gylio ir elektros maitinimo kabelių apsaugos reikalavimų pagal vietinius įstatymus.
- Montuodami daugiau nei vieną elementą, niekuomet nejunkite elementų nuosekliai,

visus elektros maitinimo kabelius junkite lygiagrečiai jungčių dėžutei.

- Toje pačioje patalpoje galima montuoti du ar daugiau elementų, tačiau negalima montuoti vieno elemento dviejose ar daugiau patalpų.
- Visi šildymo elementai toje pačioje patalpoje turi turėti vienodą šilumos galią (W/m^2), nebent jie prijungti prie atskirų grindų jutiklių ir termostatų.
- Jungiant vieno laidininko kabelius, prie jungčių dėžutės reikia prijungti abu elektros maitinimo kabelius.

2.3 Montavimo vienos paruošimas

- Pašalinkite visus senos sistemos likučius, jei tokie yra.
- Išitinkinkite, kad montavimo paviršius būtų lygus, stabilus, švelnus, sausas ir švarus.

- Jei reikia, užpildykite tarpus aplink vamzdžius, drenažo kanalus ar sienose.
- Neturi būti aštrių kampų, purvo ar pašalininių daiktų.

3 Elementų montavimas

Elementų montuoti nerekomenduojama, jei temperatūra yra žemesnė nei $-5^\circ C$.

Žemose temperatūrose šildymo kabeliai gali sukietėti. Išvyniojė elementą, trumpam ji ijjunkite į maitinimo šaltinių, kad prieš tvirtinimą atšildytumėte kabelį.

Varžos matavimas

Montavimo metu pamatuokite, sutirkinkite ir užrašykite elemento varžą.

- Išpakavus
- Prityrinus elementus
- Baigus montavimą

Jei elemento ir izoliacijos varžos nėra tokios, kokioms nurodytos etiketėje, elementą reikia pakeisti.

- Elemento varža turi būti nuo -5 iki $+10\%$ nuo etiketėje nurodytos reikšmės.
- Izoliacijos varža turi būti $>20 M\Omega$ po 1 min. esant mažiausiai 500 V NS.

3.1 Šildymo elementų montavimas

Laikykites visų nurodymų ir patarimų, pateikiamų skyriuje 1.1 ir 1.2.

medžiagos (pvz. betono), daugiau informacijos žr. skyrių 4.

Šildymo elementai

- Šildymo elementą padėkite taip, kad jis būtų bent pusės C-C atstumu nuo kliūčių.
- Visuomet būtina užtikrinti gerą kontaktą tarp šildymo elementų ir šilumą paskirstančios

Šildymo kilimėliai

- Šildymo kilimėlius išvyniokite taip, kad šildymo kabeliai būtų nukreipti aukštyn.
- Šildymo kilimėliui pasiekus šildomo ploto ribą, kirpkite tinklelių ir prieš vyniokant kilimėlį, jį apsukite.


Elektros maitinimo kabelių ilginimas

- Jei įmanoma, stenkite išvengti kabelių ilginimo. Elektros maitinimo kabelius klokite iki montavimo dėžučių ar kabelių kanalų.

- Atsižvelkite į galios nuostolius kabeliuose pagal vietinius įstatymus.

3.2 Jutiklių montavimas

- Privalomi po medinėmis grindimis ir medinėse grindų konstrukcijose.
- Grindų jutiklis turi būti tvirtinamas apšiltintame vamzdelyje su sandaru galu ties grindimis, kad esant reikalui jutiklį būtų galima lengvai pakeisti.



- Grindų jutiklis turi būti laikomas KABELIU SU JTAMPA; todėl bet kokie jutiklio laidų prailginimai turi būti laikomi įprasto elektros maitinimo kabelio prailginimai.
- Jutiklij galima prailginti iki 50 m naudojant 1.5 mm^2 montavimo kabelį.
- Mažiausias vamzdžio lenkimo spindulys yra 50 mm (1).
- Jutiklio kabelis turi būti dedamas tarp dviejų šildymo kabelio kilpų (2).
- Kad betono grindyse nesusidarytų jtrūkimai, nejunkite šildymo elemento, kol grindys visiškai nesukietės.
- Sumontuokite reikiama jo vietoje, kur jo nepasięktų saulės šviesa ar skersvėjis.
- Izoliacinis vamzdelis turi būti juodgrindžiu lygyje.
- Praveskite izoliacinių vamzdelių į jungčių dėžutę.

4 Vidaus instaliacijos

Juodgrindės	Plonasluoksnės grindys* (<3 cm)	Pakeltos grindų konstrukcijos	DEVICell™ Dry	Betoninės grindys* (>3 cm)
Medis	-	Daugiausiai 10 W / m ir 80 W / m ²	Daugiausiai 10 W / m ir 100 W / m ²	-
Betonas	Daugiausiai 200 W / m ²	-	Daugiausiai 10 W / m ir 100 W / m ²	Daugiausiai 20 W / m ir 225 W / m ²
Grindų tipas				
Medis, parketas, laminatas	Daugiausiai 100 W / m ²	Daugiausiai 80 W / m ²	Daugiausiai 100 W / m ²	Daugiausiai 150 W / m ²
Kilimas, vinilas, linoleumas ir t. t.	Daugiausiai 100 W / m ²	-	-	Daugiausiai 150 W / m ²

Juodgrindės	Plonasluoksnės grindys* (<3 cm)	Pakeltos grindų konstrukcijos	DEVICell™ Dry	Betoninės grindys* (>3 cm)
Plytelėmis klotos grindys <ul style="list-style-type: none"> • voniose • oranžerijose • rūsiuose ir t.t. 	100 - 200 W/m ²	-	-	100 - 200 W/m ²
Plytelėmis klotos grindys <ul style="list-style-type: none"> • virtuvėse • svetainėse • salėse ir t.t. 	100 - 150 W/m ²	-	-	100 - 150 W/m ²

* Kraštinėse zonose, pvz., po dideliais langais gali būti iki 225 W / m².

- Tik ant betoninio pagrindo ir tik po plytelėmis.
- Jei prijungta prie atskiro grindų jutiklio ir termostato.

Medinės grindų dangos

Medis natūraliai traukiasi ir plečiasi, priklausomai nuo patalpos santykinės drėgmės (SD).

- Daugiasluoksnėse grindyse venkite bukmedžio ir liepos, nebent išdžiovintų spaudimo būdu.
- <95 % SD grindų konstrukcijoje montuokite garų barjerą, o >95 % – juodgrindėse montuokite hidroizoliaciją.
- Užtikrinkite 100 % kontaktą tarp elemento ir virš jo montuojamų medžiagų (neturi būti oro tarpu).
- Montuokite grindų šildymo sistemą, kai paviršiaus temperatūra yra 15 °C.
- Siekiant apriboti didžiausią grindų temperatūrą, visuomet montuokite grindų jutiklį.

4.1 Grindų šildymas plonasluoksnėse grindyse (< 3 cm)

Naujos plytelės ant senų plytelii, betono ar medinių grindų

Žr. pav. 1

1. Naujos plytelės.
2. Plytelii klijai.
3. Garų barjeras.
4. Savaime išsilyginantis mišinys.
5. Šildymo elementas.
6. Gruntas (ant betono) arba skiedinys (ant medžio).
7. Esamos plytelės, betono ar medinės grindys.

Nauja grindų danga ant esamų plytelii, betono ar medinių grindų

Žr. pav. 2

1. Medinės grindys, laminatas arba kilimas.
2. Triukšmą sugeriantis kilimėlis.
3. Garų barjeras.
4. Savaime išsilyginantis mišinys.
5. Šildymo kilimėlis ar šildymo kabelis.
6. Gruntas (ant betono) arba skiedinys (ant medžio).
7. Esamos plytelės, betono ar medinės grindys.

Medinės grindų konstrukcijos turi būti gerai sutvirtintos

- Prieš dedant šildymo elementą reikia užtepti skiedinio.

Garų barjeras

- Naudokite tik tuomet, jei nėra sumontuota esamose grindyse.
- Drėgnose patalpose dékite tik virš šildymo elementų.

Plytelių klijai arba savaimė išlyginantis mišinys

- Nugruntuokite grindų konstrukciją laikydami tiesiogiai nuorodymu.
- Prieš montavimą šildymo elementas turi būti saugiai pritvirtintas.

- Šildymo elementas turi būti mažiausiai 5 mm panardintas.

Montavimo apibendrinimas

Sienoje išpjaukite grovelį, pritvirtinkite kabelių vamzdelius ir montavimo dėžutę. Iškalkite grovelius jutiklio vamzdekiui ir elektros maitinimo kabeliams. Pritvirtinkite jutiklio vamzdelį, pavyzdžiu naudojant klijų pistoletą.

Išvyniokite elementą. Pritvirtinkite jį prie grindų konstrukcijos Pasiekus sienas ar kitokias kliūties, tinklelių kirkpikie ir pasukite. NEPJAUKITE šildymo elementų.

Priklasomai nuo grindų dangos, naudokite savaimė išlyginantį mišinį, garų barjerą ir (arba) plytelių klijus.

4.2 Grindų šildymas pakeltų grindų konstrukcijoje

Medinės grindys ant pakeltos konstrukcijos

Žr. pav. ③

- Medinių grindų danga.
- Pakeltos grindys.
- Šildymo kabelis.
- Tinklas (sutvirtintas arba smulkus) arba aliuminio folija.
- Apšiltinimas.
- Garų barjeras.
- Juodgrindžių konstrukcija.

Juodgrindžių konstrukcija turi būti gerai apšiltinta.

- Apštinkite šilumos tiltus ir uždarykite angas, pvz., tarp grindų konstrukcijos ir sienos / stogo.

Šildymo laidai negali liesti apšiltinimo ar medinių dalių.

- Smulkų tin klą arba foliją galima déti tiesiai ant izoliacijos, sutvirtintas tinklas turi būti pa-

keltas 10 mm nuo izoliacijos (pvz., naudojant medjuostes).

- Atstumas tarp šildymo kabelio ir atramų turi būti mažiausiai 30 mm.
- Optimalus atstumas tarp šildymo kabelių ir apatinės grindų dangos pusės yra 3-5 cm.
- Šildymo kabelis prie tinklelio ar folijos turi būti pritvirtintas daugiausiai 25 cm intervalais.

Šildymo laidai gali kirsti siją

- Per 30 mm x 60 mm (a x p) įpjovas, dengtas aliuminio juosta.
- Įsitinkinkite, kad kabelis nesiliečia su medžiu.
- Tik vienas kabelis kiekviename griovelyje.

Montavimo apžvalga

Ant izoliacijos uždékite tinklelių ar pan.

Išpjaukite 30 mm x 60 mm įpjovą ir išklokite ją aliuminio juostelei toje vietoje, kur kabeliai kerta atramą.

Tinkamai sujunkite laidus ir jutiklį.

LT

4.3 Grindų šildymas su „DEVICell™ Dry“

Ant betono grindų

4

Žr. pav.

1. Medinės grindys, parketas ar laminatas
2. Triukšmą sugeriantis laminatas / veltinys
3. Šildymo kabelis
4. „DEVICell™ Dry“.
5. Garų barjeras.
6. Esama grindų konstrukcija (pvz. betonas, gipsas, polistirenas)

Ant esamų medinių grindų

5

Žr. pav.

1. Linoleumas, vinilas arba kilimas.
2. Slėgio paskirstymo plokštė, min. 5 mm.
3. Triukšmą sugeriantis laminatas / veltinys
4. Šildymo kabelis
5. „DEVICell™ Dry“.

6. Garų barjeras.

7. Esamos medinės grindų konstrukcijos.

Apšiltinimas po kilimais, linoleumu arba viniliu

- Reikia atskirti nuo kabelių bent 5 mm slėgio paskirstymo plokštė.
- Išlaikykite bendrą izoliacijinį aukštį virš slėgio paskirstymo plokštės.
- $R < 0.10 \text{ m}^2\text{K/W}$ atitinka 1 Togą arba ploną kilimą.

Montavimo apžvalga

Grindų jutikliai ir jungčiai išpjaukite skylę, nušlifuokite ašturius kampus. Pritvirtinkite vamzdlius prie juodgrindžių klijais

Sumontuokite šildymo kabelį. Įsitikinkite, kad kabelis, užbaigimas ir jungtis liečiasi su aliuminio plokštė arba apsupti aliuminio.

Išsamesnė informacija pateikiama „DEVICell™“ produkto montavimo vadove.

4.4 Grindų šildymas betoninėse grindyse (>3 cm)

Medinės grindys (pavyzdžiui, su betono plokštė)

6

Žr. pav.

1. Grindų apdaila.
2. Triukšmą sugeriantis kilmėlis / veltinys, plyteliai klijai (prieklausomai nuo apdailos).
3. Garų barjeras.
4. Betonas.
5. Šildymo kabelis
6. Betono plokštė arba sutvirtintas tinklelis.
7. Apšiltinimas.
8. Tarpinis sluoksnis, betokas ir t.t.

Kitos grindų dangos ir esamų grindų konstrukcijos kombinacijos taip pat galimos.

Šildymo kabeliai neturi liestis prie izoliacijos

- Šildymo kabelis turi būti atskirtas sutvirtintu tinkleliu arba betono plokštė.

Montavimas į betoną ar mišinių

- Pagrinde neturi būti ašturių akmenų.
- Turi būti pakankamai drėgnas, homogeniškas, be oro tarpų
 - Pilkite vidutiniu greičiu, kad nepasislinktu elementas
 - Nepažeiskite kabelių įrankiais.
- Šildymo elementas turi būti panardintas mažiausiai 5 mm
- Leiskite betono sluoksniniui džiuti maždaug 30 dienų, o lipdinių mišiniams – 7 dienas.

Montavimo apžvalga

Ant izoliacijos dekite sutvirtintą tinklelj arba betono sluoksnį.

Išvyniokite kabelį ir prijunkite jį prie juodgrindžių ar sutvirtintų tinklelio naudodami „DEVIClip™“ ar pan. tvirtinimo elementą.

Pilkite vidutiniu greičiu, kad nepasislinktu elementas.

4.5 Vamzdžių sistemų apsauga nuo šalčio**Vamzdžių sekimas****7**

Žr. pav.

1. Jutiklis.
2. Šildymo kabelis
3. Apšiltinimas.
4. Tvirtinimas.
5. Vožtuvas.

Požeminio vamzdžio klojimas**9**

Žr. pav.

1. Betoninis blokas (nebūtinės) ir / arba apšiltinimas (nebūtinės).
2. Šildymo kabelis
3. Smėlio sluoksnis.
4. Dirvožemis.
5. Jutiklis (neparodytas).

Vidinė vamzdžio apsauga nuo šalčio**8**

Žr. pav.

1. Apšiltinimas.
2. Šildymo kabelis
3. Jutiklis (neparodytas).
4. Tvirtinimas.

LT

λ	W/mK	Šiluminis izoliacijos laidumas $\approx 0,04$ lentelėje
Δt	K	Temperatūros skirtumas tarp medžiagos / aplinkos
D	mm	Išorinis izoliacijos skersmuo
d	mm	Išorinis vamzdžio skersmuo

Kabelių skaičius n

- Santykis tarp reikiamas galios ir kabelio galios.
- Kabelių skaičius metre išilgine kryptimi.
- Maž. 2, skirti DN125-200.
- Sveikas skaičius = tiesūs kabeliai (lengvesnis montavimas).
- Dešimtainis = apsuktas aplink vamzdį.

$$n = \frac{\frac{Q}{vamzdis}}{\frac{Q}{kabelis}}$$

Olšlaikykite šį šilumos tankį faktinei sistemai (W/m²).

$$Q_{vamzdis} = 1.3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

Plastikiniams vamzdžiams:

- didžiausia laido galia – 10 W/m.
- Aluminio justelę klijuokite po ir ant per visą kabelio ilgį.

Montavimui vamzdyme:

- Netempkite kabelio per vožtuvus.
- Šildymo kabelis specialiais atvejais gali būti sutrumpintas daugiausiai 10 % ir atnaujintas už vamzdžio, šalia suspaudimo riebokšlio.
- Niekuomet nejunkite maitinimo, kol neužpildėte vamzdžio.

Δt [K]	Izoliacija [mm]	Vamzdžio skersmuo DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Montavimo apžvalga

Aplink vamzdžius apsukti laidai prijungiami kaip parodyta, kas 20 – 30 cm su apliuminio juosta. Tiesės laidai turi būti pritvirtinami kaip parodyta, 5 ir 7 valandos kryptimi. Vamzdžių viduje esantys laidai tvirtiniami tiesiai vamzdyme naudojant riebokšlį.

Aliuminio justelę klijuokite po (plastikiniams vamzdžiams privalomai) ir ant vamzdžio per visą kabelio ilgį.

Praveskite / užbaikite laidus, jungtis sujunkite sausoje vietoje. Jungčių dėžutę uždékite ant arba šalia vamzdžio, prie jo sumontuokite termostatą

5 Papildomi nustatymai

Jei elementas prijungtas prie termostato, pvz., „DEVIreg™“, pagrindinius nustatymus sukonfigūruokite pagal žemiau pateiktamą lentelę ir termostato montavimo instrukcijoje pateikiamus aprašymus.

Jei reikia, temperatūros ribas sureguliukite pagal gamintojo rekomendacijas, kad nuo pažeidimų apsaugotumėte grindų dangą ar vamzdį.

Termostatas	Maksimali leista apkrova	Apie grindų šildymą	Vamzdžių sistemų apsauga nuo šalčio
DEVIreg™ 13x	16A	Kambario temp. 20-22° C.	-
DEVIreg™ 330	16A		Ijungta < +5° C
DEVIreg™ 53x	15A		-
DEVIreg™ 610	10A		Ijungta < +5° C
DEVIreg™ Touch™	16A		-
DEVIIlink™ CC	15 A (FT)		-

Satura rādītājs

1	Ievads	146
1.1	Drošības instrukcijas	147
1.2	Instalācijas norādes	148
1.3	Sistēmas pārskats	148
2	Pakāpeniska instalācija	149
2.1	Aprēķina apkures kabeļu C-C attālumu	149
2.2	Instalācijas plānošana	149
2.3	Instalācijas vietas sagatavošana	150
3	Elementu instalācija	150
3.1	Sildelementu uzstādīšana	150
3.2	Sensora instalācija	151
4	Iekštelpu lietojumi	151
4.1	Grīdas apkure plānajās grīdās (<3 cm)	152
4.2	Grīdas apkure siju pārsegumu konstrukcijās	153
4.3	Gridas apkure ar DEVcell™ Dry	153
4.4	Gridas apkure betona grīdās (>3 cm)	154
4.5	Cauruļvadu aizsardzība pret salu	154
5	Izvēles iestatījumi	156

1 Ievads

Šajā uzstādīšanas rokasgrāmatā termins "elements" attiecas gan uz apkures kabeljiem, gan apsildāmajiem paklājiem.

Ja izmanto terminus "apkures kabelis" vai "apsildāmais paklājs", attiecīgās norādes attiecas tikai uz šo elementa tipu.


Par visiem attiecīgās lietotnes izmēru, izstrādājumu atlases, instalācijas un nodošanas ekspluatācijā darbiem ir atbildīgs pilnvarotais uzstādītājs.

Jebkurš pielietojums, kurā izmanto galalietotāja iegādātus sildelementus vai termostatus, pirms nodošanas ekspluatācijā ir jāapstiprina autorizētam elektriķim.

- Tostarp sildelementa tips, izmērs, instalācija un pieslēgšana.
- Tostarp sildelementu kontrolējošā termostata tips, izmērs, pieslēgums un iestatījumi.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar sildelementu.
- Bērni var izmantot sildelementu no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgajiem traucējumiem vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst izmantot sildelementu, ja tos pieskata un instruē par ierices drošu lietošanu un iespējamo bīstamību.
- Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanas un apkopes darbus.

Šajā rokasgrāmatā aprakstīto sildelementu vienīgais paredzētais lietojums ir grīdu apsildīšana.

- Saskaņā ar IEC 60335 paklājus nedrīkst uzstādīt metāla grīdā vai termoakumulējošā lietotnē.
- Paklāji ir pilnībā jāiestrādā vismaz 5 mm betonā, cementa grīdā, fližu līmē vai līdzīgā materiālā, tostarp flīzes.



1.1 Drošības instrukcijas

Nekad negrieziet un nesaīsiniet sildelementu.


- Sildelementa pārgriešanas gadījumā garantija zaudēs spēku.
- Aukstos vadus drīkst saīsināt, ja tas nepieciešams.

Elementi vienmēr ir jāuzstāda saskaņā ar vietējiem būvniecības normatīviem un elektroinstalācijas noteikumiem, kā arī šīs rokasgrāmatas instrukcijām.

- Jebkura cita veida instalācija var radīt elementa darbības traucējumus un risku drošībai. Šādā gadījumā garantija zaudēs spēku.

Elementus drīkst saslēgt tikai pilnvarots elektrīķis, izmantojot fiksētu pieslēgumu.

- Pirms instalācijas un apkopes atslēdziet visus strāvas kontūrus no barošanas avota.
- Katrs sildelementa ekrāns ir jāiezemē saskaņā ar vietējiem elektroinstalāciju noteikumiem un jāpieslēdz atlīkuma strāvas ierīcei (RCD).
- RCD iedarbošanās nomināls ir maks. 30 mA.
- Sildelementi ir jāsaslēdz caur slēdzi, kas sniedz iespēju atslēgt visus polus.
- Elements ir jāapriko ar pareiza izmēra drošinātāju vai slēdzi saskaņā ar vietējiem noteikumiem.



Apsildāmā paklāja klātesamiba ir

- jānorāda, brīdinājuma zīmes vai norādes piestiprinot pie strāvas savienojumiem un/ vai gar kontūra līniju skaidri redzamā vietā;

- pēc instalācijas jānorāda visos ar elektroinstalāciju saistītos dokumentos.

Nekādā gadījumā nepārsniedziet faktiskās lietotnes maksimālo siltuma blīvumu (W/m^2 vai W/m).

1.2 Instalācijas norādes

Pareizi sagatavojiet instalācijas vietu, aizvācot asus prieķmetus, netīrumus utt.

Regulāri izmēriet omisko un izolācijas pretestību pirms uzstādīšanas un tās laikā.

Neuzstādījet sildelementus zem sienām vai fiksētiem šķēršļiem. Nepieciešams min. 6 cm telpas.

Neļaujiet elementiem saskarties ar izolācijas materiālu, citiem siltuma avotiem un deformācijas šuvēm.

Elementi nedrīkst saskarties vai pārklāties ne paši ar sevi, ne citiem elementiem, un tie ir vienmērīgi jāizvieto.

Elementi un jo īpaši savienojums ir jāaizsargā pret slodzi un spriedzi.

Elementi un sensori ir jāuzstāda min. 30 mm attālumā no ēkas vadītspējigajām daļām, piemēram, ūdens caurulēm.

Grīdas sensors ir obligāti nepieciešams, un tas jāpiešķir termostatam, kas ierobežo grīdas temperatūru līdz maks. 35°C.

Elementiem jādarbojas atbilstoši temperatūrai, un tie nedrīkst darboties, kad āra temperatūra ir augstāka par 10°C.

- Uzmanību! Neizmantojiet M1 klases elementus vietās, kas pakļautas lielai mehāniskajai slodzei vai spiedienam; klasifikāciju skatiet skaitā sadaļā 1.3.
- Glabājiet sausā, siltā vietā pie temperatūras no +5°C līdz +30°C.

1.3 Sistēmas pārskats

Standarti	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVlaqua™ (DTIV)
60800:2009 (kabelis)	-	+(M1)	+ (M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (paklājs)	+	-	-	+	+	-

M1

Izmantošanai lietotnēs ar zemu mehānisko bojājumu risku, piemēram, instalēta uz līdzēnām virsmām un iestrādāta cementa grīdas bez asiem prieķmetiem.

M2

Izmantošanai lietotnēs ar augstu mehānisko bojājumu risku.

Grīdas apkure ar:	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVlaqua™ (DTIV)
Plānais noslāņojums (<3 cm)	+	+	-	+	+	-
Siju pārsegumu konstrukcijas	+	-	+	-	-	-
DEVICell™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
Betona grīdas (>3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-


Grīdas apkure ar:	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIflex™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIflex™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIlaqua™ (DTIV)
Cauruļu aizsardzība pret salu	-	(+)	+	-	-	+

2 Pakāpeniska instalācija

2.1 Aprēķina apkures kabeļu C-C attālumu

C-C attālums centimetros ir no viena kabeļa centra līdz nākamā kabeļa centram.

Informācijai par cauruļu sildīšanu skatīt kabeļu skaitu uz vienu metru, skatīt sadaļu 4.5.



$$C - C \text{ (cm)} = \frac{\text{Laukums (m}^2\text{)}}{\text{Kabeļa garums (m)}} \times 100 \text{ cm}$$

vai

$$C - C \text{ (cm)} = \frac{\text{Kabeļa jauda (W/m)}}{\text{Siltuma blīvums (W/m}^2\text{)}} \times 100 \text{ cm}$$

Maks. C-C attālums

Plānais noslānojums (<3 cm)	10 cm
Siju pārsegumu konstrukcijas	20 cm
DEVIflex™ Dry	20 cm
Betona grīdas (>3 cm)	15 cm

- Apkures kabeļa liekuma diametram jābūt vismaz 6 reizes lielākam nekā kabeļa diametram.
- Faktiskais kabeļa garums var svārstīties +/- 2 % robežās.

230V/400V				
C-C (cm)	W/m ² pie 6 W/m	W/m ² pie 10 W/m	W/m ² pie 18 W/m	W/m ² pie 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Instalācijas plānošana

Izveidojiet instalācijas skici, kurā ir norādīts:

- elementu izvietojums;
- aukstie vadi un savienojumi;
- sadales dēlis/kabeļu aka (ja aprīkota);
- sensori;
- savienotājkārba;

- termostats.

Noglabājiet skici drošā vietā.

- Ja zina precīzu šo komponenšu atrašanās vietu, bojāto elementu traucējumus iespējams ātrāk atklāt un novērst.

Ievērojiet turpmāk minēto.

- Nemiņiet vērā visas instrukcijas - skatīt sadaļu 1.2.
- Nemiņiet vērā precīzu C-C attālumu (tikai apkures kabeljiem) - skatīt sadaļu 2.1.
- Nemiņiet vērā nepieciešamo instalācijas dzīlumu un auksto vadu mehānisko aizsardzību saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Ja uzstāda vairāk nekā vienu elementu, neizmantojiet virknes slēgumu, bet pieslēdziet aukstos vadus paralēli pie savienotājkārbas.

- Divus vai vairākus elementus var uzstādīt vienā telpā, taču vienu elementu nedrīkst uzstādīt divās vai vairākās telpās.
- Ja sildelementi nav pieslēgti atsevišķiem grīdas sensoriem un termostatiem, visiem vienas telpas sildelementiem ir jābūt vienādam siltuma blīvumam (W/m^2).
- Viena vadītāja kabeļu gadījumā abi aukstie vadīti jāpieslēdz pie savienotājkārbas.

2.3 Instalācijas vietas sagatavošana

- Likvidējiet visus iepriekšējo instalāciju pārpalikumus, ja tādi ir.
- Pārliecieties, vai instalācijas vieta ir lidzena, stabila, gluda, sausa un tīra.

- Ja nepieciešams, aizpildiet atstarpes ap caurulēm, noteikām un sienām.
- Nedrīkst būt asu malu, netirumu vai citu svešķermenū.

3 Elementu instalācija

Elementus nav ieteicams uzstādīt pie temperatūras, kas ir zemāka par $-5^{\circ}C$.

Pie zemām temperatūrām apkures kabeli kļūst neelastīgi. Pēc elementu attīšanas uz neilgu brīdi pieslēdziet tos pie barošanas avota, lai pirms nostiprināšanas kabelis kļūtu elastīgāks.

Pretestības mērišana

Instalācijas laikā mēriet, pārbaudiet un pierakstiet elementu pretestību.

- Pēc izsaiņošanas
- Pēc elementu nostiprināšanas
- Pēc instalācijas pabeigšanas

Ja elementa omiskā un izolācijas pretestība neatbilst norāditajai, tas ir jāmaina.

- Omiskai pretestībai ir jābūt diapazonā no $-5^{\circ}C$ līdz $+10^{\circ}C$ no norāditās vērtības.
- Izolācijas pretestībai pēc vienas minūtes ir jābūt $>20 M\Omega$ pie min. 500 V DC.

3.1 Sildelementu uzstādīšana

Ievērojiet visas instrukcijas un norādes sadaļā 1.1 un 1.2.

Sildelementi

- Novietojiet sildelementus tā, lai līdz tuvākajiem šķēršļiem ir vismaz puse no C-C attāluma.
- Elementiem vienmēr jābūt labi savienotiem ar siltuma sadalītāju (piemēram, betonu); skatiet skatīt sadaļu 4.

- Kad apsildāmais paklājs ir izklāts līdz apsildāmā laukuma robežai, pirms atritināšanas pārgrieziet ieliktni/tīklu un pagrieziet paklāju.

Aukstā vada pagarināšana


- Ja iespējams, izvairieties no auksto vadu pagarināšanas. Izvelciet aukstos vadus līdz sadales dēļiem vai kabeļu akām.
- Uzmanieties no strāvas pārtraukuma kabeli saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Apsildāmie paklāji

- Vienmēr izritiniet apsildāmos paklājus tā, lai apkures kabeli būtu vērsti uz augšu.

3.2 Sensorsa instalācija

- Noteikti jāizmanto zem koka grīdām un koka apakšgrīdām.
- Grīdas sensors ir jāpiemontē izolācijas kanālam, kas ir blīvēts grīdas galā, lai vajadzības gadījumā varētu viegli mainīt sensoru.



- Sensors ir jāuztver kā spriegumam pieslēgts kabelis, tāpēc jebkurš sensors vadojuma pagarinājums ir jāapstrādā tāpat kā normāls sprieguma vads.
- Sensoru var pagarināt līdz kopā 50 m, izmantojot 1,5 mm² instalācijas kabeli.
- Cauruļvada minimālais saliekšanas rādiuss ir 50 mm (1).
- Sensorsa kabelis ir jānovieto starp apkures kabeļa (2) diviem kontūriem.
- Lai betona grīdā nebūtu plaisas, neieslēdziet apkuri, līdz grīda ir pilnīgi saicitējusi.
- Uzstādīet piemērotā vietā, kas nav pakļauta tiešai saulesgaismai vai caurvējam (piemēram, no durvju spraugām).
- Izolācijas vadam ir jābūt vienā līmenī ar apakšgrīdas virsmu.
- Izritiniet izolācijas vadu līdz savienojuma kārbai.

4 Iekštelpu lietojumi

LV

Apakšgrīdas	Plānais noslānojums* (<3 cm)	Siju pārsegumu konstrukcijas	DEVICell™ Dry	Betona grīdas* (>3 cm)
Koks	-	Maks. 10 W/m un 80 W/m ²	Maks. 10 W/m un 100 W/m ²	-
Betons	Maks. 200 W/m ²	-	Maks. 10 W/m un 100 W/m ²	Maks. 20 W/m un 225 W/m ²
Grīdas tips				
Koks, parkets, lamināts	Maks. 100 W/m ²	Maks. 80 W/m ²	Maks. 100 W/m ²	Maks. 150 W/m ²
Paklājs, vinils, linolejs u. c.	Maks. 100 W/m ²	-	-	Maks. 150 W/m ²
Keramikas grīdas • vannasistabās, • siltumnīcās, • pagrabos u. c.	100 - 200 W/m ²	-	-	100 - 200 W/m ²
Keramikas grīdas • virtuvēs, • viesistabās, • priekštelpās u. c.	100 - 150 W/m ²	-	-	100 - 150 W/m ²

* Malās, piemēram, zem lieliem logiem var būt līdz 225 W/m².

- Tikai uz betona apakšgrīdām un zem flīzēm.
- Ja pieslēdz atsevišķam grīdas sensoram un termostatam.

Koka grīdas segumi

Koks dabīgi saraujas un paplašinās atkarībā no relatīvā mitruma (RH) telpā.

- Vairākām grīdas segumos neizmantojiet dižskābardi un kļavu, ja vien to neizžāvē ar presi.
- Uzstādīet tvaika izolāciju apakšgrīdām <95% RH un mitrumizturīgu membrānu >95%.
- Pārliecinieties, lai starp elementu un iedarinātajiem, virspusējiem materiāliem būtu 100% saskare (lai nav gaisa kabatu).
- Uzstādīet apkures sistēmu visam grīdas laukumam pie 15°C virsma temperatūras.
- Vienmēr uzstādīet grīdas sensoru, lai ierobežotu maks. grīdas temperatūru.

4.1 Grīdas apkure plānajās grīdās (<3 cm)

Jaunas flīzes uz esošajām flīzēm, betona grīdām vai koka grīdām



Skatiet attēlu

1. Jaunas flīzes.
2. Flīžu līme.
3. Tvaika izolācija.
4. Pašizlīdzinošs sastāvs.
5. Sildelementi.
6. Gruntēšana (uz betona) vai izlīdzināšana (uz koka).
7. Esošās flīzes, betona vai koka grīda.

Jauns grīdas segums uz esošām flīzēm, betona vai koka grīdām



Skatiet attēlu

1. Koka grīda, lamināts vai paklājs.
2. Trokšņu absorbcijas paklājs.
3. Tvaika izolācija.
4. Pašizlīdzinošs sastāvs.
5. Apsildāmais paklājs vai apkures kabelis.
6. Gruntēšana (uz betona) vai izlīdzināšana (uz koka).
7. Esošās flīzes, betona vai koka grīda.

Koka apakšgrīdas ir pareizi jānositiprina.

- Izlīdziniet pirms sildelementa ieklāšanas.

Tvaika izolācija

- Uzklājiet tikai tad, ja nav jau uzstādīta esošajā grīdā.
- Mitrās telpās uzklājiet virs sildelementiem.

Flīžu līme vai pašizlīdzinošs maisijums

- Gruntējiet apakšgrīdu, kā aprakstījis piegādātājs.
- Pirms lietošanas sildelementi ir droši jānositiprina.
- Sildelementam jābūt pilnībā iestrādātam vismaz 5 mm dzīlumā.

Instalācijas kopsavilkums

Izgrieziet sienā gropi un piestipriniet kabeļa cauruļvadus un savienotājkārbu. Izkaliet gropi sensora cauruļvadam un aukstajam vadam. Piestipriniet sensora cauruļvadu, piemēram, ar līmes pistoli.

Izritiniet elementu. Piestipriniet to apakšgrīdai. Sienu un šķēršļu gadījumā nogrieziet un pagrieziet paklāja tīklu. Negrieziet sildelementu.

Uzklājiet elastīgu pašizlīdzinošu maisijumu, tvaika izolāciju un flīžu limi atkarībā no grīdas apdares.

4.2 Grīdas apkure siju pārsegumu konstrukcijās

Koka grīdas uz siju pārsegumu konstrukcijām

Skatiet attēlu **3**

1. Koka grīdas segums.
2. Grīdas sijas.
3. Apkures kabelis.
4. Siets (armatūras vai smalkais) vai alumīnija folija.
5. Izolācija.
6. Tvaika izolācija.
7. Apakšgrīdas konstrukcija.

Apakšgrīdas konstrukcijai ir jābūt piemēroti izolētai

- Izolejiet termotiltus un aizveriet ventilāciju, piemēram, starp grīdas konstrukciju un sienām/jumtiem.

Apkures kabelji nedrīkst pieskarties izolācijai vai koka izstrādājumiem

- Smalku tīklu vai foliju var uzklāt tieši uz izolācijas, bet armatūras tīkls ir jāpaceļ 10 mm no izolācijas (piem., izmantojiet lentes).

4.3 Grīdas apkure ar DEVicell™ Dry

Uz betona grīdām

4

Skatiet attēlu

1. Koka grīda, parkets vai lamināts.
2. Trokšņa absorbcijas paklājs/rullju jumta materiāls.
3. Apkures kabelis.
4. DEVicell™ Dry.
5. Tvaika izolācija.
6. Esošā grīdas konstrukcija (piemēram, betona, ģipša, polistirola)

Uz esošajām koka grīdām

5

Skatiet attēlu

1. Linolejs, vinils vai paklājs.
2. Spiediena sadales panelis, min. 5 mm.

- Attālumam starp apkures kabeli un sijām ir jābūt vismaz 30 mm.
- Optimālais attālums starp apkures kabeļiem un grīdas seguma apakšu ir 3-5 cm.
- Apkures kabelis ir jāpiestiprina pie tīkla vai folijas ar maks. 25 cm intervāliem.

Apkures kabeļi var šķērsot siju

- Caur 30 mm x 60 mm (h x w) dobumu saskaņojiet ar alumīnija lenti.
- Pārliecinieties, ka kabelis nekādā gadījumā never saskarties ar koka virsmu.
- Tikai viens kabelis vienā dobumā.

Instalācijas kopsavilkums

Uz izolācijas uzlieciet sietu vai līdzigu materiālu.

Izgrieziet 30 mm x 60 mm dobumu un pārkājiet ar alumīnija lenti vietā, kur kabeli šķērso siju.

Kabeli un sensoru atbilstoši piestipriniet.

LV

3. Trokšņa absorbcijas paklājs/rullju jumta materiāls.

4. Apkures kabelis.

5. DEVicell™ Dry .

6. Tvaika izolācija.

7. Esošās koka grīdas konstrukcija.

Instalācija zem paklājiem, linoleja vai vinila

- Jāatdala no kabeļiem ar spiediena sadales paneli vismaz par 5 mm.
- Apskatiet kopējo izolācijas lielumu virs spiediena sadales paneja.
- $R < 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ atbilstoši 1 materiālam vai plānam paklājam.

Instalācijas kopsavilkums

Izgrieziet caurumu savienojumam un grīdas sensora kanālam un novilējet jebkuras asās malas.

Piestipriniet izolācijas vadu pie apakšgrīdas, piem., ar līmi.

Uzstādīet apkures kabeli. Pārliecinieties, ka kabelis, gals un savienojums saskaras ar alumīnija plāksni vai ir aptīti ar alumīniju.

Papildu informāciju skatiet DEVICell™ uzstādīšanas rokasgrāmatā.

4.4 Gridas apkure betona grīdās (>3 cm)

Koka grīdas (piemērs ar betona paneli)

6

Skatiet attēlu

- Augšējais grīdas segums.
- Trokšņa absorbčijas paklājs/rullu jumta materiāls, fližu līme atkarībā no augšējā grīdas seguma.
- Tvaika izolācija.
- Betons.
- Apkures kabelis.
- Betona paneli vai armatūras siets.
- Izolācija.
- Kapilārais, graujošais slānis, betons utt.

Iespējamas arī citas grīdu segumu un esošo grīdas konstrukciju kombinācijas.

Apkures kabeli nedrīkst pieskarties izolācijai.

- Apkures kabelis ir jāatdala ar armatūras sietu vai betona paneļiem.

Iedarināšana betonā vai cementa grīdā

- Noslānojums nedrīkst saturēt asas šķembas.
- Jābūt pietiekami mitrai, viendabīgai, gaisa kabatas nesaturošai.
 - Nelejiet pārāk strauji, lai novērstu elementa pārvietošanos.
 - Nesabojājiet kabeli ar darba rīkiem.
- Sildelementam jābūt pilnībā iestrādātam vismaz 5 mm dzīlumā.
- Ļaujiet betonam žūt apmēram 30 dienas, bet formēšanas maisījumam - 7 dienas.

Instalācijas kopsavilkums

Uzlieciet uz izolācijas armatūras sietu vai betona paneļus.

Izritiniet kabeli un pieštipriniet to apakšgrīdai vai armatūras sietam, izmantojot DEVIClip™ nostiprināšanas piederumus vai līdzīgus materiālus.

Nelejiet pārāk strauji, lai novērstu elementa pārvietošanos.

4.5 Cauruļvadu aizsardzība pret salu

Cauruļu meklēšana

7

Skatiet attēlu

- Sensors.
- Apkures kabelis.
- Izolācija.
- Uzstādīšana.
- Vārsts.

Caurulē uzstādīta sala aizsardzība

8

Skatiet attēlu

- Izolācija.
- Apkures kabelis.
- Sensors (nav parādīts).
- Uzstādīšana

Segto cauruļu meklēšana

9

Skatiet attēlu

- Sārņu betona bloks (izvēles) un/vai XPS izolācija (izvēles).

2. Apkures kabelis.

3. Augsnes pamatne.

4. Augsne

5. Sensors (nav parādīts).

λ	W/mK	Termiskā vadītspēja izolācijai $\approx 0,04$, tabulā
Δt	K	Temperatūras atšķirība starp vidi/apkārtni
D	mm	Ārējais izolācijas diametrs
d	mm	Ārējais caurules diametrs

Kabeļu skaits (n)

- Attiecība starp nepieciešamo jaudu un kabeļa jaudu.
- Kabeļu skaits uz vienu metru garuma virzienā.
- DN125-200 min. ir 2.
- Vesels skaitlis = ttaisni kabeļi (vieglāka uzstādīšana).
- Decimālskaitlis = tinums ap cauruļvadu.

- Uzstādīet alumīnija lenti zem un virs kabeja visā garumā.

$$n = \frac{\frac{q}{caurule}}{\frac{q}{kabelis}}$$

Nemiet vērā turpmāk minēto faktiskā pielietojuma siltuma blīvumu (W/m^2).

$$Q_{caurule} = 1,3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

Plastmasas caurulēm

- Kabeļa jauda maks. 10 W/m.

Instalācijai caurulē

- Nevelciet kabeli caur vārstiem.
- Apkures kabeli ārkārtas gadijumos var nogriezt par maks. 10% un apstrādāt ārpus caurules un blakus kompresijas blīvslēgam.
- Nekādā gadījumā neieslēdziet strāvu, pirms caurule ir uzpildīta.

Δt [K]	Izolācija (mm)	Caurules diametrs DN (mm)											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16

At [K]	Izolācija (mm)	Caurules diametrs DN (mm)											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Instalācijas kopsavilkums

Kabeļi, kas ir aptīti ap caurulēm, ik pēc 20-30 cm intervāliem saskaņā ar norādēm uz caurules ir piestiprināti ar alumīnija lenti. Taisnie kabeļi ir jāuzstāda saskaņā ar norādēm nelielā slīpumā uz vienu vai otru pusī. Caurulē ievietotie kabeļi jāuzstāda tieši caurulē ar kompresijas blīvslēgu.

Uzlieciet alumīnija lenti zem (obligāti plastmasas caurulēm) un virs caurules visa kabeļa garumā.

Pagariniet aukstos vadus/nogrieziet kabeļus un nodrošiniet, lai savienojumi atrastos sausā vietā. Uzstādiet savienotājkārbu uz caurules vai tās tuvumā. Uzstādiet termostatu blakus caurulei.

5 Izvēles iestatījumi

Ja elements ir pieslēgts termostatam (piemēram, DEVIreg™), konfigurējiet pamatiestatījumus saskaņā ar turpmāk redzamo tabulu un termostata instalācijas rokasgrāmatu.

Ja nepieciešams, pielāgojiet temperatūras robežu saskaņā ar ražotāja ieteikumiem, lai novērstu (piemēram, grīdas vai caurules) bojājumus.

Termostats	Maks. slodze	Grīdas apkures vispārīga informācija	Caurulvadu aizsardzība pret salu
DEVIreg™ 13x	16A	Telpas temp. 20-22° C.	-
DEVIreg™ 330	16A		Ieslēgts < +5° C
DEVIreg™ 53x	15A		-
DEVIreg™ 610	10A		Ieslēgts < +5° C
DEVIreg™ Touch	16A		-
DEVIlink™ CC	15A (FT)		-

Innholdsfortegnelse

1	Innledning	157
1.1	Sikkerhetsinstruksjoner	158
1.2	Installasjonsretningslinjer	158
1.3	Systemoversikt	159
2	Installasjonen trinn for trinn	160
2.1	Beregne C/C-avstand for varmekabler	160
2.2	Planlegge installasjonen	160
2.3	Klargjøre installasjonsområdet	161
3	Installere elementene	161
3.1	Installere varmeelementene	161
3.2	Sensorinstallasjon	161
4	Innendørs installasjoner	162
4.1	Gulvvarme i tynne underlag (< 3 cm)	163
4.2	Gulvvarme i konstruksjon med bjelkelag	163
4.3	Gulvvarme med DEVICell™ Dry	164
4.4	Gulvvarme i betonggulv (> 3 cm)	165
4.5	Frostbeskyttelse av rørsystemer	165
5	Valgfrie innstillingar	167

NO

1 Innledning

I denne installasjonsanvisningen er ordet "element" brukt om både varmekabler og varmematte.

Hvis ordene "varmekabel" eller "varmematte" blir brukt, gjelder den aktuelle instruksjonen kun for denne elementtypen.

All dimensjonering, produktvalg, installasjon og igangkjøring av et system må utføres av en autorisert installatør.


Enhver bruk med varmeelementer eller termostater kjøpt av sluttbrukeren må være godkjent av en autorisert elektriker før igangsetting.

- Dette omfatter type, størrelse, installasjon og tilkobling av varmeelementet.

- Dette omfatter type, størrelse, tilkobling og innstillingar av termostaten som styrer varmeelementet.
- Barn må ikke leke med varmeelementet.
- Dette varmeelementet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt personer med redusert fysisk, sansemessig eller mental kapasitet eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om trygg bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten at de er under tilsyn.

Beregnet bruk av varmeelementene som dekkes av denne installasjonsanvisningen er kun gulvpvarming.

- I henhold til IEC 60335 må elementene ikke installeres i et metallgulv eller et lageroppvarmingssystem.
- Mattene skal støpes helt inn i minst 5 mm betong, puss, flislim eller lignende, inkl. fliser



1.1 Sikkerhetsinstruksjoner

Varmeelementet må aldri kappes eller forkortes


- Kapping av varmeelementet fører til at garantien blir ugyldig.
- Kaldkabler kan forkortes etter behov.

Elementene må alltid installeres i samsvar med lokale byggforskrifter og bestemmelser for legging av kabler samt veilederingen i denne installasjonshåndboken.

- Alle andre installasjoner kan skade elementfunksjonen eller utgjøre en sikkerhetsrisiko og fører til at garantien blir ugyldig.

Tilkoblingen av elementene må alltid utføres av en autorisert elektriker med en fast forbindelse.

- Koble ut alle strømkretser før installasjon og service.
- Hver varmekabelsloyfe må jordes i samsvar med de lokale elektrisitetsforskriftene og kobles til en egensikker enhet (RCD).
- RCD-trippstyrke er maks. 30 mA.
- Varmeelementene må kobles til via en bryter med frakobling av alle polene.
- Elementet må være utstyrt med en sikring eller en kretsbryter av riktig størrelse i henhold til lokale forskrifter.



Den installerte varmematten må

- gjøres tydelig ved å feste varselskilt eller -merker på strømtilkoblingsutstyret og/eller flere steder langs kretsen, hvor de er godt synlige.

- oppgis i eventuell elektrisk dokumentasjon etter installasjonen.

aldri overskride maksimal varmetetthet (W/m^2) for den aktuelle installasjonen.

1.2 Installasjonsretningslinjer

Klargjør installasjonsstedet grundig ved å fjerne skarpe gjenstander, smuss osv.

Mål Ohm-motstanden og isolasjonsmotstanden regelmessig før og under installasjonen.

Legg ikke varmeelementer under veggger eller faste hindringer. Min. 6 cm luft er nødvendig.

Hold elementene borte fra isolasjonsmateriale, andre varmekilder og ekspansjonsfuger.

Elementene må ikke berøre eller krysse seg selv eller andre elementer og må fordeles jevnt over områdene.

Elementene og spesielt tilkoblingene må beskyttes mot belastninger og spenninger.

Elementene må installeres minst 30 mm borte fra ledende deler av bygningen, f.eks. vannrør.

En gulvsensor er obligatorisk og må kobles til en termostat som begrenser gulvtemperaturen til maksimalt 35 °C.

Elementet skal være temperaturstyrt og ikke brukes ved omgivelsestemperaturer høyere enn 10 °C ved utendørs bruk.

- Forsiktig! Bruk ikke M1-klassifiserte elementer i områder som utsettes for høy mekanisk belastning eller støt se avsnitt 1.3 for klassifisering.
- Lagres på et tørt, varmt sted ved temperaturer mellom +5 °C og +30 °C.

1.3 Systemoversikt

Standarder	DEVIconfort™ (DTIR)	DEVIBasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIaquा™ (DTIV)
60800:2009 (kabel)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (matte)	+	-	-	+	+	-

M1

For bruk i systemer med **lav risiko for mekanisk skade**, f.eks. installert på jevne overflater og innstøpt i puss uten skarpe gjenstander.

M2

For bruk i systemer med **høy risiko for mekanisk skade**.

NO


Gullvarme i:	DEVIconfort™ (DTIR)	DEVIBasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIaquा™ (DTIV)
Tynne underlag (< 3 cm)	+	+	-	+	+	-
Gulvkonstruksjoner med bjelkelag	+	-	+	-	-	-
DEVIconcell™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
Betonggolv (> 3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Frostbeskyttelse av rør	-	(+)	+	-	-	+

2 Installasjonen trinn for trinn

2.1 Beregne C/C-avstand for varmekabler

C/C-avstanden er avstanden i centimeter fra midten av den ene kabelen til midten av den neste.

For oppvarming av takrenner og rør, se antall kabler per meter, se avsnitt 4.5.



$$C/C \text{ [cm]} = \frac{\text{Flate} [\text{m}^2]}{\text{Kabellengde} [\text{m}]} \times 100 \text{ cm}$$

eller

$$C/C \text{ [cm]} = \frac{\text{Kabelens effekt} [\text{W/m}]}{\text{Varmetethet} [\text{W/m}^2]} \times 100 \text{ cm}$$

Maks c/c-avstand

Tynne underlag (<3 cm)	10 cm
Gulvkonstruksjoner med bjelkelag	20 cm
DEVICell™ Dry	20 cm
Betonggulv (>3 cm)	15 cm

- Bøyediameteren til varmekablene må være minst 6 ganger kabelens diameter.
- Den faktiske kabellengden kan variere +/- 2 %.

230 V / 400 V				
c/c-avstand [cm]	W/m ² ved 20 W/m			
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Planlegge installasjonen

Tegn en skisse over installasjonen, som viser

- elementenes layout
- kaldkabler og tilkoblinger
- koblingsboks/kabelbrønn (hvis aktuelt)
- gulvføler
- koblingsboks
- termostat

Lagre skissen

- Hvis du kjenner til plasseringen av disse komponentene, blir det lettere å foreta eventuell feilsøking og reparasjon av defekte elementer senere.

Vær også oppmerksom på følgende:

- Følg alle retningslinjene - se avsnitt 1.2.
- Overhold riktig C/C-avstand (kun varmekabler) - se avsnitt 2.1.
- Overhold riktig installasjonsdybde og eventuelt mekanisk beskyttelse av kaldkabler ifølge lokale forskrifter.
- Hvis du installerer mer enn ett element, må elementene ikke seriekobles, men alle kaldkabler må føres parallelt til koblingsboksen.
- To eller flere elementer kan installeres i samme rom, men ett enkelt element kan ikke installeres i to eller flere rom.

- Alle varmeelementer i samme rom må ha lik varmetetthet (W/m^2) hvis de ikke er koblet til separate gulvsensorer og termostater.

- For kabler med enledere må begge kaldkabler kobles til koblingsboksen.

2.3 Klargjøre installasjonsområdet

- Fjern alle rester av gamle installasjoner, hvis det er aktuelt.
- Sørg for at installasjonsflaten er jevn, stabil, glatt, tørr og ren.

- Ved behov fylles åpninger rundt rør, avløp eller veggger.
- Det må ikke være noen skarpe kanter, smuss eller fremmedelementer.

3 Installere elementene

Det anbefales ikke å installere elementene ved temperaturer under -5 C.

Varmekablene kan bli stive ved lavere temperaturer. Etter at elementet er rullet ut, kobles det til strømforsyningen en liten stund, for å gjøre kablene myke før installasjon.

Måling av motstand

Mål, kontroller og registrer motstanden i elementet under installasjonen.

- Etter utpakking
- Etter montering av elementene
- Etter at installasjonen er fullført

Hvis motstanden i ohm og isolasjonsmotstanden ikke er som angitt, må elementene skiftes ut.

- Ohm-motstanden må være innenfor -5 til +10 % av den angitte verdien.
- Isolasjonsmotstanden skal være >20 MΩ etter ett minutt ved min. 500 V.

NO

3.1 Installere varmeelementene

Følg alle anvisninger og retningslinjer i del 1.1 og 1.2.

Varmeelementer

- Plasser varmeelementet slik at det er minst en halv c/c-avstand fra hindringer.
- Elementene må ha god kontakt med varmefordelingsmaterialet (f.eks. betong), se avsnitt 4 for detaljer.

- Når varmematten når områdets yttergrense, kappes nettingen og matten snus før den rulles tilbake.

Forlenge kaldkabler

- Unngå om mulig å forlenge kaldkabler. Trekk kaldkabler til f.eks. koblingsbokser eller kabelbrønner.
- Vær oppmerksom på effekttap i kabelen ifølge lokale forskrifter.

Varmematter


- Rull alltid ut varmematter med varmekablene vendt opp.

3.2 Sensorinstallasjon

- Obligatorisk under tregulv og i undergulv av tre.
- Gulvsensoren skal monteres i et isolasjonsrør, forseglet ved enden av gulvet, for enkel utskifting av sensoren ved behov.

- Gulvsensoren skal regnes som en STRØMFØRENDE kabel, og eventuell forlengelse av sensorledningen skal derfor behandles på samme måte som vanlige nettstrømlendinger.

- Sensoren kan forlenges til opptil totalt 50 m med 1,5 mm² installasjonskabel.



- Minste bøyeradius for røret er 50 mm (1).
- Sensorkabelen må plasseres mellom to sløyfer i varmekabelen (2).
- For å unngå sprekker i betonggulvet må varmen ikke slås på før gulvet er fullstendig herdet.
- Skal plasseres på et egnet sted der den ikke utsettes for sollys eller trekk fra døråpninger.
- Kabelrøret skal flukte med undergulvet.
- Før kabelrøret til tilkoblingsboksen.

4 Innendørs installasjoner

Undergolv	Tynne underlag* (< 3 cm)	Gulvkonstruksjoner med bjelkelag	DEVICell™ Dry	Betonggolv* (> 3 cm)
Tre	-	Maks. 10 W/m og 80 W/m ²	Maks. 10 W/m og 100 W/m ²	-
Betong	Maks. 200 W/m ²	-	Maks. 10 W/m og 100 W/m ²	Maks. 20 W/m og 225 W/m ²
Gulvtype				
Tre, parkett, laminat	Maks. 100 W/m ²	Maks. 80 W/m ²	Maks. 100 W/m ²	Maks. 150 W/m ²
Tepper, vinyl, linoleum osv.	Maks. 100 W/m ²	-	-	Maks. 150 W/m ²
Flislagt gulv i • bad • vinterhager • kjellere osv.	100-200 W/m ²	-	-	100-200 W/m ²
Flislagt gulv i • kjøkken • oppholdsrom • entreer osv.	100-150 W/m ²	-	-	100-150 W/m ²

* Kan være inntil 225 W/m² i kantsoner, f.eks. under store vinduer.

- Kun på betonggolv og under fliser.
- Hvis koblet til en separat gulvføler og termostat.

Overgolv i tre

Treverk krymper og utvider seg naturlig, avhengig av den relative luftfuktigheten (RL) i rommet.

- Unngå bok og lønn i laminerte gulvbelegg hvis ikke treverket er trykktørket.
- Installer en dampsperrre for undergolv <95 % RL og damptett membran >95 %.

- Sørg for 100 % kontakt mellom elementet og innstøpingsmaterialet over (ingen luftlommer).
- Installer varmesystemet på hele gulvområdet ved 15 °C overflatetemperatur.
- Installer alltid en gulvsensor for å begrense gulvtemperaturen.

4.1 Gulvarme i tykke underlag (< 3 cm)

Nye fliser på eksisterende fliser, betonggolv eller tregulv

Se fig. 1

1. Nye fliser
2. Flislim.
3. Dampsperre.
4. Selvutjevnende avrettingsmasse.
5. Varmeelement.
6. Grunning (på betong) eller avrettingsmasse (på tre)
7. Eksisterende fliser, betong eller tregulv.

Nytt gulvbelegg på eksisterende fliser, betonggolv eller tregulv

Se fig. 2

1. Tregulv, laminat eller tepper.
2. Trinnlydmatte.
3. Dampsperre.
4. Selvutjevnende avrettingsmasse.
5. Varmematte eller varmekabel.
6. Grunning (på betong) eller avrettingsmasse (på tre)
7. Eksisterende fliser, betong eller tregulv.

NO

Undergulv i tre må forankres skikkelig

- Påfør avrettingsmasse før du legger varmeelementet.

Dampsperre

- Installeres kun hvis de ikke er installert i eksisterende gulv.
- Brukes i våtrom bare over varmeelementene.

Flislim eller selvutjevnende fiberarmert avrettingsmasse

- Prime undergulvet som angitt av leverandøren.
- Varmeelementet må festes godt før påføring.
- Varmeelementet må være helt innstøpt med minst 5 mm overdekning.

Installasjon, oppsummering

Skjær ut et spor i veggene og fest kabelen og koblingsboksen. Meisle ut et spor til følerrøret og kaldkabelen. Fest følerrøret f.eks. med en limpistol.

Rull ut elementet. Fest det til undergulvet. Klipp og snu matten når du møter veggene eller hindringer. IKKE kapp i varmeelementene.

Påfør selvutjevnende fiberarmert avrettingsmasse, dampsperre og/eller flislim, avhengig av overflaten på gulvet.

4.2 Gulvarme i konstruksjon med bjelkelag

Tregulv på konstruksjoner med bjelkelag

Se fig. 3

1. Overgulv i tre.
2. Gulvbjelker.

3. Varmekabel.
4. Netting (forsterket eller fin) eller aluminiumsfolie.
5. Isolasjon.
6. Dampsperre.
7. Undergulvkonstruksjon.

Undergulvkonstruksjonen må være godt isolert

- Isoler kuldebroer og lukk åpninger, f.eks. mellom gulvkonstruksjon og vegg/tak.

Varmekablene må ikke berøre isolasjonen eller treverket

- Fint gitter eller folie kan legges rett på isolasjonen, forsterket gitter må løftes 10 mm over isolasjonen (f.eks. med mellomlegg).
- Avstanden mellom varmekablene og bjelkene skal være minst 30 mm.
- Ideell avstand mellom varmekablene og undersiden av gulvbelegget er 3-5 cm.
- Varmekablene må festes til gitteret eller folien med 25 cm intervaller.

4.3 Gulvvarme med DEVIcell™ Dry**På betonggulv****4**

Se fig.

1. Tregulv, parkett eller laminat.
2. Lydisolasjonsmatte/filtmatte.
3. Varmekabel.
4. DEVIcell™ Dry.
5. Dampsperre.
6. Eksisterende gulvkonstruksjon (f.eks. betong, gips, polystyren)

På eksisterende tregulv**5**

Se fig.

1. Linoleum eller vinyl eller teppe.
2. Trykkfordelingsplate, min. 5 mm.
3. Lydisolasjonsmatte/filtmatte.
4. Varmekabel.
5. DEVIcell™ Dry .

Varmekablene kan krysse en bjelke

- Via 30 mm x 60 mm (h x b) fordypning foret med aluminiumstape.
- Pass på at kabelen aldri er i kontakt med bart tre.
- Bare én kabel i hver fordypning.

Oppsummering av installasjon

Legg netting eller lignende på isolasjonen.

Skjær ut en fordypning på 30 mm x 60 mm og dekk med aluminiumstape der kablene krysser en bjelke.

Koble til kabelen og sensoren på riktig måte.

6. Dampsperre.

7. Eksisterende tregulvkonstruksjon.

Installasjon under tepper, linoleum eller vinyl

- Må skilles fra kabler med minst 5 mm trykkfordelingsplate.
- Følg den totale isolasjonsverdien over trykkfordelingsplaten.
- $R < 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ tilsvarende 1 Tog eller et tynt teppe.

Oppsummering av installasjon

Skjær et hull til tilkoblingen og gulvsensorøret, og fjern eventuelle skarpe kanter. Fest røret til undergulvet med f.eks. lim.

Installer varmekabelen. Kontroller at at kabelen, endeavslutningen og tilkoblingen er i kontakt med aluminiumsplaten eller er omgitt av aluminium.

Se installasjonsveiledningen for DEVIcell™-produktet for ytterligere informasjon.

4.4 Gulvvarme i betonggulv (> 3 cm)

Tregulv (eksempel med betongplate)

6

Se fig.

1. Overgulv.
2. Lydisolasjonsmatte/filmatt, flislim avhengig av overgulvet.
3. Dampsperre.
4. Betong.
5. Varmekabel.
6. Betongplate eller forsterket netting.
7. Isolasjon.
8. Kapillærtrykende lag, betong osv.

Andre kombinasjoner av gulvbelegg og eksisterende gulvkonstruksjon er også mulig.

Varmekablene må ikke berøre isolasjonen

- Varmekablene må skilles med en forsterket netting eller betongplate.

Innstøping i betong eller murpuss

- Underlaget må ikke inneholde skarpe steiner.
- Underlaget må være tilstrekkelig vått, ensartet, uten luftlommer.
 - Støp med moderat hastighet for å unngå at elementene forskyes.
 - Unngå å skade kablene med verktøy.
- Varmeelementet må være helt innstøpt med minst 5 mm overdekning.
- Nødvendig tørketid er ca. 30 dager for betong og 7 dager for støpemasser.

Oppsummering av installasjon

Legg forsterket netting eller betongplate på isolasjonen.

Rull ut kabelen og fest den til undergulvet eller nettingarmeringen med DEVIclip™ festemidler eller lignende.

Støp med moderat hastighet for å unngå at elementene forskyes.

NO

4.5 Frostbeskyttelse av rørsystemer

Røroppvarming

7

Se fig.

1. Føler.
2. Varmekabel.
3. Isolasjon.
4. Montering.
5. Ventil.

Innvendig frostbeskyttelse i rør

8

Se fig.

1. Isolasjon.
2. Varmekabel.
3. Føler (ikke vist).
4. Montering.

Røroppvarming under bakken.

9

Se fig.

1. Lettbetongblokk (valgfritt) og/eller isolasjon (valgfritt).
2. Varmekabel.
3. Sandunderlag.
4. Jord.
5. Føler (ikke vist).

λ	W/mK	Termisk konduktivitet for isolasjon $\approx 0,04$ brukt i tabellen
Δt	K	Temperaturforskjell mellom mediet/omgivelsene
D	mm	Utvendig isolasjonsdiameter
d	mm	Utvendig rørdiameter

Antall kabler n

- Forhold mellom ønsket effekt og kabelens effekt.
- Antall kabler per meter i lengderetning.
- Min. 2 for DN125-200.
- Heltall = rette kabler (enklere installasjon).
- Desimal = viklet rundt røret.

- Bruk aluminiumstape under og over hele kabelens lengde.

$$n = \frac{Q_{rør}}{Q_{kabel}}$$

Følg disse varmetetthetene (W/m^2) for det faktiske bruksområdet.

$$Q_{rør} = 1,3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

For plastrør:

- Kabeleffekt maks 10 W/m.

For installasjon i rør:

- Ikke trekk kabelen gjennom ventiler.
- Varmekablene kan i unntakstilfeller kappes maks. 10 % og legges på utsiden av rører ved siden av kompresjonspakknippen.
- Slå aldri på strømmen før røret er fylt.

Δt [K]	Isolasjon [mm]	Rørdiameter DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24

Δt [K]	Isolasjon [mm]	Rørdiameter DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Oppsummering av installasjon

Kabler viklet rundt rør festes som vist, for hver 20-30 cm rør med aluminiumstape. Rette kabler må monteres som vist, i "kl. 5"- eller "kl. 7"-posisjon. Innvendige kabler i rør monteres direkte i røret med pakkboks.

Bruk aluminiumstape under (obligatorisk for plastrør) og over rør langs hele kabellengden.

Forleng kaldkabler/avslutningskabler og plasser koblingene på et tørt sted. Monter koblingsboks på eller nær røret, og installer termostaten ved siden av røret.

5 Valgfrie innstillinger

Hvis elementet er koblet til en termostat som f.eks. en DEVIreg™, må grunninnstillingene konfigureres i samsvar med tabellen nedenfor og som beskrevet i installasjonshåndboken til termostaten.

Eventuelt justerer du temperaturen i samsvar med produsentens anbefalinger, for å unngå skade på f.eks. gulvet eller røret.

NO

Termostat	Maks. belastning	Gulvvarme generelt	Frostbeskyttelse av rørsystemer
DEVIreg™ 13x	16 A	Romtemp. 20-22° C.	-
DEVIreg™ 330	16 A		På < +5° C
DEVIreg™ 53x	15 A		-
DEVIreg™ 610	10 A		På < +5° C
DEVIreg™ Touch	16 A		-
DEVIflink™ CC	15 A (FT)		-

Spis treści

1	Wstęp.	168
1.1	Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	169
1.2	Wytyczne dotyczące instalacji	170
1.3	Omówienie systemu	170
2	Instalacja krok po kroku.	171
2.1	Obliczanie modułu C-C dla kabli grzejnych	171
2.2	Projektowanie układu instalacji	172
2.3	Przygotowanie miejsca instalacji	172
3	Montaż elementów.	172
3.1	Instalacja elementów grzejnych	173
3.2	Montaż czujnika	173
4	Aplikacje wewnętrzne	174
4.1	Ogrzewanie podłogowe w przypadku cienkich warstw (< 3 cm)	175
4.2	Ogrzewanie podłogowe na konstrukcjach stropobelkowych	175
4.3	Ogrzewanie podłogowe z DEVIcell™ Dry	176
4.4	Ogrzewanie podłogowe w podłogach betonowych (> 3 cm)	177
4.5	Ochrona przeciwzamrożeniowa instalacji rurowych	177
5	Ustawienia opcjonalne	179

1 Wstęp

W niniejszym podręczniku obsługi słowem „element” określa się zarówno kable grzejne, jak i maty grzejne.

Jeżeli użyto nazwy „kabel grzejny” lub „mata grzejna”, instrukcja dotyczy wyłącznie elementu tego rodzaju.

Autoryzowany instalator ma obowiązek dobrać wielkość instalacji, wybrać odpowiednie produkty, przeprowadzić montaż i uruchomić instalację przy oddaniu do eksploatacji.


Każda aplikacja korzystająca z elementów grzejnych bądź termostatów zakupionych przez użytkownika końcowego przed oddaniem do eksploatacji musi zostać zatwierdzona przez uprawnionego elektryka.

- Z uwzględnieniem typu, rozmiaru, instalacji i połączenia elementu grzejnego.

- Z uwzględnieniem typu, rozmiaru, połączenia i ustawień termostatu sterującego elementem grzejnym.
- Element grzejny nie jest przeznaczony do zabawy dla dzieci.
- Element grzejny może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat. Osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną lub umysłową albo osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i odpowiednio wiedzy nie mogą stosować elementu grzejnego bez nadzoru lub przeskolenia w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i związanych z nim zagrożeń.
- Czynności konserwacyjne nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Przeznaczenie elementów grzejnych przedstawione w niniejszym podręczniku obejmuje wyłącznie ogrzewanie podłogowe.

- Zgodnie z normą IEC 60335 nie wolno instalować mat grzejnych w podłogach metalowych lub w zastosowaniach przeznaczonych do ogrzewania magazynów.
- Maty należy całkowicie zatopić w betonie, wylewce, kleju do płytaków lub podobnym materiale na głębokość co najmniej 5 mm (wliczając płytki).



1.1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Nie wolno przecinać ani skracić elementów grzejnych

- Cięcie elementu grzejnego unieważnia gwarancję.
- Przewody doprowadzające można skracić zależnie od wymagań.


Elementy należy zawsze instalować zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi i elektrycznymi, a także zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w tym podręczniku obsługi.

- Wykonanie instalacji w jakikolwiek innym sposobie ograniczy działanie elementu lub grozi niebezpieczeństwem, a także unieważnia gwarancję.

Połączenia elektryczne elementów mogą być wykonywane wyłącznie na stałe przez uprawnionego elektryka.

- Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi należy odłączyć zasilanie od wszystkich obwodów.
- Ekran każdego elementu grzejnego należy uziemić zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych i zastosować w obwodzie zasilającym wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD).
- Maksymalny prąd zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego to 30 mA.
- Elementy grzejne należy podłączyć do wyłącznika rozłączającego oba biegury zasilania.
- Element grzejny należy podłączyć do bezpiecznika lub wyłącznika różnicowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PL



- Kabel grzejny
- Termostat
- Czujnik
- Ekran
- Wyłącznik różnicowo-prądowy
- Wyłącznik dwubiegunkowy
- Bezpiecznik

Połączenia

- Faza — brązowy
- Zero — niebieski
- Uziemienie — ekran

Należy oznaczyć położenie maty grzejnej:

- za pomocą oznaczeń ostrzegawczych lub znaków na złączkach zasilania i/lub w krótkich odstępach na długości obwodu w wyraźny sposób;

- w każdej dokumentacji elektrycznej po wykonaniu instalacji.

Nie wolno przekraczać maksymalnej gęstości cieplnej (W/m² lub W/m) dla danej aplikacji.

1.2 Wytyczne dotyczące instalacji

Przygotuj miejsce instalacji, usuwając ostre przedmioty, brud itp.

Dokonuj pomiaru rezystancji elementu grzejnego i izolacji przed wykonaniem instalacji i po jej zakończeniu.

Nie układaj elementów grzejnych pod ścianami i stałymi przeszkodami. Wymagają one co najmniej 6 cm wolnej przestrzeni.

Unikaj izolowania elementów grzejnych, sąsiedztwa innych źródeł ciepła oraz spoin dydacyjnych.

Elementy nie mogą dotykać się wzajemnie ani krzyżować, a także muszą być równomiernie rozprowadzone.

Elementy, a zwłaszcza ich połączenia, należy chronić przed obciążeniami i naprężeniami mechanicznymi.

Elementy i czujniki należy instalować w odległości co najmniej 30 mm od przewodzących elementów budynku, np. rur wodociągowych.

Należy bezwzględnie zainstalować czujnik podłogowy i podłączyć go do termostatu, aby ograniczyć temperaturę podłogi do 35°C.

Temperatura elementu musi być kontrolowana, zaś element nie może pracować w temperaturze otoczenia powyżej 10°C w przypadku zastosowań zewnętrznych.

- Uwaga! Elementów klasy M1 nie wolno używać na obszarach narażonych na duże obciążenia mechaniczne lub udary; patrz sekcja 1.3, aby uzyskać informacje na temat klas.
- Produkt należy przechowywać w suchym i ciepłym miejscu w temperaturze od +5°C do +30°C.

1.3 Omówienie systemu

Standary	DEVImcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVIimat™ (DTIF)	DEVIaquा™ (DTIV)
60800:2009 (kabel)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (mata)	+	-	-	+	+	-

M1

Do stosowania w warunkach **małego ryzyka wystąpienia uszkodzeń mechanicznych**, np. przy montażu na różnych powierzchniach i zalaniu warstwą wykończeniową pozabawioną ostrych przedmiotów.

M2

Do stosowania w warunkach **wysokiego ryzyka wystąpienia uszkodzeń mechanicznych**.


Ogrzewanie podłogowe w:	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIflex™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIflex™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIqua™ (DTIV)
Cienkie warstwy (< 3 cm)	+	+	-	+	+	-
Konstrukcje stropobelkowe	+	-	+	-	-	-
DEVIflex™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
Stropy betonowe (> 3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Ochrona przeciwzamrożeniowa rur	-	(+)	+	-	-	+

2 Instalacja krok po kroku

2.1 Obliczanie modułu C-C dla kabli grzejnych

Moduł C-C oznacza odległość w centymetrach między środkami sąsiadujących kabli grzejnych.

W przypadku ogrzewania rur należy kierować się wskazaniem co do liczby kabli na metr; patrz sekcja 4.5.



$$C - C [cm] = \frac{\text{Powierzchnia [m}^2\text{]}}{\text{Długość kabla [m]}} \times 100 \text{ cm}$$

lub

$$C - C [cm] = \frac{\text{Moc liniowa kabla [W/m]}}{\text{Gęstość cieplna [W/m}^2\text{]}} \times 100 \text{ cm}$$

Maksymalny moduł C-C

Cienkie warstwy (< 3 cm)	10 cm
Konstrukcje stropobelkowe	20 cm
DEVIflex™ Dry	20 cm
Stropy betonowe (> 3 cm)	15 cm

- Średnica gięcia kabla grzejnego powinna wynosić co najmniej sześciokrotność jego średnicy.
- Rzeczywista długość kabla może różnić się o +/- 2%.

PL

230 V/400 V

Moduł C-C [cm]	W/m ² przy 6 W/m	W/m ² przy 10 W/m	W/m ² przy 18 W/m	W/m ² przy 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Projektowanie układu instalacji

Sporządź szkic poglądowy instalacji przedstawiający:

- rozplanowanie elementów,
- przewody doprowadzające i połączenia,
- skrzynkę przyłączową/rozdzielnicę (jeżeli występuje),
- czujnik,
- skrzynkę rozdzielczą,
- termostat.

Zachowaj szkic.

- Znajomość dokładnego położenia tych podzespołów ułatwia wykrycie i naprawę uszkodzonych elementów.

Należy również pamiętać, aby:

- Przestrzegać wszystkich zaleceń — patrz sekcja 1.2.
- Zachować poprawny moduł C-C (dotyczy to wyłącznie kabli grzejnych) — patrz sekcja 2.1.

- Przestrzegać wymaganej głębokości instalacji i stosować wymagane zabezpieczenia mechaniczne przewodów doprowadzających zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W przypadku montażu więcej niż jednego elementu nie można łączyć ich szeregowo — wszystkie przewody doprowadzające należy podłączyć równolegle do skrzynki rozdzielczej.
- W jednym pomieszczeniu można zainstalować dwa elementy lub więcej, lecz nie można instalować jednego elementu w kilku pomieszczeniach.
- Wszystkie elementy grzejne w tym samym pomieszczeniu muszą mieć tę samą gęstość cieplną (W/m^2), o ile nie są podłączone do oddzielnego czujników podlogowych i termostatów.
- W przypadku pojedynczych kabli przewodzących (jednożyłowych) oba przewody doprowadzające należy podłączyć do skrzynki rozdzielczej.

2.3 Przygotowanie miejsca instalacji

- Usuń wszystkie pozostałości po starej instalacji (jeżeli są).
- Upewnij się, że powierzchnia montażu jest równa, stabilna, gładka, sucha i czysta.

- W razie potrzeby uszczelnij szczeleiny wokół rur, spustów i ścian.
- Na powierzchni nie mogą znajdować się ostre krawędzie, brud ani ciała obce.

3 Montaż elementów

Nie zaleca się montażu elementów w temperaturze poniżej -5°C.

Kable grzejne mogą sztywnieć w niskiej temperaturze. Po rozwinięciu elementu należy podłączyć go na chwilę do zasilania, aby nieco zmięękł przed montażem.

Pomiar rezystancji

Podczas montażu rezystancję elementu należy mierzyć, weryfikować i notować:

- Po rozpakowaniu
- Po przymocowaniu elementów
- Po ukończeniu instalacji

Jeżeli rezystancia elementu i izolacji różnią się od podanych na etykiecie, element należy wymienić.

- Rezystancja musi zawierać się w granicach -5% – +10% wartości podanej na etykiecie.
- Rezystancja izolacji musi wynosić ponad 20 MΩ dla minutowego pomiaru przy co najmniej 500 V DC.

3.1 Instalacja elementów grzejnych

Należy przestrzegać instrukcji i wytycznych w sekcjach 1.1 i 1.2.

Elementy grzejne


- Element grzejny należy ułożyć w taki sposób, aby jego odległość od przeszkód wynosiła co najmniej połowę modułu C-C.
- Elementy muszą przylegać do powierzchni przekazującej ciepło (np. betonu); patrz sekcja 4 w celu uzyskania szczegółów.

Maty grzejne

- Maty grzejne należy rozwijać tak, aby kable grzejne znajdują się na górze.

3.2 Montaż czujnika

- Czujniki należy obowiązkowo montować pod podłogami drewnianymi lub na drewnianych podłogach ślepych.
- Czujnik podłogowy należy zamontować w rurce izolującej zaślepionej na końcu, aby można go było w razie potrzeby łatwo wymienić.



- Czujnik podłogowy należy traktować jako przewód POD NAPIĘCIEM, dlatego każde

- Kiedy mata grzejna zostanie rozwinięta do końca powierzchni montażu, należy przeciąć siatkę i obrócić matę przed zwinięciem.

Przedłużanie przewodów doprowadzających

- Należy unikać przedłużania przewodów doprowadzających, jeżeli to tylko możliwe. Przedłużenie przewodów doprowadzających należy wykonać w postaci skrzynki przyłączowej lub rozdzielnicy.
- Nie wolno zapominać o utracie mocy w przewodzie (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

przedłużenie okablowania czujnika musi być obsługiwane jak normalne okablowanie z zasilaniem sieciowym.

- Okablowanie czujnika można przedłużyć do maksymalnie 50 m, używając przewodu 1,5 mm².
- Minimalny promień gięcia rurki to 50 mm (1).
- Przewód czujnika musi zostać umieszczony między dwiema pętlami kabla grzejnego (2).
- Aby uniknąć pęknięć na betonowej podłodze, ogrzewania nie należy włączać do czasu jej pełnego utwardzenia.
- Czujnik należy umieścić w odpowiednim miejscu, gdzie nie będzie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub przeciagi w pobliżu drzwi.
- Rurka powinna znajdować się na poziomie ślepej podłogi.
- Rurkę należy doprowadzić do puszki połączeniowej.

4 Aplikacje wewnętrzne

Ślepa podłoga	Cienkie warstwy* (<3 cm)	Konstrukcje stropobelkowe	DEVICell™ Dry	Stropy betonowe* (>3 cm)
Drewno	-	Maks. 10 W/m i 80 W/m ²	Maks. 10 W/m i 100 W/m ²	-
Beton	Maks. 200 W/m ²	-	Maks. 10 W/m i 100 W/m ²	Maks. 20 W/m i 225 W/m ²
Rodzaj podłogi				
Drewno, parkiet, panele podłogowe	Maks. 100 W/m ²	Maks. 80 W/m ²	Maks. 100 W/m ²	Maks. 150 W/m ²
Wykładzina, winyl, lino-leum itp.	Maks. 100 W/m ²	-	-	Maks. 150 W/m ²
Podłogi z płyt w <ul style="list-style-type: none"> • łazienkach, • cieplarniach, • piwnicach itp. 	100 - 200 W/m ²	-	-	100 - 200 W/m ²
Podłogi z płyt w <ul style="list-style-type: none"> • kuchniach, • pokojach dziennych, • holach itp. 	100 - 150 W/m ²	-	-	100 - 150 W/m ²

* Do 225 W/m² w „zimnych” strefach, np. pod dużymi oknami.

- Tylko na betonowych podłogach ślepych i pod płytami.
- W przypadku podłączenia do oddzielnego czujnika podłogowego i termostatu.

Drewniane pokrycia stropu

Drewno kurzy się i pęcznieje w naturalny sposób w zależności od wilgotności względnej (RH) w pomieszczeniu.

- Należy unikać drewna brzozowego i klonowego w pokryciach wielowarstwowych, o ile nie są one suszone w trakcie prasowania.

- Na ślepe podłogi w pomieszczeniach o wilgotności względnej < 95% należy ułożyć barierę paroszczelną lub membranę przeciwwilgociową, gdy wilgotność względna przekracza 95%.
- Należy zapewnić pełną styczność elementu z materiałem zakrywającym powyżej (bez kieszeli powietrznych).
- Należy zamontować układ grzejny na całej powierzchni podłogi o temperaturze powierzchni wynoszącej 15°C.
- Zawsze należy instalować czujnik podłogowy w celu ograniczenia maksymalnej temperatury podłogi.

4.1 Ogrzewanie podłogowe w przypadku cienkich warstw (< 3 cm)**Nowe płytki na dotychczasowych, stropy betonowe lub podłogi drewniane****1**

Patrz rys.

1. Nowe płytki.
2. Klej do płytEK.
3. Bariera paroszczelna.
4. Wylewka samopoziomująca.
5. Element grzejny.
6. Podkład (w przypadku betonu) lub warstwa wykończeniowa (w przypadku drewna).
7. Istniejąca podłoga z płytEK, betonu lub drewna.

Nowa podłoga na dotychczasowych płytKach, podłogi betonowe lub drewniane**2**

Patrz rys.

1. Podłoga drewniana, panel podłogowy lub wykładzina.
2. Mata dźwiękochłonna.
3. Bariera paroszczelna.
4. Wylewka samopoziomująca.
5. Mata grzejna lub kabel grzejny.
6. Podkład (w przypadku betonu) lub warstwa wykończeniowa (w przypadku drewna).
7. Istniejąca podłoga z płytEK, betonu lub drewna.

Ślepe podłogi drewniane muszą być właściwie zakotwione

- W razie potrzeby przed założeniem elementu grzejnego należy położyć warstwę wykończeniową.

Bariera paroszczelna

- Należy stosować wyłącznie wtedy, gdy nie ma jej na istniejącej podłodze.
- W pomieszczeniach wilgotnych stosować wyłącznie nad elementami grzejnymi.

Klej do płytEK lub wylewka samopoziomująca

- Należy zagruntować ślepą podłogę w sposób zalecany przez producenta.
- Element grzejny powinien być trwale przyjmocowany przed nałożeniem.
- Element grzejny musi być całkowicie zatopiony na głębokość co najmniej 5 mm.

Opis instalacji

Wytnij rowek w ścianie i ułóż przewody do skrzynki rozdzielczej. Wytnij dławem rowek na rurkę czujnika i przewód doprowadzający. Zamocuj rurkę czujnika np. za pomocą pistoletu do kleju silikonowego.

Rozwiń element. Przytwierdź go do ślepej podłogi. Obetnij i odwróci siatkę maty przy ścianach i przeszkodach. Elementów grzejnych NIE WOLNO ciąć.

Wylej elastyczną wylewkę samopoziomującą, zamocuj barierę paroszczelną i nałożyć klej do płytEK w zależności od wykończenia podłogi.

4.2 Ogrzewanie podłogowe na konstrukcjach stropobelkowych**Podłoga drewniana na konstrukcjach stropobelkowych****3**

Patrz rys.

1. Drewniane pokrycia stropu.
2. Belki stropowe.

3. Kabel grzejny.
4. Siatka (zbrojeniowa bądź wykończeniowa) lub folia aluminiowa.
5. Izolacja.
6. Bariera paroszczelna.
7. Konstrukcja podłogi.

Konstrukcja podłogi powinna być dobrze izolowana

- Należy zaizolować mostki cieplne i zamknąć otwory wentylacyjne np. pomiędzy konstrukcją stropową i ścianami/dachami.

Kable grzejne nie mogą stykać się z izolacją lub stolarką

- Siatka wykończeniowa lub folia może być układana bezpośrednio na izolację, siatkę zbrojeniową należy unieść 10 mm nad izolację (tj. należy użyć listew).
- Odgległość kabla grzejnego od belek stropowych powinna wynosić co najmniej 30 mm.
- Optymalna odległość kabli grzejnych od spodu pokrycia stropu powinna wynosić od 3 do 5 cm.
- Kabel grzejny należy przymocowywać do siatki lub folii maksymalnie co 25 cm.

4.3 Ogrzewanie podłogowe z DEVIcell™ Dry**Na stropach betonowych****4**

Patrz rys.

- Podłoga drewniana, parkiet lub panel podłogowy.
- Mata dźwiękochłonna/pilśn.
- Kabel grzejny.
- DEVIcell™ Dry.
- Bariera paroszczelna.
- Istniejąca konstrukcja podłogi (np. beton, gips, polistyren)

Na istniejących podłogach drewnianych**5**

Patrz rys.

- Linoleum, winyl lub wykładzina.
- Płyta wyrównująca nacisk, min. 5 mm.
- Mata dźwiękochłonna/pilśn.
- Kabel grzejny.
- DEVIcell™ Dry.

Kable grzejne mogą krzyżować się z belkami stropowymi

- Przez wcięcia 30 mm x 60 mm wyłożone taśmą aluminiową.
- Należy upewnić się, że kabel nie dotyka belki bezpośrednio.
- Przez każde wcięcie należy prowadzić tylko jeden kabel.

Opis instalacji

Na izolacji ułożyć siatkę.

Na skrzyżowaniach belek z kablami wykonaj w belkach wcięcia 30 mm x 60 mm i wylóż je taśmą aluminiową.

Dobrze zamocuj kabel i czujnik.

- Bariera paroszczelna.
- Istniejąca podłoga drewniana.

Montaż pod wykładzinami, linoleum lub winylem

- Należy oddzielić od kabli płytą wyrównującą nacisk o grubości co najmniej 5 mm.
- Należy uwzględnić całkowitą wartość izolacji nad płytą wyrównującą nacisk.
- $R < 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ odpowiadający 1 Tog lub cienkiej wykładzinie.

Opis instalacji

Wytnij otwór pod złącze i rurkę czujnika podłogowego, a następnie spięj ostre krawędzie. Przymocuj rurkę do ślepej podłogi (np. klejem).

Zainstaluj kabel grzejny. Upewnij się, że kabel, zakończenia oraz połączenia dotykają płyty aluminiowej lub są otoczone aluminium.

Dalsze informacje można znaleźć w podręczniku obsługi produktu DEVIcell™.

4.4 Ogrzewanie podłogowe w podłogach betonowych (> 3 cm)**Podłogi drewniane (przykład z płytą betonową)****6**

Patrz rys.

1. Wierzchnia warstwa podłogi.
2. Mata dźwiękochłonna/pilśn, klej do płytak (zależnie od wierzchniej warstwy podłogi).
3. Bariера paroszczelna.
4. Beton.
5. Kabel grzejny.
6. Płyta betonowa lub siatka zbrojeniowa.
7. Izolacja.
8. Izolacja zabezpieczająca przed podsąkaniem, beton itp.

Inne połączenia pokryć stropu i istniejącej konstrukcji podłogi są także możliwe.

Kable grzejne nie mogą stykać się z izolacją.

- Kabel grzejny należy oddzielić siatką zbrojeniową lub płytą betonową.

Montaż w betonie lub wylewce

- Materiał, w którym kabel będzie zatopiony, nie może zawierać kamieni o ostrych krawędziach.
- Musi być wystarczająco płynny, jednolity i pozbawiony pęcherzy powietrza.
 - Należy go wylewać powoli, aby nie dopuścić do przesunięcia elementu.
 - Nie wolno dopuścić do uszkodzenia kabla narzędziami.
- Element grzejny musi być całkowicie zatopiony na głębokości co najmniej 5 mm.
- Czas stabilizacji powinien wynosić co najmniej 30 dni w przypadku betonu i 7 dni w przypadku wylewki.

Opis instalacji

Nałożyć siatkę zbrojeniową, płytę betonową lub folię na izolację.

Ułożyć kabel i przymocuj go do ślepej podłogi lub siatki zbrojeniowej za pomocą taśmy montażowej DEVIclip™ lub podobnego systemu mocowań.

PL

Materiał wylewaj powoli, aby nie dopuścić do przesunięcia elementu.

4.5 Ochrona przeciwzamrożeniowa instalacji rurowych**Ogrzewanie rur****7**

Patrz rys.

1. Czujnik.
2. Kabel grzejny.
3. Izolacja.
4. Mocowanie.
5. Zawór.

Ochrona przeciwzamrożeniowa we wnętrzu rur

Patrz rys.

1. Izolacja.
2. Kabel grzejny.
3. Czujnik (nie pokazano).
4. Mocowanie.

Ogrzewanie rur podziemnych

9

Patrz rys.

1. Pustak betonowy (opcjonalnie) i/lub izolacja (opcjonalnie).

2. Kabel grzejny.
3. Podszypka piaskowa.
4. Grunt rodzimy.
5. Czujnik (nie pokazano).

λ	W/mK	Przewodność cieplna izolacji $\approx 0,04$ zastosowana w tabeli
Δt	K	Różnica temperatury między czynnikiem i otoczeniem
D	mm	Średnica zewnętrzna izolacji
d	mm	Średnica zewnętrzna rury

Liczba kabli n

- Stosunek wymaganej mocy i mocy kabli.
- Liczba kabli na metr (wzdłużnie).
- Min. 2 dla DN 125–200.
- Liczba całkowita = kable proste (łatwiejsza instalacja).
- Ułamek dziesiętny = owinięte wokół rury.

$$n = \frac{Q_{rury}}{Q_{kabla}}$$

Należy przestrzegać następujących wartości gęstości cieplnej (W/m²) dla danej aplikacji.

$$Q_{rury} = 1,3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

Rury plastikowe:

- Moc maks. kabla 10 W/m.
- Należy założyć taśmę aluminiową pod i nad kablem, na całej jego długości.

Instalacja wewnętrznych rur:

- Nie należy przeciągać kabli przez zawory.
- Kabel grzejny można w wyjątkowych przypadkach obciąć o maks. 10% jego długości, poprowadzić poza rurą i doprowadzić do dławika zaciskowego.
- Nie należy włączać zasilania przed napełnieniem rur.

Δt [K]	Grubość izolacji [mm]	Średnica rury DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16

Δt [K]	Grubość izolacji [mm]	Średnica rury DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Opis instalacji

Kable owinięte wokół rur są przyjmowane w sposób przedstawiony na ilustracji co 20-30 cm za pomocą taśmy aluminiowej. Kable proste należy mocować w sposób przedstawiony na ilustracji, zgodnie z układem godziny 5 lub 7. Kable wewnętrz rur są mocowane bezpośrednio w środku za pomocą dławika zaciskowego.

Załącz taśmę aluminiową pod (obowiązkowo w przypadku rur plastikowych) i nad rurą, na całej długości kabla.

Przedłuż przewody doprowadzające/zakończ kable, zaś połączenia umieść w suchym miejscu. Skrzynkę rozdzielczą zamocuj na rurze lub obok niej, zaś termostat zainstaluj obok rury.

PL

5 Ustawienia opcjonalne

Jeżeli element grzejny podłączono do termostatu (np. DEVIreg™), należy skonfigurować ustawienia podstawowe zgodnie z poniższą tabelą i podręcznikiem obsługi termostatu.

Jeżeli to możliwe, należy ustawić temperaturę dopuszczalną zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapobiec uszkodzeniu np. podłogi lub rury.

Termostat	Maksymalne obciążenie	Informacje ogólne o ogrzewaniu podłogowym	Ochrona przeciwzamrożeniowa instalacji rurowych
DEVIreg™ 13x	16 A	Temp. pomieszczenia 20–22°C.	-
DEVIreg™ 330	16 A		Wł. < +5°C
DEVIreg™ 53x	15 A		-
DEVIreg™ 610	10 A		Wł. < +5°C
DEVIreg™ Touch	16 A		-
DEVIlink™ CC	15 A (FT)		-

Consultați secțiunea

1	Introducere	180
1.1	Instrucțiuni de siguranță	181
1.2	Instrucțiuni de instalare	182
1.3	Prezentarea generală a sistemului.	183
2	Instalare pas cu pas	183
2.1	Calcularea distanței C-C pentru cablurile de încălzire	183
2.2	Planificarea instalării	184
2.3	Pregătirea zonei de instalare	184
3	Instalarea elementelor	184
3.1	Instalarea elementelor de încălzire	185
3.2	Instalarea senzorului	185
4	Aplicații pentru interior	186
4.1	Încălzire în podea în straturi subțiri (< 3 cm)	186
4.2	Încălzirea în podea pentru podele cu traverse	187
4.3	Încălzire în podea cu DEVICell™ Dry	188
4.4	Încălzire în podea pentru podele de beton (> 3 cm)	188
4.5	Protecția la îngheț a sistemelor de conducte	189
5	Setări opționale	191

1 Introducere

În acest Manual de instalare, cuvântul „element” se referă atât la cablurile de încălzire, cât și la covoarele de încălzire.

Dacă se utilizează cuvintele „cablu de încălzire” sau „covor de încălzire”, instrucțiunile respective se aplică numai acestui tip de element.

Toate procedurile de dimensionare, de selectare a produsului, de instalare și de punere în funcțiune a oricărui instalajă furnizată reprezintă responsabilitatea unui instalator autorizat.


Orice aplicație care utilizează elemente de încălzire sau termostate achiziționate de către utilizatorul final trebuie aprobate de un electrician autorizat înainte de instalare.

- Inclusiv tipul, dimensiunea, instalarea și conectarea elementului de încălzire.
- Inclusiv tipul, dimensiunea, conectarea și setările termostatului care controlează elementul de încălzire.
- Copiii nu trebuie să se joace cu elementul de încălzire.
- Elementul de încălzire poate fi utilizat de către copii peste 8 ani, precum și de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cărora le lipsesc experiența sau cunoștințele necesare numai sub supraveghere sau dacă li s-a oferit o instruire privitoare la utilizarea instalației în condiții de siguranță și la înțelegerea pericolilor implicate.
- Curățarea și întreținerea la nivel de utilizator nu trebuie efectuată de copii nesupravegheați.

Utilizarea elementelor de încălzire prezentate de acest Manual de instalare este numai pentru încălzirea în podea.

- Conform IEC 60335, covoarele nu pot fi instalate într-o podea metalică sau într-o instalație de stocare a căldurii.

- Covoarele vor fi complet incorporate în cel puțin 5 mm în beton, mortar, adeziv pentru dale sau într-un material similar.



1.1 Instrucțiuni de siguranță

Nu tăiați și nu scurtați niciodată elementul de încălzire


- Tăierea elementului de încălzire va duce la anularea garanției.
- Cablurile reci pot fi scurte pentru a se potrivi necesitășilor.

Elementele trebuie să fie instalate întotdeauna conform normelor locale din construcții și a reglementărilor privind circuitele, precum și a instrucțiunilor din acest Manual de instalare.

- Orice altă instalare ar putea împiedica funcționalitatea elementului sau ar putea constitui un pericol de siguranță, conducând la anularea garanției.

Elementele trebuie să fie conectate întotdeauna de un electrician autorizat, utilizând o conexiune fixă.

- Deconectați toate circuitele electrice înainte de instalare și înainte de a efectua lucrări de service.
- Învelișul de protecție al fiecărui element de încălzire trebuie să fie împământat în conformitate cu reglementările locale privind electricitatea și trebuie să fie conectat la un dispozitiv de curent rezidual (RCD).
- Evaluarea decuplării dispozitivului RCD este de max. 30 mA.
- Elementele de încălzire trebuie să fie conectate printr-un comutator care furnizează o deconectare a tuturor polilor.
- Elementul trebuie să fie dotat cu siguranță electrică sau cu un întrerupător de circuit dimensionat corect, care respectă reglementările locale.



1. Cablu de încălzire
2. Termostat
3. Senzor
4. Înveliș de protecție
5. RCD
6. Comutator multipolar
7. Siguranță electrică

Conexiuni

- Fază - Maro
- Nul - Albastru
- Împământare - Înveliș de protecție

Prezența unui covor de încălzire trebuie

- să fie semnalizată prin evidențierea cu semne sau marcaje de avertizare la fittingurile de conectare la energie și/sau, frecvent, de-a lungul liniei circuitului, unde pot fi văzute clar;

- să fie menționată în orice documentație electrică după instalare.

Nu depășiți niciodată densitatea termică maximă (W/m^2 sau W/m) pentru aplicația actuală.

1.2 Instrucțiuni de instalare

Pregătiți corespunzător locul de instalare, îndepărând obiectele ascuțite, murdăria etc.

Măsurăți regulat rezistența ohmică și rezistența izolației înainte și în timpul instalării.

Nu amplasați elementele de încălzire sub perete și sub obstacole fixe. Este necesar un spațiu de min. 6 cm.

Păstrați elementele departe de materialele de izolație, de alte surse de încălzire și de manșoane de dilatație.

Elementele nu trebuie să se atingă sau să se interseceze între ele sau cu alte elemente și trebuie să fie distribuite uniform pe zone.

Elementele și, în special, conexiunea trebuie să fie protejate împotriva presiunii și a deformării.

Elementele și senzorii trebuie să fie instalate la o distanță minimă de 30 mm față de componentele conductoare ale construcției, de ex., conducte de apă.

Un senzor de podea este obligatoriu și trebuie să fie conectat la un termostat care limitează temperatura podelei la maximum 35 °C.

Elementul trebuie să fie controlat termic și nu trebuie acționat la o temperatură ambientă mai mare de 10 °C în aplicațiile pentru exterior.

- Atenție! Nu utilizați elemente cu clasiificarea M1 în zone care sunt supuse unor sarcini mecanice sau impacturi foarte mari, consultați secțiunea 1.3 pentru clasificare.
- Depozitați într-un loc uscat și cald la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C.

1.3 Prezentarea generală a sistemului

Standarde	DEVIconfort™ (DTIR)	DEVIBasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIlaqua™ (DTIV)
60800:2009 (cablu)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (covor)	+	-	-	+	+	-

M1

Pentru utilizarea în aplicații cu **risc scăzut de avariere mecanică**, de ex., instalate pe suprafețe uniforme și încorporate în mortar fără obiecte ascuțite.

M2

Pentru utilizarea în aplicații cu **risc ridicat de avariere mecanică**.


Încălzire prin pardoseală în:	DEVIconfort™ (DTIR)	DEVIBasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIlaqua™ (DTIV)
Straturi subțiri (< 3 cm)	+	+	-	+	+	-
Podele cu traverse	+	-	+	-	-	-
DEVIconcell™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
Podele de beton (> 3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Protectia la îngheț a conductelor	-	(+)	+	-	-	+

2 Instalare pas cu pas

2.1 Calcularea distanței C-C pentru cablurile de încălzire

Distanța C-C este distanța în centimetri de la mijlocul unui cablu până la mijlocul cablului următor.

Pentru încălzirea conductelor, verificați numărul de cabluri pe metru, consultați secțiunea 4.5.



$$C-C \text{ [cm]} = \frac{\text{Aria} \text{ [m}^2\text{]}}{\text{Lungimea cablului} \text{ [m]}} \times 100 \text{ cm}$$

sau

$$C-C \text{ [cm]} = \frac{\text{Puterea cablului} \text{ [W/m]}}{\text{Densitatea termică} \text{ [W/m}^2\text{]}} \times 100 \text{ cm}$$

Distanța C-C max.

Straturi subțiri (< 3 cm)	10 cm
Podele cu traverse	20 cm
DEVIconcell™ Dry	20 cm
Podele de beton (> 3 cm)	15 cm

- Diametrul de îndoare a cablului de încălzire trebuie să fie de cel puțin 6 ori diametrul cablului.
- Lungimea reală a cablului poate varia cu +/-2%.

230 V/400 V				
C-C [cm]	W/m ² la 6 W/m	W/m ² la 10 W/m	W/m ² la 18 W/m	W/m ² la 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Planificarea instalării

Desenați o schiță a instalării care să includă

- dispunerea elementului
- cablurile reci și conexiunile
- cutia de racord/organizatorul de cabluri (dacă există)
- senzorul
- cutia de legături
- termostatul

Salvați schița

- Cunoașterea locului exact al acestor componente facilitează lucrările ulterioare de depanare și de reparații ale elementelor defecte.

Respectați următoarele

- Respectați toate instrucțiunile - consultați secțiunea 1.2.
- Respectați distanța C-C corectă (numai pentru cabluri de încălzire) - consultați secțiunea 2.1.

- Respectați adâncimea de instalare necesară și posibila protecție mecanică a cablurilor reci conform reglementărilor locale.
- La instalarea mai multor elemente, nu legați niciodată elementele în serie, ci direcționați toate cablurile reci în paralel la cutia de legături.
- Două sau mai multe elemente pot fi instalate în aceeași cameră, dar un singur element nu trebuie să fie instalat în două sau în mai multe camere.
- Toate elementele de încălzire din aceeași cameră trebuie să aibă aceeași densitate termică (W/m^2), dacă nu sunt conectate la senzori și termostate de podea separate.
- Pentru cablurile separate ale conductorului, ambele cabluri reci trebuie să fie conectate la cutia de legături.

2.3 Pregătirea zonei de instalare

- Îndepărtați toate urmele vechilor instalații dacă există.
- Asigurați-vă că suprafața de instalare este netedă, stabilă, plană, uscată și curată.

- Dacă este necesar, umpleți orificiile din jurul conductelor, a surgerilor și a pereților.
- Nu trebuie să existe muchii ascuțite, murdărie sau obiecte străine.

3 Instalarea elementelor

Nu se recomandă să se instaleze elemente la temperaturi mai scăzute de -5 °C.

La temperaturi scăzute, cablurile de încălzire pot deveni rigide. După desfășurarea elementului, conectați-l pentru un moment la rețeaua de alimentare pentru a înmuiu cablul înainte de fixare.

Măsurarea rezistenței

Măsurați, verificați și înregistrați rezistența elementului în timpul instalării.

- După despachetare
- După fixarea elementelor
- După finalizarea instalării

Dacă rezistența ohmică și rezistența izolației nu au valorile de pe etichetă, elementul trebuie înlocuit.

- Rezistența ohmică trebuie să fie cuprinsă între -5 și +10% din valoarea de pe etichetă.
- Rezistența izolației trebuie să afișeze > 20 MΩ după un minut la min. 500 V c.c.

3.1 Instalarea elementelor de încălzire

Respectați toate instrucțiunile și recomandările din secțiunea 1.1 și 1.2.

Elementele de încălzire

- Poziționați elementul de încălzire, astfel încât acesta să fie cel puțin la jumătatea distanței C-C față de obstacole.
- Elementele trebuie să fie înălțate în contact cu distributiorul de căldură (de ex., betonul), consultați secțiunea 4 pentru detalii.

Covoarele de încălzire

- Desfășurați întotdeauna covoarele de încălzire cu cablurile de încălzire orientate în sus.
- Când covorul de încălzire atinge limita zonei, tăiați plasa și întoarceți covorul înainte de a-l rula din nou.


Prelungirea cablurilor reci

- Evitați prelungirea cablurilor reci dacă este posibil. Conectați cablurile reci la cutiile de raccord sau la organizatoarele de cabluri.
- Aveți în vedere pierderea de putere din cablu conform reglementărilor locale.

3.2 Instalarea senzorului

- Obligatoriu sub podele din lemn sau în subpodele din lemn.
- Senzorul de podea trebuie să fie montat într-un tub izolator, etanșeizat la capătul podelei, pentru a se înlocui ușor senzorul dacă este necesar.

- Senzorul trebuie să fie tratat ca un cablu sub tensiune; aşadar, toate extinderile efectuate la circuitele senzorului trebuie tratate în același mod ca în cazul circuitelor normale alimentate de la rețea.
- Senzorul poate fi extins până la 50 m utilizând un cablu de instalare de $1,5 \text{ mm}^2$.
- Raza minimă de înălțare a conductei este de 50 mm (1).
- Cablul senzorului trebuie amplasat între două bucle ale cablului de încălzire (2).
- Pentru evitarea apariției crăpăturilor în podeaua din beton, nu porniți căldură până când podeaua nu s-a întărit complet.
- Trebuie amplasat într-o locație adecvată, unde nu este expus la lumina soarelui sau la curentul produs prin deschiderea ușilor.
- Tubul trebuie să fie pe același plan cu suprafața subpodelei.
- Direcționați tubul către cutia de legături.



4 Aplicații pentru interior

Subpodea	Straturi subțiri* (< 3 cm)	Podele cu traverse	DEVICell™ Dry	Podele de beton* (> 3 cm)
Lemn	-	Max. 10 W/m și 80 W/m ²	Max. 10 W/m și 100 W/m ²	-
Beton	Max. 200 W/m ²	-	Max. 10 W/m și 100 W/m ²	Max. 20 W/m și 225 W/m ²
Tip de podea				
Lemn, parchet, laminat	Max. 100 W/m ²	Max. 80 W/m ²	Max. 100 W/m ²	Max. 150 W/m ²
Covor, vinil, linoleum etc.	Max. 100 W/m ²	-	-	Max. 150 W/m ²
Podele cu dale în <ul style="list-style-type: none"> • băi • sere • pivnițe etc. 	100 - 200 W/m ²	-	-	100 - 200 W/m ²
Podele cu dale în <ul style="list-style-type: none"> • bucătării • sufragerii • holuri etc. 	100 - 150 W/m ²	-	-	100 - 150 W/m ²

* Pot fi până la 225 W/m² în zonele periferice, de ex., sub ferestre mari.

- Numai pe subpodele de beton și sub dale.
- Dacă sunt conectate la un senzor sau termostat de podea separat.

Acoperiri pentru podea de lemn

Lemnul se usucă și se umflă în mod natural în funcție de umiditatea relativă (RH) din cameră.

- Evitați lemnul de fag și de arțar pentru acoperirile de podea cu mai multe straturi, în afara cazului în care este uscat prin presare.

- Instalați o barieră de vapori pentru sub-podelele cu umiditate relativă < 95% RH și o membrană etanșă > 95%.
- Asigurați un contact maxim între element și materialele încorporate de mai sus (fără bule de aer).
- Instalați sistemul de încălzire în întreaga zonă a podelei la o temperatură a suprafeței de 15 °C.
- Instalați întotdeauna un senzor în podea pentru a limita temperatura maximă a acesteia.

4.1 Încălzire în podea în straturi subțiri (< 3 cm)

Dale noi peste dalele existente, podele de beton sau de lemn.

Vedeți fig. 1

1. Dale noi.
2. Adeziv pentru dale.

3. Barieră de vapori.
4. Compus autonivelant.
5. Element încălzire.
6. Amorsă (pentru beton) sau mortar (pentru lemn).
7. Dale, podea de beton sau din lemn existente.

Acoperiri noi pentru dale, podelele de beton sau de lemn existente

2

Vedeți fig.

1. Podea din lemn, laminat sau covor.
2. Covor fonoizolant.
3. Barieră de vapori.
4. Compus autonivelant.
5. Covor de încălzire sau cablu de încălzire.
6. Amorsă (pentru beton) sau mortar (pentru lemn).
7. Dale, podea de beton sau din lemn existente.

Subpodele din lemn trebuie să fie ancorate corespunzător

- Aplicați mortar înainte de aşezarea elementului de încălzire.

Barieră de vapori

- Aplicați numai dacă nu este deja instalată în podeaua existentă.

- În camere umede, aplicați numai peste elementele de încălzire.

Adeziv pentru dale sau compus autonivelant

- Amorsați subpodeaua după cum este specificat de furnizor.
- Elementul de încălzire trebuie să fie fixat sigur înainte de aplicare.
- Elementul de încălzire trebuie să fie complet incorporat și la cel puțin 5 mm.

Sumar instalare

Tăiați o crestătură în perete și fixați canalele cablului și cutia de legături. Tăiați cu dalta o crestătură pentru tubul senzorului și pentru cablul rece.

Fixați tubul senzorului cu un pistol de lipit, de ex.

Desfășurați elementul. Fixați-l pe subpodea. Tăiați și întoarceți plasa covorului când întâlniți pereți sau obstacole. NU tăiați elementele de încălzire.

Aplicați compus autonivelant flexibil, barieră de vapori și adeziv pentru dale, în funcție de finisajul podelei.

4.2 Încălzirea în podea pentru podele cu traverse

Podele de lemn sau podele cu traverse

3

Vedeți fig.

1. Acoperiri pentru podea din lemn.
2. Traverse pentru podea.
3. Cablu încălzire.
4. Plasă (armată sau normală) sau folie de aluminiu.
5. Izolație.
6. Barieră de vapori.
7. Subpodea existentă.

cu 10 mm față de izolație (de ex., utilizați distanțiere).

- Distanța dintre cablul de încălzire și traverse trebuie să fie de cel puțin 30 mm.
- Distanța optimă dintre cablurile de încălzire și partea de dedesubt a acoperirii podelei este de 3 - 5 cm.
- Cablul de încălzire trebuie să fie fixat pe plasă sau pe foile la intervale de max. 25 cm.

Cablurile de încălzire pot intersecta o traversă

- Printr-o nișă de 30 mm x 60 mm ($l \times l$) căptușită cu bandă de aluminiu.
- Asigurați-vă că niciodată cablul nu intră în contact cu lemnul neacoperit.
- Numai câte un cablu în fiecare nișă.

Subpodeaua trebuie să fie bine izolată

- Izolați punțile termice și închideți orificiile de ventilare, de ex., dintre podea și pereți/acoperișuri.

Cablurile de încălzire nu trebuie să atingă izolația sau elementele din lemn

- Plasa normală sau folia poate fi aşezată direct pe izolație, plasa armată trebuie înălțată

Rezumatul instalării

Aplicați plasă sau un element similar pe izolație.

RO

Tăiați o nișă de 30 mm x 60 mm și acoperiți cu bandă de aluminiu zonele în care cablurile trec peste o traversă.

4.3 Încălzire în podea cu DEVIcell™ Dry

Pe subpodele de beton

4

Vedeți fig.

1. Podea din lemn, parchet sau laminat.
2. Covor fonoizolant/strat de pâslă.
3. Cablu încălzire.
4. DEVIcell™ Dry.
5. Barieră de vapori.
6. Podea existentă (de ex, beton, gips, polistiren)

Pe podele de lemn existente

5

Vedeți fig.

1. Linoleum, vinil sau covor
2. Placă de distribuție a presiunii, min. 5 mm
3. Covor fonoizolant/strat de pâslă.
4. Cablu încălzire.
5. DEVIcell™ Dry
6. Barieră de vapori.

4.4 Încălzire în podea pentru podele de beton (> 3 cm)

Podele de lemn (exemplu cu placă de beton)

6

Vedeți fig.

1. Suprafața podelei.
2. Covor fonoizolant/strat de pâslă, dălă adezivă, în funcție de suprafața podelei.
3. Barieră de vapori.
4. Beton.
5. Cablu încălzire.
6. Plăci de beton sau plasă armată.
7. Izolație.
8. Strat de rupere a capilarității, beton etc.

Fixați cablul și senzorul în mod adecvat.

7. Podea de lemn existentă

Instalarea sub covoare, linoleum sau vinil

- Trebuie să fie separate de cabluri printr-o placă de distribuție a presiunii de cel puțin 5 mm.
- Respectați valoarea totală a izolației deasupra plăcii de distribuție a presiunii.
- $R < 0.10 \text{ m}^2\text{K/W}$, corespunzător valorii de 1 Tog sau unui covor subțire.

Rezumatul instalării

Realizați un orificiu pentru conexiune și tubul senzorului de podea și piliți toate muchiile ascuțite. Fixați tubul pe subpodea, de ex., cu lipici.

Instalați cablul de încălzire. Asigurați-vă că atât cablul, cât și terminația finală și conexiunea sunt în contact cu placa de aluminiu sau sunt înconjurate de aluminiu.

Consultați Manualul de instalare pentru produsele DEVIcell™ pentru mai multe informații.

De asemenea, sunt posibile și alte combinații pentru acoperirile pentru podea și pentru podelele existente.

Cablurile de încălzire nu pot atinge izolația

- Cablul de încălzire trebuie să fie separat de plasa armată sau de plăcile de beton.

Încorporarea în beton sau mortar

- Stratul nu trebuie să conțină pietre ascuțite.
- Trebuie să fie suficient de umed, de omogen și fără goluri de aer:
 - Turnați la viteză moderată pentru a evita deplasarea elementului
 - Evitați deteriorarea cablului cu instrumențele.

- Elementul de încălzire trebuie să fie complet încorporat și la cel puțin 5 mm
- Lăsați un timp de uscare de aproximativ 30 de zile pentru beton și de 7 zile pentru componentele turnate.

Desfășurați cablul și fixați-l pe subpodea sau pe plasa armată cu ajutorul accesoriilor de fixare DEVIclip™ sau al unui instrument similar.

Turnați la viteză moderată pentru a evita deplasarea elementului.

Rezumatul instalării

Aplicați plasă armată sau plăci de beton pe izolație.

4.5 Protecția la îngheț a sistemelor de conducte

Urmărirea conductelor

7

Vedeți fig.

1. Senzor.
2. Cablu încălzire.
3. Izolație.
4. Fiting.
5. Supapă.

Urmărirea conductelor de sub suprafață

9

Vedeți fig.

1. Bloc din beton de zgură (optional) și/sau izolație (optional).
2. Cablu încălzire.
3. Strat de nisip.
4. Sol.
5. Senzor (neprezentat).

Protecție la îngheț în interiorul conductei

8

Vedeți fig.

1. Izolație.
2. Cablu încălzire.
3. Senzor (neprezentat).
4. Fiting.

RO

λ	W/mK	Conductivitatea termică pentru izolație de $\approx 0,04$ utilizată în tabel
Δt	K	Diferența de temperatură dintre suport/mediul înconjurător
D	mm	Diametrul exterior al izolației
d	mm	Diametrul exterior al conductei

Numărul de cabluri n

- Relația dintre puterea de ieșire necesară și puterea de ieșire a cablului.
- Numărul de cabluri pe metru în direcția lungimii.
- Min. 2 pentru DN125-200.
- Număr întreg = cabluri drepte (instalare mai ușoară).

- Zecimale = înfășurate în jurul conductelor.

$$Q_{conductă} = 1,3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

Pentru conducte din plastic:

- Putere max. a cablului de 10 W/m.

- Aplicați bandă de aluminiu pe partea inferioară și pe partea superioară pe întreaga lungime a cablului.

$$n = \frac{Q_{conductă}}{Q_{cablu}}$$

Respectați următoarele densități termice (W/m^2) pentru aplicația prezentă.

Instalare în conducte:

- Nu trageți cablul prin robinete.
- în cazuri excepționale, cablul de încălzire poate fi tăiat cu max. 10% și reprelucrat în afara conductei și aproape de presetupa de compresiune.
- Nu opriți niciodată alimentarea înainte de umplerea conductei.

$\Delta t [\text{K}]$	Izolație [mm]	Diametru conductă DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Rezumatul instalării

Cablurile înfășurate în jurul conductelor sunt montate, după cum este prezentat, la fiecare 20 - 30 cm de conductă, în bandă de aluminiu. Cablurile drepte trebuie să fie fixate, după cum este prezentat, în poziția orară 5 sau 7. Cablurile din interiorul conductei sunt fixate direct în conductă cu presetupa de compresiune.

Aplicați bandă de aluminiu pe partea inferioară (obligatoriu pentru conductele din plastic) și pe partea superioară pe întreaga lungime a cablului.

Prelungeți cablurile reci/cablurile de delimitare și amplasați conexiunea într-un loc uscat. Montați cutia de legături pe sau aproape de conductă și instalați termostatul lângă conductă.

5 Setări opționale

Dacă elementul este conectat la un termostat, cum ar fi DEVIreg™, configurați setările de bază conform tabelului de mai jos, aşa cum este descris în Manualul de instalare a termostatului.

Dacă este posibil, reglați limita temperaturii conform recomandărilor producătorului pentru a evita deteriorarea, de ex., avarierea podelei sau a conductei.

Termostat	Sarcină max.	Încălzirea în podea în general	Protecția la îngheț a sistemelor de conducte
DEVIreg™ 13x	16 A	Temp. camerei 20 - 22 °C.	-
DEVIreg™ 330	16 A		La < +5 °C
DEVIreg™ 53x	15 A		-
DEVIreg™ 610	10 A		La < +5 °C
DEVIreg™ Touch	16 A		-
DEVIIlink™ CC	15 A (FT)		-

Руководство по установке

Применение в помещениях и кабельный обогрев трубопроводов

Содержание

1	Введение	192
1.1	Инструкции по технике безопасности	193
1.2	Руководство по установке	194
1.3	Обзор системы	195
2	Пошаговая инструкция по монтажу	195
2.1	Расчет шага укладки для нагревательных кабелей	195
2.2	Планирование монтажа	196
2.3	Подготовка монтажного участка	197
3	Установка элементов	197
3.1	Установка нагревательных элементов	197
3.2	Установка датчика	198
4	Установка внутри помещения	198
4.1	Подогрев тонких полов (<3 см)	199
4.2	Напольное отопление в полах, укладываемым по лагам	200
4.3	Подогрев полов с использованием системы DEVIcell™ Dry	201
4.4	Подогрев бетонных полов (>3 см)	202
4.5	Защита системы трубопроводов от замерзания	202
5	Дополнительные параметры	204

1 Введение

В настоящем руководстве по установке слово «элемент» относится как к нагревательным кабелям, так и к нагревательным матам.

Если в инструкции используется термин «нагревательный кабель» или «нагревательный мат», то данное указание относится исключительно к указанному типу элемента.

Все работы по определению параметров системы, выбору типов изделия, установке и вводу в эксплуатацию любых описанных здесь систем должны выполняться компетентной монтажной организацией.

Использование нагревательных элементов или терморегуляторов, закупленных конечным пользователем, перед вводом в эксплуатацию

должно быть одобрено уполномоченным электриком.

- Инспекция должна включать в себя проверку типа, мощности, правильности монтажа и соединения нагревательных элементов.
- Инспекция должна включать в себя проверку типа, мощности, правильности соединения и параметров терморегуляторов, управляющих нагревательными элементами.
- Запрещайте детям играть с нагревательным элементом.
- Нагревательный элемент разрешается использовать детям от 8 лет и лицам с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицам с низким

уровнем знаний и опыта, если они находятся под контролем или прошли инструктаж по правилам безопасного использования электрооборудования и уяснили степень сопряженных с этим опасностей.

- Чистка и техническое обслуживание, предписанные пользователю, не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.

Применение нагревательных элементов, описываемых в настоящем руководстве по установке, должно соответствовать их предполагаемому назначению.

- Согласно IEC 60335 запрещается установка матов на металлическом полу или их использование в системах электроаккумуляционного отопления.
- Маты должны быть полностью погружены в бетон, стяжку, мастику для приклеивания плиток или подобный материал, в том числе в плитку. Толщина покрывающего слоя должна быть не менее 5 мм.



1.1 Инструкции по технике безопасности

Категорически запрещается отрезать или укорачивать нагревательный элемент.


- Разрезание нагревательного элемента ведет к прекращению действия гарантии.
- Питающие провода можно укорачивать по необходимости.

Установку элементов следует производить в соответствии с местными строительными правилами и правилами монтажа электрических схем, а также указаниями, приведенными в настоящем руководстве.

- Все другие способы установки могут воспрепятствовать надлежащей работе элементов, создать угрозу безопасности и привести к прекращению действия гарантии.

Подсоединение нагревательных элементов должно выполняться авторизованным электриком с использованием стационарного соединения.

- Отключите электропитание во всех цепях перед установкой и техническим обслуживанием.
- Экран каждого нагревательного кабеля должен быть заземлен в соответствии с местными правилами электромонтажа и подсоединен к устройству защитного отключения (УЗО).
- Номинальный ток срабатывания УЗО - 30 мА макс.
- Нагревательные элементы следует подключать через выключатель, обеспечивающий отключение всех полюсов.
- Элемент должен быть снабжен плавким предохранителем, рассчитанным на соответствующий ток, или автоматическим выключателем в соответствии с местными правилами.



1. Нагревательный кабель
2. Терморегулятор
3. Датчик
4. Экран
5. Устройство защитного отключения (УЗО)
6. Общий выключатель по всем полюсам
7. Предохранитель

Соединения

- Фаза — Коричневый
- Нейтраль - Синий
- Земля - Экран

Наличие нагревательного элемента должно быть

- обозначено посредством прикрепленных предупредительных табличек или маркировки на контактах питания и/или вдоль линии цепи в пределах четкой видимости;

• отражено в любой электрической документации, сопровождающей установку.

Категорически запрещается превышать максимальную плотность теплового потока (Вт/м² или Вт/м) при установке системы отопления.

1.2 Руководство по установке

Подготовьте надлежащим образом место установки, удалив острые предметы, мусор и т.д.

Регулярно измеряйте электрическое сопротивление и сопротивление изоляции перед началом и в ходе монтажа.

Не прокладывайте нагревательные элементы под стенами и стационарными препятствиями. Требуется зазор минимум 6 см.

Держите элементы вдали от изоляционных материалов, других источников тепла и компенсационных швов.

Элементы не должны касаться или пересекаться друг с другом или другими

элементами. Распределение элементов по площади должно быть равномерным.

Элементы, особенно соединения, должны быть защищены от сдавливающих и растягивающих нагрузок.

При установке элементов и датчиков необходимо располагать их не менее чем в 30 мм от токопроводящих элементов конструкции здания, таких как водопроводные трубы.

Для ограничения максимальной температуры пола в 35 °C необходимо устанавливать датчики температуры пола в комплекте с терморегулятором.

Руководство по установке**Применение в помещениях и кабельный обогрев трубопроводов**

Элемент должен быть снабжен устройством регулирования температуры и не должен эксплуатироваться вне помещений при окружающей температуре выше 10°C.

- Внимание! Не используйте элементы класса M1 в местах, подверженных

серьезным механическим нагрузкам или воздействиям, классификацию см. в разделе 1.3см. раздел 1.3.

- Хранить следует в сухом, обогреваемом помещении при температуре от +5 °C до +30 °C.

1.3 Обзор системы

Стандарты	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVLbasic™ (DSIG)	DEVLflex™ (DTIP)	DEVLheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIlaqua™ (DTIV)
60800:2009 (кабель)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (мат)	+	-	-	+	+	-

M1

Для применения в системах с **низкой опасностью механических повреждений**, то есть при установке на ровной поверхности или при заделке в цементную стяжку без острых заполнителей.

M2


При установке системы отопления в условиях **высокой опасности механических повреждений**.

Система обогрева пола в:	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVLbasic™ (DSIG)	DEVLflex™ (DTIP)	DEVLheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIlaqua™ (DTIV)
тонком полу (<3 см)	+	+	-	+	+	-
полу, укладываемому по лагам	+	-	+	-	-	-
DEVImat™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
бетонном полу (>3 см)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
защите труб от замерзания	-	(+)	+	-	-	+

2 Пошаговая инструкция по монтажу**2.1 Расчет шага укладки для нагревательных кабелей**

Шаг укладки — это расстояние от центра одной кабельной петли до центра следующей, выраженное в сантиметрах.

Для систем подогрева труб количество витков кабеля на метр трубы см. в разделе 4.5 см. раздел 4.5.



$$\text{Шаг укладки [см]} = \frac{\text{Площадь [м}^2\text{]}}{\text{Длина кабеля [м]}} \times 100 \text{ см}$$

Удельная мощность кабеля [Вт/м]
Плотность теплового потока [Вт/м²]

Макс. шаг укладки

Заделка в тонкий пол (<3 см)	10 см
Пол, укладываемый по лагам	20 см
DEVIfcell™ Dry	20 см
Бетонные полы (>3 см)	15 см

$$\text{Шаг укладки [см]} = \frac{\text{Площадь [м}^2\text{]}}{\text{Длина кабеля [м]}} \times 100 \text{ см}$$

или

- Диаметр изгиба нагревательного кабеля должен быть равен по меньшей мере 6 диаметрам кабеля.
- Фактическая длина кабеля может изменяться в пределах +/- 2%.

230B/400B				
Шаг укладки [см]	Вт/м ² при 6 Вт/м	Вт/м ² при 10 Вт/м	Вт/м ² при 18 Вт/м	Вт/м ² при 20 Вт/м
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Планирование монтажа**Нарисуйте монтажный эскиз, на котором укажите**

- расположение элементов
- питающие провода нагревательных кабелей и соединения
- соединительные муфты/коробки (если применяется)
- датчик
- распределительную коробку
- терморегулятор

Сохраните эскиз

- Знание о месте расположения этих компонентов облегчает поиск и ремонт неисправных элементов.

Необходимо также помнить следующее:

- Соблюдайте все инструкции см. раздел 1.2.

- Соблюдайте шаг укладки (только для нагревательных кабелей) см. раздел 2.1.
- Соблюдайте требуемую глубину установки и обеспечивайте механическую защиту питающих проводов нагревательных кабелей при необходимости в соответствии с местными нормами.
- При установке нескольких элементов категорически запрещается соединять их последовательно, все питающие провода нагревательных кабелей должны быть подключены к распределительной коробке параллельно.
- Разрешается установка двух или более элементов в одном помещении, однако при этом запрещается установка одного элемента в двух или более помещениях.

- Все нагревательные элементы, установленные в одном помещении, должны иметь одинаковую плотность теплового потока (Вт/м²) за исключением случаев, когда элементы подключены к отдельным

датчикам температуры пола и терморегуляторам.

- Для одножильных питающих кабелей оба питающих провода нагревательного кабеля должны быть подсоединенны к распределительной коробке.

2.3 Подготовка монтажного участка

- Удалите все части ранее установленных систем, если таковые имеются.
- Удостоверьтесь, что поверхность, на которую будет выполняться установка, ровная, прочная, сухая и чистая.

- При необходимости устранит зазоры около труб, дренажных сливов и стен.
- Убедитесь в отсутствии заостренных кромок, грязи или посторонних предметов.

3 Установка элементов

Не рекомендуется устанавливать элементы при температуре ниже -5 °C.

При низких температурах нагревательные кабели могут стать жесткими. После размотки элемента следует немедленно подсоединить его к источнику питания для размягчения кабеля перед закреплением.

Измерение сопротивления

Измеряйте, проверяйте и записывайте сопротивление элементов во время установки.

- После распаковки

- После закрепления элементов
- После завершения работ по установке

Если значения электрического сопротивления и сопротивления изоляции не совпадают с указанными на этикетке, элемент подлежит замене.

- Электрическое сопротивление должно находиться в пределах от -5 до +10 % от значения, указанного на этикетке.
- Сопротивление изоляции должно быть более 20 МОм по истечении одной минуты при напряжении минимум 500 В пост. т.

3.1 Установка нагревательных элементов

Соблюдайте все инструкции и указания, приведенные в разделах 1.1 и 1.2.

Нагревательные элементы

- Установку нагревательного элемента следует производить таким образом, чтобы он находился, по крайней мере, на расстоянии половины шага укладки от препятствий.
- Необходимо обеспечить хороший контакт элементов с распределителем тепла (бетон), подробности см. раздел 4.

Нагревательные маты

- Установку нагревательных матов всегда следует производить нагревательными кабелями вверх.
- При укладке, как только нагревательный мат достигнет границы участка, отрежьте основу/сетку и поверните мат, прежде чем продолжить его укладку.

Удлинение питающих проводов нагревательных кабелей


- Не следует удлинять питающие провода нагревательных кабелей без необходимости. Удлинение питающих проводов нагревательных кабелей

можно выполнять, например, с помощью соединительных коробок или герметичных необслуживаемых муфт.

- Следует помнить о потере мощности в кабеле с учетом местных правил.

3.2 Установка датчика

- Установка датчиков температуры обязательна для деревянных полов или для полов на деревянном основании.
- Напольный датчик устанавливается в изолирующей трубе, герметично закрытой с одного конца, для быстрой замены датчика в случае необходимости.



- Напольный датчик должен рассматриваться как кабель ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ; поэтому удлинения

проводки датчика должны рассматриваться также, как обычный сетевой питающий кабель.

- Длину кабеля датчика можно наращивать до 50 м с помощью монтажного кабеля 1,5 мм².
- Минимальный радиус изгиба трубы составляет 50 мм (1).
- Кабель датчика должен располагаться между двумя витками нагревательного кабеля (2).
- Во избежание образования трещин в бетонном полу не включать нагрев, пока пол не отвердеет полностью.
- Разместите датчик в надлежащем месте, где он не подвергается воздействию прямых солнечных лучей или сквозняков от дверных проемов.
- Трубы датчиков должны быть установлены заподлицо с поверхностью пола.
- Подведите трубку датчика к распределительной коробке.

4 Установка внутри помещения

Конструкция основания пола	Тонкий пол* (<3 см)	Пол, укладываемый по лагам	DEVIcell™ Dry	Бетонный пол* (>3 см)
Дерево	-	Макс. 10 Вт/м и 80 Вт/м ²	Макс. 10 Вт/м и 100 Вт/м ²	-
Бетон	Макс. 200 Вт/м ²	-	Макс. 10 Вт/м и 100 Вт/м ²	Макс. 20 Вт/м и 225 Вт/м ²
Тип пола				
Дерево, паркет, ламинат	Макс. 100 Вт/м ²	Макс. 80 Вт/м ²	Макс. 100 Вт/м ²	Макс. 150 Вт/м ²
Ковровое или виниловое покрытие, линолеум и т.п.	Макс. 100 Вт/м ²	-	-	Макс. 150 Вт/м ²

Конструкция основания пола	Тонкий пол* (<3 см)	Пол, укладываемый по лагам	DEVICell™ Dry	Бетонный пол* (>3 см)
Кафельный пол в <ul style="list-style-type: none"> • ванных комнатах, • оранжереях, • погребах и т. д. 	100 - 200 Вт/м ²	-	-	100 - 200 Вт/м ²
Кафельный пол в <ul style="list-style-type: none"> • кухнях, • жилых комнатах, • гостиных и т. д. 	100 - 150 Вт/м ²	-	-	100 - 150 Вт/м ²

* Допускается до 225 Вт/м² в краевых зонах, например, под большими окнами.

- Только на бетонных основаниях и под керамической плиткой.
- При условии подключения к отдельному датчику температуры пола и терморегулятору.

Деревянное покрытие пола

Дерево дает усадку и разбухает естественным образом в зависимости от величины относительной влажности воздуха в помещении.

- Следует избегать применения клена и бука в многослойных покрытиях пола, за исключением тех случаев, когда древесина прошла сушку в камере.

- Установите пароизоляцию для черновых полов при относительной влажности менее 95%; в случае, если относительная влажность более 95%, следует установить гидроизолирующую пленку.
- Обеспечьте полное прилегание нагревательных элементов к вышерасположенным теплопроводящим материалам пола (воздушные зазоры не допускаются).
- Установите систему отопления на всей поверхности пола. Температура поверхности при этом должна составлять 15 °C.
- Обязательно установите датчик температуры пола для ограничения максимальной температуры пола.

4.1 Подогрев тонких полов (<3 см)

Новая кафельная плитка на существующем кафельном покрытии, бетонные полы или деревянные полы

См. рис.

1. Обустраиваемое кафельное покрытие.
2. Мастика для приклеивания плитки.
3. Пароизоляция.
4. Самовыравнивающийся состав.
5. Нагревательный элемент.

6. Грунтовочный слой (по бетону) или стяжка (по дереву).
7. Существующий бетонный или деревянный пол.

Новое напольное покрытие на существующем кафельном покрытии, бетонных полах или деревянных полах

См. рис.

1. Деревянный пол, ламинат или ковролин.
2. Мат поглощения шума.

Руководство по установке**Применение в помещениях и кабельный обогрев трубопроводов**

3. Пароизоляция.
4. Самовыравнивающийся состав.
5. Нагревательный мат или нагревательный кабель.
6. Грунтовочный слой (по бетону) или стяжка (по дереву).
7. Существующий бетонный или деревянный пол.

Деревянный черновой пол должен быть надежно закреплен.

- При необходимости следует нанести слой выравнивающей мастики на пол перед укладкой нагревательных элементов.

Пароизоляция

- Установите мембранны, только если ее установка не была выполнена в существующей конструкции пола.
- В сырых помещениях наносить только поверх нагревательных элементов.

Мастика для приклеивания плиток и самовыравнивающийся состав

- Выполните подготовительное грунтование основания пола в соответствии с инструкциями изготовителя смеси.

4.2 Напольное отопление в полах, укладываемым по лагам**Деревянные полы на лагах**

3

См. рис.

1. Деревянное покрытие пола.
2. Лаги пола.
3. Нагревательный кабель.
4. Сетка (арматурная или тонкая) или алюминиевая фольга.
5. Изоляция.
6. Пароизоляция.
7. Конструкция основания пола.

В конструкции основания пола должна быть предусмотрена хорошая теплоизоляция.

- Выполните изоляцию для устранения мостиков холода и закройте

- Надежно закрепите нагревательные элементы перед нанесением смеси.
- Нагревательные элементы должны быть полностью утоплены в смесь на глубину не менее 5 мм.

Установка

Сделайте штробу в стене и установите кабельные каналы и распределительную коробку. Сделайте паз для трубы под датчик и питающего электрического кабеля. Закрепите трубку под датчик, например, при помощи пистолета для склеивания.

Уложите нагревательный элемент. Закрепите его к основанию пола. Отрежьте и заверните сетку мата, если мат касается стен или других препятствий. НЕ режьте нагревательные элементы.

Нанесите пластичный самовыравнивающийся состав, пароизоляцию и нанесите мастику для приклеивания плиток, в зависимости от покрытия пола.

вентиляционные каналы, например, между основанием пола и стенами / крышей.

Нагревательные кабели не должны касаться изоляции или деревянных частей.

- Тонкую сетку или фольгу можно укладывать непосредственно на изоляцию, арматурную сетку необходимо поднять на 10 мм над изоляцией (например, при помощи реек).
- Расстояние между нагревательным кабелем и лагами должно быть не менее 30 мм.
- Оптимальное расстояние между нагревательными кабелями и покрытием пола равно 3-5 см.

- Нагревательный кабель должен крепиться к сетке или фольге через интервалы не более 25 см.

Проводку нагревательных кабелей сквозь балки может проходить

- через вырез 30 мм x 60 мм (В x Ш), облицованный алюминиевой лентой.
- Убедитесь, что кабель нигде не касается оголенного дерева.

- Только один кабель в каждом вырезе.

Краткое описание установки

Уложите мелкую проволочную сетку или другие материалы на изоляционный слой.

Вырежьте паз 30 мм x 60 мм и уложите в него алюминиевую фольгу в местах прохода кабеля в лагах пола.

Надежно закрепите кабель и датчик.

4.3 Подогрев полов с использованием системы DEVicell™ Dry

Только при наличие бетонного основания

4

См. рис.

- Деревянный пол, паркет или ламинат.
- Шумопоглощающий мат/рулонный кровельный материал.
- Нагревательный кабель.
- DEVicell™ Dry.
- Пароизоляция.
- Существующая конструкция пола (например, бетон, гипс, полистирол)

По существующим деревянным полам

5

См. рис.

- Линолеум или винил или ковровое покрытие.
- Щит, распределяющий нагрузку, минимум 5 мм.
- Шумопоглощающий мат/рулонный кровельный материал.
- Нагревательный кабель.
- DEVicell™ Dry .
- Пароизоляция.

- Существующая конструкция деревянного пола.

Монтаж под ковровым, линолеумным или виниловым покрытиями

- Следует установить между нагревательными кабелями и покрытием щит толщиной минимум 5 мм для равномерного распределения нагрузки.
- Проверьте коэффициент теплопередачи изоляции вверх от щита, распределяющего нагрузку.
 - $R < 0,10 \text{ m}^2\text{K/Bt}$ соответствует сопротивлению теплопередачи при покрытии пола тонкослойным ковром.

Краткое описание установки

Вырежьте отверстие для соединения и трубы напольного датчика, удалите все острые кромки. Прикрепите кабельные трубы к основанию пола при помощи клей.

Установите нагревательный кабель. Убедитесь, что кабель, концевая заделка и соединение находятся в контакте с алюминиевой пластиной или окружены алюминием.

Более подробную информацию см. в руководстве для изделия DEVicell™.

RU

4.4 Подогрев бетонных полов (>3 см)**Деревянные полы (пример с бетонной плитой)****6**

См. рис.

1. Верхнее покрытие пола.
2. Шумопоглощающий мат/рулонный кровельный материал, клей для кафеля в зависимости от покрытия пола.
3. Параизоляция.
4. Бетон.
5. Нагревательный кабель.
6. Бетонная плита или арматурная сетка.
7. Изоляция.
8. Слой, разрушающий капилляры, бетон и т.д.

Другие сочетания покрытия пола и существующих конструкций основания пола также возможны.

Не допускается непосредственный контакт нагревательных кабелей с изоляцией

- Нагревательный кабель необходимо разделять с помощью арматурной сетки или бетонной стяжки.

Заделка в бетон или стяжку

- Основание не должно содержать острых камней.

- Основание должно быть достаточно влажным, однородным, свободным от воздушных полостей.
- Подачу бетона следует выполнять с умеренной скоростью, чтобы избежать смещения элементов.
- Избегайте повреждения кабеля инструментами.
- Нагревательные элементы должны быть полностью утоплены в смесь на глубину не менее 5 мм.
- Период сушки составляет приблизительно 30 дней для бетона и 7 дней для формовочной массы для заливки пола.

Краткое описание установки

Уложите арматурную сетку или разделительную стяжку на изоляцию.

Уложите кабель и закрепите его на основании пола или арматурной сетке при помощи крепежных принадлежностей DEViclip™ или аналогичных средств.

Подачу бетона следует выполнять с умеренной скоростью, чтобы избежать смещения элементов.

4.5 Защита системы трубопроводов от замерзания**Сопровождающий обогрев трубопровода****7**

См. рис.

1. Датчик.
2. Нагревательный кабель.
3. Изоляция.
4. Штуцер.
5. Клапан.

Внутренняя защита труб от замерзания**8**
См. рис.

1. Изоляция.
2. Нагревательный кабель.
3. Датчик (не показан).
4. Штуцер.

Подогрев подземного трубопровода

9

См. рис.

1. Шлакобетонный блок (опция) и (или)
изоляция (опция).

2. Нагревательный кабель.
3. Песчаная подушка.
4. Грунт.
5. Датчик (не показан).

λ	Вт/(мК)	Теплопроводность для изоляции $\approx 0,04$ используется в таблице
Δt	К	Разность температур между рабочей средой в труbe и окружающей средой
D	мм	Наружный диаметр изоляции
d	мм	Наружный диаметр трубы

Количество витков кабеля, n

- Отношение между требуемой мощностью и мощностью кабеля.
- Число кабелей на метр в продольном направлении.
- Минимум 2 для DN125-200.
- Целое число = прямые отрезки кабеля (монтаж упрощается).
- Десятичная дробь = обмотанный вокруг трубы.

- Наклейте алюминиевую ленту снизу и сверху по всей длине кабеля.

$$n = \frac{Q_{\text{трубы}}}{Q_{\text{кабеля}}}$$

Соблюдайте следующие требования по плотности теплового потока ($\text{Вт}/\text{м}^2$) для фактических условий применения.

$$Q_{\text{трубы}} = 1,3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

Для пластиковых труб:

- Удельная мощность кабеля максимум 10 Вт/м.

Для установки в труbe:

- Не прокладывайте кабель через клапаны.
- В исключительных случаях нагревательный кабель можно отрезать максимум на 10% и проложить снаружи трубы, рядом с уплотнительной муфтой.
- Не включайте питание, пока труба не будет заполнена.

Δt [К]	Изоляция [мм]	Диаметр трубы, Dу [мм]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16

Δt [К]	Изоляция [мм]	Диаметр трубы, Dу [мм]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Краткое описание установки

Кабели необходимо обернуть вокруг труб и закрепить алюминиевой лентой, как показано, через каждые 20–30 см. Прямые отрезки кабеля необходимо закреплять, как показано, на 5 или 7 часов. Кабели, проходящие в трубах, закрепляются непосредственно с помощью уплотнительной муфты.

Наклейте алюминиевую ленту под кабель (обязательно для пластиковых труб) и на трубу по всей длине кабеля.

Удлините питающие/выводные кабели и разместите соединения в сухом месте. Установите распределительную коробку на трубу или рядом с трубой и установите рядом с ней термостат.

5 Дополнительные параметры

При подключении элемента к терморегулятору, такому как DEVIreg™, выполните конфигурирование основных параметров терморегулятора в соответствии с таблицей, приведенной ниже, и как указано в Руководстве по установке терморегулятора.

При необходимости установите максимальную температуру по датчику температуры пола в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы предотвратить повреждение пола или трубы.

Терморегулятор	Максимальная нагрузка	Подогрев пола в целом	Защита системы трубопроводов от замерзания
DEVIreg™ 13x	16A	Температура в помещении 20-22° C.	-
DEVIreg™ 330	16A		Вкл < +5° C
DEVIreg™ 53x	15A		-
DEVIreg™ 610	10A		Вкл < +5° C
DEVIreg™ Touch	16A		-
DEVIlink™ CC	15 A (продолжительная нагрузка)		-

Innehållsförteckning

1	Inledning	205
1.1	Säkerhetsanvisningar.	206
1.2	Riktlinjer för installation	206
1.3	Systemöversikt.	207
2	Installation, steg för steg	208
2.1	Uträkning av rätt CC-avstånd för värmekablar	208
2.2	Planera installationen	208
2.3	Föreberedelse av installationsområdet.	209
3	Installera enheter	209
3.1	Installation av värmeenheter	209
3.2	Installation av givaren	209
4	Inomhustillämpningar	210
4.1	Golvvärme i grunda inbäddningar (< 3 cm).	211
4.2	Golvvärme i golvbjälklagskonstruktioner	211
4.3	Golvvärme med DEVICell™ Dry	212
4.4	Golvvärme i betonggolv (> 3 cm)	213
4.5	Frostskydd av rörsystem.	213
5	Valfria inställningar	215

1 Inledning

I den här installationsguiden refererar ordet "värmeenhets" till både värmekablar och värmemattor.

Om orden "värmekabel" eller "värmematta" används, gäller instruktionen endast för motsvarande typ av enhet.

Alla mått, val av produkter, installation och drifttagning av en given installation ska utföras av en behörig elinstallatör.


Alla tillämpningar som använder värmeenheter eller termostater som köpts av användaren måste godkännas av en auktoriserad elektriker innan idrifttagning.

- Inklusive typ, storlek, installation och anslutningar av värmeenheten.

- SE
- Inklusive typ, storlek, anslutningar och inställningar för den termostat som styr värmeenheten.
 - Barn ska inte leka med värmeenheten.
 - Värmeenheten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt rörelseförmåga, personer med funktionsnedsättning eller personer med bristande kunskaper om produkten, förutsatt att de får instruktioner om hur värmeenheten ska användas på ett säkert sätt och är medvetna om skaderiskerna.
 - Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.

Det avsedda användningsområdet för de värmeenheter som den här instruktionsguiden beskriver är endast golvvärme.

- Enligt IEC 60335 får inte mattorna installeras i metallgolv eller användas för lageruppvärmning.
- Mattorna ska vara helt inbäddade i minst 5 mm betong, gjutmassa, golvspackel eller liknande, inklusive klinkers.



1.1 Säkerhetsanvisningar

Kapa aldrig eller korta av värmeeenheten


- Om värmeeenheten kapas gäller inte garantin.
- Kalla ledningar kan kortas av för att passa dina behov.

Enheterna måste alltid installeras enligt lokala byggnadsnormer och elsäkerhetsregler, samt enligt riktlinjerna i den här installationshandboken.

- Alla andra installationsmetoder kan utgöra en säkerhetsrisk. Dessutom blir garantin ogiltig.

Enheterna måste alltid anslutas av en behörig elinstallatör.

- Stäng av all ström före installation och underhåll.
- Varje värmeehetsskärm måste vara jordad i enligt med lokala elsäkerhetsregler och ansluten till en jordfelsbrytare (RCD).
- RCD-tröskeln är max. 30 mA.
- Värmeeheter måste anslutas via en allpolig brytare.
- Enheter måste vara utrustad med säkring eller kretsbrytare av rätt storlek, i enlighet med lokala föreskrifter.



+När en värmematta används måste

- denna göras tydligt genom att fästa varningsskyltar eller markeringar på elanslutningarna och/eller frekvent längs elledningen på ett synligt sätt.

- Detta anges i den elektriska dokumentationen efter installationen.

Överskrid aldrig den maximala värmedensiteten (W/m^2 eller W/m) för den aktuella tillämpningen.

1.2 Riktlinjer för installation

Förbered installationsplatsen ordentligt genom att ta bort vassa föremål, smuts, jord, osv.

Mät det ohmska motståndet och isoleringsmotståndet regelbundet före och efter installationen.

Lägg inte värmekablar under väggar eller fasta hinder. Min. 6 cm luft krävs.

Håll enheterna borta från isoleringsmaterial, andra värmekällor och expansionsskarvar.

Värmeenheterna får inte komma i kontakt med varandra eller korsa varandra, och måste vara jämnt fördelade över ytorna.

Värmeenheterna och i synnerhet anslutningarna måste skyddas från påfrestningar och förslitning.

Värmeenheterna och givarna ska installeras minst 30 mm från byggnadens andra ledande delar, till exempel VVS-stammar.

En golvgivare är obligatoriskt och måste vara ansluten till en termostat som begränsar den maximala golvtemperaturen till 35 °C.

Enheten bör temperaturregleras och får inte användas i installationer utomhus där omgivningsstemperaturen är högre än 10 °C.

- Obs! Använd inte M1-klassade enheter i områden som utsätts för hög mekanisk belastning eller stötar, se avsnitt 1.3 för klassificering.
- Förvaras torrt och varmt i temperaturer mellan +5 °C och +30 °C.

1.3 Systemöversikt

Standarder	DEVlcomfort™ (DTIR)	DEVlbasic™ (DSIG)	DEVlflex™ (DTIP)	DEVlheat™ (DSVF)	DEVlmat™ (DTIF)	DEVlaqua™ (DTIV)
60800:2009 (kabel)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (matta)	+	-	-	+	+	-

M1

För användning i tillämpningar med låg risk för mekaniska skador, till exempel vid installation på jämma ytor och inbäddat i gjutmassa utan vassa föremål.

M2

För användning i tillämpningar med **hög risk för mekaniska skador**.


Golvvärme i:	DEVlcomfort™ (DTIR)	DEVlbasic™ (DSIG)	DEVlflex™ (DTIP)	DEVlheat™ (DSVF)	DEVlmat™ (DTIF)	DEVlaqua™ (DTIV)
Grunda inbäddningar (< 3 cm)	+	+	-	+	+	-
golvbjälklagskonstruktioner	+	-	+	-	-	-
DEVlcell™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
Betonggolv (> 3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Frostskydd av rör	-	(+)	+	-	-	+

2 Installation, steg för steg

2.1 Uträkning av rätt CC-avstånd för värmekablar

CC-avståndet är avståndet i centimeter från mitten av en kabel till mitten av nästa kabel.

För uppvärmning av rör, se antal kablar per meter, se avsnitt 4.5.



$$CC [cm] = \frac{\text{Area} [m^2]}{\text{Kabellängd} [m]} \times 100 \text{ cm}$$

eller

$$CC [cm] = \frac{\text{Kabeleffekt} [W/m]}{\text{Värmedensitet} [W/m^2]} \times 100 \text{ cm}$$

Max. CC-avstånd

Grunda inbäddningar (<3 cm)	10 cm
Golvbjälklagskonstruktioner	20 cm
DEVICell™ Torra	20 cm
Betonggolv (>3 cm)	15 cm

- Värmekabelns böjningsdiameter måste vara minst 6 gånger kabeldiametern.
- Den faktiska kabellängden kan variera med +/- 2 %.

230V/400V				
CC [cm]	W/m ² @ 6 W/m	W/m ² @ 10 W/m	W/m ² @ 18 W/m	W/m ² @ 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Planera installationen

Gör en ritning av installationen som visar

- placering av enheten
- kalla ledningar och anslutningar
- kopplingsdosa/kabelinfästning (i förekommande fall)
- givare
- anslutningsbox
- termostat

Spara ritningen

- Felsökning och reparationer blir mycket enklare om man känner till exakt var de här komponenterna sitter.

Tänk även på följande:

- Följ alla riktlinjer – se avsnitt 1.2.
- Använd rätt CC-avstånd (endast värmekablar) – se avsnitt 2.1.
- Var uppmärksam på rätt installationsdjup och möjligt mekaniskt skydd av kalla ledningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om du installerar fler än en värmeeenhets får värmeeheterna inte seriekopplas, utan alla kalla ledningar måste dras parallellt till kopplingsdosan.
- Två eller flera värmeeheter kan installeras i samma rum, men en enda

värmeenhet får inte installeras i två eller flera rum.

- Alla värmeenheter i samma rum måste ha samma värmesedimentet (W/m^2) om de inte

är anslutna till separata golvgivare och termostater.

- För enskilda ledarkablar måste båda de kalla ledningarna anslutas till kopplingsdosan.

2.3 Föreberedelse av installationsområdet

- Ta bort alla spår av den gamla installationen, om det finns en sådan.
- Kontrollera att installationsytan är jämn, stabil, torr och ren.

- Fyll vid behov i sprickor runt rör, dränering och väggar.
- Det får inte förekomma vassa kanter, smuts eller främmande föremål.

3 Installera enheter

Vi rekommenderar att du inte installerar några värmeenheter om temperaturen understiger $-5\text{ }^\circ\text{C}$.

Vid låga temperaturer kan värmekablarna bli stela. När värmeenheten har rullats ut kan du ansluta den till nätn slutsutningen så att kablarna mjukas upp innan de fästs.

Mätning av motstånd

Mätning, verifiering och registrering av värmeenhetsmotstånd vid installation.

- Efter uppackning
- När värmeenheterna har fästs
- Efter att installationen har slutförts

Om ohm- och isoleringsmotstånden inte stämmer måste värmeenheten bytas ut.

- Ohmmotståndet vara inom -5 till +10 % av det nominella värdet.
- Isoleringsmotståndet bör vara $> 20\text{ M}\Omega$ efter en minut på minst 500 V DC.

3.1 Installation av värmeenheter

Följ alla instruktioner och riktlinjer i avsnitt 1.1 och 1.2.

Värmeenheter

- Placer värmeenheten så att den befinner sig inom minst halva CC-avståndet från alla hinder.
- Enheterna måste alltid vara i god kontakt med värmefördelaren (t.ex. betong) se avsnitt 4 för mer detaljer.

Värmemattor

- Rulla alltid ut värmemattorna med värmekablarna uppåt.
- När värmemattan når områdets kanter skär du av nätet/fodret och vänd mattan innan du rullar ut den

SE

Förlänga kalla ledningar

- Undvik att förlänga kalla ledningar, om det är möjligt. Dra kalla ledningar till kopplingsdosor eller kabelinfästningar.
- Var medveten om kraftförluster i kabeln enligt lokala föreskrifter.


3.2 Installation av givaren

- Obligatoriskt under trädgolv eller på undergolv av trä.
- Golvgivaren bör monteras i ett isolerande installationsrör som är förseglat på golvänden,

för att underlätta ett eventuellt byte av givaren.

- Golvgivaren måste behandlas som en SPÄNNINGSFÖRANDE kabel. Därför måste

eventuella förlängningar av givaren hanteras på samma sätt som en vanlig spänningsförande kabel.



- Givaren kan förlängas upp till 50 m med en 1,5 mm² installationskabel.
- Rörets längsta böjradie är 50 mm (1).
- Givarkabeln måste placeras mellan två av värmekabelns öglor (2).
- Sätt inte på varmen förrän golvet har stelnat fullständigt för att undvika sprickor.
- Bör placeras på en lämplig plats där den varken är exponerad för solljus eller drag från dörröppningar.
- Kabelkanalen ska ligga jämnt med ytan på undergolvet.
- Dra installationsrören till kopplingsdosan.

4 Inomhustillämpningar

Undergolv	Grunda inbäddningar* (<3 cm)	Golvbjälklagskonstruktioner	DEVICell™ Dry	Betonggolv* (>3 cm)
Trä	-	Max. 10 W/m och 80 W/m ²	Max. 10 W/m och 100 W/m ²	-
Betong	Max. 200 W/m ²	-	Max. 10 W/m och 100 W/m ²	Max. 20 W/m och 225 W/m ²
Golvtyp				
Trä, parkett, laminat	Max. 100 W/m ²	Max. 80 W/m ²	Max. 100 W/m ²	Max. 150 W/m ²
Matta, vinyl, linoleum, etc.	Max. 100 W/m ²	-	-	Max. 150 W/m ²
Klinkers i • badrum • drivhus • källare, osv.	100–200 W/m ²	-	-	100–200 W/m ²
Klinkers i • kök • vardagsrum • hallar, osv.	100–150 W/m ²	-	-	100–150 W/m ²

* Kan vara upp till 225 W/m² i randzoner, till exempel under stora fönster.

- Endast på betongundergolv och under klinker.
- Om ansluten till en separat golvgivare och termostat.

Ytgolv av trä

Trä krymper och sväller beroende på rummets relativt luftfuktighet (RH).

- Undvik bok och lönn i flerskitgolv om materialet inte är trycktorkat.

- Installera fuktskyddsmatta för undergolv < 95 % RM och en fuktspärr > 95 %.
- Säkerställ 100 % kontakt mellan värmeeheten och inbäddningsmaterialet ovan (inga luftfickor).

- Installera värmesystemet i hela golvområdet med 15 °C yttemperatur.
- Installera alltid en golvgivare som begränsar den högsta golvtemperaturen.

4.1 Golvvärme i grunda inbäddningar (< 3 cm)

Nya klinkers på befintliga klinkers, betonggolv eller trägolv

1

Se bild

1. Nya klinkers.
2. Fix
3. Ångspärr.
4. Självnivellerande material.
5. Värmeehet.
6. Primer (på betong) eller avjämningssmassa (på trä).
7. Befintligt golv i klinker, betong eller trä.

Ny golvbeläggning som täcker befintligt golv i klinker, betong eller trä.

2

Se bild

1. Trägolv, laminat eller matta.
2. Bullerdämpande matta.
3. Ångspärr.
4. Självnivellerande material.
5. Värmematta eller värmekabel.
6. Primer (på betong) eller avjämningssmassa (på trä).
7. Befintligt golv i klinker, betong eller trä.

Undergolv av trä måste förankras ordentligt

- Applicera avjämningssmassa innan du lägger ut värmeeheten.

Ångspärr

- Används endast om det inte redan finns i det befintliga golvet.
- Applicera endast ovanför värmeeheterna i vätrum.

Kakellim eller självnivellerande material

- Förbered undergolvet enligt leverantörens rekommendationer.
- Värmeeheten ska fästas ordentligt innan golvet läggs.
- Värmeeheten måste vara helt inbäddad med minst 5 mm till godo.

Installationssummering

Skär ut ett spår och fäst kabelrärror och kopplingsdosa. Hugg ut en skåra för givarkanalen och kallkabeln. Fäst givarkanalen med limpistol eller liknande.

SE

Rulla ut värmeeheten. Fäst den i undergolvet. Skär och vänd mattan när den möter väggar eller andra hinder. Skär INTE i värmeeheten.

Applicera självnivellerande material, ångspärr och kakellim, beroende på typ av golv.

4.2 Golvvärme i golvbjälklagskonstruktioner

Trägolv på golvbjälklagskonstruktioner

3

Se bild

1. Golvbeläggning av trä.
2. Bjälklag.

3. Värmekabel.
4. Nät (ärmerat eller finmaskigt) eller aluminiumfolie.
5. Isolering.
6. Ångspärr.
7. Undergolv.

Undergolvet måste vara välisolerat.

- Isolera värmebryggor och mellanrum, till exempel mellan golvet och väggar/tak.

Värmekablarna får inte komma i kontakt med isoleringen eller träet.

- Finmaskigt nät eller aluminiumfolie kan läggas direkt på isoleringen. Armerat nät bör höjas upp 10 mm från isoleringen (t.ex. genom att använda en listplatta).
- Avståndet mellan värmekablarna och bjälkarna bör vara minst 30 mm.
- Det optimala avståndet mellan värmekablarna och golvbeläggningen är 3–5 cm.
- Värmekabeln måste fästas på nätet eller folien med max. 25 cm intervall.

4.3 Golvvärme med DEVIcell™ Dry**På betonggolv**

4

Se bild

1. Trägolv, parkett eller laminat.
2. Bullerdämpande matta/filt.
3. Värmekabel.
4. DEVIcell™ Dry.
5. Ångspärr.
6. Befintlig golvkonstruktion (t.ex. betong, gips, polystyrenplast)

På befintligtträgolv.

5

Se bild

1. Linoleum, vinyl eller matta.
2. Tryckfördelningsskiva, minst 5 mm
3. Bullerdämpande matta/filt.
4. Värmekabel.
5. DEVIcell™ Dry.

Värmekablar kan löpa över en bjälke.

- Genom en 30 mm x 60 mm (h x b) skåra klädd med aluminiumtejp
- Kontrollera att kablarna inte kommer i kontakt med trä.
- Endast en kabel i varje skåra.

Installationssummarerings

Lägg nät eller liknande över isoleringen.

Skär en 30 mm x 60 mm skåra och täck över med aluminiumtejp där kablarna löper över en bjälke.

Fäst kabeln och givaren ordentligt.

6. Ångspärr.

7. Befintligtträgolv.

Installation under mattor, linoleum eller vinyl

- Måste separeras från kablar med minst 5 mm tryckfördelningsskiva.
- Var uppmärksam på den totala isoleringsförmågan ovanför tryckfördelningsskivan.
 - $R < 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ motsvarande 1 tog eller en tunn matta.

Installationssummarerings

Skär ut ett hål för anslutningen och golvgivarens kabelkanal, och fila ned eventuella vassa kanter. Fäst kanalen i undergolvet med t.ex. lim.

Installera värmekabeln. Kontrollera att kabeln, termineringen och anslutningen i kontakt med aluminiumplåten eller omgivna av aluminium.

Mer information finns i installationshandboken för DEVIcell™.

4.4 Golvvärme i betonggolv (> 3 cm)

Trägolv (exempel med betongplatta)

6

Se bild

1. Golv.
2. Bullerdämpande matta/filt eller klinker beröende på typ av golv.
3. Ångspärr.
4. Cement.
5. Värmekabel.
6. Betongplatta eller armerat närl.
7. Isolering.
8. Kapillärbrytande skikt, betong, osv ...

Andra kombinationer av ytgv och befintlig golvkonstruktion är också möjliga.

Värmekablarna får inte vidröra isoleringen

- Värmekablarna måste skiljas åt med armerat nät eller en betongplatta.

Inbäddning i betong eller avjämningsmassa.

- Inbäddningen får inte innehålla vassa stenar.
- Måste vara tillräckligt våt, homogen och fri från luftbubblor.
 - Häll på i måttlig hastighet så att enheten inte rör sig
 - Undvik att skada kabeln med verktyg.
- Värmeenheten måste vara helt inbäddad med minst 5 mm till godo.
- Torktiden för betong är cirka 30 dagar och 7 dagar för gjutningsmaterial.

Installationssummarering

Lägg armeringsnät eller en betongplatta på isoleringen.

Rulla ut kabeln och fäst den i undergolvet eller armeringsnätet med hjälp av DEVIclip™ eller liknande fästverktyg.

Häll på i måttlig hastighet så att kabeln inte rör sig

4.5 Frostskydd av rörsystem.

Frostskydd av rör

7

Se bild

1. Givare.
2. Värmekabel.
3. Isolering.
4. Montering.
5. Ventil.

Frostskydd i rör

8

Se bild

1. Isolering.
2. Värmekabel.
3. Givare (visas ej).
4. Montering.

Rörspärning under ytan

9

Se bild

1. Lättbetongblock (tillval) och/eller isolering (tillval).
2. Värmekabel.
3. Sandbädd.
4. Jord.
5. Givare (visas ej).

SE

λ	W/mK	Termisk ledningsförmåga för isolering $\approx 0,04$, används i tabell
Δt	K	Temperaturskillnad mellan medium och omgivning
D	mm	Yttre isoleringsdiameter
d	mm	Yttre rördiameter

Antal kablar, n

- Relation mellan nödvändig uteffekt och kabeluteffekt.
- Antal kablar per meter i längdriktningen.
- Minst 2 för DN 125–200.
- Heltal = raka kablar (enklare installation).
- Decimal = lindat runt rör.

- Fäst aluminiumtejp över och under kabeln längs hela kabellängden.

$$n = \frac{Q_{rör}}{Q_{kabel}}$$

Observera följande värmemedensitetsvärden (W/m^2) för den aktuella tillämpningen.

$$Q_{rör} = 1,3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

För plaströr:

- Kabeluteffekt max. 10 W/m.

Installation i rör:

- Dra inte kabeln genom ventiler.
- Värmekabeln kan i extrema fall kapas med max. 10 % och omarbetas på utsidan av röret bredvid komprimeringspackningen.
- Sätt aldrig på strömmen innan röret är fyllt.

Δt [K]	Isolering [mm]	Rördiameter DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24

Δt [K]	Isolering [mm]	Rördiameter DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Installationssummar

Kablar som är virade runt rör fästs med aluminiumtejp var 20:e till 30:e cm på rören. Raka kablar måste fästas enligt illustrationen klockan 5 eller 7. I-rör-kablar fästs direkt i röret med en komprimeringspackning.

Fäst aluminiumtejp under (obligatoriskt för plaströr) och över röret längs hela kabellängden.

Förläng kalla ledningar/avslutningskablar och placera anslutningarna på en torr plats. Montera kopplingsdosan på eller nära röret, och installera termostaten bredvid röret.

5 Valfria inställningar

Om enheten är anslutet till en termostat, som till exempel DEVIreg™, kan basinställningarna konfigureras enligt tabellen nedan och beskrivningen i termostatens installationshandbok.

Om det behövs justerar du temperaturgränsen i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Annars kan rör eller golvet skadas.

Termostat	Maxbelastning	Golvvärme i allmänhet	Frostskydd av rörsystem
DEVIreg™ 13x	16 A	Rumstemp. 20–22 °C.	-
DEVIreg™ 330	16 A		På < +5 °C
DEVIreg™ 53x	15 A		-
DEVIreg™ 610	10 A		På < +5 °C
DEVIreg™ Touch	16 A		-
DEVIflink™ CC	15 A (FT)		-

Kazalo vsebine

1	Uvod	216
1.1	Varnostna navodila	217
1.2	Navodila za namestitev	218
1.3	Pregled sistema	218
2	Montaža korak za korakom.	219
2.1	Izračun C-C razdalje za grelne kable	219
2.2	Načrtovanje namestitve	219
2.3	Priprava namestitvenega območja	220
3	Namestitveni elementi.	220
3.1	Montaža grelnih elementov	220
3.2	Namestitev tipala	220
4	Notranja uporaba	221
4.1	Ogrevanje tal pri tankih podlagah (< 3 cm)	222
4.2	Talno ogrevanje pri talnih konstrukcijah s prečnimi tramovi	223
4.3	Ogrevanje tal z DEVlcell™ Dry	223
4.4	Ogrevanje tal pri betonskih tleh (> 3 cm)	224
4.5	Zaščita cevnih sistemov pred zamrzovanjem	224
5	Opcijske nastavitev.	226

1 Uvod

V teh navodilih za namestitev se beseda "element" nanaša na grelne kable in grelne preproge.

Če so uporabljene besede "grelni kabel" ali "grelna preproga", se navodila nanašajo samo na to vrsto elementov.

Vsa dimenzioniranja, izbira izdelkov, namestitev in zagon za vse aplikacije so odgovornost pooblaščenega monterja.

Vsako uporabo grelnih elementov ali termostatov, ki jih je nabavil končni uporabnik, mora pred zagonom odobriti pooblaščen električar.


- Vključno z vrsto, velikostjo, namestitvijo in priklopom grelnega elementa.

- Vključno z vrsto, velikostjo, priklopom in nastavivami termostata, ki nadzoruje grelni element.
- Otroci se ne smejo igrati z ogrevalnim elementom.
- Ta gredni element lahko uporablja otroci, starejši od 8 let, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi sposobnostmi ter s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili podučeni o varni uporabi naprave in razumejo tveganja, ki so povezana z njo.
- Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora starejših.

Grelni elementi, ki jih obravnavajo ta navodila za namestitev, so namenjeni samo za talno ogrevanje.

Navodila za namestitev Za uporabo pri ogrevanju prostorov in ogrevanju cevi

- V skladu z IEC 60335 se preproge ne smejo namestiti pod kovinska tla ali uporabiti za ogrevanje shrambe.
- Preproge morajo biti v celoti vgrajene vsaj 5 mm v beton, estrih, lepilo za ploščice ali podobno, vključno s ploščicami



1.1 Varnostna navodila

Nikoli ne režite ali krajšajte ogrevalnega elementa.


- Rezanje grelnega elementa bo razveljavilo garancijo.
- Samo hladni vodi se lahko krajšajo skladno s potrebami.

Elementi morajo vedno biti nameščeni v skladu z lokalnimi gradbenimi predpisi in pravili za napeljavost etudi s smernicami v teh navodilih za namestitev.

- Vse druge montaže lahko ovirajo delovanje elementa in predstavljajo varnostno teviganje ter razveljavijo garancijo.

Priklop elementov mora vedno opraviti pooblaščen električar z uporabo fiksne povezave.

- Pred montažo in servisiranjem izklopite vsa napajalna omrežja.
- Vsek oklop grelnega elementa mora biti ozemljen v skladu z lokalnimi električnimi predpisi in priklopjen na zaščitno tokovno stikalo (FID).
- FID mora izključiti pri največ 30 mA.
- Grelni elementi morajo biti priključeni preko stikala, ki omogoča odklop vseh polov.
- Element mora biti opremljen z varovalko pravilne velikosti ali prekinjalom tokokroga v skladu z lokalnimi predpisi.



Prisotnost grelne preproge mora

- biti označena s pritrditvijo opozorilnih znakov ali označb pri napajalnih priključkih in/ali pogost ob liniji tokokroga, kar mora biti jasno

- označeno v električni dokumentaciji, ki sledi montaži.

Nikoli ne presezite največje gostote toplove (W/m² or W/m) za dejansko uporabo.

Navodila za namestitev Za uporabo pri ogrevanju prostorov in ogrevanju cevi

1.2 Navodila za namestitev

Primerno pripravite namestitveno mesto z odstranitvijo ostrih predmetov, umazanje itd.

Redno merite ohmsko upornost in izolativna upornost pred in med montažo.

Ne polagajte grelnih elementov pod zidove ali fiksne ovire. Potrebno je min. 6 cm razmaka.

Hranite elemente stran od izolacijskega materiala, drugih grelnih virov in razširitvenih spojev.

Elementi se ne smejo dotikati ali križati med seboj ali z drugimi elementi in morajo biti enakomerno porazdeljeni po območjih.

Elementi in še posebej povezave, morajo biti zaščiteni pred obremenitvijo in napetostjo.

Elementi in tipala morajo biti nameščeni vsaj 30 mm stran od vodov zgradbe, npr. cevi za vodo.

Tipalo temperature tal je obvezno in mora biti priklopjeno na termostat, ki omejuje temperaturo tal na največ 35 °C.

Element mora biti ustrezno krmiljen in pri zunanjih aplikacijah ne sme delovati pri temperaturi okolja, ki je višja od 10 °C.

- Pozor! Elementov, ki so označeni z M1 ne uporabljajte na območjih, kjer je možna velika mehanska obremenitev ali sunek, za klasifikacijo glejte poglavje 1.3.
- Shranjujte na suhem, toplem mestu pri temperaturah med +5 °C in +30 °C.

1.3 Pregled sistema

Standardi	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIflex™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIflex™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIlaqua™ (DTIV)
60800:2009 (kabel)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (preproga)	+	-	-	+	+	-

M1

Za uporabo pri nizkem tveganju mehanskih poškodb, npr. nameščeno na ravno površino in vgrajeno v estrihe brez ostrih predmetov.

M2

Za uporabo pri visokem tveganju mehanskih poškodb.


Talno ogrevanje pri:	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIflex™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIflex™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIlaqua™ (DTIV)
Tanka podlaga (<3 cm)	+	+	-	+	+	-
Talne konstrukcije s prečnimi tramovi	+	-	+	-	-	-
DEVIflex™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
Betonska tla (>3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Zaščita pred zamrzovanjem cevi	-	(+)	+	-	-	+

2 Montaža korak za korakom

2.1 Izračun C-C razdalje za grelne kable

C-C razdalja je razdalja v centimetrih od sredine enega kabla do sredine naslednjega.

Za ogrevanje cevi, prosim, glejte število kablov na meter, glejte poglavje 4.5.



$$C - C [\text{cm}] = \frac{\text{Območje} [\text{m}^2]}{\text{Dolžina kabla [\text{m}]}} \times 100 \text{ cm}$$

ali

$$C - C [\text{cm}] = \frac{\text{Izhod kabla} [\text{W/m}]}{\text{Gostota topote} [\text{W/m}^2]} \times 100 \text{ cm}$$

Največja C-C razdalja

Tanka podlaga (<3 cm)	10 cm
Talne konstrukcije s prečnimi tramovi	20 cm
DEVICell™ Dry	20 cm
Betonska tla (>3 cm)	15 cm

- Upogibni premer grelnega kabla mora biti vsaj 6-krat večji od premera kabla.
- Dejanska dolžina kabla lahko odstopa +/- 2 %.

230V/400V				
C-C [cm]	W/m ² @ 6 W/m	W/m ² @ 10 W/m	W/m ² @ 18 W/m	W/m ² @ 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Načrtovanje namestitve

Narišite skico namestitve, ki prikazuje

- postavitev elementov,
- hladne vode in priključke,
- priklučno omarico/jašek za kable (če obstaja),
- tipalo,
- priklučno omarico,
- termostat,

Shranite skico

- Poznavanje natančne lokacije teh komponent olajša naknadno odpravljanje težav in popravljanje pokvarjenih elementov.

Upoštevajte tudi sledeče:

- Upoštevajte vse smernice - glejte poglavje 1.2.
- Upoštevajte pravilno C-C razdaljo (samo grelni kabli) - glejte poglavje 2.1.
- Upoštevajte zahtevano namestitveno globino in morebitno mehansko zaščito hladnih vodov v skladu z lokalnimi predpisi.
- Pri namestitvi več kot enega elementa nikoli ne ozičite elementov v zaporedju, ampak napeljite vse hladne vode vzporedno.
- Dva ali več elementov je lahko nameščenih v isti sobi, vendar en element

ne more biti nameščen v dveh ali več sobah.

- Vsi grelni elementi v isti sobi morajo imeti enako gostoto toplice (W/m^2), razen če

so povezani na ločena tipala temperature tal in termostate.

- Pri enožilnih kablih morata biti obo hladna voda priključena na priključno omarico.

2.3 Priprava namestitvenega območja

- Po potrebi odstranite vse sledi morebitnih starih namestitev.
- Prepričajte se, da je namestitvena površina ravna, stabilna, gladka, suha in čista.
- Če je potrebno, zapolnite vrzeli okoli cevi, odtokov in zidov.
- Ne sme biti ostrih robov, umazanje ali tujkov.

3 Namestitveni elementi

Nameščanje elementov pri temperaturah nižjih od $-5^\circ C$ ni priporočljivo.

Pri nizkih temperaturah lahko grelni kabli postanejo togi. Po odviju element na hitro priključite na napajanje, da se pred pritrditvijo kabel zmehča.

Merjenje upornosti

Med montažo izmerite, preverite in zabeležite upornost elementa.

- Po odpakiranju

- Po pritrditvi elementov
- Ko je montaža končana

Če ohmska in izolativna upornost nista taki, kot je označeno, je element potrebno zamenjati.

- Ohmska upornost mora biti med -5 in $+10\%$ navedene vrednosti.
- Izolativna upornost upornost mora biti po eni minutni $>20 M\Omega$ pri min. 500 V istosmernega toka.

3.1 Montaža grelnih elementov

Upoštevajte vsa navodila in smernice v poglavjih 1.1 in 1.2.

- Ko grelna preproga doseže mejo območja, odrezite podlogo/mrežo in obrnite preprogo, preden jo polagate v drugo smer.

Grelni elementi

- Postavite grelni element tako, da je vsaj za polovico C-C razdalje od ovir.
- Elementi morajo vedno biti v dobrem stiku z razdelilnikom topote (npr. betonom), za podrobnostiglejte poglavje 4.

Podaljševanje hladnih vodov

- Če je le možno, ne podaljšujte hladnih vodov. Ožičite hladne vode na npr. priključne omarice ali jaške za kable.
- Pazite, da bo izguba energije v kablu v skladu z lokalnimi predpisi.

Grelne preproge

- Grelne preproge vedno odvijte tako, da so grelni kabli zgoraj.


3.2 Namestitev tipala

- Obvezna pod lesenimi podi in na lesenih talnih podlagah.

- Tipalo temperature tal mora biti nameščeno v vodniku, ki je za enostavno morebitno zamenjavo senzorja pritrdjen na rob poda.

Navodila za namestitev Za uporabo pri ogrevanju prostorov in ogrevanju cevi

- Tipalo temperature tal se mora šteti kot ŽIV kabel; tako da se mora vsak podaljšek ožičenja senzorja obravnavati na isti način kot normalno ožičenje napajalne napetosti.
- Kabel tipala se lahko podaljša do 50 m z 1,5 mm² inštalacijskim kablom.



- Radij krivine cevi mora biti najmanj 50 mm (1).
- Kabel tipala morate položiti na sredino med dvema zavojema grelnega kabla (2).
- Da preprečite pokanje betonskih tal, ne vključujte ogrevanja, dokler se tla popolnoma ne strdijo.
- Postavljeni mora biti na primerno mesto, kjer ne bo izpostavljen sončni svetlobi ali prepelu ob odpiranju vrat.
- Vodnik mora biti v isti ravnini s talno podlago.
- Speljite vodnik do priključne omare.

4 Notranja uporaba

Talni temelj	Tanka podlaga* (<3 cm)	Talne konstrukcije s prečnimi tramovi	DEVIfcell™ Dry	Betonska tla* (>3 cm)
Les	-	Maks. 10 W/m in 80 W/m ²	Maks. 10 W/m in 100 W/m ²	-
Beton	Maks. 200 W/m ²	-	Maks. 10 W/m in 100 W/m ²	Maks. 20 W/m in 225 W/m ²
Vrsta tal				
Les, parket, laminat	Maks. 100 W/m ²	Maks. 80 W/m ²	Maks. 100 W/m ²	Maks. 150 W/m ²
Preproga, vinil, linolej itd.	Maks. 100 W/m ²	-	-	Maks. 150 W/m ²
Tla obložena s ploščicami v <ul style="list-style-type: none"> kopalnicah, zimskih vrtovih, kleteh itd. 	100–200 W/m ²	-	-	100–200 W/m ²
Tla obložena s ploščicami v <ul style="list-style-type: none"> kuhinjah, dnevnih sobah, hodnikih itd. 	100–150 W/m ²	-	-	100–150 W/m ²

* Lahko je do 225 W/m² na robnih območjih, npr. pod velikimi okni.

• Samo na betonski talni podlagi in pod ploščicami.

- Če je priključen na ločeno tipalo temperature tal in termostat.

Lesene talne obloge

Les se naravno krči in razteza, odvisno od relativne vlažnosti (RH) v sobi.

- Ne uporabljate bukovega in javorjevega lesa v večplastnih talnih oblogah, če ni bil tlačno posušen.

- Namestite parno zaporo za talne podlage <95% RH in membrano, odporno na vlogo >95%.
- Preverite, da je med elementom in talnimi materiali nad njim 100% stik (brez zračnih žepov).
- Namestite ogrevalni sistem na celotno območje tal pri temperaturi površine 15 °C.
- Vedno namestite tipalo temperature tal za omejitev maks. temperature tal.

4.1 Ogrevanje tal pri tankih podlagah (< 3 cm)**Nove ploščice na obstoječih ploščicah, betonskih tleh ali lesenih podih****1**

Glejte sl.

- Nove ploščice.
- Lepilo za ploščice.
- Parna zapora.
- Samoizravnalna masa.
- Grelni element.
- Osnova (na betonu) ali estrih (na lesu).
- Obstoječe ploščice, beton ali lesen pod

Nov pod, ki pokriva obstoječe ploščice, betonska tla ali lesen pod**2**

Glejte sl.

- Lesen pod, laminat ali preproga.
- Preproga za dušenje hrupa.
- Parna zapora.
- Samoizravnalna masa.
- Grelna preproga ali kabel.
- Osnova (na betonu) ali estrih (na lesu).
- Obstoječe ploščice, beton ali lesen pod

Leseni talni temelji morajo biti pravilno zasidrani

- Pred polaganjem grelnega elementa nanesite estrih.

Parna zapora

- Namestite jo samo, če ni že nameščena v obstoječih tleh.
- V vlažnih prostorih jo namestite samo nad grelnimi kabli.

Lepilo za ploščice ali samoizravnalna masa

- Premažite talni temelj po navodilih dobavitelja.
- Pred nanosom mora biti grelni element trdno pritrjen.
- Grelni element mora biti popolnoma pokrit z vsaj 5 mm.

Povzetek namestitve

Napravite utor v steno ter pritrdite kabelske kanale in priključno omarico. Izdolbite utor za vodnik tipala in hladni kabel. Pritrdite vodnik tipala npr. s pištolo za lepilo.

Odvijte element. Pritrdite ga na talni temelj. Ko naletite na stene ali ovire, izrežite in obrnite mrežo podlage. Nikoli ne režite ali krajšajte ogrevalnega elementa.

Nanесите прilagodljivo самоизрavnalno maso, parno zaporo in lepilo za ploščice, odvisno od končne talne površine.

Navodila za namestitev Za uporabo pri ogrevanju prostorov in ogrevanju cevi

4.2 Talno ogrevanje pri talnih konstrukcijah s prečnimi tramovi

Leseni pod na konstrukcijah s prečnimi tramovi

Glejte sl. **3**

1. Lesena talna obloga.
2. Tramovi poda.
3. Grelni kabel.
4. Mreža (ojačana ali tanka) ali aluminijasta folija.
5. Izolacija.
6. Parna zapora.
7. Konstrukcija talnega temelja.

Konstrukcija talnega temelja mora biti dobro topotno izolirana

- Izolirajte topotne mostove in zaprite prezračevalnike, npr. med talno konstrukcijo in zidovi/streho.

Grelni kabli se ne smejo dotikati izolacije ali lesenih delov.

- Tanka mreža ali folija se lahko položi neposredno na izolacijo, ojačana mreža mora biti

dvignjena 10 mm nad izolacijo (uporabite npr. letvice).

- Razdalja med grelnim kablom in prečnimi tramovi mora biti vsaj 30 mm.
- Optimalna razdalja med grelnimi kabli in spodnjo stranjo talne obloge je 3-5 cm.
- Grelni kabel mora biti pritrjen na mrežo ali folijo največ vsakih 25 cm.

Grelni kabli lahko prečkajo prečni tram.

- Skozi žleb 30 mm x 60 mm (v x š) obložen z aluminijastim trakom.
- Zagotovite, da kabel ne pride nikoli v kontakt z golim lesom.
- Samo en kabel v isto luknjo.

Povzetek montaže

Položite mrežo ali podobno na izolacijo.

Izdolbite žleb 30 mm x 60 mm in ga, kjer kabli prečkajo tram, obložite z aluminijastim trakom.

Primerno pritrdite kabel in tipalo.

4.3 Ogrevanje tal z DEVICell™ Dry

Na betonskih tleh

4

Glejte sl.

1. Leseni pod, parket ali laminat.
2. Plast za absorpcijo hrupa / klobučevina iz krp.
3. Grelni kabel.
4. DEVICell™ Dry.
5. Parna zapora.
6. Obstojeca lesena konstrukcija tal.

3. Plast za absorpcijo hrupa / klobučevina iz krp.
4. Grelni kabel.
5. DEVICell™ Dry .
6. Parna zapora.
7. Obstojeca lesena konstrukcija tal.

SI

Na obstoječih lesenih podih

5

Glejte sl.

1. Linolej ali vinilna preproga.
2. Plošča za porazdelitev tlaka, min. 5 mm.

Namestitev pod preproge, linolej ali vinil

- Od kablov morajo biti ločeni z vsaj 5 mm ploščo za porazdelitev tlaka.
- Upoštevajte celotno izolacijsko vrednost nad ploščo za porazdelitev tlaka.
- $R < 0.10 \text{ m}^2\text{K/W}$ ustreza 1 togu ali tanki preprogi.

Povzetek montaže

Izrežite luknjo za povezavo in vodnik tipala temperature tal ter odstranite ostre robove. Pritrdite vodnik na talno podlago, npr. z lepilom.

Navodila za namestitev Za uporabo pri ogrevanju prostorov in ogrevanju cevi

Namestite ogrevalni sistem Prepričajte se, da so kabel, zaključek in priključek v stiku z aluminijasto ploščo ali da jih obdaja aluminij.

Za nadaljnje informacije glejte navodila za namestitev izdelka DEVIfcell™.

4.4 Ogrevanje tal pri betonskih tleh (> 3 cm)

Lesen pod (primer z betonsko ploščo)

6

Glejte sl.

1. Talna obloga
2. Podlaga za absorpcijo hrupa / klobučevina iz krp, lepilo za ploščice odvisno od talne oblage.
3. Parna zapora.
4. Beton.
5. Grelni kabel.
6. Betonska plošča ali ojačana mreža.
7. Izolacija.
8. Izolacijska plast za kapilarno vlago, beton itd.

Možne so tudi druge kombinacije talnih oblog in obstoječih talnih konstrukcij.

Grelni kabli se ne smejo dotikati izolacije

- Grelni kabel mora biti ločen z ojačano mrežo ali betonsko ploščo.

Vgradnja v beton ali estrih

- Pokrivena plast ne sme vsebovati ostrih kamnov
- Mora biti zadostno vlažna, homogena, brez zračnih praznin.
 - Vlijite pri zmerni hitrosti, da preprečite zamik elementa.
 - Ne poškodujte kabla z orodjem.
- Grelni element mora biti popolnoma pokrit z vsaj 5 mm.
- Čas sušenja naj bo približno 30 dni za beton in 7 dni za ulitke.

Povzetek montaže

Namestite mrežo ali betonsko ploščo na izolacijo.

Odvijte kabel in ga pritrdite na talni temelj ali armaturno mrežo z DEVIfclip™ pritrdilnimi dodatki ali podobnim.

Vlijite pri zmerni hitrosti, da preprečite zamik elementa.

4.5 Zaščita cevnih sistemov pred zamrzovanjem

Ogrevanje cevi

7

Glejte sl.

1. Tipalo.
2. Grelni kabel.
3. Izolacija.
4. Nameščanje.
5. Ventil.

2. Grelni kabel.

3. Tipalo (ni prikazano).

4. Nameščanje.

Pod površinsko ogrevanje cevi

Glejte sl.

9

1. Blok iz žlindrastega betona (opcionalno) in/ali izolacija (opcionalno).
2. Grelni kabel.
3. Peščena podlaga.
4. Zemlja.
5. Tipalo (ni prikazano).

Zaščita pred zamrzovanjem znotraj cevi

8

Glejte sl.

1. Izolacija.

Navodila za namestitev Za uporabo pri ogrevanju prostorov in ogrevanju cevi

λ	W/mK	Toplotna prevodnost za izolacijo $\approx 0,04$ uporabljena v tabeli
Δt	K	Razl. temp. med medijem/okolico
D	mm	Zunanji premer izolacije
d	mm	Zunanji premer cevi

Število kablov n

- Odnos zahtevane moči in moči kabla.
- Število kablov na meter v smeri dolžine.
- Min. 2 za DN125-200
- Celo število = ravni kabli (lažja namestitev).
- Decimalno število = oviti okoli cevi

- Namestite aluminijasti trak pod in na kabel po celotni njegovi dolžini.

$$n = \frac{Q_{cev}}{Q_{kabel}}$$

Pri posameznih aplikacijah upoštevajte naslednje moči ogrevanja (W/m^2).

$$Q_{cev} = 1.3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

Za plastične cevi:

- Največja moč kabla 10 W/m.

Za namestitev v cev:

- Ne vlecite kabla skozi ventile.
- Grelni kabel lahko v izjemnih primerih odrežete največ 10 % in ga obdelate izven cevi poleg tesnilne puše.
- Ne vključujte, dokler cev ni polna.

Δt [K]	Izolacija [mm]	Premer cevi DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24

Δt [K]	Izolacija [mm]	Premer cevi DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Povzetek montaže

Kabli oviti okoli cevi so pritrjeni, kot je prikazano, na vsakih 20-30 cm cevi z aluminijastim trakom. Ravn kabli morajo biti nameščeni, kot je prikazano ob 5. ali 7. uri. Kabli v ceveh so nameščeni neposredno v cev s tlačno pušo.

Namestite aluminijasti trak pod (obvezno za plastične cevi) in na kabel po celotni njegovi dolžini.

Podaljšajte priključne kable in namestite priključke na suho mesto. Namestite priključno omarico na ali blizu cevi, in namestite termostat poleg cevi.

5 Opcijske nastavitev

Če je element priključen na termostat, kot je DEVIreg™, nastavite osnovne nastavitev glede na tabelo spodaj in kot je opisano v navodilih za namestitev termostata.

Če velja, nastavite omejitev temperature v skladu s priporočili proizvajalca, da preprečite poškodbe, npr. tal ali cevi.

Termostat	Maks. obremenitev	Talno ogrevanje na splošno	Zaščita cevnih sistemov pred zamrzovanjem
DEVIreg™ 13x	16A	Sobna temp. 20–22°C	-
DEVIreg™ 330	16A		On < +5°C
DEVIreg™ 53x	15A		-
DEVIreg™ 610	10A		On < +5°C
DEVIreg™ Touch	16A		-
DEVIlink™ CC	15A (FT)		-

Obsah

1	Úvod	227
1.1	Bezpečnostné pokyny	228
1.2	Návod na inštaláciu	229
1.3	Prehľad systému	229
2	Inštalácia krok za krokom	230
2.1	Výpočet vzdialenosť medzi káblami pre vykurovacie káble	230
2.2	Plánovanie inštalácie	231
2.3	Príprava montážnej plochy	231
3	Inštalácia výhrevných článkov	231
3.1	Inštalácia vykurovacích článkov	232
3.2	Inštalácia snímača	232
4	Vnútorné použitie	233
4.1	Podlahové kúrenie v tenkom uložení (< 3 cm)	233
4.2	Podlahové kúrenie v nosných podlahových konštrukciach	234
4.3	Podlahové kúrenie so zariadením DEVIcell™ Dry.	235
4.4	Podlahové kúrenie v betónových podlahách (> 3 cm)	235
4.5	Ochrana potrubných systémov proti mrazu	236
5	Voliteľné nastavenia	238

1 Úvod

Výraz „článok“ v tomto návode na inštaláciu označuje vykurovacie káble aj vykurovacie rohože.

Ak sú použité slová „vykurovací kábel“ alebo „vykurovacia rohož“, daný pokyn platí iba pre tento typ článku.

Za všetky rozmary, výber produktu, inštaláciu a uvedenie do prevádzky akejkoľvek danej aplikácie je zodpovedná autorizovaná inštalačná firma.

Akákoľvek aplikácia využívajúca vykurovacie články alebo termostaty zakúpená koncovým používateľom musí byť pred uvedením do prevádzky schválená autorizovaným elektrikárom.


- Vráthane typu, veľkosti, inštalácie a pripojenia vykurovacieho článku.

- Vráthane typu, veľkosti, pripojenia a nastavení termostatu riadiaceho vykurovací článok.
- Deti by nemali manipulovať s vykurovacím článkom.
- Tento vykurovací článok môžu používať deti od 8 rokov a staršie. Ďalej osoby telesne postihnuté, osoby so zniženým zmyslovým vnímaním, mentálne postihnuté osoby a osoby s nedostatkom skúseností či znalostí ho môžu používať len pod dozorom alebo po dôkladnom predvedení bezpečného používania spotrebiča a za predpokladu, že sú schopné rozpoznať hroziacé nebezpečenstvo.
- Čistenie a bežnú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.

Zamýšľané použitie vykurovacích článkov uvedené v tomto návode na inštaláciu je iba pre podlahové vykurovanie.

- Podľa normy IEC 60335 sa rohože nesmú inštalovať v kovovej podlahe alebo v aplikácii s tepelným akumulátorom.
- Rohože musia byť úplne zapustené v minimálne 5 mm betóne, podkladovej vrstve,

lepidlo na dlaždice alebo v podobnom materiáli, vrátane dlaždič



1.1 Bezpečnostné pokyny

Nikdy neprerezávajte ani neskracujte vykurovací článok.


- Pri prerezaní vykurovacieho článku sa ruší záruka.
- Studené vedenia sa môžu skracovať podľa požiadaviek.

Výhrevné články sa musia vždy inštalovať v súlade s miestnymi stavebnými predpismi a predpismi na zapojenie elektroinštalácie, ako aj v súlade s pokynmi v tomto návode na inštaláciu.

- Akákoľvek iná inštalácia môže obmedziť funkčnosť vykurovacieho článku alebo predstavovať bezpečnostné riziko a bude mať za následok zrušenie záruky.

Vykurovacie články musí vždy zapojiť len autorizovaný elektrikár s použitím pevného pripojenia.

- Pred inštaláciou a servisom odpojte všetky elektrické okruhy.
- Tienenie každého vykurovacieho článku musí byť uzemnené v súlade s miestnymi predpismi pre elektroinštaláciu a pripojené k prúdovému chrániču (RCD).
- Hodnota zopnutia RCD je max. 30 mA.
- Vykurovacie články musia byť pripojené pomocou vypínača, ktorý umožňuje odpojenie všetkých pôlov.
- Vykurovaci článok musí byť vybavený správou poistkou alebo ističom v súlade s miestnymi predpismi.



1. Vykurovací kábel
2. Termostat
3. Snímač
4. Mriežka
5. RCD (Prúdový chránič)
6. Vypínač s odpojiteľnými všetkými polími
7. Poistka

Pripojenia

- Fáza – Hnedá
- Nulovací vodič – modrá
- Uzemnenie – mriežka

Prítomnosť vykurovacej rohože musí

- byť evidentná upevnením výstražných symbolov alebo značiek na inštalácii pripojenia k elektrickej sieti a/alebo opakovane pozdĺž obvodovej línie na jasne viditeľných miestach,

- byť uvedená v akejkoľvek dokumentácii o elektroinštalácii po skončení inštalácie.

Nikdy neprekračujte maximálnu tepelnú hustotu (W/m^2 alebo W/m) pre konkrétné použitie.

1.2 Návod na inštaláciu

Miesto inštalácie vhodne upravte odstránením ostrých kameňov, nečistôt, atď.

Pravidelne merajte ohmický odpor a izolačný odpor pred a počas inštalácie.

Nepokladajte vykurovacie články pod steny a pevné prekážky. Vyžaduje sa vzduchová medzera minimálne 6 cm.

Udržiavajte vykurovacie články v bezpečnej vzdialosti od izolačných materiálov, iných zdrojov tepla a dilatačných spojov.

Vykurovacie články sa nesmú dotýkať ani krížiť navzájom alebo s inými vykurovacími článkami a musia byť rovnomerne rozmiestnené na ploche.

Vykurovacie články a hlavne pripojenie musia byť chránené pred namáhaním a napínaním.

Vykurovacie články a snímače musia byť nainštalované minimálne 30 mm od vodivých častí budovy, napr. vodovodného potrubia.

Podlahový snímač je povinný a musí byť pripojený k termostatu obmedzujúcemu teplotu podlahy na maximálne 35 °C.

Pri vonkajšom použití musí byť výhrevný článok vybavený regulačiou teploty a nesmie byť v prevádzke pri teplote okolia viac ako 10 °C.

- Upozornenie! Nepoužívajte články s klasifikáciou M1 na miestach vystavených vysokej mechanickej záťaži alebo nárazom, pozrite časť 1.3 ohľadne klasifikácie.
- Skladujte na suchom, teplom mieste pri teplotách +5 °C až +30 °C.

1.3 Prehľad systému

Normy	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIBasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIqua™ (DTIV)
60800:2009 (kábel)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (rohož)	+	-	-	+	+	-

M1

Na použitie v aplikáciách s **malým rizikom mechanického poškodenia**, napr. inštalovaných na rovných plochách a zapustených v podkladových vrstvach bez ostrých predmetov.

M2

Na použitie v aplikáciách s **vysokým rizikom mechanického poškodenia**.


Podlahové kúrenie v:	DEVIconfort™ (DTIR)	DEVImat™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIaqua™ (DTIV)
Tenké uloženie (< 3 cm)	+	+	-	+	+	-
Nosná podlahová konštrukcia	+	-	+	-	-	-
DEVIflex™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
Betónové podlahy (> 3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Ochrana potrubí proti mrazu	-	(+)	+	-	-	+

2 Inštalácia krok za krokom

2.1 Výpočet vzdialenosť medzi káblami pre vykurovacie káble

Vzdialenosť medzi káblami je vzdialenosť v centimetroch od stredu jedného kábla k stredu ďalšieho kábla (C-C).

Pre vykurovacie potrubia si pozrite počet kálov na meter, pozrite časť 4.5.



$$(C-C) [\text{cm}] = \frac{\text{Plocha} [\text{m}^2]}{\text{Dĺžka kábla [\text{m}]} \times 100 \text{ cm}}$$

alebo

$$(C-C) [\text{cm}] = \frac{\text{Výstup kábla [\text{W/m}]} \times 100 \text{ cm}}{\text{Tepelná hustota [\text{W/m}^2]}}$$

Max. vzdialenosť medzi káblami

Tenké uloženie (< 3 cm)	10 cm
Nosná podlahová konštrukcia	20 cm
DEVIflex™ Dry	20 cm
Betónové podlahy (> 3 cm)	15 cm

- Priemer ohnutia vykurovacieho kábla musí byť minimálne 6-násobok priemera kábla.
- Skutočná dĺžka kábla sa môže pohybovať v rozmedzí +/- 2 %.

230 V / 400 V

(C-C) [cm]	W/m ² pri 6 W/m	W/m ² pri 10 W/m	W/m ² pri 18 W/m	W/m ² pri 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Plánovanie inštalácie

Nakreslite si náčrt inštalácie, na ktorom bude zobrazené

- usporiadanie vykurovacích článkov
- studené konce a pripojenia
- spojovacia skriňa/kálová šachta (v prípade použitia)
- snímač
- rozvodná skriňa
- termostat

Uložte si náčrt.

- Ak poznáte presnú polohu týchto komponentov, ulahčí vám to následné riešenie problémov a opravu poškodených článkov.

Pamäťajte na nasledovné skutočnosti:

- Dodržiavajte všetky pokyny – pozrite časť 1.2.
- Dodržiavajte správnu vzdialenosť medzi vykurovacími káblami (len pre vykurovacie káble) – pozrite časť 2.1.

- Dodržiavajte požadovanú montážnu hĺbkou a prípadnú mechanickú ochranu studených koncov podľa miestnych predpisov.
- Pri montáži viacerých vykurovacích článkov nikdy nepripájajte články do súrada, ale pripojte všetky studené konce paralelne k rozvodnej skrini.
- Do jednej izby sa môže namontovať dva alebo viac vykurovacích článkov, ale jeden článok nesmie byť namontovaný v dvoch alebo viacerých miestnostiach.
- Všetky vykurovacie články v tej istej miestnosti musia mať rovnakú tepelnú hustotu (W/m^2), pokiaľ nie sú pripojené k samostatným podlahovým snímačom a termostatom.
- Pri samostatných káblach sa musia oba studené konce pripojiť k rozvodnej skrini.

2.3 Príprava montážnej plochy

- V prípade potreby odstráňte všetky zvyšky starých inštalácií.
- Uistite sa, že montážny povrch je rovný, stabilný, hladký, suchý a čistý.

- V prípade potreby vyplňte medzery okolo potrubí, odtokov a stien.
- Nesmú sa tu nachádzať žiadne ostré hrany, nečistoty alebo cudzie predmety.

3 Inštalácia výhrevných článkov

Neodporúčame inštalovať vykurovacie články pri teplotách pod -5 °C.

Pri nízkych teplotách môžu vykurovacie káble stuhnuť. Po rozinutí vykurovací článok na chvíľu pripojte k elektrickej sieti, aby pred upevnením káble zmäkli.

Meranie odporu

Počas inštalácie merajte, overujte a zaznamenávajte odpor vykurovacieho článku.

- Po rozbalení
- Po upevnení vykurovacích článkov
- Po dokončení inštalácie

Ak sa ohmický odpor a izolačný odpor nezhodujú s uvedenými hodnotami, musí sa vykurovací článok vymeniť.

- Ohmický odpor musí byť v rozmedzí -5 až +10 % z vybranej hodnoty.
- Izolačný odpor musí byť > 20 MΩ po jednej minúte pri min. 500 V DC.

SK

3.1 Inštalácia vykurovacích článkov

Do držiavajte všetky inštrukcie a pokyny v časti 1.1 a 1.2.

Vykurovacie články

- Umiestnite vykurovací článok tak, aby bola vzdialenosť od prekážok minimálne polovica vzdialosti medzi káblami.
- Vykurovacie články musia byť vždy v dobrom kontakte so zaliatym materiálom (napr. betón), pozrite časť 4 ohľadne podrobnosti.

Vykurovacie rohože

- Vykurovacie rohože vždy rozvíňte tak, aby vykurovacie káble smerovali nahor.


- Ked' vykurovacia rohož dosiahne hranicu plochy, odstríhnite výstelku/sietku a otočte rohož predtým, ako ju stočíte späť.

Predĺženie studených koncov

- Pokiaľ možno, vyhýbajte sa predĺženiu studených koncov. Studené konce prídrotujte napr. k spojovacím skriniam alebo kálovým šachtám.
- Nezabúdajte na stratu výkonu v kábli podľa miestnych predpisov.

3.2 Inštalácia snímača

- Sú povinné pod drevenými podlahami a na drevených podkladoch podlahy.
- Podlahový snímač by mal byť namontovaný v izolačnej inštalačnej rúrke, utesnený na konci podlahy, pre jednoduchú výmenu snímača v prípade potreby.



- Podlahový snímač musí byť považovaný za kábel POD NAPÄTÍM, preto pri akomkoľvek

predĺžovaní kabeláže snímača treba postupovať rovnako ako pri normálnej kabeláži so sieťovým napätiom.

- Snímač sa dá celkovo predĺžiť až do vzdialnosti 50 m s použitím $1,5 \text{ mm}^2$ inštalačného kábla.
- Minimálny polomer ohýbania pre potrubie je 50 mm (1).
- Kábel snímača musí byť umiestnený medzi dve slučky vykurovacieho kábla (2).
- Aby nevznikali praskliny v betónovej podlahe, nezapínajte kúrenie, kým podlaha úplne nestvrdenie.
- Musí byť umiestnený na vhodnom mieste, kde nebude vystavený slnečnému žiareniu alebo prievanu z dverí.
- Inštalačná rúrka by mala byť zarovno s podkladom podlahy.
- Privedte inštalačnú rúrku do rozvodnej skrine.

4 Vnútorné použitie

Podklad podlahy	Tenké uloženie* ($< 3\text{ cm}$)	Nosné podlahové konštrukcie	DEVICell™ Dry	Betónové podlahy* ($> 3\text{ cm}$)
Drevo	-	Max. 10 W/m a 80 W/m ²	Max. 10 W/m a 100 W/m ²	-
Betón	Max. 200 W/m ²	-	Max. 10 W/m a 100 W/m ²	Max. 20 W/m a 225 W/m ²
Typ podlahy				
Drevo, parkety, laminát	Max. 100 W/m ²	Max. 80 W/m ²	Max. 100 W/m ²	Max. 150 W/m ²
Koberec, vinyl, linoleum, atď.	Max. 100 W/m ²	-	-	Max. 150 W/m ²
Dlažby v <ul style="list-style-type: none"> • kúpeľniach • skladoch • pivniciach, atď. 	100 – 200 W/m ²	-	-	100 – 200 W/m ²
Dlažby v <ul style="list-style-type: none"> • kuchyniach • obývacích izbách • halách, atď. 	100 – 150 W/m ²	-	-	100 – 150 W/m ²

* V okrajových zónach, napr. pod veľkými oknami, môže byť až 225 W/m².

- Len na betónový podklad a pod dlažbou.
- Ak je pripojený k samostatnému podlahovému snímaču a termostatu.

Drevená podlahová krytina

Drevo sa prirodzene stáhuje a roztahuje v závislosti od relatívnej vlhkosti (RH) v miestnosti.

- Pri viacvrstvových podlahových krytinách sa vyhýbajte používaniu buku a javora, pokiaľ nie sú lisované za sucha.
- Na podlahový podklad nainštalujte parozábranu $< 95\% \text{ RH}$ a izolačnú vrstvu $> 95\%$.
- Zabezpečte 100 % kontakt medzi vykurovacím článkom a vyššie uvedeným materiálom zapustenia (žiadne vzduchové bubliny).
- Nainštalujte vykurovací systém na celú podlahovú plochu pri povrchovej teplote 15 °C.
- Na obmedzenie max. podlahovej teploty vždy namontujte podlahový snímač.

4.1 Podlahové kúrenie v tenkom uložení ($< 3\text{ cm}$)

Nové dlažby na existujúcich dlažbách, betónové podlahy alebo drevené podlahy

Pozrite obr. 1

1. Nové dlažby.
2. Lepidlo na dlažbu.

3. Parozábrana.
4. Samonivelačná zmes.
5. Vykurovací článok.
6. Základný náter (na betóne) alebo poter (na dreve).
7. Existujúca dlažba, betónová alebo drevená podlaha.

Návod na inštaláciu Vnútorné vykurovacie aplikácie a vytýčenie potrubia

Nová podlahová krytina na existujúcej dlažbe, betónové podlahy alebo drevené podlahy

Pozrite obr. 2

1. Drevená podlaha, laminát alebo koberec.
2. Tlmiaca podložka.
3. Parozábrana.
4. Samonivelačná zmes.
5. Vykurovacia rohož alebo vykurovací kábel.
6. Základný náter (na betóne) alebo poter (na dreve).
7. Existujúca dlažba, betónová alebo drevená podlaha.

Drevené konštrukcie pod podlahou musia byť správne ukotvené.

- Pred pokladaním vykurovacieho článku použite poter.

Parozábrana

- Použite, iba ak už nie je nainštalovaná v jestvujúcej podlahe.

- Vo vlhkých miestnostiach použite iba nad vykurovacími článkami.

Lepidlo na dlažbu alebo samonivelačná zmes

- Natrite podklad podlahy základným náterom podla pokynov dodávateľa.
- Pred použitím sa musí vykurovací článok pevne prichytiť.
- Vykurovací článok musí byť plne zapustený minimálne 5 mm.

Zhrnutie inštalácie

Vysekajte drážku v stene a upevnite káblové rúrky a rozvodnú skriňu. Vysekajte drážku pre inštalačnú rúrkú snímača a studený kábel. Upevnite inštalačnú rúrkú snímača, napr. pomocou pištole na lepidlo.

Rozvŕňte vykurovací článok. Pripevnite ho k podkladu podlahy. Odstráhnite a otočte sieťku rohože, keď narazí na steny alebo prekážky. NE-PREREZÁVAJTE vykurovacie články.

Aplikujte pružnú samonivelačnú zmes, parozábranu a lepidlo na dlažbu v závislosti od povrchovej úpravy podlahy.

4.2 Podlahové kúrenie v nosných podlahových konštrukciách

Drevená podlaha na nosných konštrukciách

Pozrite obr. 3

1. Drevená podlahová krytina.
2. Podlahové nosníky.
3. Vykurovací kábel.
4. Sieťka (zosilnená alebo jemná) alebo hliníková fólia.
5. Izolácia.
6. Parozábrana.
7. Konštrukcia pod podlahovou krytinou.

Konštrukcia pod podlahovou krytinou musí byť dobre izolovaná.

- Zaizolujte tepelné mosty a uzavorte vetracie otvory, napr. medzi podlahovou konštrukciou a stenami/strechami.

Vykurovacie káble sa nesmú dotýkať izolácie alebo drevených konštrukcií.

- Jemná sieťka alebo fólia sa môže položiť priamo na izoláciu, zosilnená sieťka by mala byť zdvihnutá 10 mm od izolácie (napr. použite lišty).
- Vzdialenosť medzi vykurovacím káblom a nosníkmi by mala byť minimálne 30 mm.
- Optimálna vzdialenosť medzi vykurovacími káblami a spodnou stranou podlahovej krytiny je 3 – 5 cm.
- Vykurovací kábel musí byť upevnený k sieťke alebo fólii v max. 25 cm intervaloch.

Vykurovacie káble môžu prechádzať cez nosníky.

- Cez 30 mm x 60 mm (v x š) výrez lemovaný hliníkovou fóliou.
- Kábel sa nikdy nesmie dotýkať holého dreva.

- V jednom výreze môže byť len jeden kábel.

Zhrnutie inštalácie

Na izoláciu uložte sieťku alebo pod.

Vyrežte 30 mm x 60 mm výrez a na miestach, kde káble prechádzajú nosníkom, ich prekryte hliníkovou páskou.

Riadne pripojené kábel a snímač.

4.3 Podlahové kúrenie so zariadením DEVIcell™ Dry

Na betónových podlahách



Pozrite obr.

- Drevená podlaha, parkety alebo laminát.
- Tlmiaca podložka/asfaltová lepenka.
- Vykurovací kábel.
- DEVIcell™ Dry.
- Parozábrana.
- Jestvujúce podlahové konštrukcie (napr. betón, sadra, polystyrén)

Na existujúcich drevených podlahách



Pozrite obr.

- Linoleum alebo vinyl alebo koberec.
- Doska na rozloženie tlaku, min. 5 mm.
- Tlmiaca podložka/asfaltová lepenka.
- Vykurovací kábel.
- DEVIcell™ Dry.

Inštalácia pod koberce, linoleum alebo vinyl

- Musí byť oddelená od kálov minimálne 5 mm doskou na rozloženie tlaku.
- Dodržiavajte celkovú hodnotu izolácie nad doskou na rozloženie tlaku.
- $R < 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ zodpovedajúce 1 Togu alebo tenkému kobercu.

Zhrnutie inštalácie

Vyrežte otvor pre pripojenie a inštalačnú rúrku podlahového snímača a odstráňte všetky ostré hrany. Pripojené inštalačné rúrky k podkladu podlahy napr. pomocou lepidla.

Nainštaluje vykurovací kábel. Uistite sa, že kábel, koncovka a pripojenie sa dotýkajú hliníkovej platne alebo sú obklopené hliníkom.

Ďalšie informácie nájdete v návode na inštaláciu pre výrobok DEVIcell™.

4.4 Podlahové kúrenie v betónových podlahách (> 3 cm)

Drevené podlahy (príklad s betónovou doskou)



Pozrite obr.

- Vrchné podlahové krytiny.
- Tlmiaca podložka/asfaltová lepenka, lepidlo na dlažbu v závislosti od vrchnej podlahovej krytiny.
- Parozábrana.
- Betón.
- Vykurovací kábel.
- Betónová doska alebo zosilnená sieťka.
- Izolácia.
- Vrstva na prerušenie kapilár, betón, atď.

Sú možné aj iné kombinácie povrchovej vrstvy podlahy a jestvujúcej podlahovej konštrukcie.

Vykurovacie káble sa nesmú dotýkať izolácie.

- Vykurovací kábel musí byť oddelený zosilňou sieťkou alebo betónovou doskou.

Zapustenie do betónu alebo poteru

- Podkladová vrstva nesmie obsahovať ostré kamene.
- Musí byť dostatočne vlhká, homogénna a bez vzdušných pôrov.
- Nalievajte strednou intenzitou, aby ste predišli posunutiu vykurovacieho článku.

- Dávajte pozor, aby ste kábel nepoškodili nástrojmi.
- Vykurovací článok musí byť plne zapustený minimálne 5 mm.
- Betón nechajte vyschnúť približne 30 dní a formovacie zmesi približne 7 dní.

Zhrnutie inštalácie

Na izoláciu aplikujte zosilnenú sieťku alebo betónovú dosku.

Rozviňte kábel a pripevnite ho k podkladu podlahy alebo sieťovej výstuži pomocou upínacieho príslušenstva DEVclip™ alebo pod.

Nalievajte strednou intenzitou, aby ste predišli posunutiu vykurovacieho článku.

4.5 Ochrana potrubných systémov proti mrazu**Vytýčenie potrubia**

Pozrite obr.

- Snímač.
- Vykurovací kábel.
- Izolácia.
- Upevnenie.
- Ventil.

Sledovanie potrubia pod povrchom

Pozrite obr.

- Škvaretétonová kocka (voliteľné) a / alebo izolácia (voliteľné).
- Vykurovací kábel.
- Pieskové lôžko.
- Pôda.
- Snímač (nie je zobrazený).

Ochrana proti mrazu v potrubí

Pozrite obr.

- Izolácia.
- Vykurovací kábel.
- Snímač (nie je zobrazený).
- Upevnenie.

λ	W/mK	Tepelná vodivosť pre izoláciu $\approx 0,04$ použité v tabuľke
Δt	K	Teplotný rozdiel medzi médiom/okolím
D	mm	Vonkajší priemer izolácie
d	mm	Vonkajší priemer potrubia

Počet káblor

- Vzťah medzi požadovaným výstupom a výstupom kábla.
- Počet káblor na meter v smere dĺžky.
- Min. 2 pre DN125-200.
- Celé číslo = priame káble (ľahšia inštalácia).
- Desatinné číslo = ovinuté okolo potrubia.

$$Q_{potrubie} = 1,3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

Pre plastové potrubia:

- Výstup kábla max. 10 W/m

Návod na inštaláciu Vnútorné vykurovacie aplikácie a vytýčenie potrubia

- Pod a nad káblom v celej jeho dĺžke použite hliníkovú pásku.

$$n = \frac{q_{potrubie}}{q_{kábel}}$$

Pre aktuálne použitie dodržiavajte nasledovné tepelné hustoty (W/m²).

Pre inštaláciu v potrubí:

- Netáhajte kábel cez ventily.
- Vykurovací kábel sa môže vo výnimočných prípadoch skrátiť o max. 10 % a prepracovať mimo potrubia a vedľa tlakového obalu.
- Nikdy nezapínajte napájanie predtým, ako sa potrubie naplní.

Δt [K]	Izolácia [mm]	Priemer potrubia DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Zhrnutie inštalácie

Káble ovinuté okolo potrubia sú pripojené podľa obrázka každých 20 – 30 cm potrubia pomocou hliníkovej pásky. Priame káble sa musia prichytiť podľa obrázka na 5 alebo 7 hodinách. Káble v potrubí sa prichytávajú priamo v potrubí pomocou tlakovej upchávky.

Použite hliníkovú pásku v spodnej (povinné pre plastové potrubia) a vrchnej časti potrubia v celej dĺžke kábla.

Roztiahnite studené vedenie/ukončené káble a položte pripojenia na suché miesto. Namontujte rozvodnú skriňu na alebo blízko potrubia a vedľa potrubia nainštalujte termostat.

5 Voliteľné nastavenia

Ak je článok pripojený k termostatu, ako je napr. DEVIreg™, nastavte základné nastavenia podľa nižšie uvedenej tabuľky a podľa opisu v návode na inštaláciu termostatu.

Ak je to možné, nastavte teplotný limit v súlade s odporúčaniami výrobcu, aby ste napríklad predišli poškodeniu podlahy alebo potrubia.

Termostat	Max. zaťaženie	Podlahové kúrenie vo všeobecnosti	Ochrana potrubných systémov proti mrazu
DEVIreg™ 13x	16 A	Izbová teplota 20 – 22 °C.	-
DEVIreg™ 330	16 A		Zapnuté < +5 °C
DEVIreg™ 53x	15 A		-
DEVIreg™ 610	10 A		Zapnuté < +5 °C
DEVIreg™ Touch	16 A		-
DEVIflink™ CC	15 A (FT)		-

Sadržaj

1	Uvod	239
1.1	Bezbednosna uputstva.	240
1.2	Smernice za instaliranje	241
1.3	Pregled sistema	241
2	Instaliranje korak po korak.	242
2.1	Izračunavanje C-C udaljenosti za grejne kablove	242
2.2	Planiranje instalacije	242
2.3	Priprema oblasti instaliranja	243
3	Instaliranje elemenata.	243
3.1	Instaliranje grejnih elemenata	243
3.2	Instaliranje senzora	244
4	Unutrašnje primene	244
4.1	Podno grejanje u tankim posteljcicama (< 3 cm)	245
4.2	Podno grejanje u konstrukcijama poda sa patosnim gredama	246
4.3	Podno grejanje uz DEVIcell™ Dry	247
4.4	Podno grejanje u betonskim podovima (> 3 cm)	247
4.5	Zaštita cevnih sistema od mraza	248
5	Opciona podešavanja	249

1 Uvod

U ovom priručniku za instaliranje reč „element“ se odnosi i na grejne kablove i na grejne mrežice.

Ako se koristi izraz „grejni kabl“ ili „grejna mrežica“, data smernica se odnosi samo na navedeni tip elementa.

Sve dimenzije, izbor proizvoda, instaliranje i puštanje u rad svake konkretnе instalacije predstavljaju odgovornost ovlašćenog instalatera.

Svakу instalaciju grejnih elemenata ili termostata koje kupi krajnji korisnik mora da odobri ovlašćeni električar pre puštanja u rad.


- Uključujući tip, veličinu, instaliranje i povezivanje grejnog elementa.

- Uključujući tip, veličinu, povezivanje i podešavanje termostata koji kontroliše grejni element.

- Deca se ne smeju igrati grejnim elementima.
- Ovaj grejni element mogu koristiti deca starija od 8 godine i osobe smanjenih fizičkih, taktilnih i umnih sposobnosti, kao i one koje nemaju iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako dobiju uputstva u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i ako razumeju moguće opasnosti.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Namena grejnih elemenata opisanih u ovom priručniku za instaliranje je isključivo podno grejanje.

- U skladu sa standardom IEC 60335, mrežice se ne smeju ugraditi u metalni pod ili u pod skladišta.
- Mrežice moraju biti u potpunosti utisnute najmanje 5 mm u beton, betonsku košuljicu, lepk za pločice i sl., uklj. pločice



1.1 Bezbednosna uputstva

Nikada nemojte seći niti skraćivati grejni element


- Sečenje grejnog elementa će poništiti garanciju.
- Hladni provodnici se mogu skraćivati da bi se prilagodili zahtevima.

Elementi se uvek moraju ugrađivati u skladu sa lokalnim propisima vezanim za gradnju i sa pravilima ožičenja, kao i sa smernicama navedenim u ovom priručniku za instaliranje.

- Svako drugačije instaliranje može ometati funkcionišanje elementa ili predstavljati bezbednosni rizik i poništiti garanciju.

Elemente uvek mora povezati ovlašćeni električar korišćenjem stalnog priključka.

- Prekinite napajanje svih strujnih kola pre instaliranja i servisiranja.
- Širm svakog grejnog elementa mora biti uzemljen u skladu sa lokalnim propisima o električnoj energiji i povezan na uređaj za rezidualnu struju (RCD).
- Nominalno okidanje RCD iznosi maks. 30 mA.
- Grejni elementi se moraju povezati preko prekidača koji obezbeđuje razdvajanje svih kontakata.
- Element mora biti opremljen osiguračem ili prekidačem kola odgovarajuće jačine, u skladu sa lokalnim propisima.



Prisustvo grejne mrežice mora

- biti naznačeno pričvršćivanjem znakova upozorenja ili oznaka na strujne priključke i/ili na više mesta duž linije kola na kojima su jasno vidljivi

- biti navedeno u svakoj dokumentaciji o električnim instalacijama nakon instaliranja.

Nikada nemojte premašiti maksimalnu gustinu toplote (W/m² ili W/m) za datu instalaciju.

1.2 Smernice za instaliranje

Propisno pripremite mesto za instaliranje uklanjanjem oštih predmeta, prljavštine i sl.

Redovno merite omsku otpornost i otpornost izolacije pre i nakon instaliranja.

Nemojte polagati grejne elemente ispod zidova i nepomičnih prepreka. Potrebno je najmanje 6 cm slobodnog prostora.

Elemente držite podalje od izolacionog materijala, drugih izvora toplosti i ekspanzionih spojeva.

Elementi se ne smeju dodirivati niti ukrštati međusobno niti sa drugim elementima i moraju biti ravnomerno raspoređeni na datoј površini.

Elementi, a posebno njihove veze, moraju biti zaštićeni od naprezanja i zatezanja.

Elementi se moraju ugraditi na najmanje 30 mm od provodnih delova u zgradi, npr. vodovodnih cevi.

Podni senzor je obavezan i mora se povezati na termostat koji ograničava temperaturu poda na najviše 35 °C.

Element se mora kontrolisati u pogledu temperature i ne sme se uključivati pri temperaturi okoline višoj od 10 °C u spoljnim primenama.

- Oprez! Nemojte koristiti elemente klase M1 u oblastima koje su podložne snažnim mehaničkim opterećenjima ili udaru, videti odeljak 1.3 za klasifikaciju.
- Čuvajte ga na suvom, topлом mestu, na temperaturi od +5 °C do +30 °C.

1.3 Pregled sistema

Standardi	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIflex™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIflex™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIqua™ (DTIV)
60800:2009 (kabl)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (mrežica)	+	-	-	+	+	-

M1

Za upotrebu u instalacijama sa **malom opasnošću od mehaničkog oštećenja**, npr. instalirane na ravnim površinama i ugrađene u betonsku košuljicu bez oštih predmeta.

M2

Za upotrebu u instalacijama sa **velikom opasnošću od mehaničkog oštećenja**.

Podno grejanje u:	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIflex™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIflex™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIqua™ (DTIV)
Tanke posteljice (< 3 cm)	+	+	-	+	+	-
Konstrukcije poda sa patosnim gredama	+	-	+	-	-	-
DEVIflex™ Dry	(+)	-	+	-	-	-


Podno grejanje u:	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIflex™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIflex™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIaqua™ (DTIV)
Betonski podovi (> 3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Zaštita od zamrzavanja cevi	-	(+)	+	-	-	+

2 Instaliranje korak po korak

2.1 Izračunavanje C-C udaljenosti za grejne kablove

C-C udaljenost je udaljenost u centimetrima od sredine jednog kabla do sredine drugog kabla.

Za grejanje cevi pogledajte broj kablova po metru, videti odeljak 4.5.



$$C - C [\text{cm}] = \frac{\text{Površina} [\text{m}^2]}{\text{Dužina kabla} [\text{m}]} \times 100 \text{ cm}$$

ili

$$C - C [\text{cm}] = \frac{\text{jedinična snaga} [\text{W/m}]}{\text{Gustina topline} [\text{W/m}^2]} \times 100 \text{ cm}$$

Maks. C-C udaljenost

Tanke posteljice (< 3 cm)	10 cm
Konstrukcije poda sa patosnim gredama	20 cm
DEVIflex™ Dry	20 cm
Betonski podovi (> 3 cm)	15 cm

- Prečnik savijanja grejnog kabla mora biti najmanje 6 puta veći od prečnika kabla.
- Stvarna dužina kabla može varirati za +/- 2 %.

230 V/400 V

C-C [cm]	W/m ² @ 6 W/m	W/m ² @ 10 W/m	W/m ² @ 18 W/m	W/m ² @ 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Planiranje instalacije

Nacrtajte skicu instalacije koja prikazuje

- raspored elemenata
- hladne provodnike i veze
- razvodnu kutiju/doznu za kablove (ako je primenljivo)

- senzor
- razvodnu kutiju
- termostat

Sačuvajte skicu

- Poznavanje tačne lokacije ovih komponenta olakšava kasnije otklanjanje problema i popravku neispravnih elemenata.

Molimo imajte u vidu sledeće:

- Poštujte sve smernice - videti odeljak 1.2.
- Poštujte pravilnu C-C udaljenost (samo za grejne kable) - videti odeljak 2.1.
- Poštujte neophodnu dubinu instalacije i eventualnu mehaničku zaštitu hladnih provodnika u skladu sa lokalnim propisima.

- Prilikom ugradnje više elemenata nikada nemojte serijski ozičavati elemente, već sprovedite sve hladne provodnike paralelno do razvodne kutije.
- Dva ili više elemenata mogu biti instalirani u istoj prostoriji, ali jedan element ne sme biti instaliran u dve ili više prostorije.
- Svi grejni elementi u istoj prostoriji moraju imati istu gustinu toplosti (W/m^2), osim ako nisu povezani na zasebne podne senzore i termostate.
- Za pojedinačne kable provodnika oba hladna provodnika moraju biti povezani na razvodnu kutiju.

2.3 Priprema oblasti instaliranja

- Uklonite sve tragove starih instalacija, ako je primenljivo.
- Osigurajte da površina za instaliranje bude ravna, stabilna, glatka, suva i čista.

- Po potrebi popunite praznine oko cevi, odvoda i zidova.
- Ne sme biti oštredih ivica, prljavštine niti stranih predmeta.

3 Instaliranje elemenata

Ne preporučuje se instalacija elemenata na temperaturi nižoj od -5°C .

Na niskim temperaturama grejni kablovi mogu postati kruti. Nakon odmotavanja elementa kratko ga povežite na izvor napajanja kako bi kabl omekšao pre pričvršćivanja.

Merjenje otpornosti

Izmerite, proverite i zabeležite otpornost elementa prilikom instalacije.

- Nakon otpakivanja

- Nakon pričvršćivanja elemenata
- Nakon završetka instalacije

Ako omska otpornost i otpornost izolacije nisu kao što je označeno, element se mora zamjeniti.

- Omska otpornost mora biti u granicama od -5 do $+10\%$ vrednosti naznačene na nalepnicama.
- Otpornost izolacije mora biti $>20\text{ M}\Omega$ nakon jednog minuta pri min. 500 V jednosmerne struje.

3.1 Instaliranje grejnih elemenata

Poštujte sva uputstva i sve smernice iz odeljaka 1.1 i 1.2.

- Elementi moraju uvek biti u dobrom kontaktu sa razvodnikom toplosti (npr. betonom), videti odeljak 4 za detalje.

Grejni elementi

- Grejni element postavite tako da od prepreka bude udaljen najmanje polovinu C-C udaljenosti.

Grejne mrežice

- Uvek odmotavajte grejne mrežice tako da grejni kable budu usmereni nagore.

- Kada grejna mrežica dođe do granice površine, isecite osnovu i okrenite mrežicu pre nego što je ponovo razmotate.

provodnike do npr. razvodnih kutija ili dozni za kablove.


- Budite upoznati sa gubitkom struje u kablovima u skladu sa lokalnim propisima.

Producavanje hladnih provodnika

- Po mogućству izbegavajte produžavanje hladnih provodnika. Sprovedite hladne

3.2 Instaliranje senzora

- Obavezno ispod drvenih podova ili na drvene potpodove.
- Podni senzor mora biti postavljen u izolacioni bužir, zaptiven na kraju prema podu, kako bi se senzor po potrebi lako zamjenio.



- Podni senzor se mora smatrati kablom POD NAPONOM; stoga se sa svakim proizvodnjem koje se napravi na ožičenju senzora mora postupati na isti način kao i sa uobičajenim kablom pod naponom.
- Kabl senzora može da se produži do 50 m korišćenjem instalacionog kabla od 1,5 mm².
- Minimalni poluprečnik savijanja za cev iznosi 50 mm (1).
- Kabl senzora se mora postaviti između dve petlje grejnog kabela (2).
- Da biste izbegli pukotine u betonskom podu nemojte uključivati grejanje sve dok se pod u potpunosti ne stvrde.
- Mora se postaviti na odgovarajućem mestu gde nije izložen sunčevoj svetlosti ili promaji prilikom otvaranja vrata.
- Bužir mora biti u ravnini sa potpodom.
- Sprovedite bužir do razvodne kutije.

4 Unutrašnje primene

Ispod poda	Tanke posteljice* (< 3 cm)	Konstrukcije poda sa patosnim gredama	DEVICell™ Dry	Betonski podovi* (> 3 cm)
Drvo	-	Maks. 10 W/m i 80 W/m ²	Maks. 10 W/m i 100 W/m ²	-
Beton	Maks. 200 W/m ²	-	Maks. 10 W/m i 100 W/m ²	Maks. 20 W/m i 225 W/m ²
Tip poda				
Drvo, parket, laminat	Maks. 100 W/m ²	Maks. 80 W/m ²	Maks. 100 W/m ²	Maks. 150 W/m ²
Tepih, vinil, linoleum itd.	Maks. 100 W/m ²	-	-	Maks. 150 W/m ²

Ispod poda	Tanke posteljice* (< 3 cm)	Konstrukcije poda sa patosnim gredama	DEVICell™ Dry	Betonski podovi* (> 3 cm)
Pod od pločica u <ul style="list-style-type: none"> • kupatilu • staklenoj bašti • podrumu itd. 	100 - 200 W/m ²	-	-	100 - 200 W/m ²
Pod od pločica u <ul style="list-style-type: none"> • kuhinji • dnevnoj sobi • hodniku itd. 	100 - 150 W/m ²	-	-	100 - 150 W/m ²

* Može biti do 225 W/m² u obodnim zonama, npr. ispod velikih prozora.

- Isključivo na betonskim potpodovima i ispod pločica.
- Ako se poveže na zaseban podni senzor i termostat.

Drvene podne obloge

Drvlo se prirodno skuplja i širi u zavisnosti od relativne vlažnosti (RH) vazduha u prostoriji.

- Izbegavajte višeslojne podne obloge od bukve i javora, osim ako nisu sušene pod presom.
- Ugradite barijeru za paru za potpodove sa vlažnošću <95 % RH i membranu otpornu na vlagu za potpodove sa vlažnošću >95 % RH.
- Osigurajte 100%-tni kontakt elementa i gore-navedenih materijala posteljice (odsustvo vazdušnih džepova).
- Grejni sistem instalirajte na čitavu oblast poda pri temperaturi površine od 15 °C.
- Uvek instalirajte podni senzor kako biste ograničili maks. temperaturu poda.

4.1 Podno grejanje u tankim posteljicama (< 3 cm)

Nove pločice preko postojećih pločica, betonskog poda ili drvenog poda

Videti sl. ①

1. Nove pločice.
2. Lepak za pločice.
3. Barijera za paru.
4. Samonivelišuća smesa.
5. Grejni element.
6. Pripremni sloj (na betonu) ili betonska košuljica (na drvetu).
7. Postojeći pod od pločica, betonski ili drveni pod.

Nova podna obloga preko postojećeg poda od pločica, betonskog poda ili drvenog poda

Videti sl. ②

1. Drveni pod, laminat ili tepih.
2. Podloga za apsorpciju buke.
3. Barijera za paru.
4. Samonivelišuća smesa.
5. Grejna mrežica ili grejni kabl.
6. Pripremni sloj (na betonu) ili betonska košuljica (na drvetu).
7. Postojeći pod od pločica, betonski ili drveni pod.

Drveni potpodovi moraju biti propisno učvršćeni

- Po potrebi nanesite betonsku košuljicu pre polaganja grejnog elementa.

Barijera za paru

- Postavite je samo ako nije već postavljena u postojeći pod.
- Postavite je u vlažnim prostorijama isključivo iznad grejnih elemenata.

Lepak za pločice ili samonivelijuća smesa

- Nanесите осnovni sloj na potpod prema uputstvu proizvođača.
- Grejni element mora biti sigurno pričvršćen pre nanošenja.

4.2 Podno grejanje u konstrukcijama poda sa patosnim gredama

Drveni pod na konstrukciji sa patosnim gredama

Videti sl. ③

- Drvena podna obloga.
- Patosne grede.
- Grejni kabl.
- Mrežica (ojačana ili fina) ili aluminijumska folija.
- Izolacija.
- Barijera za paru.
- Konstrukcija potpoda.

Konstrukcija potpoda mora biti dobro izolovana

- Izolujte termičke mostove i obližnje otvore, npr. između podne konstrukcije i zidova/krova.

Grejni kablovi ne smeju dodirivati izolaciju niti drvene elemente

- Fina mrežica ili folija mogu se položiti direktno na izolaciju, a armaturna mreža mora biti odigнутa 10 mm od izolacije (npr. primenom uskih traka).

- Grejni element mora biti u celosti ugrađen na dubinu od najmanje 5 mm.

Kratki pregled postupka instaliranja

Napravite žljeb u zidu i pričvrstite vodove kablova i razvodnu kutiju. Dletom napravite žljeb za bužir senzora i za hladni provodnik. Pričvrstite bužir senzora, npr. pomoću pištolja sa lepkom.

Odmotajte element. Pričvrstite ga za potpod. Isecite osnovu i okrenite mrežicu na spoju poda i zidova ili oko prepreka. NEMOJTE seći grejne elemente.

Nanесите meku samonivelijuću smesu, membranu otpornu na vlagu i lepak za pločice, u zavisnosti od završnog podnog sloja.

- Udaljenost između grejnog kabla i patosnih greda mora iznositi najmanje 30 mm.
- Optimalna udaljenost između grejnih kablova i donje strane podne obloge iznosi 3-5 cm.
- Grejni kabl se mora pričvrstiti za mrežicu ili foliju u razmacima od maks. 25 cm.

Grejni kablovi se mogu postavljati preko patosnih greda

- kroz usek veličine 30 mm x 60 mm (v x š) obložen aluminijumskom trakom.
- Osigurajte da kabl nikada ne dođe u dodir sa nezaštićenim drvetom.
- Svaki usek sme sadržati samo jedan kabl.

Kratki pregled postupka instaliranja

Postavite mrežicu ili nešto slično na izolaciju.

Prosecite usek dimenzija 30 mm x 60 mm i aluminijumskom trakom obložite mesta na kojima kabl prelazi preko patosne grede.

Propisno pričvrstite kabl i senzor.

4.3 Podno grejanje uz DEVICell™ Dry

Na betonskim podovima

4

Videti sl.

1. Drveni pod, parket ili laminat.
2. Mrežica za apsorpciju buke/bituminizirani filc.
3. Grejni kabl.
4. DEVICell™ Dry.
5. Barijera za paru.
6. Postojeća podna konstrukcija (npr. beton, gips, polistiren)

Na postojećim drvenim podovima

5

Videti sl.

1. Linoleum, vinil ili tepih.
2. Razvodna ploča za pritisak, min. 5 mm.
3. Mrežica za apsorpciju buke/bituminizirani filc.
4. Grejni kabl.
5. Devicell™ Dry.

4.4 Podno grejanje u betonskim podovima (> 3 cm)

Drveni podovi (primer sa betonskom košuljicom)

6

Videti sl.

1. Završna podna obloga.
2. Mrežica za apsorpciju buke/bituminizirani filc, lepk na pločice u zavisnosti od završne podne obloge.
3. Barijera za paru.
4. Beton.
5. Grejni kabl.
6. Betonska ploča ili armaturna mreža.
7. Izolacija.
8. Sloj kapilarnog prekida, beton, itd.

Moguće su i ostale kombinacije podnih obloga i postojeće podne konstrukcije.

6. Barijera za paru.

7. Postojeća drvena podna konstrukcija.

Instaliranje ispod tepiha, linoleuma ili vinila

- Mora se odvojiti od kablova najmanje za 5 mm debljine razvodne ploče za pritisak.
- Poštujte ukupnu vrednost izolacije iznad razvodne ploče za pritisak.
- $R < 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ odgovara 1 Tog ili tankom tepihu.

Kratki pregled postupka instaliranja

Isecite rupu za povezivanje i bužir sa podnim senzorom i uklonite sve oštре ivice. Pričvrstite bužir za potpod, npr. lepkom.

Instalirajte grejni kabl. Osigurajte da kabl, završni kraj i priključak budu u dodiru sa aluminijumskom pločom ili okruženi aluminijumom.

Dodatne informacije potražite u priručniku za instaliranje proizvoda DEVICell™.

Grejni kablovi ne smeju dodirivati izolaciju

- Grejni kabl se mora odvojiti armaturnom mrežom ili betonskom pločom.

Ugradnja u beton ili betonsku košuljicu

- Sloj za ugradnju ne sme sadržati oštro kamenje.
- Mora biti dovoljno vlažan, homogen, bez vazdušnih džepova.
 - Nalivajte umerenom brzinom kako biste izbegli pomeranje elementa
 - Izbegnite oštećenje kabla alatkama.
- Grejni element mora biti u celosti ugrađen na dubinu od najmanje 5 mm
- Ostavite da se suši oko 30 dana (beton) ili 7 dana (nalivene smese).

Kratki pregled postupka instaliranja

Postavite armaturnu mrežu ili betonsku ploču na izolaciju.

Odmotajte kabl i pričvrstite ga za potpod ili armaturnu mrežu pomoću DEVIclip™ pribora za pričvršćivanje ili nečeg sličnog.

Naljavite umerenom brzinom kako biste izbegli pomeranje elementa.

4.5 Zaštita cevnih sistema od mraza**Prateće cevi**

7

Videti sl.

1. Senzor.
2. Grejni kabl.
3. Izolacija.
4. Postavljanje.
5. Ventil.

Prateće cevi ispod površine

9

Videti sl.

1. Blok od betona i šljake (opciono) i/ili izolacija (opciono).
2. Grejni kabl.
3. Sloj peska.
4. Zemlja.
5. Senzor (nije prikazan).

Zaštita unutrašnjosti cevi od mraza

8

Videti sl.

1. Izolacija.
2. Grejni kabl.
3. Senzor (nije prikazan).
4. Postavljanje.

λ	W/mK	Toplotna provodljivost izolacije $\approx 0,04$ korišćena u tabeli
Δt	K	Razlika u temperaturi između sredstva i okoline
D	mm	Spoljni prečnik izolacije
d	mm	Spoljni prečnik cevi

Broj kablova n

- Odnos između potrebne snage i snage kablova.
- Broj kablova po metru u smeru dužine.
- Min. 2 prema DN125-200.
- Ceo broj = ravni kablovi (lakša instalacija).
- Decimala = savijeni oko cevi.

$$Q_{cevi} = 1,3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

Za plastične cevi:

- Maks. snaga kabla 10 W/m.
- Postavite aluminijumsku traku ispod i iznad kabla po čitavoj dužini.

$$n = \frac{Q_{cevi}}{Q_{kabla}}$$

Poštujte navedenu gustinu toploće (W/m²) za datu instalaciju.

Za ugradnju u cevi:

- Ne provlačite kabl kroz ventile.
- U izuzetnim slučajevima grejni kabl se može skratiti maks. 10 % i provući iz cevi do kompresionog zaptivnog prstena.
- Nikada nemojte uključivati struju pre nego što se cev napuni.

Δt [K]	Izolacija [mm]	Prečnik cevi DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Kratki pregled postupka instaliranja

Kablove omotani oko cevi pričvršćuju se na prikazani način na svakih 20-30 cm cevi pomoću aluminijumske trake. Ravn kablovi se moraju postaviti na prikazani način u položaju 5 ili 7 sati. Kablove u cevima postavljaju se direktno u cev sa kompresionim zaptivnim prstenom.

Postavite aluminijumsku traku ispod (obavezno za plastične cevi) i iznad cevi po čitavoj dužini kabla.

Razvucite hladne provodnike/priklučne kablove i postavite veze na suvo mesto. Montirajte razvodnu kutiju na cev ili blizu nje i ugradite termostat pored cevi.

5 Opciona podešavanja

Ako je element povezan na termostat kao što je DEVIreg™, osnovna podešavanja konfigurišite u skladu sa donjom tabelom i na način opisan u priručniku za instaliranje termostata.

Ako je primenljivo, prilagodite ograničenje temperature u skladu sa preporukama proizvođača kako biste sprečili oštećenja, npr. poda ili cevi.

Termostat	Maks. opterećenje	Podno grejanje u opštem slučaju	Zaštita cevnih sistema od mraza
DEVIreg™ 13x	16 A	Sobna temp. 20-22 °C.	-
DEVIreg™ 330	16 A		Uklj. < +5 °C
DEVIreg™ 53x	15 A		-
DEVIreg™ 610	10 A		Uklj. < +5 °C
DEVIreg™ Touch	16 A		-
DEVIIlink™ CC	15 A (FT)		-

İçindekiler

1	Giriş	251
1.1	Güvenlik Talimatları	252
1.2	Kurulum önerileri	253
1.3	Sisteme genel bakış	253
2	Adım adım kurulum	254
2.1	Isıtma kabloları için C-C mesafesini hesaplama	254
2.2	Kurulum planlaması	254
2.3	Kurulum alanının hazırlanması	255
3	Elemanların Kurulumu	255
3.1	Isıtma elemanlarının kurulumu	255
3.2	Sensör Kurulumu	255
4	İç mekan uygulamaları	256
4.1	İnce dösemelerden ısıtma (< 3 cm)	257
4.2	Kırış zemin yapılarında dösemeden ısıtma	258
4.3	Devicell™ Dry ile dösemeden ısıtma	258
4.4	Beton zeminlerde dösemeden ısıtma (> 3 cm)	259
4.5	Boru şebekesini domandan koruma	259
5	İsteğe bağlı ayarlar	261

1 Giriş

Bu kurulum kılavuzunda geçen "eleman" sözcüğü hem ısıtma kablolarını hem de ısıtma şiltelerini ifade eder.

"Isıtma kablosu" veya "isıtma şiltesi" sözcükleri kullanıldığındaysa, söz konusu talimat yalnızca bu eleman türü için geçerlidir.

Tüm boyutlandırma, ürün seçimi, kurulum ve belli bir uygulamayı devreye alma işlemleri kurulumu gerçekleştiren yetkilinin sorumluluğundadır.


Son kullanıcı tarafından satın alınan ısıtma elemanları veya termostatların kullanıldığı tüm uygulamalar, devreye alınmadan önce yetkili bir elektrikçi tarafından onaylanmalıdır.

- Isıtma elemanın tipi, boyutu, kurulum ve bağlantısı dahildir.

- Isıtma elemanını kontrol eden termostatın tipi, boyutu, bağlantı ve ayarları dahildir.
- Çocuklar kesinlikle ısıtma elemanıyla oynamamalıdır.
- Bu ısıtma elemanı, gözetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması konusunda eğitimlileri ve ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri az olan veya deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılamaz.

Bu kurulum kılavuzu kapsamındaki ısıtma elemanlarının kullanım amacı yalnızca dösemeden ısıtmadır.

- IEC 60335'e göre, şilteler metalik döşeme veya depo ısıtma uygulamalarına döşenmemelidir.
- Şilteler, beton, siva, karo yapıştırıcı veya benzeri malzeme (seramik dahil) içine tam olarak ve en az 5 mm derinliğinde gömülümelidir.



1.1 Güvenlik Talimatları

Isıtma elemanını kesinlikle kesmeyin veya kısaltmayın


- Isıtma elemanın kesilmesi garantiyi geçersiz hale getirir.
- Soğuk uçlar ihtiyaçlara uygun olarak kısaltılabilir.

Elemanlar her zaman lokal bina yönetmeliklerine ve elektrik tesisi kuralları ile bu kurulum kılavuzundaki yönergelere göre döşenmelidir.

- Başka şekillerde yapılacak her türlü kurulum eleman işlevsellğini bozabilir veya güvenlik riski oluşturabilir ve garantiyi geçersizleştirir.

Elemanlar mutlaka yetkili bir elektrikçi tarafından sabit bağlantı kullanılarak bağlanmalıdır.

- Kurulum ve bakım öncesinde tüm güç kablolarındaki enerjiyi boşaltın.
- Her ısıtma elemanın blendajı, lokal elektrik yönetmeliklerine uygun şekilde topraklanmalı ve bir artik akım cihazına (RCD) bağlanmalıdır.
- RCD kesme akımı maksimum 30 mA'dır.
- Isıtma elemanları tüm kutuların bağlantısını kesen bir anahtar aracılıyla bağlanmalıdır.
- Eleman, yerel yönetmeliklere göre doğru boyutta bir sigorta veya devre anahtarı ile donatılmalıdır.



Isıtma şiltesinin varlığı, güç bağlantı

- parçalarına ve/veya devre hattının açığa görülen noktalarına sık aralıklarla iğaz göstergeleri veya işaretleri koyularak belirtilmelidir

- kurulumun ardından tüm elektrik dokümanlarında belirtilmelidir.

Gerçek uygulamaya ait maksimum ısı yoğunluğunu (W/m^2) kesinlikle aşmayın.

1.2 Kurulum yönetgeleri

Kurulum alanını, keskin nesneleri, kırı, vb. gidererek uygun şekilde hazırlayın.

Kurulum öncesinde ve sırasında om direncini ve yalıtım direncini düzenli olarak ölçün.

Isıtma elemanlarını duvar veya sabit engellerin altına döşemeyin. En az 6 cm hava gereklidir.

Elemanları yalıtım malzemesi, diğer ısı kaynakları ve genişleme bağlantılarından uzakta tutun.

Elemanlar birbirlerine veya diğer elemanlara temas etmemeli veya üzerinden geçmemeli ve alanlar üzerine düz şekilde dağıtılmalıdır.

Elemanlar ve özellikle bağlantı baskı ve gerilmeye karşı korunmalıdır.

Elemanlar ve sensörler binanın iletken parçalarından, örneğin su borularından en az 30 mm uzağa kurulur.

Zemin sensörü zorunludur ve zemin sıcaklığını maksimum 35°C ile sınırlayan bir termostata bağlanmalıdır.

Eleman sıcaklık kontrollü olmalı ve dış mekan uygulamalarında 10°C'den daha yüksek ortam sıcaklıklarında çalışmamalıdır.

- Dikkat! Yüksek mekanik yük veya etkilere maruz kalan yerlerde M1 sınıfındaki elemanları kullanmayın; sınırlama için bkz. bölüm 1.3.
- +5 °C ile +30 °C arasındaki sıcaklıklarda kuru sıcak bir ortamda saklayın.

1.3 Sisteme genel bakış

Standartlar	DEVIconfort™ (DTIR)	DEVIBasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIlaqua™ (DTIV)
60800:2009 (kablo)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (şilte)	+	-	-	+	+	-

M1

Mekanik hasar riski düşük olan uygulamalarda kullanıma uygundur; örneğin, düz yüzeylere döşenir ve keskin nesneler içermeyen sıvalara gömülür.

M2

Mekanik hasar riskinin yüksek olduğu uygulamalarda kullanıma uygundur.


Yerden ısıtma:	DEVIconfort™ (DTIR)	DEVIBasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIlaqua™ (DTIV)
İnce Döşemeler (< 3 cm)	+	+	-	+	+	-
Kiriş Zemin Yapıları	+	-	+	-	-	-
DEVIcell™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
Beton Zeminler (> 3 cm)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Boruları donmadan koruma	-	(+)	+	-	-	+

2 Adım adım kurulum

2.1 Isıtma kabloları için C-C mesafesini hesaplama

C-C mesafesi bir kabloların ortası ile sıradaki kabloların ortası arasındaki, santimetre cinsinden ifade edilen mesafedir.

Boruların ısıtılması için, metre başına kablo sayısına başvurun, bkz. bölüm 4.5.



$$C - C [\text{cm}] = \frac{\text{Alan} [\text{m}^2]}{\text{Kablo uzunluğu [\text{m}]}} \times 100 \text{ cm}$$

veya

$$C - C [\text{cm}] = \frac{\text{Kablo çıkışlı [\text{W/m}]} \times 100 \text{ cm}}{\text{Isı yoğunluğu [\text{W/m}^2]}}$$

Maks. C-C mesafesi

İnce dösemeler (<3 cm)	10 cm
Kırış zemin yapıları	20 cm
DEVICell™ Dry	20 cm
Beton zeminler (>3 cm)	15 cm

- Isıtma kablosu bükme çapı, kablo çapının en az 6 katı olmalıdır.
- Gerçek kablo uzunluğu +/- % 2 değişiklik gösterebilir.

230V/400V				
C-C [cm]	W/m ² @ 6 W/m	W/m ² @ 10 W/m	W/m ² @ 18 W/m	W/m ² @ 20 W/m
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

2.2 Kurulum planlaması

Şunların gösterildiği bir kurulum taslağı çizin

- eleman düzeni
- soğuk uç ve bağlantılar
- dağıtım kutusu/kablo yuvası (uygun durumlarda)
- sensör
- bağlantı kutusu
- termostat

Taslağı saklayın

- Bu bileşenlerin tam yerinin bilinmesi daha sonraki sorun giderme işlemlerini ve arızalı elemanların tamirini kolaylaştırır.

Lütfen şunlara dikkat edin:

- Tüm yönergelere uyun - bkz. bölüm 1.2.
- Doğu C-C mesafesini koruyun (yalnızca ısıtma kabloları) - bkz. bölüm 2.1.
- Yerel yönetmeliklere göre gerekli kurulum derinliğine uyun ve soğuk uçları mekanik olarak koruyun.
- Birden fazla eleman kurulumu yaparken, elemanları kesinlikle seri bağlamayın ve tüm soğuk uçları bağlantı kutusuna paralel döşeyin.

- Aynı odaya iki veya daha fazla eleman kurulabilir, ancak tek bir eleman iki ya da daha fazla odaya kurulmamalıdır.
- Aynı oda içindeki tüm ısıtma elemanları, ayrı zemin sensörlerine veya termostat-

lara bağlanmadıkça aynı ısı yoğunluğuna (W/m^2) sahip olmalıdır.

- Tek iletkenli kablolar için, her iki soğuk uç bağlantı kutusuna bağlanmalıdır.

2.3 Kurulum alanının hazırlanması

- Uygun durumlarda, eski kurulumlara ait tüm izleri ortadan kaldırın.
- Kurulum yüzeyinin düz, sabit, pürüzsüz, kuru ve temiz olmasını sağlayın.

- Gerekirse, boru, drenaj ve duvarların çevresindeki boşlukları doldurun.
- Keskin kenarlar, kir veya yabancı nesneler bulunmamalıdır.

3 Elemanların Kurulumu

Elemanların $-5^{\circ}C$ 'nin altındaki sıcaklıklarda kurulması tavsiye edilmez.

Düşük sıcaklıklarda, ısıtma kabloları sertleşebilir. Elemanı döşedikten sonra, sabitlemeden önce kabloyu yumusatmak için kısa süreyle enerji kaynağına bağlayın.

Direnç Ölçümü

Kurulum sırasında eleman direncini ölçün, doğrulayın ve kaydedin.

- Paket açıldıktan sonra
- Elemanları sabitledikten sonra
- Kurulum tamamlandıktan sonra

Om direncinin ve yalıtım direncinin etiketteki değerlere uymaması halinde, eleman değiştirilmelidir.

- Om direnci, etiketlenen değerin % -5 ile +10'u arasında olmalıdır.
- Yalıtım direnci minimum 500 V DC'de bir dakikanın ardından $>20\text{ M}\Omega$ olmalıdır.

3.1 Isıtma elemanlarının kurulumu

Bölüm 1.1 ve 1.2'deki tüm talimat ve yönergeleri uygulayın.

Isıtma elemanları

- Isıtma elemanını, engellerden C-C mesafesinin en az yarısı kadar uzakta olacak şekilde yerleştirin.
- Elemanlar her zaman ısı dağıtıcı (örneğin beton) ile yeterli temas halinde olmalıdır, ayrıntılar için bkz. bkz. bölüm 4.

Isıtma şilteleri

- Isıtma şiltelerini her zaman ısıtma kabloları yukarı dönük olacak şekilde döşeyin.
- Isıtma şilte alanın sınırlarına ulaştığında, astarı/ağı kesin ve şilteyi geri toplamadan önce çevirin.

Soğuk uçları uzatma


- Mümkünse soğuk uçları uzatmaktan kaçının. Soğuk uçları örneğin dağıtım kutularına veya kablo yuvalarına döşeyin.
- Yerel yönetmeliklere göre kabloda güç kaybının farkında oln.

3.2 Sensör Kurulumu

- Ahşap zeminlerin altında ve ahşap alt zeminlerde zorunludur.

- Gereğinde sensörün kolay değiştirilebilmesi için, sensör zemin tarafında kapalı, yalıtıçı bir kanala monte edilmelidir.

- Zemin sensörü ELEKTRİKLİ bir kablo olarak kabul edilmelidir; dolayısıyla, sensör elektrik tesisatında yapılan her türlü uzatma normal şebeke voltaj kablolarıyla aynı şekilde ele alınmalıdır.



- Sensör $1,5 \text{ mm}^2$ kurulum kablosu kullanılarak en fazla toplam 50 m'ye kadar uzatılabilir.
- Borunun minimum bükme yarıçapı 50 mm'dir (1).
- Sensör kablosu, ısıtma kablosunun iki döngüsünün arasına yerleştirilmelidir (2).
- Betonda çatlamayı önlemek için, zemin tamamen sertleşene kadar ısıtmayı açmayın.
- Güneş ışığına veya kapı açıklıklarından hava akımına maruz kalmayacağı uygun bir yere yerleştirilmelidir.
- Kanal alt zemin yüzeyi ile aynı seviyede olmalıdır.
- Kanali bağlantı kutusuna yönlendirin.

4 İç mekan uygulamaları

Zemin altı	İnce döşemeler* (<3 cm)	Kiriş zemin yapıları	DEVICell™ Dry	Beton zeminler* (>3 cm)
Ahşap	-	Maks. 10 W/m ve 80 W/m ²	Maks 10 W/m ve 100 W/m ²	-
Beton	Maks. 200 W/m ²	-	Maks 10 W/m ve 100 W/m ²	Maks. 20 W/m ve 225 W/m ²
Döşeme tipi				
Ahşap, parke, laminat	Maks. 100 W/m ²	Maks. 80 W/m ²	Maks. 100 W/m ²	Maks. 150 W/m ²
Hali, vinil, linolyum, vb.	Maks. 100 W/m ²	-	-	Maks. 150 W/m ²
Seramik döşemeler • banyolarda, • seralarda, • kilerlerde, v.b.	100 - 200 W/m ²	-	-	100 - 200 W/m ²
Seramik döşemeler • mutfaklarda • oturma odalarında • koridorlarda, v.b.	100 - 150 W/m ²	-	-	100 - 150 W/m ²

* Büyük pencereler gibi kenar bölgelerinde 225 W/m²'ye ulaşabilir

- Aynı bir zemin sensörü veya termostata bağlanması koşuluyla.

- Yalnızca beton alt zeminlerde ve seramik altında.

Ahşap zemin kaplamaları

Ahşap, odadaki bağılı neme (BN) bağlı olarak doğal olarak çeker ve kabarır.

- Sıkıştırılarak kurulmadığı takdirde, çok katmanlı zemin kaplamalarında kayın ve akçaağaç kullanmayın.
- <%95 BN alt zeminler için bir buhar bariyeri ve >%95 için nem geçirmez membran döşeyin.

- Eleman ve üstteki gömme malzemeleri arasında %100 temas sağlayın (hava boşluğu olmamalıdır).
- Isıtma sistemini, tüm zemin alanına, 15°C yüzey sıcaklığında kurun.
- Maksimum zemin sıcaklığını sınırlamak için mutlaka bir zemin sensörü monte edin.

4.1 İnce dösemelerden ısıtma (< 3 cm)

Mevcut seramik üzerinde yeni seramikler, beton zeminler veya ahşap zeminler

Bkz. şekil ①

- Yeni seramikler.
- Karo yapıştırıcısı.
- Buhar bariyeri.
- Kendinden tesviyeli bileşik.
- Isıtma elemanı.
- Astar (beton üzerinde) veya siva (ahşap üzerinde).
- Mevcut seramik, beton veya ahşap zemin.

Mevcut seramik, beton zemin ve ahşap zeminlerde yeni zemin kaplaması

Bkz. şekil ②

- Ahşap zemin, laminat veya hali.
- Gürültü absorpsiyon şiltesi.
- Buhar bariyeri.
- Kendinden tesviyeli bileşik.
- Isıtma şiltesi veya ısıtma kablosu.
- Astar (beton üzerinde) veya siva (ahşap üzerinde).
- Mevcut seramik, beton veya ahşap zemin.

Ahşap alt zeminler gereken şekilde sabitlenmelidir

- Isıtma elemanını dösemeden önce siva uygulayın.

Buhar bariyeri

- Mevcut zemine henüz döşenmemişse uygulayın.
- İslak odalarda sadece ısıtma elemanlarının üstüne uygulayın.

Karo yapıştırıcısı veya kendinden tesviyeli bileşik

- Alt zemini tedarikçinin açıkladığı şekilde astarlayın.
- Isıtma elemanı uygulama öncesinde sağlamca sabitlenmelidir.
- Isıtma elemanı tam olarak ve en az 5 mm deriliğinde gömülmelidir.

Kurulum özetİ

Duvarda bir oyuk açın ve kablo kanallarını ve bağlantı kutusunu sabitleyin. Sensör oğlu ve soğuk kablo için keskiyle bir oluk açın. Sensör oğlu tutkal tabancası gibi bir araçla sabitleyin.

Elemanı yayın. Alt zemine tutturun. Duvar veya engellerle karşılaşıldığında şilteyi kesin ve çevirin. Isıtma elemanlarını KESMEYİN.

TR

Döseme bitimine bağlı olarak esnek kendinden tesviyeli bileşik, buhar bariyeri ve karo yapıştırıcısı uygulayın.

4.2 Kiriş zemin yapılarında döşemeden ısıtma

Kiriş yapılarında ahşap zemin

Bkz. şekil ③

1. Ahşap zemin kaplaması.
2. Döşeme kirişleri.
3. Isıtma Kablosu.
4. Hasır donatı (güçlendirilmiş veya ince) ya da alüminyum folyo.
5. Yalıtım.
6. Buhar bariyeri.
7. Alt zemin yapısı.

Alt zemin yapısı iyi yalıtılmalıdır

- Termal köprüleri yalıtin ve hava deliklerini kapatın, örn. zemin yapısı ve duvarlar/çıtalıklar arası.

Isıtma kabloları yalıtımı veya ahşaba değmeyebilir.

- Ince hasır donatı veya folyo doğrudan yalıtımın üzerine döşenebilir; güçlendirilmiş hasır donatı yalıtmadan itibaren 10 mm yük-seltilmelidir (örn. dolgu kullanım).

- Isıtma kablosu ile kirişler arasındaki mesafe en az 30 mm olmalıdır.
- Isıtma kabloları ile zemin kaplamasının alt tarafı arasındaki en uygun mesafe 3-5 cm'dir.
- Isıtma kablosu hasır donatı veya folyoya maks. 25 cm aralıklarla bağlanmalıdır.

Isıtma kabloları bir kirişçi çapraz kesebilir.

- Alüminyum bant ile kaplı 30 mm x 60 mm (y x g) oyuk yoluyla.
- Kablonun kesinlikle çiplak ahşap ile temasta olmadığından emin olun.
- Her bir oyukta sadece bir kablo olmalıdır.

Kurulum özetı

Yalıtımın üzerine hasır donatı veya benzerini uygulayın.

30 mm x 60 mm'lik bir oyuk açın ve kablolara kirişçi çapraz keseceği alüminyum bant ile kaplayın.

Kablo ve sensörü düzgün şekilde bağlayın.

4.3 Devicell™ Dry ile döşemeden ısıtma

Beton zeminlerde

④

Bkz. şekil

1. Ahşap zemin, parke veya laminat.
2. Gürültü absorpsiyon şiltesi / çaput keçe.
3. Isıtma kablosu.
4. DEVIcell™ Dry.
5. Buhar bariyeri.
6. Varolan zemin yapısı (örn. beton, alçı, polis-tren)

3. Gürültü absorpsiyon şiltesi / çaput keçe.

4. Isıtma kablosu.

5. DEVIcell™ Dry .

6. Buhar bariyeri.

7. Varolan ahşap zemin yapısı.

Hali, linolyum veya vinil altına kurulum

- Kablolardan basınç dağıtım panosuna en az 5 mm ile ayrılmalıdır.
- Basınç dağıtım panosu üstündeki toplam yalıtım değerine uyun.
 - $R < 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$ 1 Tog veya ince bir haliye karşılık gelir.

Mevcut ahşap zeminlerde

⑤

Bkz. şekil

1. Linolyum veya vinil veya hali.
2. Basınç dağıtım panosu, min. 5 mm.

Kurulum özetı

Bağlantı ve zemin sensörluğu için bir delik açın ve keskin kenarları giderin. Oluğu alt dösemeye örn. tutkalla sabitleyin.

Isıtma kablosunu döşeyin. Kablo, uç sonlandırma ve bağlantının, alüminyum levha ile temas halinde olduğundan veya alüminyumla çevrili olduğundan emin olun.

DEVIcell™ ürünü hakkında daha fazla bilgi için kurulum kılavuzuna bakınız.

4.4 Beton zeminlerde döşemeden ısıtma (> 3 cm)

Ahşap zeminler (örneğin beton plakali)

Bkz. şekil 6

1. Üst zemin kaplama.
2. Üst zemin kaplamasına bağlı olarak gürültü absorpsiyon şiltesi/çaput keçe, karo yapıştırıcısı.
3. Buhar bariyeri.
4. Beton.
5. Isıtma kablosu.
6. Beton plaka veya güçlendirilmiş hasır donatı.
7. Yalıtım.
8. İnce kırılma katmanı, beton, vb.

Diğer zemin kaplaması ve mevcut döşeme yapısı kombinasyonları da mümkündür.

Isıtma kabloları yalıtma temas edemez

- Isıtma kablosu hasır donatı veya beton plaka ile ayrılmalıdır.

Beton veya siva içine gömme

- Yataklama keskin taşlar içermemelidir.

4.5 Boru şebekesini donmadan koruma

Boru izleme

Bkz. şekil 7

1. Sensör.
2. Isıtma kablosu.
3. Yalıtım.
4. Bağlantı gereci.
5. Vana.

Boru içi donmadan koruma

Bkz. şekil 8

1. Yalıtım.

- Yeterince ıslak ve homojen olmalı, hava boşlukları olmamalıdır.
- Elemanın yer değiştirmemesi için orta uygulama hızında dökün
- Aletler ile kabloya zarar vermekten kaçının.
- Isıtma elemanı tam olarak ve en az 5 mm deriliğinde gömülümelidir
- Beton için yaklaşık 30 günlük, kaliplama bileşimleri için ise 7 günlük kuruma süresi uygulayın.

Kurulum özetİ

Yalıtımın üzerine güçlendirilmiş hasır donatı veya beton plaka uygulayın.

Kabloyu açın ve alt dösemeye veya hasır donatiya DEVIClip™ bağlama aksesuarları veya benzerleri ile tutturun.

Elemanın yer değiştirmemesi için orta uygulama hızında dökün.

2. Isıtma kablosu.

3. Sensör (gösterilmemiştir).
4. Bağlantı gereci.

Yüzey altı boru izleme

Bkz. şekil 9

1. Beton cüruf blok (opsiyonel) ve/veya yalıtım (opsiyonel).
2. Isıtma kablosu.
3. Kum yatağı.
4. Toprak.
5. Sensör (gösterilmemiştir).

TR

λ	W/mK	Yalıtım termal iletkenlik $\approx 0,04$ (tabloda kullanılmıştır)
Δt	K	Sic. farkı ortam/çevre arasında
D	mm	Dış yalıtım çapı
d	mm	Dış boru çapı

Kablo sayısı n

- Gerekli çıkış ve kablo çıkışları arasındaki bağlantı.
- Uzunluk yönünde metre başına kablo sayısı.
- DN125-200 için min. 2.
- Tam Sayı = düz kablolar (daha kolay kurulum).
- Ondalık = boru etrafına sarılmış.

- Tüm kablo uzunluğu üzerinde alüminyum bandı alta ve üste uygulayın.

$$n = \frac{Q_{boru}}{Q_{kablo}}$$

Mevcut uygulama için aşağıdaki ısı yoğunluklarına (W/m²) dikkat edin.

$$Q_{boru} = 1,3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

Plastik borular için:

- Kablo çıkışı maks. 10 W/m.

Boru içi kurulum için:

- Kabloyu vanaların içinden çekmeyin.
- İstisnai durumlarda, ısıtma kablusu maksimum %10 kesilebilir ve borunun dışında sıkıştırma parçasının yanında yeniden işlenebilir.
- Boru dolmadan kesinlikle gücü açmayın.

Δt [K]	Yalıtım [mm]	Boru çapı DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24

Δt [K]	Yalıtım [mm]	Boru çapı DN [mm]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Kurulum özetü

Boruların etrafına sarılmış olan kablolar borunun her 20-30 cm'sine alüminyum bant ile bağlanmıştır. Düz kablolar gösterildiği gibi saat 5 ve 7 şeklinde bağlanmalıdır. Boru içi kabloları direkt olarak boru içinde sıkıştırma parçası ile bağlanır.

Alüminyum bandı borunun altına (plastik borular için zorunlu) ve üstüne tüm kablo uzunluğu boyunca uygulayın.

Soğuk uçları uzatın/kabloları sonlandırın ve bağlantıları kuru bir yere yerleştirin. Bağlantı kutusunu borunun üstüne veya yakınına monte edin ve termostati borunun yanına kurun.

5 İsteğe bağlı ayarlar

Eleman DEVIREG™ gibi bir termostata bağlısa, temel ayarları aşağıdaki tabloya göre ve termostat kurulum kılavuzunda açıklanan şekilde yapılandırın.

Eğer uygulanabilir ise, döşeme veya boru, v.b.'ye zararı önlemek amacıyla sıcaklık sınırını imalatçının tavsiyeleriyle uyumlu olarak ayarlayın.

Termostat	Maks. yük	Genel olarak döşemeden ısıtma	Boru şebekesini donmadan koruma
DEVIREG™ 13x	16A	Oda sic. 20-22° C.	-
DEVIREG™ 330	16A		Açık < +5° C
DEVIREG™ 53x	15A		-
DEVIREG™ 610	10A		Açık < +5° C
DEVIREG™ Touch	16A		-
DEVILINK™ CC	15A (FT)		-

Зміст

1	Вступ	262
1.1	Правила безпеки	263
1.2	Вказівки з монтажу	264
1.3	Огляд системи	264
2	Покрокові вказівки з монтажу	265
2.1	Розрахунок відстані С–С для нагрівальних кабелів	265
2.2	Планування монтажу	266
2.3	Підготовка зони монтажу	266
3	Монтаж елементів	266
3.1	Монтаж нагрівальних елементів	267
3.2	Монтаж датчика	267
4	Системи для використання всередині приміщень	268
4.1	Підігрів у тонких підлогах (< 3 см)	269
4.2	Нагрівання підлоги в конструкціях підлоги на лагах	269
4.3	Система підігріву підлоги з DEVicell™ Dry	270
4.4	Підігрів у товстих підлогах (> 3 см)	271
4.5	Захист трубопроводів від замерзання	271
5	Додаткові настройки	273

1 Вступ

У цій інструкції з монтажу термін "нагрівальний елемент" стосується як нагрівальних кабелів, так і нагрівальних матів.

Якщо використовується поняття "нагрівальний кабель" або "нагрівальний мат", відповідна вказівка стосується лише цього типу елемента.

Відповіальність за всі вимірювання, вибір продукту, монтаж і введення в експлуатацію тієї чи іншої системи несе кваліфікований монтажник.

Будь-яка система, в якій використовуються нагрівальні елементи або терморегулятори, придбані користувачем, має бути схвалена кваліфікованим електриком перед введенням в експлуатацію.

- Включаючи тип, розмір, монтаж і підключення нагрівального елемента.


- Включаючи тип, розмір, підключення і установки терморегулятора для керування нагрівальним елементом.
- Не дозволяйте дітям грati з нагрівальним елементом.
- Нагрівальний елемент може використовуватись дітьми віком від 8 років та людьми з обмеженими фізичними, сенсорними та психічними можливостями або браком досвіду, під наглядом або за умов надання таким людям інструкції щодо безпечної застосування приладу и розуміння можливого ризику.
- Забороняється чищення та обслуговування приладу дітьми без нагляду дорослих.

Згідно з цією інструкцією єдиним призначенням використання нагрівальних елементів є підігрів підлоги.

Інструкція по монтажу

Системи для обігріву всередині приміщень та захист труб від замерзання

- Відповідно до стандарту IEC 60335 не можна встановлювати мати на металевій підлозі або використовувати в електроакумуляційних системах опалення.
- Мати мають бути повністю вмуровані принаймні на 5 мм у бетон, стяжку, клей для плитки тощо, включаючи плитки.



1.1 Правила безпеки

Ніколи не обрізайте і не вкорочуйте нагрівальний елемент.


- Обрізання нагрівального елемента приведе до втрати гарантії.
- Холодні під'єднувальні кабелі можна вкорочувати для того, щоб вони відповідали вимогам.

Монтаж елементів має здійснюватися відповідно до будівельних норм і правил, правил будови електроустановок, а також відповідно до інструкцій цього посібника з монтажу.

- Неправильний монтаж може обмежувати функціональність нагрівального елемента, становити загрозу безпеці та привести до втрати гарантії.

Нагрівальні елементи повинні мати стаціонарне підключення до мережі живлення, яке має зробити кваліфікований електрик.

- Перед початком робіт з монтажу або обслуговування відключіть всі схеми живлення.
- Відповідно до місцевих норм і правил стосовно електрики, кожен екран нагрівального елементу заземлено та кабель під'єднано через пристрій захисного вимкнення (ПЗВ).
- Номінал струму спрацьовування ПЗВ не більше 30 mA.
- Нагрівальні елементи необхідно під'єднувати через вимикач, який забезпечує відключення всіх полюсів.
- Елемент має бути обладнаний запобіжником або автоматичним вимикачем відповідного номіналу згідно з місцевими нормами.



Інструкція по монтажу

Системи для обігріву всередині приміщень та захист труб від замерзання

Про наявність нагрівального мата необхідно

- наочно повідомляти попереджувальними знаками й маркуванням на муфтах підключення до живлення та/або на коротких проміжках уздовж контуру живлення, де це чітко видно;

- повідомляти в будь-якій документації щодо електрообладнання.

Ніколи не перевищуйте максимальну питому теплову потужність (Вт/м² або Вт/м) для даного використання.

1.2 Вказівки з монтажу

Належно підготуйте місце для монтажу: приберіть гострі предмети, бруд тощо.

Регулярно вимірюйте омічний опір та опір ізоляції перед початком і під час монтажу.

Не прокладайте нагрівальні елементи під стінами й нерухомими перешкодами. Необхідний повітряний зазор становить мін. 6 см.

Розташуйте елементи подалі від ізоляційного матеріалу, інших джерел опалення та термокомпенсуючих швів.

Нагрівальні елементи не повинні торкатися один одного або перетинатися між собою та з іншими елементами; їх слід розміщувати рівномірно.

Елементи, а особливо з'єднання, необхідно захищати від тиску й натягування.

Елементи та датчики треба розміщувати на відстані мінімум 30 мм від тих частин будівлі, що проводять струм, наприклад, водопровід.

Датчик температури підлоги є обов'язковим, його слід підключити до терморегулятора, який обмежує температуру підлоги максимум 35 °C.

Необхідний температурний контроль елемента; не можна допускати його роботи при температурі середовища вище 10 °C для використання поза приміщенням.

- Застереження. Не використовуйте елементи, що відносяться до класу M1, у місцях з підвищеним механічним навантаженням або впливом. Класифікацію див. розділ 1.3.
- Зберігати в сухому теплому місці при температурі від +5 °C до +30 °C.

1.3 Огляд системи

Стандарти	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIaqua™ (DTIV)
60800:2009 (кабель)	-	+(M1)	+(M2)	-	-	+(M1)
60335-2-96 (мат)	+	-	-	+	+	-

M1

Для використання в системах з **НИЗЬКИМ РИЗИКОМ МЕХАНІЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ**.

Наприклад, встановлених на рівних поверхнях або вмуртованих у стяжки без гострих предметів.

M2

Для використання в системах з **ПІДВИЩЕНИМ РИЗИКОМ МЕХАНІЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ**.


Інструкція по монтажу**Системи для обігріву всередині
приміщень та захист труб від замерзання**

Система підігріву підлоги в:	DEVIcomfort™ (DTIR)	DEVIbasic™ (DSIG)	DEVIflex™ (DTIP)	DEVIheat™ (DSVF)	DEVImat™ (DTIF)	DEVIaqua™ (DTIV)
Тонкі підлоги (< 3 см)	+	+	-	+	+	-
Конструкція підлоги на лагах	+	-	+	-	-	-
DEVIcell™ Dry	(+)	-	+	-	-	-
Товсті підлоги (> 3 см)	(+)	+	+	(+)	(+)	-
Захист труб від замерзання	-	(+)	+	-	-	+

2 Покрокові вказівки з монтажу**2.1 Розрахунок відстані С-С для нагрівальних кабелів**

С-С – це відстань у сантиметрах від центра одного кабелю до центра сусіднього кабелю, тобто крок кабелю.

Для обігріву трубопроводів застосовуйте потрібну кількість ліній кабелю на метр труbi, див. роздiл 4.5.



$$C-C [\text{см}] = \frac{\text{Зона обігріву} [\text{м}^2]}{\text{Довжина кабелю} [\text{м}]} \times 100 \text{ см}$$

або

$$C-C [\text{см}] = \frac{\text{Потужність кабелю} [\text{Вт}/\text{м}]}{\text{Питома теплова потужність} [\text{Вт}/\text{м}^2]} \times 100 \text{ см}$$

Макс. відстань С-С

Тонкі підлоги (< 3 см)	10 см
Конструкція підлоги на лагах	20 см
DEVIcell™ Dry	20 см
Товсті підлоги (> 3 см)	15 см

- Мінімальний діаметр вигину нагрівального кабелю дорівнює 6 діаметрам кабелю.
- Фактична довжина кабелю може різнятися на +/- 2 %.

230 В/400 В

C-C [см]	Вт/м² @ 6 Вт/м	Вт/м² @ 10 Вт/м	Вт/м² @ 18 Вт/м	Вт/м² @ 20 Вт/м
5	120	200	-	-
7,5	80	133	-	-
10	60	100	180	200
12,5	48	80	144	160
15	40	67	120	133

Інструкція по монтажу

Системи для обігріву всередині приміщень та захист труб від замерзання

2.2 Планування монтажу

Накресліть схему монтажу, зобразивши:

- розміщення елементів
- холодні під'єднувальні кабелі та з'єднання
- розподільну коробку/кабельний колодязь(якщо застосовується)
- датчик
- з'єднувальну коробку
- терморегулятор

Збережіть схему

- Знання точного розташування цих компонентів полегшить подальше виявлення несправностей та ремонт дефектних елементів.

Зверніть увагу також на вказані нижче зауваження.

- Виконуйте всі рекомендації – див. розділ 1.2.
- Дотримуйтесь потрібного кроку монтажу С–С (лише для нагрівальних кабелів) – див. розділ 2.1.

- Дотримуйтесь місцевих норм щодо глибини монтажу та можливого механічного захисту холодних під'єднувальних кабелів.
- Під'єднуючи два або більше елементів, ніколи не підключайте їх послідовно; усі холодні під'єднувальні кабелі слід підключати до з'єднуючої коробки паралельно.
- Два і більше нагрівальних елементів можна встановити в одній кімнаті, але один елемент не можна встановлювати у двох і більше приміщеннях.
- Усі нагрівальні елементи в одній і тій самій кімнаті повинні мати однакову питому питому потужність ($\text{Вт}/\text{м}^2$), якщо вони не підключені до окремих терморегуляторів та датчиків температури підлоги.
- За використання одножильних кабелів до з'єднуючої коробки слід підводити обидва холодні під'єднувальні кабелі.

2.3 Підготовка зони монтажу

- За необхідності приберіть усі залишки раніше встановленого обладнання.
- Переконайтесь, що поверхня монтажу рівна, міцна, однорідна, суха й чиста.

- За необхідності заповніть проміжки навколо труб, водовідводів та стін.
- Слід усунути бруд, всі гострі та сторонні предмети.

3 Монтаж елементів

Не рекомендовано монтувати елементи при температурі нижче -5°C .

При низькій температурі нагрівальні кабелі можуть втратити гнучкість. Після розгортання елемента на короткий час підключіть його до мережі живлення, щоб пом'якшити кабель перед кріпленням.

Вимірювання опору

Під час монтажу вимірюйте, перевіряйте й записуйте опір елементу.

- Після розпакування
- Після закріплення елементів
- Після завершення монтажу

Якщо рівень омічного опору та опір ізоляції відрізняються від зазначених, елемент слід замінити.

- Омічний опір має бути в діапазоні $-10 \dots +10\%$ зазначеного на етикетці.
- Опір ізоляції має становити $>20\text{ Мом}$ при нап鲁зі після однієї хвилини вимірювання не менше 500 В постійного струму.

Інструкція по монтажу

Системи для обігріву всередині приміщень та захист труб від замерзання

3.1 Монтаж нагрівальних елементів

Дотримуйтесь всіх вказівок і рекомендацій, наведених у розділах 1.1 та 1.2.

Нагрівальні елементи

- Нагрівальний елемент треба розміщати від перешкод на відстані принаймні половини відстані С–С.
- Елементи повинні надійно контактувати з теплорозподільним шаром (наприклад, цементною стяжкою). Додаткову інформацію див. розділ 4.

Нагрівальні мати

- Завжди розгортайте нагрівальні мати нагрівальними кабелями догори.


- Коли нагрівальний мат сягне межі зони обігріву, розріжте сітку/підкладку та поверніть мат, перш ніж розгортати його у протилежному напрямку.

Подовження холодних під'єднувальних кабелів

- По можливості уникайте подовження холодних під'єднувальних кабелів. Під'єднуйте холодні кабелі, наприклад, до розподільних коробок або кабельних колодязів.
- Пам'ятайте про втрати потужності в кабелі згідно з місцевими нормами.

3.2 Монтаж датчика

- Обов'язкові в підлогах з дерев'яним покриттям та в підлогах з дерев'яною основою.
- Датчик температури підлоги необхідно встановлювати в ізоляційну трубу, герметично закриту з боку підлоги. Це необхідно для полегшення заміни датчика, якщо потрібно буде це зробити.



- Датчик температури підлоги має встановлюватися на кабелі ПІД НАПРУГОЮ,

тому подовження електропроводки датчика слід виконувати так само, як укладення звичайного кабелю мережової напруги.

- Кабель датчика можна продовжити всього до 50 м за допомогою монтажного кабелю 1,5 мм².
- Мінімальний радіус вигину трубки датчика має бути не менше 50 мм (1).
- Кабель датчика слід розміщувати між двома петлями нагрівального кабелю (2).
- Щоб уникнути тріщин у бетонній підлозі, не вмикайте обігрів, доки підлога повністю не затвердіє.
- Встановлювати датчик слід у відповідному місці, в якому він не піддаватиметься впливу сонячного світла чи протягу з дверей.
- Трубка датчика повинна бути на одному рівні з основою підлоги.
- Підвідіть трубку датчика до з'єднувальної коробки.

UA

4 Системи для використання всередині приміщень

Основа підлоги	Тонкі підлоги* (< 3 см)	Конструкція підлоги на лагах	DEVIcell™ Dry	Товсті підлоги* (> 3 см)
Дерево	-	Макс. 10 Вт/м і 80 Вт/м ²	Макс. 10 Вт/м і 100 Вт/м ²	-
Бетон	Макс. 200 Вт/м ²	-	Макс. 10 Вт/м і 100 Вт/м ²	Макс. 20 Вт/м і 225 Вт/м ²
Тип підлоги				
Дерево, паркет, ламінат	Макс. 100 Вт/м ²	Макс. 80 Вт/м ²	Макс. 100 Вт/м ²	Макс. 150 Вт/м ²
Ковролін, вініл, лінолеум тощо.	Макс. 100 Вт/м ²	-	-	Макс. 150 Вт/м ²
Плитка <ul style="list-style-type: none"> • у ваннах • в теплицях • в підвалах тощо 	100–200 Вт/м ²	-	-	100–200 Вт/м ²
Плитка <ul style="list-style-type: none"> • на кухнях • у спальнях • у вітальннях тощо 	100–150 Вт/м ²	-	-	100–150 Вт/м ²

* Може бути до 225 Вт/м² у крайовій зоні, наприклад під великими вікнами.

- Тільки на підлогах з бетонною основою і під плиткою.
- При під'єднанні до окремого терморегулятора з датчиком температури підлоги.

Дерев'яні покриття підлоги

Усадка і набрякання деревини зазвичай залежить від рівня відносної вологості (RH) у приміщенні.

- Уникайте використання буків і клена у багатошарових покриттях підлоги, якщо деревина не була висушена під пресом.
- Для основи підлоги за відносної вологості $< 95\%$ встановіть пароізоляцію, а за вологості $> 95\%$ – гідроізоляючу плівку.
- Забезпечте щільний контакт (без повітряних прошарків) нагрівального елемента і матеріалу прокладання, що розташовано над ним.
- Встановлюйте систему обігріву на всій площині підлоги за температури поверхні 15 °C.
- Завжди встановлюйте датчик температури підлоги, щоб мати можливість обмежувати температуру підлоги.

Інструкція по монтажу**Системи для обігріву всередині
приміщень та захист труб від замерзання****4.1 Підігрів у тонких підлогах (< 3 см)**

Нова плитка на старій плитці, бетонній або дерев'яній підлозі

1

Див. мал.

1. Нова плитка.
2. Клей для плитки.
3. Пароізоляція.
4. Самовирівнююча суміш.
5. Нагрівальний елемент.
6. Ґрунтовка (на бетоні) або стяжка (на дерев'яному покритті).
7. Наявна підлога з плиткою, бетонна або дерев'яна підлога.

Нова підлога на наявній плитці, бетонній або дерев'яній підлозі

2

Див. мал.

1. Дерев'яна підлога, ламінат або ковролін.
2. Шумопоглинальний мат.
3. Пароізоляція.
4. Самовирівнююча суміш.
5. Нагрівальний мат або нагрівальний кабель.
6. Ґрунтовка (на бетоні) або стяжка (на дерев'яному покритті).
7. Наявна підлога з плиткою, бетонна або дерев'яна підлога.

Дерев'яні основи підлоги мають бути закріплени належним чином

- Перед прокладанням нагрівального елементу нанесіть стяжку.

Пароізоляція

- Застосовується лише за відсутності в наявній підлозі.
- У вологих приміщеннях застосовуйте тільки над нагрівальними елементами.

Клей для плитки або самовирівнююча суміш

- Нанесіть ґрунтовку на основу підлоги згідно вказівок виробника.
- Перед застосуванням необхідно надійно закріпити нагрівальний елемент.
- Нагрівальний елемент необхідно повністю заглибити принаймні на 5 мм.

Огляд монтажу

Зробіть штрабу у стіні і закріпіть у ньому кабельні канали та з'єднуючу коробку. Зробіть штрабу для кабелю датчика і холодного кабелю. Закріпіть кабель датчика, наприклад, за допомогою клеючого пістолета.

Розгорніть елемент. Приєднайте його до основи підлоги. Розрізайте і повертайте сітку мата, коли натяглите на стіну або перешкоди. НЕ обрізайте нагрівальні елементи.

Застосуйте самовирівнюючу суміш, пароізоляцію та клей для плитки залежно від поверхні підлоги.

4.2 Нагрівання підлоги в конструкціях підлоги на лагах

Дерев'яна підлога на лагах

3

Див. мал.

1. Дерев'яні покриття підлоги.
2. Балки перекриття.
3. Нагрівальний кабель.
4. Сітка (армована або дрібна) або алюмінієва фольга.

5. Ізоляція.

6. Пароізоляція.

7. Конструкція основи підлоги.

UA

Основа підлоги має бути добре теплоізольована

- Теплоізольуйте мости холоду та отвори, наприклад між основою підлоги та стінами/дахом.

Інструкція по монтажу**Системи для обігріву всередині
приміщень та захист труб від замерзання****Нагрівальні кабелі не повинні торкатися
теплоізоляції та дерев'яних елементів**

- Дрібну сітку або фольгу можна укладати безпосередньо на ізоляцію; армовану сітку слід підняти на 10 мм від ізоляції (наприклад, використати планки).
- Відстань між нагрівальним кабелем і лагами має становити не менше 30 мм.
- Оптимальна відстань між нагрівальними кабелями та нижньою частиною покриття підлоги становить 3–5 см.
- Нагрівальний кабель необхідно прикріпити до сітки або фольги з інтервалами не більш ніж 25 см.

**Нагрівальні кабелі можуть перетинати лаги
за таких умов**

- Через пази 30 мм x 60 мм (висота х ширина), викладені алюмінієвою стрічкою.
- Переконайтесь, що кабель безпосередньо не контактує з деревиною.
- Лише один кабель має бути в одному пазу.

Огляд монтажу

Розташуйте сітку або подібний матеріал на теплоізоляції.

Виріжте паз розмірами 30 мм x 60 мм і обклейте його алюмінієвою стрічкою там, де кабель перетинає лагу.

Приєднайте кабель і датчик належним чином.

4.3 Система підігріву підлоги з DEVIcell™ Dry**Лише на бетонних підлогах****4**

Див. мал.

- Дерев'яна підлога, паркет або ламінат.
- Шумопоглинаючий мат / рулонний покрівельний матеріал.
- Нагрівальний кабель.
- DEVIcell™ Dry.
- Пароізоляція.
- Наявна конструкція підлоги (наприклад, бетон, гіпс, полістирол)

- Наявна конструкція дерев'яної підлоги.

**Монтаж під килимами, лінолеумом або
вінілом**

- Покриття слід відділяти від кабелів принаймні 5 мм прошарком - плитою, що розподіляє тиск.
- Слідкуйте за тим, щоб сумарне значення величини ізоляції було вище плити, яка розподіляє тиск.
- $R < 0,10 \text{ m}^2\text{K/Bt}$ (інакше 1 Tog) або тонкий килим.

Огляд монтажу

Виріжте отвір для з'єднання та кабелю датчика температури підлоги і усуньте гострі краї. Прикріпіть кабелепровід до основи підлоги, наприклад за допомогою клею.

Установіть нагрівальний кабель. Переконайтесь, що кабель, кінцева запайка та з'єднання знаходяться в контакті з алюмінієвою плитою або повністю вкриті алюмінієм.

Докладну інформацію дивіться в інструкції по монтажу для продукту DEVIcell™.

На наявній дерев'яній підлозі**5**

Див. мал.

- Лінолеум, вініл або килим.
- Плита, яка розподіляє тиск, не менше 5 мм.
- Шумопоглинаючий мат / рулонний покрівельний матеріал.
- Нагрівальний кабель.
- DEVIcell™ Dry .
- Пароізоляція.

Інструкція по монтажу**Системи для обігріву всередині
приміщень та захист труб від замерзання****4.4 Підігрів у товстих підлогах (> 3 см)****Дерев'яна підлога (приклад з бетонною
основою)****6**

Див. мал.

1. Верхнє покриття підлоги.
2. Шумопоглинаючий мат / підкладка, клей
для плитки в залежності від верхнього
покриття підлоги.
3. Пароізоляція.
4. Бетон.
5. Нагрівальний кабель.
6. Цементно-піщаний прошарок або
армована сітка.
7. Ізоляція.
8. Капілярний захисний шар, бетон тощо.

Можливе використання інших комбінацій
матеріалів для покриття підлоги і наявних
конструкцій підлоги.

**Нагрівальні кабелі не повинні торкатися
термоізоляції**

- Нагрівальний кабель потрібно
відокремити армованою сіткою або
бетонним прошарком.

4.5 Захист трубопроводів від замерзання**Обігрів трубопроводів****7**

Див. мал.

1. Датчик.
2. Нагрівальний кабель.
3. Ізоляція.
4. Фланець.
5. Вентиль.

Прокладання в бетоні або стяжці

- Основу необхідно очистити від гострого каміння.
- Основа має бути достатньо волога,
однорідна, без повітряних порожнин.
- Заливайте речовину на середній
швидкості, щоб елемент не змістився.
- Намагайтесь не пошкодити кабель
будь-якими інструментами.
- Нагрівальний елемент необхідно повністю
заглибити принаймні на 5 мм.
- Залиште для висихання: приблизно на 30
днів для цементних розчинів і на 7 днів для
спеціальних клей/сумішей.

Огляд монтажу

Для розподільного прошарку над ізоляцією
використовуйте армовану сітку або цементну
стяжку.

Розмотайте кабель і приєднайте його до основи
підлоги або армованої сітки за допомогою
кріплень DEVIclip™ або подібним чином.

Заливайте речовину на середній швидкості,
щоб елемент не змістився.

**Внутрішній захист трубопроводу від
замерзання****8**

Див. мал.

1. Ізоляція.
2. Нагрівальний кабель.
3. Датчик (не показано).
4. Фланець.

UA

Інструкція по монтажу**Системи для обігріву всередині
приміщень та захист труб від замерзання****Обігрів підземних трубопроводів****9**

Див. мал.

1. Шлакобетоновий блок (необов'язково) і/
або термоізоляція (необов'язково).

2. Нагрівальний кабель.
3. Піщаний прошарок.
4. Ґрунт.
5. Датчик (не показано).

λ	Вт/мК	Тепlopровідність для ізоляція $\approx 0,04$, яку використано в таблиці
Δt	K	Різниця температур всередині/зовні
D	мм	Зовнішній діаметр ізоляції
d	мм	Зовнішній діаметр труби

Кількість кабелю n

- Відношення між необхідною потужністю та потужністю кабелю.
- Кількість кабелів на метр по довжині.
- Мін. 2 лінії для діаметрів DN125-200
- Ціле число при встановленні кабелю вздовж труби (простіший монтаж).
- Не ціле число при намотуванні кабелю на труби.

$$n = \frac{Q_{\text{труба}}}{Q_{\text{кабель}}}$$

Для кожного застосування дотримуйтесь відповідних показників питомої теплової потужності ($\text{Вт}/\text{м}^2$).

$$Q_{\text{pipe}} = 1,3 * \frac{2\pi * \lambda * \Delta t}{\ln \frac{D}{d}}$$

Для пластикових труб:

- Потужність кабелю макс. 10 Вт/м.
- Застосуйте алюмінієву стрічку під кабелем і над кабелем по всій його довжині.

Для монтажу в трубопроводі:

- Не протягуйте кабелі крізь вентилі.
- У виняткових випадках нагрівальний кабель можна обрізати макс. на 10 % і приєднати ззовні труби поруч із ущільнюючою муфтою.
- Ніколи не вмикайте живлення, поки труба не наповнилась.

Δt [K]	Термоізоляція [мм]	Діаметр труби DN [мм]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
20°	10	8	9	11	14	16	19	24	29	36	44	-	-
	20	5	6	7	8	9	11	14	16	19	24	28	36
	30	4	5	5	6	7	8	10	12	14	17	19	25
	40	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	15	19
	50	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	16

Δt [K]	Термоізоляція [мм]	Діаметр труби DN [мм]											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
30°	10	12	14	17	20	24	29	37	44	-	-	-	-
	20	8	9	10	12	14	17	20	24	29	35	42	-
	30	6	7	8	9	11	12	15	18	21	25	29	37
	40	5	6	7	8	9	10	12	14	17	20	23	29
	50	5	6	6	7	8	9	11	12	14	17	19	24
40°	10	15	19	22	27	32	39	49	-	-	-	-	-
	20	10	12	14	16	19	22	27	32	39	47	-	-
	30	8	9	11	12	14	17	20	23	28	33	39	50
	40	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	31	39
	50	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	26	32

Огляд монтажу

Кабелі обмотуються навколо труб, як показано, через кожні 20–30 см труби, з використанням алюмінієвої стрічки. Кабелі також прокладаються вздовж труб і закріплюються, як показано, у позиції 5-ої чи 7-ої години уявного циферблата. Кабелі для внутрішнього монтажу закріплюються безпосередньо в трубі за допомогою ущільнюючої муфти.

Застосуйте алюмінієву стрічку під кабелем (обов'язково для пластикових труб) і над кабелем по всій довжині кабелю.

За потреби подовжте холодні під'єднувальні кабелі й розташуйте з'єднання в сухому місці. Змонтуйте монтажну коробку на трубі або поруч із нею і встановіть терморегулятор поруч з трубою.

5 Додаткові настройки

Якщо елемент під'єднано до терморегулятора, наприклад Devireg™, налаштуйте основні настройки відповідно до наведеної нижче таблиці та інструкції з монтажу терморегулятора.

За потреби, встановіть обмеження температури відповідно до рекомендацій виробника, щоб запобігти пошкодженням, наприклад, підлоги або труби.

Терморегулятор	Макс. навантаження	Підігрів підлоги в цілому	Захист трубопроводів від замерзання
DEVIreg™ 13x	16 A	Темп. кімнати 20–22 °C.	-
DEVIreg™ 330	16 A		Увімк. < +5 °C
DEVIreg™ 53x	15 A		-
DEVIreg™ 610	10 A		Увімк. < +5 °C
DEVIreg™ Touch	16 A		-
DEVIlink™ CC	15 A (FT)		-

Danfoss A/S
Electric Heating Systems
Ulvehavevej 61
7100 Vejle
Denmark
Phone: +45 7488 8500
Fax: +45 7488 8501
E-mail: EH@DEVI.com
www.DEVI.com

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed or electronically published material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequent changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logo type are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.