

TUOTE IDENTIFIOINTI

Tämä suoritustasoilmoitus koskee allaolevia Senco tuotemerkin alla olevia artikkeleita:



Tuotenumero

HC60APB	HC59APBKR(F)	HC59AABKR(F)	HC60ASBKR	HC59AXB
HC56APB	HC56AAB	HC59EABKR	HC59AXBKR(F)	
HC57APB	HC57AAB	HC59ASBKR	HC59EPB	
HC58APB	HC58AAB	HC59ESBKR	HC85ASBKR	
HC59APB	HC59AAB	HC60APBKR	HC59EAB	

Valmistajan ilmoitus:

Pyöreälankainen sileänaula, halkaisija 3,1 mm max 100 mm

Tuote on yhdenmukainen EN14592:2008+A1:2012 "puurakenteet, naulatyyppiset kiinnittimet" vaatimusten mukaisesti

Alkuperäinen tyyppitesti on suoritettu vahvistamaan oleellisilta ominaisuuksiltaan yhtäpitäväksi taulukon ZA.1 EN14592:2008+A1:2012. Ilmoitetut arvot löytyvät pakkausten CE-etiketeistä sekä tästä dokumentista.

Alkuperäinen tyyppitesti on julkaistu, ilmoitusnumero: **1686**

Tämä tuote on Annex ZA EN 14592 määräystenmukainen ja loppuun suoritettu.

Käsittely:

Kirkas - Käyttö-luokka 1

Sähkösinkitty - Käyttö-luokka 1

Sähkösinkitty 12 µm - Käyttö-luokka 1,2

Kuumasinkitty 55 µm - Käyttö-luokka 1, 2, 3

Ruostumaton teräs A2 - Käyttö-luokka 1, 2, 3



Mitat

Kirkas				
Pituus	Halkaisija (mm)	Varren tyyppi	Profiloinnin mitta (mm)	Kärjen mitta (mm)
100mm	3,1	Sileä	NA	4,0
70mm				
75mm				
80mm				
90mm				
Sähkösinkitty / Sähkösinkitty 12 µm				
Pituus	Halkaisija (mm)	Varren tyyppi	Profiloinnin mitta (mm)	Kärjen mitta (mm)
70mm	3,1	Sileä	NA	4,0
75mm				
80mm				
90mm				

Kuumasinkitty				
Pituus	Halkaisija (mm)	Varren tyyppi	Profiloinnin mitta (mm)	Kärjen mitta (mm)
85mm	3,1	Sileä	NA	4,0
90mm				
100mm				

Mekaaninen lujuus sekä taipumattomuus

Kirkas						
Pituus	Taivutusmo- mentti (Nmm)	Ulosveto (N/mm ²)*,**	Veto kannan läpi (N/mm ²)	Langan vetolujuus (N/mm ²)	Pinnoituksen mitta (mm)	Kannan pinta-ala (mm ²)
100mm	2570	3,1	30,1	633	70	30
70mm					40	
75mm					45	
80mm					50	
90mm					60	
Sähkösinkitty / Sähkösinkitty 12 µm						
Pituus	Taivutusmo- mentti (Nmm)	Ulosveto (N/mm ²)*,**	Veto kannan läpi (N/mm ²)	Langan vetolujuus (N/mm ²)	Pinnoituksen mitta (mm)	Kannan pinta-ala (mm ²)
70mm	2570	3,1	30,1	633	40	30
75mm					45	
80mm					50	
90mm					60	
Kuumasinkitty						
Pituus	Taivutusmo- mentti (Nmm)	Ulosveto (N/mm ²)*,**	Veto kannan läpi (N/mm ²)	Langan vetolujuus (N/mm ²)	Pinnoituksen mitta (mm)	Kannan pinta-ala (mm ²)
85mm	2570	3,1	30,1	633	52	30
90mm					60	
100mm					70	

* Vetolujuusarvot $f_{ax,k}$ perustuvat puun ominaistiheysarvoon $\rho_h=350\text{kg/m}^3$

** Pinnoite tyyppi 3

Systeemi arviointi ja vahvistus suorituskvyn pysyvyydelle puukiinnittimiä käytettäessä rakenteellisena tuotteena on 3.

Tehdastuotannon kontrollointi ja ylläpito kuuluu valmistajan vastulle:

Valmistajan nimi ja osoite

Verpa Senco B.V.


Pascallaan 88

8218 NJ Lelystad, Hollannissa

Tämä vaatimustenmukaisuustodistus on voimassa ilman muutoksia raaka-aineessa tai tuotantoprosessissa, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä.

Kesäkuu 18, 2013

Lelystad, Hollannissa



Fred van Gerven,
Tekninen johtaja

Dokumentti numero: VS-CPR-201305-S028