

Multifix och Flexi 20 eldosor till brandavskiljande bjälklag i klass EI 60

Innehavare/Utfärdat för

Schneider Electric Sverige AB

Eskilstunavägen 7A, 611 65 Nyköping, Sverige

Organisationsnummer: 556259-3532

Tel: 0155-26 54 00

E-post: info@schneider-electric.com , Hemsida: www.schneider-electric.com

Produktbeskrivning

Multifix och Flexi 20 eldosor med inkluderade brandisoleringsplattor.

Avsedd användning

Infällt montage i mineralullsisolerade bjälklag med gipsskivor på undersidan i lägst klass EI 60 eller REI 60.

Handelsnamn

Multifix Fire 20018564 FP, Takdosa brand

Multifix Fire TB32/42 FP, Takdosa brand

Multifix Fire TB50/SH26 FP, Takdosa brand

ELKO Brann 40/246 L525FP, Takdosa brann

ELKO Brann 64/246 L526FP, Takdosa brann

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60 eller REI 60*

5:231

** Eldosor monterade i stenullsisolerade bjälklag med gipsskivor på undersida utförda i brandteknisk klass lägst EI 60 eller REI 60*

Tillhörande handlingar

Montageanvisning nr TNY0075355, daterad 2019-01-30.

Montageanvisning nr NB437, daterad 2019-01-30.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-04-0208, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0102-19 | 2020-05-12

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-162-2

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Elda-Eltra Elektrotechnika S.A, Szczecin, Polen (kod TZ)

Minera AS, Årnes, Norge (kod 210904)

ELKO AS, Åmot, Norge (kod NO0601)

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt eller förpackning och omfattar:

Innehavare

Fabrikskod

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer eller tillverkningsdatum

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Schneider Electric

t ex TZ

t ex Multifix Fire 20018564 FP

t ex 20190802

SC0102-19



1002

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport nr 2320000081 från MPA NRW.

Ritningar enligt ritningsförteckning "Drawing list for Multifix Fire apparatus boxes", daterad 2020-05-07.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje förpackning som levereras.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2020-01-17.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-08-14.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander