

SUORITUSTASOILMOITUS
ACA2424261-0

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Acalor Oy radiaattorit
2. Tyyppi, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Formaterm M, Formaterm T, Nysse, Nysse linja-autopatterit, Ripa konvektorit
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai – tarkoitukset : Radiaattori, konvektori EN 442-1:1996 + A1:2003
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki, sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: Acalor Oy, Yrittäjätie 10 B, 63700 Ähtäri, Finland. Tel:0207931070. <http://www.acalor.fi>
5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti: Järjestelmä 3
6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: WTP (Wärmetechnische Prüfgesellschaft mbH) 1698, Berlin, Germany on suorittanut EN 442-2:1996 + A1:2003 mukaisen tuotteiden alkutestauksen Formaterm tuotteille ja antoi raportit 02102.012, 02102.200 ja 03123.100

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Paloturvallisuus	Pinnoitteiden orgaanisen osuuden paino ei ylitä 1 % tuotteen kokonaispainosta	EN 442-1, 5.1.7
Vaaralliset aineet	Maalit ovat EEC hyväksyttyjä maaleja rakennustarvikkeisiin ja täyttävät direktiivin 76/769/EEC vaatimukset	EN 442-1, kohta 4 ja ZA. 1
Painetiiviys	Painetestit täyttävät standardikohtien vaatimukset. Maksimi käyttöpaine 10 bar	EN 442-1, 5.2 EN 442-1, 5.3
Pintalämpötila	Pintalämpötila vastaa sisäänmenevän nesteen lämpötilaa	NPD
Lämmönluovutustehot	Raportit 02102.012 02102.200 03123.100	EN 442-1, kohta 6
Kestävyys käyttöolosuhteissa	Huoneilman kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat on esikäsitelty ja pinnoitettu standardin vaatimukset täyttävällä maalikerroksella	EN 442-1, kohta 4

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:

Nysse radiaattorit, Nysse linja-autopatterit, Ripa konvektorit. Lämmönluovutustehot on mitattu VTT:llä. Mittaustulokset ovat vertailukelpoisia keskenään Formaterm tuotteiden lämmönluovutustehoihin, jotka on mitattu hyväksytyn laitoksen lisäksi VTT:llä. Nyssen tutkimusseloste numerot RTE 10106/99 ja RTE 369/01. Formaterm tutkimusseloste numerot RTE 10007/99 ja RTE 2824/00.

8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöityjen tuotteiden suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. VI luvun 37 ja 38 artiklan mukaisesti myös Nysse ja Ripa tuotteet saavuttavat saman suoritustason kuin Formaterm tuotteet koska vastaavat tuotetyypiltään Formaterm tuotteita ja lämmönluovutustehot ovat saman testilaitoksen testiraporttien mukaisesti vertailukelpoisia keskenään.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Antti Niemi, Toimitusjohtaja

Ähtäri 31.5.2013

