



PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426334	Nimellinen tosoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli collie 3806P63 2T+PRY+JAL			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
Nimellisjännite	Un	400 V	Nimellistajuus
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojous sähköiskulta
Nimellisieristysjännite	Ui	400 V	Maadoitusjärjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA	50 A	Ympäristöolot
Nimellisvirta, piirit	InC	- A	EMC-käyttöympäristö
Terminen rajavirta	Icw 1s	< 10 kA	Paino
Dynaaminen rajavirta	Ipk	- kA	

collie

UTU OY
MADE IN FINLAND

CE FI

MALLI collie 3806P63 2T+PRY+JAL

InA 50 A EN 61 439-3

Un 400 V IP 34

F 50 Hz TYÖ N:o

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn. JK Pvm. 5.12.2013
Tark. TV Muutos TV/18.8.2016
Hyv. PK Suhde 1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piiir. n:o

3426334

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)	/63			
		Ylijännitesuoja 3-nap (SPA400)				
		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33)				
	1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.1		C16			
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16			
	2.3		C16			
	3.1		C16			
	3.2		C16			
	3.3		C16			
	4.1		C10			
	4.2		C10			
	4.3		C10			