




KOTELO:
MAALATTU TERÄS RAL 7035



EN 61 439-3	Sähkö n:o 3436802	Nimellinen tasoituserroin 0,7
Malli pinseri 63.0113		
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V
P _H / kW		
Nimellisjännite	U _n 400 V	Nimellisteho 50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojaus sähköiskulta Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i 400 V	Maadoitusjärjestelmä TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA} 63 A	Ympäristöolot Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nC} - A	EMC-käyttöympäristö A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s} < 10 kA	Paino - kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk} - kA	

pinseri

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	pinseri 63.0113		
I _{nA}	63 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	44
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.	RP	Pvm.	24.6.2020
Tark.	JK	Muutos	
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2
Piir. n:o

3436802

