



FIN Luo ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoja ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytki pols virsystöt ennen asennusta tai huoltaa.

Jos valaisimen lähtöjoto vahingoittuu, niin valaisin on romutettava.

Valaisimen **MAHDOLLISET** symbolit ja niiden merkitys, **TARKISTA** valaisimen tyypikilvestä:

Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.

Luokka II. Suojaeristetty, ei kykälä maadoitukseen.

Tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset,

Suojaamodotusjohto (yleensä keltavirreä) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen.

Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).

Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).

SWE Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagande av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtid behov. Koppla bort strömförsörjning före installation eller service.

Om armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.

Armaturens **EVENTUELLA** symboler och deras innebörd, **KONTROLLEERA** från armaturen:

Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.

Klass II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord.

Produkten uppfyller de krav som återfinns i EU-direktiv som berör produkten.

Skyddsjordskabeln (vanligvis gulgrön) kopplas till terminalen försedd med denna symbol.

Fas-kabeln (vanligvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).

Noll-kabeln (vanligvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).

EST Loe juhul hoolikalt enne valgusti kasutuselevõttu läbi ning hoiata tulevikus alles.

Kui valgusti ühenduskaabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada.

Valgusti VÕIMALIKUD sümbole ja nende tähendus, KONTROLL_valgustit:

Klass I. See valgusti peab olema maandatud.

Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.

Toodet vastab Euroopa Majanduspürikonna (EMP) keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele.

Maandusjuhe (tavaliselt kollane-roheline) ühendatakse selle määriga tähisatud klemmi.

Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle määriga tähisatud klemmi (L).

Nuoliuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle määriga tähisatud klemmi (N).

ENG Read the entire instructions before installing the luminaire. Save the instructions for potential future need. Disconnect the electrical power-supply before installation or service.

If the electrical cord of the luminaire becomes damaged, the luminaire must be discarded.

Symbols that **POTENTIALLY** can be found on the luminaire and their meaning, **CHECK** the luminaire.

Class I. The luminaire must be connected to protective earth.

Class II. The luminaire is double-insulated and is not to be connected to protective earth.

The product conforms with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area (EEA)

The protective earth cable (usually yellow-green) is connected to the terminal identified by this symbol.

The phase (live) cable (usually brown) is connected to the terminal identified by this symbol (L).

The neutral cable (usually blue) is connected to the cable identified by this symbol (N).

Osoittaa metrisessä valaisimen vähimmäistäisyys valaisimavalaista pinnasta, HUOMIO! MYCS ovat tms, jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle näitä avattaessa.

IP21 Koteloitioluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).

IP44 Koteloitioluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).

MAX __ W Valaisimen SUURIN SALLITTU lampujen teho.

Ainoastaan sisäkäytöön,

EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvelut tuotteet niiille sopivin keräyshistisiin.

Anger minimiväständet i meter till ytan som blyses, OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överströmning med vatten)

MAX __ W Armaturen's lamps HÖGSTA TILLÄTNÄ effekt.

Endast för inomhusbruk,

Får INTE slängas med hushållsavfalllet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att föra uttjärta produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

Näljäb meetriä räntaväistäminen kaugust valgustaväistä pinnast, TAHELEPANU! Ka uksed jmt, mis vöivät sattuda liikudes sellisele kaugusele.

IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).

IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).

MAX __ W Valgusti SUURIM LUBATUD valgustika välimus.

Ainult sisseruumides kasutamiseks.

EI OLE LUBATUD visata tavapäri hulka. Voids olla abiks keskkonnakaitse, viles töö läpetanud seadmest nende sobivatesse Skogumiskohadesse.

